

Instalación	Especialidad	Alcance de Actividad	Frecuencia	Referencia Normativa
Válvula de Seccionamiento	Tuberías	Visita física, limpieza, lubricación y engrase de mecanismos, retoque de pintura, verificar no fugas	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Automatización	Mantenimiento a Actuador para válvula, UTR, Transmisores, UPS y Caseta	Recomendaciones del Fabricante	
	Seguridad	Inspección de Seguridad e Higiene, Pruebas no destructivas, Detección de Emisiones fugitivas	Anual	ASME B31.8-2012
	Medición	Verificación de Manómetros	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Obra Civil	Mantenimiento de Obra Civil	Anual	NOM-007-SECRE-2010
Válvula Troncal	Tuberías	Visita física, limpieza, lubricación y engrase de mecanismos, retoque de pintura, verificar no fugas	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Automatización	Mantenimiento a Actuador para válvula, UTR, Transmisores, UPS y Caseta	Recomendaciones del Fabricante	
	Seguridad	Inspección de Seguridad e Higiene, Pruebas no destructivas, Detección de Emisiones fugitivas	Anual	ASME B31.8-2012
	Medición	Verificación de Manómetros	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Obra Civil	Mantenimiento de Obra Civil	Anual	NOM-007-SECRE-2010
Trampa de Diablos	Tuberías	Visita física, limpieza, lubricación y engrase de mecanismos, retoque de pintura, verificar no fugas	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Automatización	Mantenimiento a Actuador para válvula, UTR, Transmisores, UPS y Caseta	Recomendaciones del Fabricante	
	Seguridad	Inspección de Seguridad e Higiene, Pruebas no destructivas, Detección de Emisiones fugitivas	Anual	ASME B31.8-2012
	Medición	Verificación de Manómetros	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Obra Civil	Mantenimiento de Obra Civil	Anual	NOM-007-SECRE-2010
Estación de Regulación y medición	Tuberías	Visita física, limpieza, lubricación y engrase de mecanismos, retoque de pintura, verificar no fugas	Anual	NOM-007-SECRE-2010

	Automatización	Mantenimiento a Actuador para válvula, RTS's, Transmisores, UPS, Inversores, Equipos de Comunicación, Sistemas de Tierras, Equipos de Medición Electrónica e Instrumentación asociada y Caseta	Recomendaciones del Fabricante		
	Seguridad	Inspección de Seguridad e Higiene, Pruebas no destructivas, Detección de Emisiones fugitivas	Anual	ASME B31.8-2012	
			Bianual		
	Medición	Mantenimiento a Válvulas Reguladoras, Medidores de Flujo, Registradores, Válvulas de Seguridad, Filtros, Válvulas Macho, Verificación de Manómetros	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
			Bimestral		
			Semestral		
			Anual		
	Obra Civil	Mantenimiento de Obra Civil	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
Caminos de Acceso a Instalaciones	Obra Civil	Mantenimiento de Obra Civil, Inspección Física, Desazolve alcantarillas y cunetas, emparejar acceso y limpieza de obras de arte	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
Derechos de Vía	Seguridad	Patrullaje (Celaje)	Mensual	NOM-007-SECRE-2010	
	Obra Civil	Mantenimiento de la Obra Civil, Limpieza, Rehabilitar DDV, Reparación de Deslaves o en caso de no poder hacerse con los recursos de sector, levantar generadores de obra para consumo, mantenimiento de postes y señales	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
	Corrosión	Fuentes de energía eléctrico	Bimestral	NOM-008-SECRE-1998	
			Conexiones eléctricas		Anual
			Aislamientos eléctricos		Anual
Recubrimientos			Semestral		
Levantamientos de potenciales	de	Semestral, Zona Campo travesía			
		Trimestral, Zonas urbanas			
Centros de Operación y Mantenimiento	Obra Civil	Mantenimiento de la Obra Civil, Limpieza de áreas verdes	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
			Semestral		
Rectificador de Protección catódica	Corrosión	Visita física, limpieza, verificación y ajustes de parámetros de operación	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
	Obra Civil	Mantenimiento de la Obra Civil	Anual		
Cruzamientos aéreos y carreteros	Tuberías	Limpieza, pintura y protección de interfaces	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
Estaciones de Compresión	Mecánico - Dinámico	Mantenimiento a turbocompresores, moto	Horas de Operación	Recomendación del fabricante	

		generadores. Bombas, separadores, etc.		
	Automatización	Mantenimiento a equipos de control y monitoreo de turbocompresores, moto generadores, MMI y sistemas de detección, alarma y supresión de incendios	Mensual	Recomendación del fabricante
			Bimestral	
			Semestral	
			Anual	
	Seguridad	Inspección de Seguridad e Higiene, Pruebas no destructivas, Detección de Emisiones fugitivas	Anual	ASME B31.8-2012
			Bianual	
	Obra Civil	Mantenimiento de la Obra Civil	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Medición	Mantenimiento a Válvulas de seguridad	Anual	NOM-007-SECRE-2010
Estaciones de Bombeo	Mecánico - Dinámico	Mantenimiento a turbocompresores, moto generadores. Bombas, separadores, etc.	Anual	Horas de Operación
	Automatización	Mantenimiento a equipos de control y monitoreo de turbocompresores, moto generadores, MMI y sistemas de detección, alarma y supresión de incendios	Anual	Recomendación del fabricante
			Bimestral	
			Semestral	
			Anual	
	Seguridad	Inspección de Seguridad e Higiene, Pruebas no destructivas, Detección de Emisiones fugitivas	Anual	ASME B31.8-2012
			Bianual	
Obra Civil	Mantenimiento de la Obra Civil	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
Medición	Mantenimiento a Válvulas de seguridad	Anual	NOM-007-SECRE-2010	
Ramales	Tuberías	Fuentes de energía eléctrico	Anual	NOM-007-SECRE-2010
	Corrosión	Conexiones eléctricas	Bimestral	NOM-008-SECRE-1998
		Aislamientos eléctricos	Anual	
		Recubrimientos	Anual	
		Levantamientos de potenciales	Semestral, Clase 3 y 4	
		Trimestral, Clase 1 y 2		