

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/02/2017	93.9518	1.0336	0.2041	1.2377	4.5866	224.5361	5.1842	38.7913	50.4750	0.1268		
02/02/2017	94.8803	0.5870	0.1673	0.7543	4.1305	215.8134	6.4659	38.8439	50.8351	0.4758		
03/02/2017	96.4477	0.0000	0.0503	0.0504	3.2164	200.4916	2.0266	38.8711	51.3194	0.0496		
04/02/2017	96.4129	0.0000	0.0434	0.0434	3.2546	200.6315	0.4462	38.8869	51.3314	0.0462		
05/02/2017	96.4603	0.0000	0.0635	0.0635	3.1870	200.4515	0.5067	38.8602	51.3070	0.0187		
06/02/2017	96.4347	0.0000	0.0560	0.0560	3.2171	200.5660	0.2654	38.8735	51.3180	0.0000		
07/02/2017	96.4140	0.0000	0.0502	0.0502	3.2414	200.6575	0.2705	38.8840	51.3265	0.0154		
08/02/2017	96.4176	0.0000	0.0507	0.0507	3.2376	200.6464	0.3763	38.8825	51.3255	0.0849		
09/02/2017	96.4501	0.0001	0.0605	0.0606	3.1946	200.5539	0.2883	38.8671	51.3122	0.0647		
10/02/2017	96.4550	0.0000	0.0647	0.0647	3.1849	200.5104	0.1513	38.8629	51.3079	0.0793		
11/02/2017	96.4550	0.0000	0.0612	0.0612	3.1882	200.5228	0.1436	38.8654	51.3110	0.0811		
12/02/2017	96.4409	0.0000	0.0581	0.0581	3.2038	200.5823	0.1220	38.8720	51.3161	0.0686		
13/02/2017	96.4220	0.0000	0.0523	0.0523	3.2263	200.6730	0.0929	38.8821	51.3245	0.0646		
14/02/2017	96.4182	0.0000	0.0500	0.0500	3.2318	200.6985	0.0118	38.8849	51.3272	0.0564		
15/02/2017	96.4082	0.0000	0.0487	0.0487	3.2423	200.7302	0.0069	38.8888	51.3299	0.0565		
16/02/2017	96.3934	0.0000	0.0454	0.0455	3.2582	200.8138	0.1499	38.8961	51.3355	0.0519		
17/02/2017	96.3691	0.0000	0.0418	0.0418	3.2842	200.8960	0.0127	38.9061	51.3428	0.0635		
18/02/2017	96.3473	0.5389	0.2166	0.7556	2.6488	219.1803	0.0121	38.4336	50.6105	0.0615		
19/02/2017	96.3248	0.7823	0.2672	1.0496	2.3966	227.6661	3.6095	38.2452	50.3078	0.0552		
20/02/2017	96.3166	0.5169	0.1945	0.7115	2.7144	218.3852	6.3761	38.4733	50.6591	0.0605		
21/02/2017	96.4382	0.2761	0.1314	0.4074	2.8895	207.4542	5.9778	38.6364	50.9517	0.0561		
22/02/2017	96.3648	0.0195	0.0477	0.0673	3.2656	201.1214	4.7476	38.8899	51.3169	0.0635		
23/02/2017	96.3466	0.0000	0.0371	0.0371	3.3090	200.9858	0.5776	38.9163	51.3507	0.0500		
24/02/2017	96.3304	0.0000	0.0690	0.0690	3.3031	200.8466	0.3427	38.8963	51.3245	0.0500		
25/02/2017	96.2976	0.0079	0.0615	0.0693	3.3330	200.9772	0.2964	38.9065	51.3281	0.0431		
26/02/2017	96.2750	0.0000	0.0526	0.0526	3.3691	201.0912	0.1919	38.9250	51.3483	0.0465		
27/02/2017	96.2551	0.0000	0.0481	0.0481	3.3916	201.1749	0.2073	38.9344	51.3556	0.0440		
28/02/2017	96.2718	0.0000	0.0694	0.0694	3.3628	200.9891	23.2865	38.9122	51.3332	0.0409		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	93.9518	0.0000	0.0371	0.0371	2.3966	200.4515	0.0069	38.2452	50.3078	0.0000		
<b>Promedio</b>	96.2428	0.1344	0.0844	0.2188	3.2525	204.6302	2.2195	38.8210	51.1797	0.0705		
<b>Máximo</b>	96.4603	1.0336	0.2672	1.2377	4.5866	227.6661	23.2865	38.9344	51.3556	0.4758		
<b>Desv. Est.</b>	0.534751779	0.282432592	0.06346318	0.342851137	0.392085199	8.147370305	4.676998315	0.166595726	0.304486589	0.082735023		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar



