

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.**  
 PUNTO DE MEDICIÓN: **La Lira**  
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/02/2017	94.1423	1.0429	0.2220	1.2649	4.3798	252.9762	16.6900	38.6500	50.3500	1.4813		
02/02/2017	94.1371	1.0528	0.1802	1.2330	4.4389	254.0519	17.1300	38.6800	50.3800	0.4305		
03/02/2017	94.1934	1.0617	0.1892	1.2510	4.3572	255.1748	17.5200	38.6700	50.3600	0.4222		
04/02/2017	94.0285	1.0208	0.2524	1.2732	4.4727	254.4962	17.0000	38.7000	50.3800	1.0283		
05/02/2017	95.9428	0.7030	0.2655	0.9685	2.8802	255.1821	19.0400	38.3700	50.4000	0.4224		
06/02/2017	96.5963	0.6240	0.2593	0.8833	2.3239	254.8962	19.5000	38.2300	50.3700	0.4236		
07/02/2017	96.8079	0.6144	0.2293	0.8438	2.1859	255.4209	19.9100	38.1900	50.3700	0.4397		
08/02/2017	96.6766	0.6500	0.2126	0.8626	2.2726	255.8403	19.6100	38.2100	50.3700	0.6276		
09/02/2017	96.8164	0.6475	0.2316	0.8792	2.1110	256.1782	19.8300	38.1500	50.3500	0.4334		
10/02/2017	96.7500	0.6844	0.2259	0.9103	2.1648	255.2943	19.1100	38.1500	50.3000	0.4381		
11/02/2017	96.8022	0.6562	0.2240	0.8802	2.1329	255.9714	19.6500	38.1500	50.3400	0.4389		
12/02/2017	96.5723	0.6771	0.2851	0.9622	2.2593	256.3342	19.9300	38.1800	50.2900	0.4410		
13/02/2017	96.4947	0.6640	0.3220	0.9861	2.2952	256.8035	20.1900	38.1800	50.3000	0.4412		
14/02/2017	96.6531	0.6499	0.3083	0.9582	2.1944	255.6090	20.4100	38.1700	50.2900	0.4405		
15/02/2017	96.5136	0.7142	0.3136	1.0279	2.2397	256.0492	20.2000	38.1500	50.2600	0.4439		
16/02/2017	96.6106	0.7240	0.2900	1.0141	2.1785	256.4761	20.0600	38.1400	50.2500	0.4384		
17/02/2017	96.6246	0.7297	0.3046	1.0344	2.1705	256.5800	19.3400	38.1300	50.2300	0.4260		
18/02/2017	95.8743	0.8423	0.2744	1.1167	2.8006	256.1992	18.7700	38.2600	50.2500	1.1403		
19/02/2017	95.4641	0.9174	0.2569	1.1742	3.1585	254.7848	18.0200	38.3500	50.2400	1.5133		
20/02/2017	95.5358	0.8784	0.2578	1.1363	3.1122	255.7022	18.0600	38.3700	50.2900	1.3481		
21/02/2017	95.5974	0.8800	0.2590	1.1389	3.0627	256.1356	18.1500	38.3500	50.2700	1.0984		
22/02/2017	96.0975	0.8038	0.2767	1.0805	2.6230	256.1938	19.1400	38.2200	50.2500	0.6290		
23/02/2017	96.4161	0.7145	0.2997	1.0142	2.3635	256.1420	20.2500	38.2000	50.2800	0.3966		
24/02/2017	96.3580	0.7356	0.2992	1.0349	2.3795	256.6103	20.1900	38.2000	50.2600	0.3990		
25/02/2017	96.4927	0.7280	0.2940	1.0219	2.2948	255.1189	20.2300	38.1500	50.2600	0.3974		
26/02/2017	96.2922	0.7251	0.3158	1.0408	2.4337	255.9157	20.2700	38.2200	50.2800	0.4008		
27/02/2017	96.3488	0.7201	0.3140	1.0340	2.4234	255.4996	20.4200	38.1900	50.2600	0.3957		
28/02/2017	96.5625	0.7187	0.2881	1.0068	2.2517	255.3174	20.7800	38.1500	50.2600	0.3974		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.0285	0.6144	0.1802	0.8438	2.1110	252.9762	16.6900	38.1300	50.2300	0.3957		
<b>Promedio</b>	96.0501	0.7707	0.2661	1.0369	2.7129	255.6055	19.2643	38.2771	50.3032	0.6190		
<b>Máximo</b>	96.8164	1.0617	0.3220	1.2732	4.4727	256.8035	20.7800	38.7000	50.4000	1.5133		
<b>Desv. Est.</b>	0.88458	0.13722	0.03967	0.12436	0.76835	0.84615	1.16300	0.17959	0.05214	0.36088		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE



