

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA:
SUR

Acido sulfhídrico

Metano (CH4) % vol (83.0000)	Etano % vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) % vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) % vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.8000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos K(°C) (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
									X

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO
B) PERIODO DURANTE EL CUAL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES

Fecha de Flujo Fuera de	Lugar donde se registró el incumplimiento	Valor Prom / Día
21/04/2017	CRE 24 Puebla	7.0088

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
21/04/2017 09:00	1.3442
21/04/2017 10:00	0.2465
21/04/2017 11:00	0.1012
21/04/2017 12:00	0.1012
21/04/2017 13:00	0.1012
21/04/2017 14:00	1.7082
21/04/2017 15:00	6.721
21/04/2017 16:00	5.8257
21/04/2017 17:00	10.4095
21/04/2017 18:00	11.2982
21/04/2017 19:00	10.6234
21/04/2017 20:00	13.4656
21/04/2017 21:00	16.1033
21/04/2017 22:00	13.8291
21/04/2017 23:00	12.2123
22/04/2017 00:00	11.338
22/04/2017 01:00	9.5833
22/04/2017 02:00	7.9996
22/04/2017 03:00	9.4218
22/04/2017 04:00	7.7239
22/04/2017 05:00	6.001
22/04/2017 06:00	4.7887
22/04/2017 07:00	3.8795
22/04/2017 08:00	3.3838