

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-oct-16	RED MONCLOVA
02-oct-16	RED MONCLOVA
03-oct-16	RED MONCLOVA
04-oct-16	RED MONCLOVA
05-oct-16	RED MONCLOVA
06-oct-16	RED MONCLOVA
07-oct-16	RED MONCLOVA
08-oct-16	RED MONCLOVA
09-oct-16	RED MONCLOVA
10-oct-16	RED MONCLOVA
11-oct-16	RED MONCLOVA
12-oct-16	RED MONCLOVA
13-oct-16	RED MONCLOVA
14-oct-16	RED MONCLOVA
15-oct-16	RED MONCLOVA
16-oct-16	RED MONCLOVA
17-oct-16	RED MONCLOVA
18-oct-16	RED MONCLOVA
19-oct-16	RED MONCLOVA
20-oct-16	RED MONCLOVA
21-oct-16	RED MONCLOVA
22-oct-16	RED MONCLOVA
23-oct-16	RED MONCLOVA
24-oct-16	RED MONCLOVA
25-oct-16	RED MONCLOVA
26-oct-16	RED MONCLOVA
27-oct-16	RED MONCLOVA
28-oct-16	RED MONCLOVA
29-oct-16	RED MONCLOVA
30-oct-16	RED MONCLOVA
31-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.773	01-oct-16	RED MONCLOVA
281.608	02-oct-16	RED MONCLOVA
283.186	03-oct-16	RED MONCLOVA
282.152	04-oct-16	RED MONCLOVA
282.194	05-oct-16	RED MONCLOVA
279.904	06-oct-16	RED MONCLOVA
286.987	07-oct-16	RED MONCLOVA
278.804	08-oct-16	RED MONCLOVA

281.426	09-oct-16	RED MONCLOVA	
282.613	10-oct-16	RED MONCLOVA	
282.842	11-oct-16	RED MONCLOVA	
279.753	12-oct-16	RED MONCLOVA	
278.822	13-oct-16	RED MONCLOVA	
280.315	14-oct-16	RED MONCLOVA	
280.320	15-oct-16	RED MONCLOVA	
280.949	16-oct-16	RED MONCLOVA	
277.437	17-oct-16	RED MONCLOVA	
274.553	18-oct-16	RED MONCLOVA	
279.628	19-oct-16	RED MONCLOVA	
289.085	20-oct-16	RED MONCLOVA	
276.533	21-oct-16	RED MONCLOVA	
278.955	22-oct-16	RED MONCLOVA	
	23-oct-16	RED MONCLOVA	
280.719	24-oct-16	RED MONCLOVA	
278.291	25-oct-16	RED MONCLOVA	
277.892	26-oct-16	RED MONCLOVA	
279.032	27-oct-16	RED MONCLOVA	
280.507	28-oct-16	RED MONCLOVA	
281.602	29-oct-16	RED MONCLOVA	
281.617	30-oct-16	RED MONCLOVA	
281.899	31-oct-16	RED MONCLOVA	

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.773	01-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.320
10:00:00	279.131
11:00:00	279.441
12:00:00	279.048
13:00:00	279.580
14:00:00	278.545
15:00:00	277.602
16:00:00	277.071
17:00:00	276.370
18:00:00	276.222
19:00:00	276.290
20:00:00	276.148
21:00:00	275.840
22:00:00	276.110
23:00:00	276.317
00:00:00	277.129
01:00:00	278.238
02:00:00	279.341
03:00:00	279.426
04:00:00	277.363
05:00:00	277.213
06:00:00	278.252
07:00:00	278.387
08:00:00	279.172

277.7732

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.608	02-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	279.615
10:00:00	279.539
11:00:00	278.241
12:00:00	278.539
13:00:00	277.406
14:00:00	277.402
15:00:00	278.570
16:00:00	278.952
17:00:00	280.301
18:00:00	281.760
19:00:00	282.489
20:00:00	284.930
21:00:00	286.441
22:00:00	286.969
23:00:00	285.887
00:00:00	282.975
01:00:00	281.185
02:00:00	280.784
03:00:00	281.069
04:00:00	282.029
05:00:00	282.718
06:00:00	283.368
07:00:00	283.045
08:00:00	284.379

281.6081

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-nov-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
283.186	03-nov-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	285.732
10:00:00	285.911
11:00:00	282.603
12:00:00	281.256
13:00:00	280.874
14:00:00	278.021
15:00:00	278.878
16:00:00	278.789
17:00:00	278.702
18:00:00	278.197
19:00:00	279.619
20:00:00	282.906
21:00:00	285.996
22:00:00	286.973
23:00:00	286.598
00:00:00	286.157
01:00:00	286.614
02:00:00	285.550
03:00:00	285.194
04:00:00	283.787
05:00:00	283.352
06:00:00	283.175
07:00:00	285.582
08:00:00	285.995

283.1858

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
282.152	04-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	284.294
10:00:00	284.492
11:00:00	283.544
12:00:00	282.343
13:00:00	282.896
14:00:00	283.069
15:00:00	282.680
16:00:00	282.176
17:00:00	285.671
18:00:00	285.267
19:00:00	282.923
20:00:00	282.388
21:00:00	282.777
22:00:00	282.891
23:00:00	280.910
00:00:00	278.270
01:00:00	278.414
02:00:00	280.355
03:00:00	280.057
04:00:00	279.974
05:00:00	281.431
06:00:00	281.800
07:00:00	281.846
08:00:00	281.176

282.1519

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
282.194	05-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	280.604
10:00:00	281.771
11:00:00	282.522
12:00:00	283.364
13:00:00	283.564
14:00:00	283.290
15:00:00	282.780
16:00:00	281.749
17:00:00	282.418
18:00:00	282.673
19:00:00	282.522
20:00:00	283.364
21:00:00	283.564
22:00:00	283.290
23:00:00	282.780
00:00:00	281.749
01:00:00	282.092
02:00:00	283.058
03:00:00	281.575
04:00:00	280.420
05:00:00	280.357
06:00:00	281.083
07:00:00	281.024
08:00:00	281.033

282.1936

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
279.904	06-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	280.586
10:00:00	280.108
11:00:00	279.436
12:00:00	281.835
13:00:00	280.674
14:00:00	280.047
15:00:00	279.041
16:00:00	279.025
17:00:00	280.665
18:00:00	281.531
19:00:00	281.835
20:00:00	280.674
21:00:00	280.047
22:00:00	280.461
23:00:00	279.841
00:00:00	279.421
01:00:00	280.200
02:00:00	280.230
03:00:00	279.840
04:00:00	279.280
05:00:00	279.312
06:00:00	278.736
07:00:00	277.071
08:00:00	277.814

279.9045

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
07-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
286.987	07-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	279.107
10:00:00	281.240
11:00:00	280.740
12:00:00	280.548
13:00:00	280.915
14:00:00	278.737
15:00:00	278.828
16:00:00	283.862
17:00:00	288.460
18:00:00	279.716
19:00:00	280.209
20:00:00	281.793
21:00:00	283.644
22:00:00	281.808
23:00:00	303.305
00:00:00	316.467
01:00:00	300.452
02:00:00	287.092
03:00:00	292.226
04:00:00	280.819
05:00:00	281.602
06:00:00	288.359
07:00:00	302.899
08:00:00	294.866

286.9872

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
08-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
278.804	08-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	277.153
10:00:00	277.366
11:00:00	278.330
12:00:00	278.902
13:00:00	279.463
14:00:00	279.798
15:00:00	278.277
16:00:00	277.734
17:00:00	277.153
18:00:00	277.366
19:00:00	278.330
20:00:00	278.902
21:00:00	279.463
22:00:00	279.325
23:00:00	279.009
00:00:00	278.944
01:00:00	279.516
02:00:00	280.316
03:00:00	280.247
04:00:00	279.318
05:00:00	278.774
06:00:00	279.341
07:00:00	279.096
08:00:00	279.173

278.8039

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
09-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.426	09-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.945
10:00:00	279.011
11:00:00	279.282
12:00:00	280.195
13:00:00	280.241
14:00:00	280.542
15:00:00	281.154
16:00:00	281.175
17:00:00	281.817
18:00:00	281.245
19:00:00	280.993
20:00:00	281.933
21:00:00	282.135
22:00:00	281.844
23:00:00	281.848
00:00:00	282.153
01:00:00	282.053
02:00:00	282.054
03:00:00	281.888
04:00:00	282.500
05:00:00	282.680
06:00:00	282.551
07:00:00	282.716
08:00:00	283.278

281.4264

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
10-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
282.613	10-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.479
10:00:00	283.411
11:00:00	283.105
12:00:00	283.343
13:00:00	283.291
14:00:00	280.657
15:00:00	278.479
16:00:00	279.887
17:00:00	280.439
18:00:00	279.700
19:00:00	279.214
20:00:00	279.343
21:00:00	279.997
22:00:00	281.090
23:00:00	282.975
00:00:00	283.646
01:00:00	284.324
02:00:00	285.357
03:00:00	286.887
04:00:00	287.775
05:00:00	285.209
06:00:00	285.153
07:00:00	285.609
08:00:00	285.338

282.6129

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
11-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
282.842	11-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	284.318
10:00:00	283.502
11:00:00	284.015
12:00:00	282.985
13:00:00	282.588
14:00:00	282.068
15:00:00	284.170
16:00:00	286.326
17:00:00	285.324
18:00:00	284.728
19:00:00	284.606
20:00:00	285.873
21:00:00	286.304
22:00:00	285.711
23:00:00	285.090
00:00:00	284.996
01:00:00	278.291
02:00:00	283.255
03:00:00	279.238
04:00:00	278.291
05:00:00	279.114
06:00:00	280.512
07:00:00	279.940
08:00:00	276.967

282.8420

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
12-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
279.753	12-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	277.182
10:00:00	281.184
11:00:00	280.804
12:00:00	280.361
13:00:00	280.334
14:00:00	279.746
15:00:00	279.116
16:00:00	280.180
17:00:00	280.740
18:00:00	279.119
19:00:00	279.889
20:00:00	278.858
21:00:00	280.378
22:00:00	282.166
23:00:00	281.521
00:00:00	282.349
01:00:00	282.678
02:00:00	281.700
03:00:00	281.277
04:00:00	278.022
05:00:00	276.867
06:00:00	277.495
07:00:00	276.651
08:00:00	275.445

279.7525

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
13-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
278.822	13-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	274.967
10:00:00	274.797
11:00:00	275.421
12:00:00	274.812
13:00:00	276.918
14:00:00	284.321
15:00:00	283.521
16:00:00	282.560
17:00:00	283.493
18:00:00	282.896
19:00:00	281.298
20:00:00	279.302
21:00:00	279.307
22:00:00	278.823
23:00:00	277.922
00:00:00	277.835
01:00:00	277.946
02:00:00	278.563
03:00:00	278.008
04:00:00	278.024
05:00:00	277.806
06:00:00	277.875
07:00:00	277.363
08:00:00	277.953

278.8221

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
14-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
280.315	14-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.690
10:00:00	278.234
11:00:00	279.121
12:00:00	278.799
13:00:00	279.324
14:00:00	278.991
15:00:00	279.704
16:00:00	282.148
17:00:00	281.730
18:00:00	280.874
19:00:00	281.982
20:00:00	281.549
21:00:00	281.627
22:00:00	280.891
23:00:00	281.860
00:00:00	281.868
01:00:00	281.330
02:00:00	281.311
03:00:00	278.706
04:00:00	279.291
05:00:00	279.571
06:00:00	279.961
07:00:00	280.136
08:00:00	279.871

280.3155

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
15-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
280.320	15-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	280.231
10:00:00	279.772
11:00:00	278.638
12:00:00	278.935
13:00:00	279.035
14:00:00	278.715
15:00:00	279.700
16:00:00	281.072
17:00:00	281.057
18:00:00	280.501
19:00:00	281.055
20:00:00	281.886
21:00:00	282.072
22:00:00	281.899
23:00:00	281.561
00:00:00	280.681
01:00:00	280.592
02:00:00	280.448
03:00:00	279.960
04:00:00	279.751
05:00:00	280.126
06:00:00	280.173
07:00:00	279.785
08:00:00	280.035

280.3200

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
16-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
280.949	16-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	280.281
10:00:00	279.844
11:00:00	279.713
12:00:00	279.782
13:00:00	279.162
14:00:00	278.353
15:00:00	279.103
16:00:00	279.853
17:00:00	279.978
18:00:00	280.481
19:00:00	281.577
20:00:00	282.733
21:00:00	281.953
22:00:00	281.513
23:00:00	284.068
00:00:00	284.461
01:00:00	282.635
02:00:00	282.035
03:00:00	281.873
04:00:00	281.121
05:00:00	280.312
06:00:00	280.739
07:00:00	280.910
08:00:00	280.302

280.9492

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.437	17-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	279.572
10:00:00	278.692
11:00:00	279.431
12:00:00	279.510
13:00:00	281.038
14:00:00	281.929
15:00:00	281.488
16:00:00	280.807
17:00:00	277.956
18:00:00	278.487
19:00:00	279.323
20:00:00	278.477
21:00:00	278.523
22:00:00	278.675
23:00:00	278.099
00:00:00	278.569
01:00:00	276.918
02:00:00	275.692
03:00:00	272.773
04:00:00	273.626
05:00:00	272.263
06:00:00	272.313
07:00:00	272.473
08:00:00	271.851

277.4369

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.553	18-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	270.522
10:00:00	269.869
11:00:00	267.607
12:00:00	266.276
13:00:00	269.851
14:00:00	274.094
15:00:00	273.591
16:00:00	272.510
17:00:00	272.781
18:00:00	273.884
19:00:00	276.052
20:00:00	275.759
21:00:00	275.969
22:00:00	277.040
23:00:00	278.270
00:00:00	277.590
01:00:00	277.775
02:00:00	277.400
03:00:00	277.233
04:00:00	277.540
05:00:00	274.980
06:00:00	275.069
07:00:00	275.883
08:00:00	281.722

274.5528

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
19-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
279.628	19-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	281.656
10:00:00	280.013
11:00:00	279.609
12:00:00	279.172
13:00:00	276.810
14:00:00	277.985
15:00:00	277.638
16:00:00	279.294
17:00:00	279.388
18:00:00	279.204
19:00:00	279.600
20:00:00	280.173
21:00:00	279.964
22:00:00	280.275
23:00:00	281.133
00:00:00	281.470
01:00:00	282.184
02:00:00	282.007
03:00:00	280.153
04:00:00	280.194
05:00:00	280.367
06:00:00	279.263
07:00:00	277.254
08:00:00	276.277

279.6285

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
20-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
289.085	20-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	276.700
10:00:00	278.090
11:00:00	278.185
12:00:00	278.208
13:00:00	276.102
14:00:00	277.703
15:00:00	280.664
16:00:00	278.507
17:00:00	277.481
18:00:00	278.665
19:00:00	297.997
20:00:00	302.668
21:00:00	298.303
22:00:00	310.089
23:00:00	316.044
00:00:00	316.220
01:00:00	316.080
02:00:00	312.375
03:00:00	285.030
04:00:00	280.588
05:00:00	280.867
06:00:00	280.757
07:00:00	280.273
08:00:00	280.452

289.0853

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
21-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.533	21-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	279.758
10:00:00	279.190
11:00:00	278.806
12:00:00	277.806
13:00:00	277.797
14:00:00	277.128
15:00:00	277.752
16:00:00	278.328
17:00:00	276.221
18:00:00	274.519
19:00:00	273.603
20:00:00	269.711
21:00:00	272.726
22:00:00	275.113
23:00:00	276.541
00:00:00	277.292
01:00:00	278.020
02:00:00	277.265
03:00:00	277.772
04:00:00	277.225
05:00:00	276.526
06:00:00	276.640
07:00:00	274.795
08:00:00	276.253

276.5327

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
22-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
278.955	22-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	276.927
10:00:00	277.345
11:00:00	276.947
12:00:00	278.346
13:00:00	279.071
14:00:00	278.563
15:00:00	276.483
16:00:00	276.992
17:00:00	277.511
18:00:00	278.397
19:00:00	280.494
20:00:00	279.860
21:00:00	279.445
22:00:00	279.500
23:00:00	279.684
00:00:00	280.157
01:00:00	280.706
02:00:00	281.341
03:00:00	281.019
04:00:00	281.115
05:00:00	279.168
06:00:00	279.189
07:00:00	278.663
08:00:00	277.998

278.9550

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
280.719	23-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	
10:00:00	
11:00:00	
12:00:00	
13:00:00	
14:00:00	
15:00:00	
16:00:00	
17:00:00	
18:00:00	
19:00:00	
20:00:00	
21:00:00	
22:00:00	
23:00:00	
00:00:00	
01:00:00	
02:00:00	
03:00:00	
04:00:00	
05:00:00	
06:00:00	
07:00:00	
08:00:00	

#iDIV/0!

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
280.719	24-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	281.212
10:00:00	281.584
11:00:00	281.173
12:00:00	282.963
13:00:00	282.991
14:00:00	282.442
15:00:00	282.126
16:00:00	284.112
17:00:00	282.129
18:00:00	280.198
19:00:00	280.478
20:00:00	280.579
21:00:00	280.756
22:00:00	280.935
23:00:00	281.180
00:00:00	280.937
01:00:00	280.932
02:00:00	282.063
03:00:00	281.082
04:00:00	278.027
05:00:00	277.272
06:00:00	277.487
07:00:00	276.829
08:00:00	277.772

280.7191

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-nov-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
278.291	25-nov-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	277.451
10:00:00	277.541
11:00:00	277.740
12:00:00	277.374
13:00:00	279.164
14:00:00	278.853
15:00:00	280.033
16:00:00	280.824
17:00:00	280.486
18:00:00	278.834
19:00:00	280.678
20:00:00	279.624
21:00:00	278.194
22:00:00	278.128
23:00:00	277.880
00:00:00	278.588
01:00:00	278.077
02:00:00	279.306
03:00:00	278.474
04:00:00	276.960
05:00:00	274.373
06:00:00	276.793
07:00:00	276.859
08:00:00	276.753

278.2912

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.892	26-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.246
10:00:00	277.049
11:00:00	278.790
12:00:00	278.217
13:00:00	277.995
14:00:00	277.427
15:00:00	276.763
16:00:00	276.753
17:00:00	276.507
18:00:00	277.190
19:00:00	277.843
20:00:00	278.260
21:00:00	278.420
22:00:00	277.920
23:00:00	277.629
00:00:00	277.849
01:00:00	277.765
02:00:00	278.107
03:00:00	280.014
04:00:00	280.550
05:00:00	279.436
06:00:00	278.243
07:00:00	275.748
08:00:00	276.680

277.8918

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
279.032	27-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	277.217
10:00:00	277.172
11:00:00	276.594
12:00:00	278.073
13:00:00	278.560
14:00:00	279.578
15:00:00	279.606
16:00:00	278.067
17:00:00	276.670
18:00:00	276.029
19:00:00	278.675
20:00:00	279.194
21:00:00	280.242
22:00:00	280.812
23:00:00	280.084
00:00:00	280.004
01:00:00	279.725
02:00:00	280.481
03:00:00	279.647
04:00:00	278.916
05:00:00	279.195
06:00:00	281.195
07:00:00	280.504
08:00:00	280.521

279.0317

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
280.507	28-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	281.742
10:00:00	282.909
11:00:00	282.940
12:00:00	281.831
13:00:00	280.193
14:00:00	281.346
15:00:00	282.206
16:00:00	281.302
17:00:00	280.145
18:00:00	279.728
19:00:00	278.787
20:00:00	278.919
21:00:00	280.013
22:00:00	280.770
23:00:00	281.456
00:00:00	281.350
01:00:00	281.100
02:00:00	280.218
03:00:00	279.057
04:00:00	278.975
05:00:00	279.469
06:00:00	279.233
07:00:00	279.376
08:00:00	279.106

280.5071

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
29-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.602	29-nov-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.790
10:00:00	278.896
11:00:00	279.147
12:00:00	279.493
13:00:00	281.609
14:00:00	282.109
15:00:00	280.911
16:00:00	281.248
17:00:00	280.091
18:00:00	281.716
19:00:00	281.204
20:00:00	281.648
21:00:00	282.900
22:00:00	282.898
23:00:00	283.178
00:00:00	282.827
01:00:00	281.317
02:00:00	282.981
03:00:00	282.057
04:00:00	282.487
05:00:00	282.748
06:00:00	283.275
07:00:00	282.883
08:00:00	282.032

281.6019

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.617	30-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	282.016
10:00:00	281.591
11:00:00	282.750
12:00:00	282.827
13:00:00	282.719
14:00:00	282.461
15:00:00	282.290
16:00:00	282.409
17:00:00	281.514
18:00:00	281.962
19:00:00	280.539
20:00:00	281.479
21:00:00	283.511
22:00:00	282.482
23:00:00	282.413
00:00:00	281.834
01:00:00	282.457
02:00:00	280.847
03:00:00	280.180
04:00:00	280.348
05:00:00	281.037
06:00:00	279.520
07:00:00	279.964
08:00:00	279.661

281.6172

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
31-oct-16	RED MONCLOVA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.899	31-oct-16	RED MONCLOVA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
09:00:00	278.000
10:00:00	277.636
11:00:00	279.016
12:00:00	280.717
13:00:00	281.825
14:00:00	282.957
15:00:00	283.212
16:00:00	283.738
17:00:00	282.450
18:00:00	281.463
19:00:00	284.211
20:00:00	284.308
21:00:00	283.871
22:00:00	282.459
23:00:00	281.148
00:00:00	279.720
01:00:00	279.777
02:00:00	280.765
03:00:00	280.374
04:00:00	280.184
05:00:00	285.942
06:00:00	284.491
07:00:00	283.601
08:00:00	283.704

281.8987

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
02-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
03-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
04-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
06-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
07-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
08-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
09-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
10-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
11-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
12-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
13-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
14-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
15-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
16-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
17-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
18-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
19-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
20-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
22-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
24-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
27-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
29-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
31-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.336	01-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.847	02-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.621	03-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.734	04-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
272.357	06-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.044	07-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.203	08-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
274.341	09-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
275.053	10-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.880	11-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
276.474	12-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.814	13-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
271.722	14-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
273.244	15-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
271.920	16-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
272.380	17-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
272.889	18-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
272.479	19-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
271.352	20-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
272.464	22-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
275.568	24-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
271.296	27-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
271.780	29-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA
271.203	31-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
281.336	01-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	279.501
10:00:00	280.438
11:00:00	281.338
12:00:00	282.036
13:00:00	281.566
14:00:00	282.426
15:00:00	282.146
16:00:00	281.705
17:00:00	282.243
18:00:00	282.008
19:00:00	281.572
20:00:00	281.404
21:00:00	281.889
22:00:00	281.611
23:00:00	281.390
00:00:00	281.370
01:00:00	280.236
02:00:00	279.505
03:00:00	279.841
04:00:00	281.666
05:00:00	281.187
06:00:00	280.719
07:00:00	282.000
08:00:00	282.276

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.847	02-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	282.668
10:00:00	279.917
11:00:00	273.380
12:00:00	272.569
13:00:00	272.410
14:00:00	273.273
15:00:00	273.902
16:00:00	274.788
17:00:00	275.349
18:00:00	275.050
19:00:00	274.174
20:00:00	273.192
21:00:00	274.099
22:00:00	274.264
23:00:00	273.380
00:00:00	272.738
01:00:00	275.510
02:00:00	272.859
06:00:00	272.468
07:00:00	273.208
08:00:00	273.312

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.621	03-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	275.322
10:00:00	280.018
11:00:00	280.564
12:00:00	280.480
13:00:00	277.222
14:00:00	272.431
15:00:00	273.310
16:00:00	275.458
17:00:00	274.037
18:00:00	274.206
19:00:00	274.500
20:00:00	274.839
21:00:00	275.427
22:00:00	275.597
23:00:00	275.609
00:00:00	274.090
01:00:00	272.861
02:00:00	266.495
03:00:00	265.710
04:00:00	267.086
05:00:00	268.964
06:00:00	271.208

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.734	04-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
12:00:00	272.334
13:00:00	274.389
14:00:00	274.034
15:00:00	275.223
16:00:00	274.738
17:00:00	273.044
18:00:00	272.200
19:00:00	272.506
20:00:00	272.833
21:00:00	273.938
22:00:00	275.592
23:00:00	276.110
00:00:00	278.107
01:00:00	277.730
02:00:00	277.186
03:00:00	274.310
04:00:00	273.590
05:00:00	272.127
06:00:00	272.065
07:00:00	272.781
08:00:00	273.661

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.357	06-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	272.694
10:00:00	272.799
11:00:00	271.690
15:00:00	271.436
16:00:00	271.943
22:00:00	272.139
23:00:00	271.649
00:00:00	272.512
01:00:00	272.480
02:00:00	274.146
03:00:00	274.414
04:00:00	273.638
05:00:00	273.998
06:00:00	274.299
07:00:00	273.637
08:00:00	274.052

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
07-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.044	07-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	274.489
10:00:00	274.856
11:00:00	272.790
12:00:00	271.211
13:00:00	272.693
14:00:00	272.409
16:00:00	271.212
18:00:00	271.441
22:00:00	271.506
02:00:00	273.500
03:00:00	276.602
04:00:00	278.558
05:00:00	279.297
06:00:00	278.974
07:00:00	277.311
08:00:00	274.038

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
08-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.203	08-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
14:00:00	273.5698242
15:00:00	276.6836853
16:00:00	273.9537354
22:00:00	272.3344421
23:00:00	272.9523315
00:00:00	275.5768127
01:00:00	273.7954407
02:00:00	274.2432556
03:00:00	275.7950439
04:00:00	275.2355652
05:00:00	275.5053101
06:00:00	275.7700806
07:00:00	275.7861023
08:00:00	275.8332214

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
09-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.341	09-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	275.666
10:00:00	275.768
11:00:00	276.881
12:00:00	275.995
13:00:00	275.302
14:00:00	274.003
15:00:00	276.830
16:00:00	276.780
17:00:00	274.203
18:00:00	272.839
19:00:00	272.351
20:00:00	271.719
21:00:00	272.839
22:00:00	271.064
02:00:00	271.582
03:00:00	273.350
04:00:00	274.636
05:00:00	275.396
06:00:00	278.140
07:00:00	279.733
08:00:00	277.276

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
10-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
275.053	10-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	273.769
10:00:00	277.615
11:00:00	276.438
12:00:00	279.907
13:00:00	280.436
14:00:00	277.487
15:00:00	276.175
16:00:00	276.164
17:00:00	276.218
18:00:00	276.280
19:00:00	275.835
20:00:00	274.000
21:00:00	273.016
22:00:00	273.769
23:00:00	273.872
00:00:00	273.293
01:00:00	273.464
02:00:00	272.329
03:00:00	273.295
04:00:00	274.439
05:00:00	273.989
06:00:00	273.120
07:00:00	272.888
08:00:00	273.466

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
11-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.880	11-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	273.447
10:00:00	273.712
11:00:00	273.975
12:00:00	272.756
13:00:00	272.170
14:00:00	271.634
15:00:00	271.712
16:00:00	273.342
17:00:00	274.771
18:00:00	278.121
19:00:00	278.184
20:00:00	275.352
21:00:00	273.504
22:00:00	273.931
23:00:00	273.896
00:00:00	272.952
01:00:00	271.472
02:00:00	272.043
03:00:00	272.887
04:00:00	274.201
05:00:00	275.089
06:00:00	274.484
07:00:00	275.018
08:00:00	274.453

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
12-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.474	12-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	273.021
10:00:00	272.834
11:00:00	274.526
12:00:00	275.197
13:00:00	273.963
14:00:00	273.718
15:00:00	274.391
16:00:00	275.342
17:00:00	275.221
18:00:00	276.612
19:00:00	278.649
20:00:00	278.207
21:00:00	278.796
22:00:00	279.372
23:00:00	279.147
00:00:00	278.641
01:00:00	277.492
02:00:00	278.351
03:00:00	278.300
04:00:00	278.141
05:00:00	277.514
06:00:00	276.653
07:00:00	276.106
08:00:00	275.186

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
13-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.814	13-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	274.342
10:00:00	273.002
11:00:00	273.666
12:00:00	274.172
13:00:00	274.227
14:00:00	274.649
15:00:00	273.787
16:00:00	273.657
17:00:00	274.172
18:00:00	275.266
19:00:00	271.646
20:00:00	271.238
21:00:00	272.877
22:00:00	273.540
23:00:00	272.405
00:00:00	273.576
01:00:00	273.517
02:00:00	274.227
03:00:00	275.196
04:00:00	274.694
05:00:00	273.781
06:00:00	275.232
07:00:00	274.649
08:00:00	274.014

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
14-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.722	14-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	272.496
10:00:00	272.842
11:00:00	272.773
12:00:00	272.740
13:00:00	272.907
14:00:00	272.914
15:00:00	271.686
16:00:00	271.315
18:00:00	271.657
19:00:00	272.043
20:00:00	271.837
21:00:00	271.282
22:00:00	271.398
23:00:00	271.713
03:00:00	271.315
04:00:00	271.596
05:00:00	272.059
06:00:00	272.056
07:00:00	272.075
08:00:00	272.299

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
15-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.244	15-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	271.779
12:00:00	271.233
16:00:00	272.253
17:00:00	273.167
18:00:00	273.622
19:00:00	274.844
20:00:00	276.237
21:00:00	275.711
22:00:00	274.713
23:00:00	274.581
00:00:00	274.172
01:00:00	276.032
02:00:00	277.341
03:00:00	274.443
04:00:00	274.567
05:00:00	271.872
06:00:00	273.629
07:00:00	273.750
08:00:00	273.037

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
16-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.920	16-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
15:00:00	271.589
16:00:00	271.528
17:00:00	271.776
18:00:00	272.262
19:00:00	272.670
20:00:00	272.226
21:00:00	273.050
22:00:00	273.091
23:00:00	272.597
00:00:00	272.086
01:00:00	272.898
02:00:00	273.134
03:00:00	272.819
04:00:00	272.269
05:00:00	272.558
06:00:00	273.969
07:00:00	273.256
08:00:00	271.845

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.380	17-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	272.871
10:00:00	275.349
11:00:00	276.114
12:00:00	272.781
13:00:00	272.458
14:00:00	271.983
15:00:00	271.736
16:00:00	271.184
17:00:00	272.639
18:00:00	272.154
19:00:00	273.071
20:00:00	273.181
21:00:00	272.639
22:00:00	271.577
00:00:00	272.206
01:00:00	272.187
02:00:00	271.839
03:00:00	271.313
04:00:00	272.121
05:00:00	271.770
06:00:00	271.670
07:00:00	271.579
08:00:00	272.171

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.889	18-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	272.928
10:00:00	272.833
11:00:00	274.169
12:00:00	273.981
13:00:00	273.688
14:00:00	272.116
15:00:00	272.198
16:00:00	272.762
17:00:00	272.542
18:00:00	271.086
19:00:00	271.467
20:00:00	272.256
21:00:00	272.615
22:00:00	273.094
23:00:00	272.543
00:00:00	273.197
01:00:00	274.062
02:00:00	273.885
03:00:00	273.694
04:00:00	273.125
05:00:00	272.133
06:00:00	271.991
07:00:00	271.800
08:00:00	275.172

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
19-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.479	19-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	274.421
10:00:00	271.914
11:00:00	273.052
12:00:00	274.112
13:00:00	271.555
14:00:00	271.456
23:00:00	271.928
00:00:00	272.605
01:00:00	273.857
02:00:00	275.030
03:00:00	276.012
04:00:00	276.143
05:00:00	274.263
06:00:00	274.862
07:00:00	274.920
08:00:00	274.110

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
20-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.352	20-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	273.732
10:00:00	272.912
11:00:00	272.396
12:00:00	272.788
13:00:00	272.517
14:00:00	272.544
15:00:00	271.734
16:00:00	272.006
17:00:00	271.566
18:00:00	273.511
19:00:00	274.047
21:00:00	272.034
22:00:00	272.765
02:00:00	272.485
03:00:00	271.422

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
22-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.464	22-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	272.543
10:00:00	271.890
11:00:00	272.371
12:00:00	271.177
13:00:00	270.136
14:00:00	269.730
15:00:00	271.858
16:00:00	273.408
17:00:00	274.699
18:00:00	275.161
19:00:00	273.785
20:00:00	272.585
21:00:00	272.962
22:00:00	272.733
23:00:00	272.058
00:00:00	272.130
01:00:00	272.019
05:00:00	272.656
06:00:00	273.833
07:00:00	274.560
08:00:00	274.154

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
275.568	24-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	278.459
10:00:00	277.916
11:00:00	279.228
12:00:00	282.110
13:00:00	281.618
14:00:00	280.154
15:00:00	279.552
16:00:00	278.172
17:00:00	276.218
18:00:00	278.331
19:00:00	277.332
20:00:00	277.031
21:00:00	276.726
22:00:00	275.949
23:00:00	275.335
00:00:00	271.555
01:00:00	271.401
02:00:00	272.553
03:00:00	273.539
04:00:00	274.222
05:00:00	276.625

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.296	27-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
16:00:00	273.210
17:00:00	275.594
18:00:00	272.582
01:00:00	273.215
02:00:00	273.777
03:00:00	273.897
04:00:00	272.100
05:00:00	272.072
06:00:00	272.345
07:00:00	275.835
08:00:00	275.133

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
29-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.780	29-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
09:00:00	271.345
10:00:00	273.017
11:00:00	273.134
12:00:00	273.676
13:00:00	272.597
14:00:00	272.595
15:00:00	272.360
16:00:00	272.060
17:00:00	274.043
18:00:00	272.961
19:00:00	272.009
20:00:00	271.500
01:00:00	271.574
02:00:00	271.350
03:00:00	272.622
04:00:00	273.515
05:00:00	274.388
06:00:00	273.162
07:00:00	272.181

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
31-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.203	31-oct-16	KINDER MORGAN REYNOSA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
11:00:00	271.165
12:00:00	271.423
13:00:00	271.915
14:00:00	272.509
00:00:00	271.539
01:00:00	271.919
02:00:00	272.273
03:00:00	273.505
04:00:00	273.025
05:00:00	274.039
06:00:00	275.286
07:00:00	275.557
08:00:00	275.651

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocio	Humedad	Acido Sulhídrico
% VOL NORMA (83)	% VOL NORMA (11)	% VOL NORMA (8)	% VOL NORMA (3)	% VOL NORMA (8)	MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	K (°C) NORMA (271,15 (-2))	mg/m3 NORMA (110)	mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	L. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-oct-16	PLAYUELA
02-oct-16	PLAYUELA
03-oct-16	PLAYUELA
04-oct-16	PLAYUELA
05-oct-16	PLAYUELA
06-oct-16	PLAYUELA
07-oct-16	PLAYUELA
08-oct-16	PLAYUELA
09-oct-16	PLAYUELA
10-oct-16	PLAYUELA
11-oct-16	PLAYUELA
12-oct-16	PLAYUELA
13-oct-16	PLAYUELA
14-oct-16	PLAYUELA
15-oct-16	PLAYUELA
16-oct-16	PLAYUELA
17-oct-16	PLAYUELA
18-oct-16	PLAYUELA
19-oct-16	PLAYUELA
20-oct-16	PLAYUELA
21-oct-16	PLAYUELA
22-oct-16	PLAYUELA
23-oct-16	PLAYUELA
24-oct-16	PLAYUELA
25-oct-16	PLAYUELA
26-oct-16	PLAYUELA
27-oct-16	PLAYUELA
28-oct-16	PLAYUELA
29-oct-16	PLAYUELA
30-oct-16	PLAYUELA
31-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.253	01-oct-16	PLAYUELA
277.131	02-oct-16	PLAYUELA
278.345	03-oct-16	PLAYUELA
277.176	04-oct-16	PLAYUELA
276.479	05-oct-16	PLAYUELA
276.531	06-oct-16	PLAYUELA
277.004	07-oct-16	PLAYUELA
277.005	08-oct-16	PLAYUELA
276.955	09-oct-16	PLAYUELA
277.285	10-oct-16	PLAYUELA
277.692	11-oct-16	PLAYUELA
276.265	12-oct-16	PLAYUELA
276.982	13-oct-16	PLAYUELA
276.826	14-oct-16	PLAYUELA
277.103	15-oct-16	PLAYUELA
276.813	16-oct-16	PLAYUELA
276.868	17-oct-16	PLAYUELA
276.746	18-oct-16	PLAYUELA
276.599	19-oct-16	PLAYUELA
276.256	20-oct-16	PLAYUELA
276.341	21-oct-16	PLAYUELA
276.809	22-oct-16	PLAYUELA
276.256	23-oct-16	PLAYUELA
277.488	24-oct-16	PLAYUELA
276.481	25-oct-16	PLAYUELA
276.208	26-oct-16	PLAYUELA
276.312	27-oct-16	PLAYUELA
276.478	28-oct-16	PLAYUELA
276.515	29-oct-16	PLAYUELA
276.673	30-oct-16	PLAYUELA
276.925	31-oct-16	PLAYUELA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.253	01-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.815
06:00:00	276.389
07:00:00	276.505
08:00:00	277.081
09:00:00	276.985
10:00:00	276.236
11:00:00	276.707
12:00:00	276.880
13:00:00	276.688
14:00:00	277.449
15:00:00	279.217
16:00:00	278.303
17:00:00	278.669
18:00:00	277.854
19:00:00	277.697
20:00:00	277.060
21:00:00	277.211
22:00:00	277.233
23:00:00	276.931
00:00:00	276.844
01:00:00	277.241
02:00:00	277.236
03:00:00	277.174
04:00:00	277.621

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

 ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.131	02-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05.00.00	277.339
06.00.00	276.965
07.00.00	276.803
08.00.00	277.073
09.00.00	277.486
10.00.00	277.459
11.00.00	278.075
12.00.00	278.264
13.00.00	277.689
14.00.00	277.096
22.00.00	276.688
23.00.00	276.981
00.00.00	276.769
01.00.00	276.891
02.00.00	276.661
03.00.00	277.036
04.00.00	276.966

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
278.345	03-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.966
06:00:00	277.285
07:00:00	277.448
08:00:00	277.284
09:00:00	277.841
10:00:00	278.135
11:00:00	278.687
12:00:00	278.451
13:00:00	278.112
14:00:00	278.401
15:00:00	278.472
16:00:00	278.431
17:00:00	278.284
18:00:00	278.051
19:00:00	278.764
20:00:00	281.024
21:00:00	278.542
22:00:00	278.790
23:00:00	277.735
00:00:00	277.321
01:00:00	276.906
02:00:00	277.019
03:00:00	276.734
04:00:00	276.609

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.176	04-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.416
06:00:00	276.532
07:00:00	276.227
08:00:00	276.894
09:00:00	277.171
10:00:00	277.515
11:00:00	277.956
12:00:00	278.241
13:00:00	278.252
14:00:00	278.244
15:00:00	277.540
16:00:00	278.452
17:00:00	278.754
18:00:00	278.268
19:00:00	278.022
20:00:00	278.944
21:00:00	278.311
22:00:00	278.351
23:00:00	278.153
00:00:00	278.388
01:00:00	278.439
02:00:00	278.626
03:00:00	278.151
04:00:00	278.389

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

 ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocio K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							Y		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.479	05-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05.00.00	276.611
06.00.00	276.274
07.00.00	276.175
08.00.00	276.439
09.00.00	276.576
10.00.00	276.135
18.00.00	276.061
19.00.00	276.986
20.00.00	276.743
21.00.00	276.226
22.00.00	276.542
23.00.00	276.298
00.00.00	276.383
01.00.00	276.316
02.00.00	276.098
03.00.00	276.194
04.00.00	276.086

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.531	06-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	275.963
06:00:00	275.462
07:00:00	275.517
08:00:00	276.594
09:00:00	276.452
10:00:00	276.608
11:00:00	277.128
15:00:00	277.309
16:00:00	277.112
17:00:00	277.254
18:00:00	276.862
19:00:00	276.887
20:00:00	277.073
21:00:00	276.410
22:00:00	275.989
23:00:00	276.538
00:00:00	276.319
01:00:00	276.265
02:00:00	276.670
03:00:00	276.236
04:00:00	276.501

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
07-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.004	07-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.207
06:00:00	276.353
07:00:00	276.480
08:00:00	277.372
09:00:00	277.778
10:00:00	276.915
11:00:00	276.850
12:00:00	276.692
13:00:00	277.810
14:00:00	277.831
15:00:00	277.792
16:00:00	276.158
17:00:00	277.795
18:00:00	277.385
19:00:00	276.236
20:00:00	276.829
21:00:00	276.727
22:00:00	276.818
23:00:00	276.452
00:00:00	277.056
01:00:00	276.462
02:00:00	276.635
03:00:00	276.543
04:00:00	276.932

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
08-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.005	08-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.750
06:00:00	276.747
07:00:00	277.350
08:00:00	277.750
09:00:00	276.645
10:00:00	277.307
11:00:00	277.273
12:00:00	276.838
13:00:00	276.757
14:00:00	277.624
15:00:00	277.069
16:00:00	276.426
17:00:00	277.227
18:00:00	277.024
19:00:00	276.645
20:00:00	277.307
21:00:00	277.273
22:00:00	276.838
23:00:00	276.757
00:00:00	276.973
01:00:00	276.828
02:00:00	277.069
03:00:00	276.754
04:00:00	276.868

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
09-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.955	09-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.996
06:00:00	276.798
07:00:00	276.566
08:00:00	276.825
09:00:00	277.446
10:00:00	277.706
11:00:00	276.896
12:00:00	276.852
13:00:00	277.456
14:00:00	276.914
15:00:00	276.649
16:00:00	276.740
17:00:00	276.711
18:00:00	276.524
19:00:00	276.758
20:00:00	276.624
21:00:00	277.698
22:00:00	276.661
23:00:00	276.915
00:00:00	276.448
01:00:00	277.115
02:00:00	277.361
03:00:00	277.476
04:00:00	276.791

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
10-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.285	10-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.249
06:00:00	276.361
07:00:00	276.925
08:00:00	277.252
09:00:00	278.100
10:00:00	277.686
11:00:00	278.639
12:00:00	278.100
13:00:00	278.982
14:00:00	277.648
15:00:00	277.566
16:00:00	277.356
17:00:00	277.623
18:00:00	277.465
19:00:00	277.411
20:00:00	277.167
21:00:00	276.547
22:00:00	276.554
23:00:00	276.386
00:00:00	276.684
01:00:00	277.531
02:00:00	277.587
03:00:00	276.361
04:00:00	276.411

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
11-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.692	11-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.481
06:00:00	276.632
07:00:00	276.494
08:00:00	276.973
09:00:00	277.288
10:00:00	277.090
11:00:00	278.042
12:00:00	278.562
13:00:00	279.800
14:00:00	279.442
15:00:00	279.292
16:00:00	279.517
17:00:00	278.061
18:00:00	278.432
19:00:00	277.571
20:00:00	277.625
21:00:00	277.400
22:00:00	278.103
23:00:00	277.080
00:00:00	277.467
01:00:00	276.457
02:00:00	276.599
03:00:00	277.062
04:00:00	276.123

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
12-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.265	12-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.178
06:00:00	276.407
07:00:00	276.478
08:00:00	276.523
09:00:00	276.472
10:00:00	276.470
11:00:00	276.595
12:00:00	276.728
13:00:00	276.823
14:00:00	275.746
15:00:00	275.252
16:00:00	276.487
17:00:00	276.587
18:00:00	275.961
19:00:00	276.440
20:00:00	276.507
21:00:00	276.284
22:00:00	276.249
23:00:00	276.038
00:00:00	276.033
01:00:00	276.190
02:00:00	275.728
03:00:00	275.852
04:00:00	276.337

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
13-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.982	13-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	275.893
06:00:00	275.975
07:00:00	276.392
08:00:00	276.336
09:00:00	276.857
10:00:00	276.676
11:00:00	277.198
12:00:00	277.424
13:00:00	277.746
14:00:00	278.297
15:00:00	279.026
16:00:00	278.941
17:00:00	278.040
18:00:00	277.921
19:00:00	277.160
20:00:00	276.781
21:00:00	276.514
22:00:00	276.115
23:00:00	276.382
00:00:00	276.543
01:00:00	276.324
02:00:00	276.041
03:00:00	276.176
04:00:00	275.802

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
14-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.826	14-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	275.954
06:00:00	276.209
07:00:00	275.882
08:00:00	276.432
09:00:00	276.239
10:00:00	276.932
11:00:00	277.368
12:00:00	279.420
13:00:00	278.051
14:00:00	278.130
15:00:00	278.069
16:00:00	278.605
17:00:00	277.482
18:00:00	277.272
19:00:00	276.433
20:00:00	276.301
21:00:00	276.087
22:00:00	276.270
23:00:00	276.048
00:00:00	276.342
01:00:00	276.160
02:00:00	276.038
03:00:00	276.102
04:00:00	275.993

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
15-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.103	15-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	275.875
06:00:00	276.060
07:00:00	276.123
08:00:00	276.709
09:00:00	276.565
10:00:00	276.838
11:00:00	277.142
12:00:00	277.293
13:00:00	278.915
14:00:00	278.865
15:00:00	279.361
16:00:00	278.725
17:00:00	278.822
18:00:00	277.852
19:00:00	277.047
20:00:00	276.848
21:00:00	276.562
22:00:00	276.426
23:00:00	276.618
00:00:00	276.328
01:00:00	276.495
02:00:00	276.487
03:00:00	276.121
04:00:00	276.405

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
16-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.813	16-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.120
06:00:00	276.323
07:00:00	276.234
08:00:00	276.404
09:00:00	276.076
10:00:00	276.169
11:00:00	277.091
12:00:00	277.146
13:00:00	277.730
14:00:00	278.573
15:00:00	278.357
16:00:00	278.021
17:00:00	277.900
18:00:00	277.551
19:00:00	276.928
20:00:00	276.871
21:00:00	276.635
22:00:00	276.159
23:00:00	276.356
00:00:00	276.155
01:00:00	276.080
02:00:00	276.046
03:00:00	276.051
04:00:00	276.525

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.868	17-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.382
06:00:00	275.915
07:00:00	276.163
08:00:00	276.735
09:00:00	276.765
10:00:00	277.265
11:00:00	277.439
12:00:00	278.469
13:00:00	279.008
14:00:00	280.119
15:00:00	279.006
16:00:00	277.770
17:00:00	277.041
18:00:00	276.500
19:00:00	275.826
20:00:00	275.666
21:00:00	275.750
22:00:00	275.845
23:00:00	275.919
00:00:00	276.185
01:00:00	276.225
02:00:00	276.161
03:00:00	276.471
04:00:00	276.214

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.746	18-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.436
06:00:00	276.308
07:00:00	276.404
08:00:00	276.984
09:00:00	276.702
10:00:00	276.632
11:00:00	276.615
12:00:00	276.329
13:00:00	277.320
14:00:00	278.184
15:00:00	278.276
16:00:00	277.856
17:00:00	277.540
18:00:00	276.660
19:00:00	276.211
20:00:00	276.592
21:00:00	276.714
22:00:00	276.685
23:00:00	276.377
00:00:00	276.319
01:00:00	276.193
02:00:00	276.674
03:00:00	275.972
04:00:00	275.934

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
19-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.599	19-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.377
06:00:00	276.279
07:00:00	276.167
08:00:00	276.309
09:00:00	276.357
10:00:00	276.161
11:00:00	276.333
12:00:00	277.018
13:00:00	278.051
14:00:00	278.346
15:00:00	278.642
16:00:00	278.849
17:00:00	278.800
18:00:00	277.826
19:00:00	277.026
20:00:00	276.082
21:00:00	275.209
22:00:00	275.098
23:00:00	275.039
00:00:00	274.900
01:00:00	275.117
02:00:00	275.855
03:00:00	276.243
04:00:00	276.304

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
20-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.256	20-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.425
06:00:00	276.622
07:00:00	275.759
08:00:00	276.073
09:00:00	276.272
10:00:00	276.569
11:00:00	275.978
12:00:00	276.310
13:00:00	276.497
14:00:00	276.011
15:00:00	276.644
16:00:00	276.253
17:00:00	276.012
18:00:00	276.215
19:00:00	275.920
20:00:00	276.274
21:00:00	276.333
22:00:00	276.233
23:00:00	276.246
00:00:00	276.256
01:00:00	276.087
02:00:00	276.592
03:00:00	276.640
04:00:00	275.912

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
21-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.341	21-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	275.422
06:00:00	275.961
07:00:00	276.618
08:00:00	276.304
09:00:00	276.467
10:00:00	276.622
11:00:00	276.701
12:00:00	276.201
13:00:00	276.136
14:00:00	276.009
15:00:00	276.241
16:00:00	277.492
17:00:00	277.298
18:00:00	276.567
19:00:00	276.039
20:00:00	276.267
21:00:00	276.291
22:00:00	276.037
23:00:00	276.133
00:00:00	276.218
01:00:00	276.447
02:00:00	275.615
03:00:00	276.323
04:00:00	276.575

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
22-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.809	22-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.975
06:00:00	276.725
07:00:00	276.688
08:00:00	277.157
09:00:00	277.158
10:00:00	276.775
11:00:00	276.920
12:00:00	277.018
13:00:00	277.591
14:00:00	277.935
15:00:00	277.895
16:00:00	277.658
17:00:00	277.219
18:00:00	276.685
19:00:00	276.366
20:00:00	276.163
21:00:00	276.400
22:00:00	276.151
23:00:00	276.331
00:00:00	276.331
01:00:00	276.449
02:00:00	276.415
03:00:00	276.247
04:00:00	276.162



REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-nov-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.256	23-nov-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.425
06:00:00	276.622
07:00:00	275.759
08:00:00	276.073
09:00:00	276.272
10:00:00	276.569
11:00:00	275.978
12:00:00	276.310
13:00:00	276.497
14:00:00	276.011
15:00:00	276.644
16:00:00	276.253
17:00:00	276.012
18:00:00	276.215
19:00:00	275.920
20:00:00	276.274
21:00:00	276.333
22:00:00	276.233
23:00:00	276.246
00:00:00	276.256
01:00:00	276.087
02:00:00	276.592
03:00:00	276.640
04:00:00	275.912

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
277.488	24-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	279.016
06:00:00	278.353
07:00:00	277.639
08:00:00	276.684
09:00:00	276.386
10:00:00	277.233
11:00:00	277.510
12:00:00	277.648
13:00:00	278.037
14:00:00	279.005
15:00:00	278.762
16:00:00	279.016
17:00:00	278.353
18:00:00	277.639
19:00:00	277.719
20:00:00	277.301
21:00:00	276.930
22:00:00	277.225
23:00:00	276.781
00:00:00	276.650
01:00:00	276.436
02:00:00	276.484
03:00:00	276.495
04:00:00	276.410

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.481	25-nov-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.262
06:00:00	276.311
07:00:00	276.174
08:00:00	276.733
09:00:00	276.681
10:00:00	276.419
11:00:00	276.574
12:00:00	276.772
13:00:00	277.022
14:00:00	276.712
15:00:00	276.912
16:00:00	276.872
17:00:00	276.774
18:00:00	276.301
19:00:00	275.990
20:00:00	276.291
21:00:00	276.018
22:00:00	276.532
23:00:00	276.279
00:00:00	276.588
01:00:00	276.416
02:00:00	276.349
03:00:00	276.152
04:00:00	276.407

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL	Etano % VOL	N2 % VOL	CO2 % VOL	Total de Inertes % VOL	Poder Calorífico MJoules /m3	Índice de Woobe MJoules /m3	Temperatura de Rocío K (°C)	Humedad mg/m3	Acido Sulfhídrico mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.208	26-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.210
06:00:00	276.036
07:00:00	276.044
08:00:00	276.259
09:00:00	276.705
10:00:00	276.680
11:00:00	276.025
12:00:00	276.383
13:00:00	276.369
14:00:00	276.571
15:00:00	276.842
16:00:00	276.973
17:00:00	276.279
18:00:00	275.680
19:00:00	275.677
20:00:00	275.708
21:00:00	276.010
22:00:00	276.299
23:00:00	275.991
00:00:00	276.291
01:00:00	276.091
02:00:00	275.747
03:00:00	275.684
04:00:00	276.229

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.312	27-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.158
06:00:00	275.880
07:00:00	275.903
08:00:00	276.787
09:00:00	276.936
10:00:00	276.427
11:00:00	277.083
12:00:00	276.358
13:00:00	276.457
14:00:00	276.746
15:00:00	277.083
16:00:00	276.799
17:00:00	276.335
18:00:00	275.918
19:00:00	275.713
20:00:00	275.682
21:00:00	276.168
22:00:00	276.552
23:00:00	275.966
00:00:00	276.520
01:00:00	275.317
02:00:00	276.027
03:00:00	276.417
04:00:00	276.245

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.478	28-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.191
06:00:00	276.303
07:00:00	276.256
08:00:00	276.094
09:00:00	276.901
10:00:00	276.801
11:00:00	277.492
12:00:00	276.724
13:00:00	276.723
14:00:00	275.673
15:00:00	276.752
16:00:00	276.530
17:00:00	277.237
18:00:00	276.309
19:00:00	276.114
20:00:00	276.247
21:00:00	276.455
22:00:00	276.351
23:00:00	276.044
00:00:00	276.345
01:00:00	276.546
02:00:00	276.400
03:00:00	276.477
04:00:00	276.496

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
29-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.515	29-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.259
06:00:00	276.406
07:00:00	276.211
08:00:00	277.076
09:00:00	277.040
10:00:00	276.787
11:00:00	276.415
12:00:00	276.935
13:00:00	276.981
14:00:00	277.372
15:00:00	277.032
16:00:00	276.987
17:00:00	276.261
18:00:00	275.992
19:00:00	276.367
20:00:00	276.168
21:00:00	276.189
22:00:00	276.356
23:00:00	276.490
00:00:00	276.320
01:00:00	276.309
02:00:00	276.391
03:00:00	276.183
04:00:00	276.157
05:00:00	276.222

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.673	30-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.282
06:00:00	276.400
07:00:00	277.090
08:00:00	276.743
09:00:00	276.715
10:00:00	276.479
11:00:00	276.785
12:00:00	278.283
13:00:00	277.377
14:00:00	277.346
15:00:00	276.833
16:00:00	276.270
17:00:00	276.503
18:00:00	276.573
19:00:00	276.094
20:00:00	276.464
21:00:00	276.529
22:00:00	276.350
23:00:00	276.476
00:00:00	276.762
01:00:00	276.474
02:00:00	276.434
03:00:00	276.197
04:00:00	276.687

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-oct-16	PLAYUELA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
276.925	30-oct-16	PLAYUELA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP PROM/DÍA K
05:00:00	276.713
06:00:00	276.335
07:00:00	277.375
08:00:00	277.391
09:00:00	277.126
10:00:00	276.451
11:00:00	276.949
12:00:00	277.332
13:00:00	277.496
14:00:00	278.014
15:00:00	277.702
16:00:00	276.779
17:00:00	276.289
18:00:00	276.522
19:00:00	276.759
20:00:00	277.023
21:00:00	276.616
22:00:00	276.676
23:00:00	276.936
00:00:00	276.478
01:00:00	276.737
02:00:00	276.884
03:00:00	277.090
04:00:00	276.517

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	CD. MENDOZA
18-oct-16	CD. MENDOZA
19-oct-16	CD. MENDOZA
26-oct-16	CD. MENDOZA
27-oct-16	CD. MENDOZA
28-oct-16	CD. MENDOZA
31-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.484	17-oct-16	CD. MENDOZA
272.916	18-oct-16	CD. MENDOZA
271.934	19-oct-16	CD. MENDOZA
271.725	26-oct-16	CD. MENDOZA
273.384	27-oct-16	CD. MENDOZA
271.853	28-oct-16	CD. MENDOZA
271.198	31-oct-16	CD. MENDOZA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.484	17-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
19:00:00	271.817
20:00:00	272.281
21:00:00	272.412
22:00:00	272.268
23:00:00	272.621
00:00:00	272.804
01:00:00	272.694
02:00:00	272.653
03:00:00	272.651
04:00:00	272.407
05:00:00	272.143
06:00:00	271.9
07:00:00	271.712
08:00:00	271.626

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.916	18-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.626
10:00:00	272.001
11:00:00	271.388
15:00:00	271.673
16:00:00	272.405
17:00:00	272.734
18:00:00	273.024
19:00:00	273.191
20:00:00	273.662
21:00:00	274.085
22:00:00	274.781
23:00:00	274.951
00:00:00	274.992
01:00:00	274.874
02:00:00	274.812
03:00:00	274.071
04:00:00	272.308
05:00:00	272.243
06:00:00	272.373
07:00:00	272.869
08:00:00	273.269

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorifico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorifico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.934	17-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	272.101
18:00:00	271.762
19:00:00	272.762
20:00:00	273.331
21:00:00	274.022
22:00:00	273.251
23:00:00	272.799
00:00:00	272.783
01:00:00	273.046
02:00:00	273.477
03:00:00	273.577
04:00:00	273.643
05:00:00	273.612
06:00:00	272.366

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.725	26-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.799
11:00:00	271.676
12:00:00	271.699

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocío K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.883	27-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
11:00:00	272.15
12:00:00	271.263
13:00:00	271.776
14:00:00	271.294
15:00:00	271.491
16:00:00	271.372
17:00:00	271.477
18:00:00	271.681
19:00:00	271.966
20:00:00	271.934
21:00:00	272.102
22:00:00	272.53
23:00:00	280.911
00:00:00	284.498
01:00:00	275.531
02:00:00	274.319
03:00:00	274.102
04:00:00	273.278
05:00:00	272.422
06:00:00	272.728
07:00:00	273.036
08:00:00	272.578

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhídrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.853	28-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.41
10:00:00	271.231
11:00:00	271.402
15:00:00	272.608
16:00:00	270.905
17:00:00	273.23
18:00:00	271.849
19:00:00	272.562
20:00:00	273.19
21:00:00	272.748
22:00:00	271.336
23:00:00	271.916
00:00:00	271.649
01:00:00	271.819
02:00:00	272.824
03:00:00	273.315
04:00:00	272.404
05:00:00	271.728
06:00:00	271.518
08:00:00	271.223

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano % VOL NORMA (83)	Etano % VOL NORMA (11)	N2 % VOL NORMA (8)	CO2 % VOL NORMA (3)	Total de Inertes % VOL NORMA (8)	Poder Calorífico MJoules /m3 NORMA (36,30 - 43,60)	Índice de Woobe MJoules /m3 NORMA (46,20 - 53,20)	Temperatura de Rocio K (°C) NORMA (271,15 (-2))	Humedad mg/m3 NORMA (110)	Acido Sulfhidrico mg/m3 NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
31-oct-16	CD. MENDOZA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
269.220	31-oct-16	CD. MENDOZA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
20:00:00	271.548
21:00:00	271.779
22:00:00	272.266
23:00:00	272.575
00:00:00	272.693
01:00:00	272.807
02:00:00	272.208
03:00:00	271.943
04:00:00	271.553
05:00:00	271.349
06:00:00	271.209

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	PUEBLA
18-oct-16	PUEBLA
19-oct-16	PUEBLA
26-oct-16	PUEBLA
27-oct-16	PUEBLA
28-oct-16	PUEBLA
31-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.484	17-oct-16	PUEBLA
272.916	18-oct-16	PUEBLA
271.934	19-oct-16	PUEBLA
271.725	26-oct-16	PUEBLA
273.384	27-oct-16	PUEBLA
271.853	28-oct-16	PUEBLA
271.198	31-oct-16	PUEBLA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.484	17-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
19:00:00	271.817
20:00:00	272.281
21:00:00	272.412
22:00:00	272.268
23:00:00	272.621
00:00:00	272.804
01:00:00	272.694
02:00:00	272.653
03:00:00	272.651
04:00:00	272.407
05:00:00	272.143
06:00:00	271.9
07:00:00	271.712
08:00:00	271.626

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.916	18-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.626
10:00:00	272.001
11:00:00	271.388
12:00:00	270.655
13:00:00	270.9
14:00:00	271.099
15:00:00	271.673
16:00:00	272.405
17:00:00	272.734
18:00:00	273.024
19:00:00	273.191
20:00:00	273.662
21:00:00	274.085
22:00:00	274.781
23:00:00	274.951
00:00:00	274.992
01:00:00	274.874
02:00:00	274.812
03:00:00	274.071
04:00:00	272.308
05:00:00	272.243
06:00:00	272.373
07:00:00	272.869
08:00:00	273.269

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.934	17-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	272.101
18:00:00	271.762
19:00:00	272.762
20:00:00	273.331
21:00:00	274.022
22:00:00	273.251
23:00:00	272.799
00:00:00	272.783
01:00:00	273.046
02:00:00	273.477
03:00:00	273.577
04:00:00	273.643
05:00:00	273.612
06:00:00	272.366
07:00:00	271.019
08:00:00	269.591

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.725	26-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.799
11:00:00	271.676
12:00:00	271.699

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.883	27-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
11:00:00	272.15
12:00:00	271.263
13:00:00	271.776
14:00:00	271.294
15:00:00	271.491
16:00:00	271.372
17:00:00	271.477
18:00:00	271.681
19:00:00	271.966
20:00:00	271.934
21:00:00	272.102
22:00:00	272.53
23:00:00	280.911
00:00:00	284.498
01:00:00	275.531
02:00:00	274.319
03:00:00	274.102
04:00:00	273.278
05:00:00	272.422
06:00:00	272.728
07:00:00	273.036
08:00:00	272.578

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.853	28-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.41
10:00:00	271.231
11:00:00	271.402
15:00:00	272.608
16:00:00	270.905
17:00:00	273.23
18:00:00	271.849
19:00:00	272.562
20:00:00	273.19
21:00:00	272.748
22:00:00	271.336
23:00:00	271.916
00:00:00	271.649
01:00:00	271.819
02:00:00	272.824
03:00:00	273.315
04:00:00	272.404
05:00:00	271.728
06:00:00	271.518
08:00:00	271.223

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:

 ZONA: SUR

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
31-oct-16	PUEBLA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
269.220	31-oct-16	PUEBLA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
20:00:00	271.548
21:00:00	271.779
22:00:00	272.266
23:00:00	272.575
00:00:00	272.693
01:00:00	272.807
02:00:00	272.208
03:00:00	271.943
04:00:00	271.553
05:00:00	271.349
06:00:00	271.209
07:00:00	270.995
08:00:00	270.558

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
18-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
19-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
26-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
27-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
28-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
31-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.488	17-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
272.913	18-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
271.920	19-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
271.693	26-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
273.387	27-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
271.839	28-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"
271.239	31-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

Observaciones: La calidad corresponde a S-TXBGN370-TR02

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.488	17-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
18:00:00	271.128
19:00:00	271.938
20:00:00	272.26
21:00:00	272.449
22:00:00	272.251
23:00:00	272.653
00:00:00	272.796
01:00:00	272.694
02:00:00	272.642
03:00:00	272.659
04:00:00	272.388
05:00:00	272.12
06:00:00	271.897
07:00:00	271.719
08:00:00	271.612

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
272.913	18-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.622
10:00:00	272.062
11:00:00	271.285
15:00:00	271.74
16:00:00	272.354
17:00:00	272.763
18:00:00	273.027
19:00:00	273.211
20:00:00	273.691
21:00:00	274.126
22:00:00	274.825
23:00:00	274.979
00:00:00	274.979
01:00:00	274.867
02:00:00	274.818
03:00:00	273.973
04:00:00	272.23
05:00:00	272.257
06:00:00	272.389
07:00:00	272.943
08:00:00	273.259

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocio	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
19-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.920	17-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	272.002
12:00:00	271.098
18:00:00	271.878
19:00:00	272.794
20:00:00	273.429
21:00:00	274.053
22:00:00	273.19
23:00:00	272.792
00:00:00	272.776
01:00:00	273.06
02:00:00	273.511
03:00:00	273.585
04:00:00	273.646
05:00:00	273.597
06:00:00	272.259
07:00:00	270.925
08:00:00	269.435

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.693	26-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.829
10:00:00	271.465
11:00:00	271.756
12:00:00	271.721

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.886	27-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
11:00:00	272.037
12:00:00	271.225
13:00:00	271.854
14:00:00	271.23
15:00:00	271.489
16:00:00	271.334
17:00:00	271.524
18:00:00	271.701
19:00:00	271.999
20:00:00	271.91
21:00:00	272.105
22:00:00	272.621
23:00:00	281.888
00:00:00	284.013
01:00:00	274.985
02:00:00	274.27
03:00:00	274.076
04:00:00	273.214
05:00:00	272.599
06:00:00	272.687
07:00:00	273.168
08:00:00	272.58

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
271.839	28-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	271.141
10:00:00	271.199
11:00:00	271.379
15:00:00	272.841
16:00:00	270.856
17:00:00	273.411
18:00:00	271.709
19:00:00	272.476
20:00:00	273.217
21:00:00	272.698
22:00:00	271.338
23:00:00	272.209
00:00:00	271.502
01:00:00	271.94
02:00:00	272.758
03:00:00	273.311
04:00:00	272.32
05:00:00	271.561
06:00:00	271.538
07:00:00	270.903
08:00:00	271.227

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
31-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
269.255	31-oct-16	VENTA DE CARPIO 30"

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	
20:00:00	271.519
21:00:00	271.801
22:00:00	272.295
23:00:00	272.593
00:00:00	272.679
01:00:00	272.821
02:00:00	272.154
03:00:00	271.928
04:00:00	271.534
05:00:00	271.312
06:00:00	271.198