

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2017	96.4460	0.7638	0.2984	1.0622	2.2925	222.3370	31.1123	38.1869	50.2732	1.4844		
02/07/2017	96.1766	0.7903	0.3197	1.1100	2.5063	222.3902	32.4366	38.2341	50.2719	1.5453		
03/07/2017	96.0948	0.7396	0.3291	1.0687	2.6208	224.5334	33.9383	38.2898	50.3349	1.2400		
04/07/2017	95.9145	0.7153	0.3523	1.0677	2.7677	226.2705	36.1763	38.3539	50.3778	1.1286		
05/07/2017	96.1575	0.7269	0.3074	1.0343	2.6018	223.9859	35.4858	38.2895	50.3538	1.1886		
06/07/2017	96.2005	0.7381	0.2924	1.0305	2.5671	223.6199	34.1408	38.2781	50.3463	1.1890		
07/07/2017	96.1434	0.7840	0.2711	1.0551	2.6036	222.8219	33.0203	38.2760	50.3228	1.3124		
08/07/2017	96.1695	0.7505	0.2930	1.0435	2.5837	224.1755	33.0069	38.2793	50.3380	1.1571		
09/07/2017	96.3286	0.7039	0.2896	0.9935	2.4817	220.8680	29.2450	38.2624	50.3627	1.1077		
10/07/2017	95.7492	0.7090	0.2655	0.9746	3.0741	221.1462	26.1173	38.4426	50.4731	1.3338		
11/07/2017	94.7940	0.8398	0.2466	1.0863	3.8980	221.3736	18.9935	38.6477	50.5077	1.7407		
12/07/2017	94.7555	0.8638	0.2601	1.1239	3.8886	222.9387	15.4483	38.6379	50.4792	2.0839		
13/07/2017	94.5275	0.9698	0.2893	1.2591	3.9814	223.7598	12.7572	38.6140	50.3787	2.7972		
14/07/2017	94.6094	0.9347	0.3119	1.2466	3.8812	226.0054	5.3523	38.6110	50.3908	2.2490		
15/07/2017	94.5697	0.9446	0.2654	1.2101	3.9879	223.8007	0.0000	38.6345	50.4187	2.3507		
16/07/2017	94.3797	0.9535	0.2831	1.2366	4.1461	222.9625	0.0999	38.6726	50.4264	2.2773		
17/07/2017	94.4004	0.8641	0.2947	1.1587	4.1971	224.4764	0.0999	38.7229	50.5117	2.1169		
18/07/2017	94.5301	0.7930	0.2837	1.0767	4.1454	243.9889	0.6652	38.7502	50.5815	1.8946		
19/07/2017	94.5100	0.8438	0.2738	1.1176	4.1591	241.3006	0.6894	38.7084	50.5272	1.3325		
20/07/2017	94.5319	0.8496	0.2789	1.1285	4.1211	221.4919	0.7073	38.6930	50.5120	1.3085		
21/07/2017	94.4170	0.8730	0.2663	1.1393	4.2157	220.8592	0.7867	38.7212	50.5176	1.2472		
22/07/2017	94.4518	0.8635	0.2465	1.1100	4.2190	221.0027	0.7142	38.7294	50.5379	1.2085		
23/07/2017	94.5883	0.8346	0.2825	1.1171	4.0725	222.1438	0.7039	38.6861	50.5169	1.1797		
24/07/2017	94.6438	0.8388	0.2746	1.1133	4.0210	223.8303	0.6917	38.6744	50.5108	1.1835		
25/07/2017	94.5116	0.8948	0.2696	1.1644	4.0767	225.0782	0.2103	38.6887	50.4823	1.1269		
26/07/2017	94.4762	0.8846	0.2947	1.1793	4.1179	220.7435	0.8367	38.6779	50.4719	1.1719		
27/07/2017	94.6663	0.7875	0.2991	1.0866	4.0304	219.8058	0.7867	38.6809	50.5390	0.9569		
28/07/2017	95.4502	0.7605	0.2697	1.0302	3.3150	220.6219	0.6954	38.4911	50.4629	0.7599		
29/07/2017	95.6503	0.7751	0.2607	1.0357	3.1297	218.7960	0.6903	38.4227	50.4179	0.7611		
30/07/2017	95.4575	0.7903	0.2841	1.0744	3.2760	218.9992	0.7165	38.4548	50.4148	0.7636		
31/07/2017	95.5459	0.7652	0.2620	1.0272	3.2404	219.8655	0.6940	38.4596	50.4453	0.6687		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.3797	0.7039	0.2465	0.9746	2.2925	218.7960	0.0000	38.1869	50.2719	0.6687		
Promedio	95.1886	0.8176	0.2844	1.1020	3.4910	223.7417	12.4845	38.5249	50.4357	1.4150		
Máximo	96.4460	0.9698	0.3523	1.2591	4.2190	243.9889	36.1763	38.7502	50.5815	2.7972		
Desv. Est.	0.752126072	0.07516716	0.02336406	0.07211341	0.689643724	5.413332661	14.81955241	0.187127398	0.083576489	0.526131742		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2017	96.6454	0.8000	0.3263	1.1263	2.4678	229.2647	33.1807	38.2601	50.3423	1.5036
02/07/2017	96.5416	0.8436	0.3552	1.1987	2.7935	225.5636	33.8304	38.3513	50.3147	1.4344
03/07/2017	96.2833	0.8064	0.3936	1.2000	2.7656	230.3286	36.5788	38.3699	50.4013	1.0539
04/07/2017	96.2597	0.7552	0.4138	1.1690	3.2679	233.0948	36.2789	38.7024	50.5759	1.1028
05/07/2017	96.4870	0.7692	0.3556	1.1248	2.9357	228.6030	36.9785	38.3919	50.4157	1.2981
06/07/2017	96.4616	0.9079	0.3589	1.2668	2.8721	228.6342	36.2290	38.3713	50.4463	1.1048
07/07/2017	96.4249	0.8319	0.3053	1.1372	2.8013	226.8753	35.3795	38.3434	50.3943	1.5056
08/07/2017	96.3217	0.8241	0.3343	1.1584	2.7574	232.6491	35.9791	38.3466	50.3850	1.0804
09/07/2017	96.5641	0.7509	0.3204	1.0712	2.6645	225.1874	30.6322	38.3290	50.4311	1.2635
10/07/2017	96.4824	0.7733	0.2951	1.0684	3.8267	228.6504	27.9338	38.7091	50.6163	1.6175
11/07/2017	95.1101	0.9046	0.2810	1.1856	4.3956	227.1053	23.3864	38.8049	50.6092	1.7884
12/07/2017	94.9360	0.9036	0.3008	1.2044	4.1850	230.8399	22.5869	38.7390	50.5629	2.1872
13/07/2017	94.7488	1.0228	0.3574	1.3801	4.5214	228.2142	21.1877	38.8024	50.5713	2.3052
14/07/2017	94.8049	0.9753	0.3618	1.3371	4.2536	230.5665	5.3523	38.8453	50.5266	2.2869
15/07/2017	94.7650	1.0243	0.3132	1.3375	4.1239	230.2393	0.0000	38.6854	50.4710	2.2665
16/07/2017	94.7110	0.9917	0.3105	1.3022	4.3109	228.2769	0.0999	38.7090	50.4840	2.2401
17/07/2017	94.7324	0.9497	0.3268	1.2765	4.4767	236.4489	0.0999	38.8576	50.6115	1.8454
18/07/2017	94.7647	0.8654	0.3319	1.1974	4.2892	250.5507	0.8367	38.8262	50.6613	2.0285
19/07/2017	94.7163	0.8967	0.3145	1.2112	4.4758	253.4485	0.6869	38.7817	50.6090	1.3021
20/07/2017	94.7908	0.9067	0.3088	1.2155	4.3531	231.8268	0.7867	38.7808	50.5879	1.2981
21/07/2017	94.6602	0.9430	0.2959	1.2389	4.4871	226.6007	0.7867	38.8157	50.5860	1.1780
22/07/2017	94.8632	0.9317	0.2827	1.2144	4.4152	230.6132	0.7867	38.8542	50.6193	1.2045
23/07/2017	94.8279	0.8952	0.3025	1.1977	4.2986	227.5227	0.8367	38.7693	50.5820	1.1699
24/07/2017	94.8821	0.9166	0.3122	1.2288	4.2161	233.7176	0.8367	38.7502	50.6275	1.0743
25/07/2017	94.7640	0.9491	0.3028	1.2519	4.2903	231.5398	0.7368	38.7487	50.5472	1.1068
26/07/2017	94.8745	1.3813	0.3685	1.7498	4.2726	227.1159	0.8367	38.7484	50.5551	1.0763
27/07/2017	95.3972	0.8694	0.3595	1.2289	4.4491	223.6198	0.7867	38.7823	50.5993	0.9156
28/07/2017	95.7264	0.8019	0.3128	1.1147	3.6632	226.2918	0.8367	38.6163	50.5305	0.7447
29/07/2017	95.8101	0.8114	0.3106	1.1220	3.3381	222.2931	0.8367	38.4847	50.4698	0.7487
30/07/2017	95.7199	0.8250	0.3195	1.1445	3.4001	224.6493	0.7867	38.4888	50.4497	0.7711
31/07/2017	95.8068	0.8109	0.3019	1.1128	3.6047	225.7167	0.8367	38.5533	50.5125	0.6999
Máximo	96.6454	1.3813	0.4138	1.7498	4.5214	253.4485	36.9785	38.8576	50.6613	2.3052

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2017	96.1885	0.7106	0.2763	0.9869	2.1124	218.6745	31.7815	38.1286	50.2174	1.4283
02/07/2017	95.7746	0.7308	0.2901	1.0209	2.2306	217.1646	32.0314	38.1664	50.2374	1.3795
03/07/2017	95.9350	0.6955	0.3067	1.0022	2.4464	214.8143	34.8298	38.2392	50.2852	1.0132
04/07/2017	95.1388	0.6745	0.3171	0.9916	2.4995	222.1638	34.2301	38.2622	50.3037	1.0092
05/07/2017	95.7527	0.6668	0.2862	0.9530	2.3528	212.4628	34.2801	38.2305	50.3198	1.0946
06/07/2017	95.8584	0.6193	0.2154	0.8347	2.4119	219.0029	32.5811	38.2284	50.2143	1.0193
07/07/2017	95.8798	0.6934	0.2470	0.9404	2.4297	218.3955	30.9320	38.2269	50.2909	1.4201
08/07/2017	95.9072	0.7111	0.2483	0.9595	2.4666	218.5390	25.3353	38.2281	50.2937	1.0132
09/07/2017	96.0931	0.6398	0.2589	0.8987	2.3484	217.4450	24.1860	38.2175	50.3043	1.1679
10/07/2017	94.9012	0.6659	0.2465	0.9124	2.4049	217.7990	6.3963	38.2466	50.3726	1.4812
11/07/2017	94.3057	0.7469	0.2275	0.9744	3.6596	211.4097	4.7472	38.5845	50.4405	1.6806
12/07/2017	94.5003	0.8308	0.2296	1.0604	3.7143	206.6720	0.0000	38.5901	50.4264	2.0529
13/07/2017	94.1190	0.8408	0.2590	1.0998	3.6849	216.9781	8.4451	38.5209	50.2984	2.2055
14/07/2017	94.0520	0.8912	0.2715	1.1627	3.7475	218.1935	0.0000	38.5529	50.3271	2.2116
15/07/2017	94.4294	0.8908	0.2310	1.1218	3.7986	213.0099	0.0000	38.5870	50.3544	2.1587
16/07/2017	94.1940	0.8829	0.2644	1.1473	3.8804	213.4491	0.0000	38.6001	50.3663	2.1343
17/07/2017	94.1004	0.8131	0.2661	1.0791	3.9254	218.7697	0.0000	38.6170	50.4032	1.6928
18/07/2017	94.3524	0.6975	0.2610	0.9584	3.9552	235.5775	0.6370	38.6955	50.5017	1.8942
19/07/2017	94.2036	0.7584	0.2503	1.0087	3.9795	217.1851	0.6869	38.6393	50.4573	1.2106
20/07/2017	94.2958	0.7790	0.2486	1.0276	3.8636	212.4948	0.6370	38.6086	50.4396	1.2248
21/07/2017	94.1395	0.8192	0.2382	1.0574	4.0587	211.1597	0.6370	38.6669	50.4628	1.1333
22/07/2017	94.2058	0.8114	0.2269	1.0382	3.9052	216.4431	0.6370	38.6371	50.4535	1.0946
23/07/2017	94.3492	0.7537	0.2527	1.0063	3.8532	217.2318	0.6869	38.6124	50.4538	1.0193
24/07/2017	94.4163	0.6982	0.2417	0.9399	3.8619	219.8907	0.6869	38.6327	50.4453	1.0275
25/07/2017	94.2649	0.8445	0.2407	1.0853	3.8748	218.2367	0.7368	38.6212	50.4372	1.0478
26/07/2017	93.9393	0.8159	0.2641	1.0800	3.7266	203.3131	0.6869	38.4441	49.9739	0.9807
27/07/2017	94.2935	0.7411	0.1701	0.9112	3.3680	203.0802	0.6370	38.5088	50.4524	0.8240
28/07/2017	95.0307	0.7270	0.2428	0.9699	3.0682	209.1364	0.6869	38.4069	50.4141	0.6796
29/07/2017	95.4072	0.7360	0.2392	0.9752	2.9648	216.2086	0.6869	38.3657	50.3619	0.6511
30/07/2017	95.3099	0.7526	0.2566	1.0092	3.0606	215.8563	0.6370	38.3997	50.3670	0.6531
31/07/2017	95.1398	0.7350	0.2395	0.9745	2.9676	212.5063	0.6869	38.3665	50.3672	0.5819

Mínimo	93.9393	0.6193	0.1701	0.8347	2.1124	203.0802	0.0000	38.1286	49.9739	0.5819
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.