

Anexo 1

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN Noviembre 2017.

Noviembre 2017

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de Rocío**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
01, 02, 03 y 04 de Noviembre 2017	Nuevo Madero, Tamaulipas / Resto del país

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
286.4968 K	01 de Noviembre 2017
286.6233 K	02 de Noviembre 2017
287.8344 K	03 de Noviembre 2017
286.0494 K	04 de Noviembre 2017

Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)	Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)
01/11/2017 09:00	283.8508	02/11/2017 07:00	289.1183
01/11/2017 10:00	284.7906	02/11/2017 08:00	288.7271
01/11/2017 11:00	286.5089	02/11/2017 09:00	288.5882
01/11/2017 12:00	287.7871	02/11/2017 10:00	288.1645
01/11/2017 13:00	287.5624	02/11/2017 11:00	288.5456
01/11/2017 14:00	287.0169	02/11/2017 12:00	288.2293
01/11/2017 15:00	286.4447	02/11/2017 13:00	287.4742
01/11/2017 16:00	286.2629	02/11/2017 14:00	287.0131
01/11/2017 17:00	284.0455	02/11/2017 15:00	286.5746
01/11/2017 18:00	283.1436	02/11/2017 16:00	285.5947
01/11/2017 19:00	283.2694	02/11/2017 17:00	285.0578
01/11/2017 20:00	283.921	02/11/2017 18:00	284.7365
01/11/2017 21:00	284.9332	02/11/2017 19:00	284.9376
01/11/2017 22:00	285.7816	02/11/2017 20:00	285.4437
01/11/2017 23:00	286.1942	02/11/2017 21:00	285.8331
02/11/2017 00:00	286.5427	02/11/2017 22:00	285.3627
02/11/2017 01:00	287.3092	02/11/2017 23:00	285.3123
02/11/2017 02:00	287.8675	03/11/2017 00:00	285.8651
02/11/2017 03:00	287.9742	03/11/2017 01:00	286.5043
02/11/2017 04:00	288.3088	03/11/2017 02:00	287.0973
02/11/2017 05:00	288.7341	03/11/2017 03:00	287.1613
02/11/2017 06:00	289.0626	03/11/2017 04:00	287.0066

Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)	Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)
03/11/2017 05:00	286.8309	05/11/2017 01:00	285.5936
03/11/2017 06:00	286.9789	05/11/2017 02:00	285.4116



Fecha y Hora	Temperatura de Rocio (K)	Fecha y Hora	Temperatura de Rocio (K)
03/11/2017 07:00	287.2208	05/11/2017 03:00	285.1318
03/11/2017 08:00	287.4829	05/11/2017 04:00	284.6559
03/11/2017 09:00	287.4783	05/11/2017 05:00	285.717
03/11/2017 10:00	287.5026	05/11/2017 06:00	286.809
03/11/2017 11:00	287.787	05/11/2017 07:00	287.0586
03/11/2017 12:00	287.7622	05/11/2017 08:00	286.8091
03/11/2017 13:00	287.7517		
03/11/2017 14:00	287.7812		
03/11/2017 15:00	287.5396		
03/11/2017 16:00	287.3441		
03/11/2017 17:00	287.2386		
03/11/2017 18:00	286.7845		
03/11/2017 19:00	286.6277		
03/11/2017 20:00	287.0756		
03/11/2017 21:00	287.5233		
03/11/2017 22:00	287.9762		
03/11/2017 23:00	288.3008		
04/11/2017 00:00	288.045		
04/11/2017 01:00	288.1144		
04/11/2017 02:00	287.8704		
04/11/2017 03:00	288.213		
04/11/2017 04:00	289.0779		
04/11/2017 05:00	289.129		
04/11/2017 06:00	288.7309		
04/11/2017 07:00	288.2362		
04/11/2017 08:00	287.8614		
04/11/2017 09:00	287.9512		
04/11/2017 10:00	288.306		
04/11/2017 11:00	288.596		
04/11/2017 12:00	288.3214		
04/11/2017 13:00	287.2838		
04/11/2017 14:00	286.3188		
04/11/2017 15:00	285.5576		
04/11/2017 16:00	285.3499		
04/11/2017 17:00	285.125		
04/11/2017 18:00	284.99		
04/11/2017 19:00	284.5761		
04/11/2017 20:00	284.7198		
04/11/2017 21:00	285.3165		
04/11/2017 22:00	284.9517		
04/11/2017 23:00	285.092		
05/11/2017 00:00	285.4975		

TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36 Piso 16
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.
Tel. + (5255) 5284 4000. www.engie.com