

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
01/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	93.2542	0.122	0.1221	0.1822	-0.0041	0.3043	5.1564	0	3.02734582	40.3952828	51.8390793	-0.02106589	0.16058827	
01:00:00	93.3405		0.1195	0.1781	0.0009	0.2976	5.1309			40.3496293	51.8180134	-0.01468353		
02:00:00	93.3887		0.1181	0.179	0.0019	0.2971	5.1183			40.3214788	51.8033299	-0.00742187		
03:00:00	93.4191		0.1159	0.1809	0.0002	0.2968	5.101			40.3066002	51.795908	0.01049196		
04:00:00	93.3841		0.113	0.1811	-0.0017	0.2941	5.1273			40.3222034	51.8063999	-0.00336071		
05:00:00	93.4035		0.1151	0.1794	-0.0014	0.2945	5.113			40.3173603	51.8030392	-0.02028719		
06:00:00	93.4843		0.112	0.178	-0.0029	0.29	5.0855			40.274898	51.782752	-0.0158758		
07:00:00	93.5461		0.1073	0.1751	-0.0038	0.2824	5.0796			40.2370349	51.7668762	-0.02391243		
08:00:00	93.6652		0.1043	0.1713	-0.0027	0.2756	5.0134			40.1860802	51.7429638	-0.013454		
09:00:00	93.7329		0.1032	0.1686	-0.0045	0.2718	4.9914			40.157573	51.7295098	-0.03843948		
10:00:00	93.9069		0.095	0.1641	-0.0056	0.2591	4.913			40.0725096	51.6910703	-0.03947899		
11:00:00	94.0956		0.089	0.1585	-0.0004	0.2475	4.8176			39.9875062	51.6515913	-0.02934471		
12:00:00	94.2335		0.0888	0.1581	-0.0017	0.2469	4.7179			39.9334428	51.6222466	-0.02377458		
13:00:00	94.3647		0.0832	0.1564	-0.0026	0.2396	4.6461			39.8812041	51.5984721	-0.00131895		
14:00:00	94.3781		0.0794	0.1538	0.0028	0.2332	4.6561			39.8714652	51.5971531	0.01376325		
15:00:00	94.3238		0.081	0.1566	-0.0002	0.2376	4.669			39.9012826	51.6109164	-0.00938539		
16:00:00	94.294		0.0815	0.1564	-0.012	0.2379	4.6813			39.9189959	51.6203017	-0.02867406		
17:00:00	94.4303		0.0764	0.1444	-0.0202	0.2208	4.6601			39.8493067	51.5916277	-0.01680353		
18:00:00	94.5095		0.0782	0.1242	0.0031	0.2024	4.677			39.8032102	51.5748242	0.01500023		
19:00:00	94.4376		0.083	0.1273	-1E-04	0.2103	4.695			39.8397368	51.5898244	0.0075709		
20:00:00	94.4043		0.0824	0.1272	-0.0005	0.2096	4.7227			39.8525843	51.5973953	-0.00214981		
21:00:00	94.4191		0.0806	0.1267	-0.0058	0.2073	4.7157			39.8459465	51.5952455	0.02990731		
22:00:00	94.2819		0.0906	0.1209	0.0045	0.2115	4.7829			39.9087614	51.6251528	-0.01368501		
23:00:00	94.298		0.0938	0.1254	0.0045	0.2192	4.7771			39.8916301	51.6114678	-0.01368501		
Mínimo	93.2542	0.122	0.0764	0.1209	-0.0202	0.2024	4.6461	0	3.02734582	39.8032102	51.5748242	-0.03947899	0.16058827	0
Promedio	93.9581625	0.122	0.09639167	0.1572375	-0.00217917	0.25362917	4.8770125	0	3.02734582	40.0594051	51.6860484	-0.01005402	0.16058827	#¡DIV/0!
Máximo	94.5095	0.122	0.1221	0.1822	0.0045	0.3043	5.1564	0	3.02734582	40.3952828	51.8390793	0.02990731	0.16058827	0
Desv. Est.	0.45368184	#¡DIV/0!	0.01556897	0.02148196	0.00530643	0.03512852	0.1965054	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.20813078	0.09385106	0.01772809	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
02/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.3181		0.0905	0.1243	0.003	0.2148	4.7894	271.511	3.32534582	39.875182	51.605417	-0.01127066	0.06882355	
01:00:00	94.3446		0.0907	0.1273	0.0237	0.218	4.78			39.8572473	51.5941464	0.03117037		
02:00:00	94.1963		0.0873	0.151	0.0127	0.2383	4.8095			39.9305932	51.6253167	0.03513093		
03:00:00	94.0584		0.0755	0.1637	-0.0027	0.2392	4.8898			39.9903032	51.6604477	-0.00919164		
04:00:00	94.1222		0.0733	0.161	0.0013	0.2343	4.8488			39.9684151	51.651256	-0.00685927		
05:00:00	94.119		0.0817	0.1623	0.0008	0.244	4.8346			39.967957	51.6443967	-0.0033309		
06:00:00	94.1325		0.0829	0.1631	-0.0006	0.246	4.8169			39.964135	51.6410658	-0.00280928		
07:00:00	94.1484		0.0826	0.1625	0.0009	0.2451	4.8039			39.9581243	51.6382566	0.0109875		
08:00:00	94.0719		0.0854	0.1634	0.0002	0.2488	4.8663			39.9825053	51.6492441	0.00109912		
09:00:00	94.0626		0.0869	0.1636	0.003	0.2505	4.8681			39.9866352	51.6503432	0.0054509		
10:00:00	94.0304		0.0856	0.1666	-0.0039	0.2522	4.8928			39.9974966	51.6557941	-0.01982891		
11:00:00	94.17		0.0838	0.1627	0.0009	0.2465	4.7714			39.9558716	51.6359652	-0.01540262		
12:00:00	94.2437		0.086	0.1636	-1E-04	0.2496	4.7002			39.9314943	51.6205626	0.00164682		
13:00:00	94.2572		0.0842	0.1635	-0.002	0.2477	4.6861			39.9321663	51.6222094	0.01073414		
14:00:00	94.2317		0.0809	0.1615	-0.0006	0.2424	4.717			39.9457272	51.6329435	0.00224668		
15:00:00	94.2276		0.0828	0.1609	-0.0011	0.2437	4.7137			39.9518431	51.6351902	0.00220942		
16:00:00	94.2314		0.0843	0.1598	-0.0006	0.2441	4.6997			39.9570618	51.6373996	0.0196389		
17:00:00	94.1553		0.0821	0.1592	-0.0034	0.2413	4.7596			39.9896087	51.6570385	0.00070791		
18:00:00	94.1483		0.0829	0.1558	0.0032	0.2387	4.7844			39.9889329	51.6577464	0.01860311		
19:00:00	94.0638		0.0839	0.159	0.003	0.2429	4.8218			40.0270212	51.6763495	0.01125203		
20:00:00	93.9815		0.0881	0.162	0.0003	0.2501	4.8756			40.0556636	51.6876016	0.00459396		
21:00:00	93.979		0.0847	0.1623	0.0004	0.247	4.8724			40.0598647	51.6921955	-0.00828627		
22:00:00	93.9986		0.0861	0.1627	0.0003	0.2488	4.8557			40.0468107	51.6839093	0.00413196		
23:00:00	93.9634		0.0893	0.163	0.0003	0.2523	4.874			40.0587947	51.6880412	0.00413196		
Mínimo	93.9634	0	0.0733	0.1243	-0.0039	0.2148	4.6861		3.32534582	39.8572473	51.5941464	-0.01982891	0.06882355	
Promedio	94.1356625	#¡DIV/0!	0.08422917	0.15853333	0.001625	0.2427625	4.8054875		3.32534582	39.974144	51.6476182	0.00361484	0.06882355	
Máximo	94.3446	0	0.0907	0.1666	0.0237	0.2523	4.8928		3.32534582	40.0598647	51.6921955	0.03513093	0.06882355	
Desv. Est.	0.10726704	#¡DIV/0!	0.00403652	0.010545	0.00567843	0.00934353	0.06577394		#¡DIV/0!	0.05192825	0.02560107	0.01329013	#¡DIV/0!	

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
03/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	93.9268		0.0919	0.1652	0.0003	0.2571	4.8902	272.472	3.8962804	40.0723293	51.6925756	0.00245533	0	
01:00:00	93.93		0.0901	0.1655	-0.0008	0.2556	4.8828			40.0746984	51.6950309	0.00096872		
02:00:00	93.9341		0.088	0.1647	0.0002	0.2527	4.8855			40.0730539	51.6959996	-0.00300675		
03:00:00	93.928		0.0902	0.1649	0.0015	0.2551	4.8961			40.0705085	51.6929929	0.00533168		
04:00:00	93.8916		0.0924	0.1664	0.001	0.2588	4.9191			40.0844748	51.6983245	0.00670651		
05:00:00	93.8745		0.0913	0.1674	-0.0003	0.2587	4.9235			40.0962299	51.705031	0.00446728		
06:00:00	93.837		0.0902	0.1671	-0.0007	0.2573	4.974			40.1026274	51.7094983	-0.0055664		
07:00:00	93.8639		0.0899	0.1664	0.001	0.2563	4.9582			40.0914317	51.7039319	0.00119599		
08:00:00	93.854		0.091	0.1674	-0.0005	0.2584	4.9608			40.095892	51.7051279	0.00218707		
09:00:00	93.8458		0.0918	0.1669	0.0006	0.2587	4.963			40.1004798	51.707315	4.0984E-05		
10:00:00	93.854		0.0895	0.1675	-0.001	0.257	4.958			40.0981071	51.707356	0.00663572		
11:00:00	93.8089		0.0846	0.1665	1E-04	0.2511	5.031			40.1027888	51.7139917	0.00698595		
12:00:00	93.7713		0.0833	0.1666	0.0033	0.2499	5.0695			40.1138342	51.7209776	-0.00163564		
13:00:00	93.8019		0.0853	0.1699	0.001	0.2552	5.0025			40.1166162	51.719342	0.00555895		
14:00:00	93.7954		0.0904	0.1709	0.0039	0.2613	4.9651			40.1346186	51.7249009	0.01285414		
15:00:00	93.7319		0.0935	0.1748	-0.0017	0.2683	4.9905			40.1655699	51.7377551	0.00029062		
16:00:00	93.7496		0.0923	0.1731	-0.0003	0.2654	4.9745			40.1631746	51.7380457	0.00092773		
17:00:00	93.7597		0.0884	0.1728	0.0014	0.2612	4.9724			40.1595591	51.7389734	0.01333105		
18:00:00	93.7054		0.089	0.1742	0	0.2632	4.9997			40.1858699	51.7523045	-0.02090568		
19:00:00	93.8728		0.0908	0.1742	0.0001	0.265	4.8058			40.1506987	51.7313988	-0.01095769		
20:00:00	93.9362		0.0915	0.1743	0.0004	0.2658	4.7473			40.1317352	51.7204411	-0.00873709		
21:00:00	93.9799		0.0911	0.1747	0.0013	0.2658	4.7121			40.1155763	51.711704	0.02293254		
22:00:00	93.8803		0.0953	0.176	0.0002	0.2713	4.7513			40.1643084	51.7346366	-0.01344655		
23:00:00	93.9463		0.0946	0.1762	0.0002	0.2708	4.7001			40.1389324	51.72119	-0.01344655		
Mínimo	93.7054	0	0.0833	0.1647	-0.0017	0.2499	4.7001	272.472	3.8962804	40.0705085	51.6925756	-0.02090568	0	0
Promedio	93.8533042	#¡DIV/0!	0.09026667	0.16973333	0.00046667	0.26	4.913875	272.472	3.8962804	40.1167965	51.7157852	0.000632	0	#¡DIV/0!
Máximo	93.9799	0	0.0953	0.1762	0.0039	0.2713	5.0695	272.472	3.8962804	40.1858699	51.7523045	0.02293254	0	0
Desv. Est.	0.07495519	#¡DIV/0!	0.00286427	0.00403686	0.00125062	0.00587818	0.10128174	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.03422655	0.01665442	0.00961942	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
04/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	93.9989		0.0932	0.1755	0.0008	0.2687	4.6831	272.185	2.87556077	40.1069749	51.7051018	0.00190018	0.06882355	
01:00:00	93.9496		0.0967	0.1763	0.0021	0.273	4.7265			40.115535	51.707002	0.02608832		
02:00:00	93.7739		0.1047	0.1784	-0.0021	0.2831	4.8518			40.1751436	51.7330903	-0.00698967		
03:00:00	93.7977		0.1027	0.1763	0.0011	0.279	4.8547			40.1579259	51.7261007	0.01650174		
04:00:00	93.6952		0.1052	0.1774	0.0032	0.2826	4.9245			40.1920046	51.7426024	0.01011565		
05:00:00	93.6377		0.1112	0.1806	-0.0032	0.2918	4.9291			40.2213603	51.7527181	-0.00824528		
06:00:00	93.6637		0.1064	0.1774	-0.0016	0.2838	4.9597			40.1969041	51.7444728	-0.00118482		
07:00:00	93.6564		0.1049	0.1758	0.002	0.2807	4.9836			40.1913213	51.743288	0.02867778		
08:00:00	93.5152		0.1156	0.1778	0.0008	0.2934	5.0279			40.2596364	51.7719657	0.08613022		
09:00:00	93.1607		0.13	0.1786	0.0044	0.3086	5.1856			40.4372871	51.858096	0.06934159		
10:00:00	92.829		0.1492	0.183	0.0004	0.3322	5.3193			40.59338	51.9274375	0.09502007		
11:00:00	92.3462		0.1803	0.1834	0.0014	0.3637	5.5289			40.8085034	52.0224576	0.08608923		
12:00:00	91.941		0.196	0.1848	0.0052	0.3808	5.7293			40.9883842	52.1085468	0.06965456		
13:00:00	91.5859		0.2162	0.19	0.0131	0.4062	5.8866			41.1470714	52.1782014	0.07275446		
14:00:00	91.2122		0.2446	0.2031	0.0065	0.4477	5.9815			41.3288632	52.2509559	0.04699028		
15:00:00	90.9448		0.2731	0.2096	0.006	0.4827	6.0574			41.4577067	52.2979461	-0.06798538		
16:00:00	91.3454		0.2499	0.2156	0.0219	0.4655	5.8054			41.3082478	52.2299608	-0.12174551		
17:00:00	91.9317		0.2169	0.2375	-0.0262	0.4544	5.4845			41.0606076	52.1082152	-0.21202631		
18:00:00	92.9104		0.1883	0.2113	-0.0123	0.3996	5.0584			40.6117953	51.8961889	-0.11864934		
19:00:00	93.4533		0.174	0.199	-0.0185	0.373	4.7839			40.3650637	51.7775396	-0.03179258		
20:00:00	93.6227		0.1644	0.1805	-0.0124	0.3449	4.7527			40.2783258	51.745747	-0.01434821		
21:00:00	93.7506		0.1497	0.1681	-0.0075	0.3178	4.7223			40.2224716	51.7313988	0.00319677		
22:00:00	93.7832		0.1398	0.1606	-0.007	0.3004	4.7246			40.2090045	51.7345956	0.03589473		
23:00:00	93.6657		0.1398	0.1536	-0.007	0.2934	4.7876			40.2687971	51.7704903	0.03589473		
Mínimo	90.9448	0	0.0932	0.1536	-0.0262	0.2687	4.6831	272.185	2.87556077	40.1069749	51.7051018	-0.21202631	0.06882355	0
Promedio	93.0071292	#¡DIV/0!	0.15636667	0.18559167	-0.00120417	0.34195833	5.15620417	272.185	2.87556077	40.5292631	51.886005	0.00422013	0.06882355	#¡DIV/0!
Máximo	93.9989	0	0.2731	0.2375	0.0219	0.4827	6.0574	272.185	2.87556077	41.4577067	52.2979461	0.09502007	0.06882355	0
Desv. Est.	0.98431762	#¡DIV/0!	0.05391155	0.01867451	0.00993354	0.06860639	0.4498488	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.44494807	0.20040751	0.07368337	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
05/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.2698		0.1137	0.1354	-0.0053	0.2491	4.5291	271.612	2.5079346	39.982036	51.6412037	-0.05509398	0.24470594	
01:00:00	94.5436		0.1034	0.1301	-0.0019	0.2335	4.3791			39.8633482	51.5861097	-0.03292524		
02:00:00	94.7276		0.0985	0.1282	0.0015	0.2267	4.2491			39.7952734	51.5531845	-0.02957943		
03:00:00	94.8607		0.0939	0.1297	0.0019	0.2236	4.1729			39.7365696	51.523605	0.01372599		
04:00:00	94.7526		0.0913	0.1316	-0.0006	0.2229	4.3053			39.7594377	51.537331	0.05013861		
05:00:00	94.4488		0.1096	0.131	0.0024	0.2406	4.4954			39.874097	51.5874697	0.0202164		
06:00:00	94.3941		0.1032	0.1334	-0.0014	0.2366	4.5295			39.9048343	51.6076861	-0.01259334		
07:00:00	94.439		0.1066	0.132	-0.0006	0.2386	4.4908			39.88515	51.5950927	-0.0640807		
08:00:00	94.8046		0.1003	0.1314	0.0037	0.2317	4.1936			39.7598131	51.531012	-0.01233998		
09:00:00	94.8783		0.1066	0.1351	0.0019	0.2417	4.075			39.7491581	51.518672	0.00049181		
10:00:00	94.8559		0.1048	0.137	-0.0011	0.2418	4.1152			39.7491994	51.5191638	-0.02280959		
11:00:00	94.9988		0.1017	0.1359	0.0063	0.2376	3.9936			39.7028851	51.4963543	-0.00408352		
12:00:00	95.0161		0.1029	0.1422	-0.0042	0.2451	3.9489			39.7025773	51.4922707	-0.01934083		
13:00:00	95.1244		0.1022	0.138	0.0249	0.2402	3.8733			39.6628595	51.4729299	0.02441915		
14:00:00	95.0127		0.0969	0.1629	-0.0032	0.2598	3.8653			39.7222315	51.4973491	-0.06261272		
15:00:00	95.3065		0.0853	0.1597	0.0007	0.245	3.7179			39.5900241	51.4347363	0.00226531		
16:00:00	95.2933		0.0863	0.1604	0.0018	0.2467	3.719			39.5960687	51.4370016	0.02223581		
17:00:00	95.1997		0.0906	0.1622	0.0002	0.2528	3.746			39.6438772	51.4592375	0.00071164		
18:00:00	95.1949		0.0901	0.1624	0	0.2525	3.7542			39.6447407	51.4599491	0.00105069		
19:00:00	95.202		0.0874	0.1624	0.0042	0.2498	3.7572			39.6430287	51.4609998	0.15570653		
20:00:00	94.4283		0.1155	0.1666	-0.0012	0.2821	4.2056			39.9674727	51.6167063	-0.04283224		
21:00:00	94.6377		0.107	0.1654	-0.0013	0.2724	4.0916			39.8771494	51.5738741	-0.03257128		
22:00:00	94.7986		0.1005	0.1641	-0.0008	0.2646	4.0027			39.8080947	51.5413028	-0.03747449		
23:00:00	94.9586		0.096	0.1633	-0.0008	0.2593	3.9239			39.7329016	51.5038283	-0.03747449		
Mínimo	94.2698	0	0.0853	0.1282	-0.0053	0.2229	3.7179	271.612	2.5079346	39.5900241	51.4347363	-0.0640807	0.24470594	0
Promedio	94.8394417	#¡DIV/0!	0.0997625	0.14585	0.00112917	0.2456125	4.088925	271.612	2.5079346	39.7647012	51.5269613	-0.00728541	0.24470594	#¡DIV/0!
Máximo	95.3065	0	0.1155	0.1666	0.0249	0.2821	4.5295	271.612	2.5079346	39.982036	51.6412037	0.15570653	0.24470594	0
Desv. Est.	0.30587986	#¡DIV/0!	0.00835583	0.01508864	0.00570015	0.0146048	0.27009038	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.11123635	0.05871094	0.04526563	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
06/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.0987		0.0876	0.1602	0.0005	0.2478	3.8904	271.654	1.76154207	39.6586057	51.4706832	0.03429262	0.10705885	
01:00:00	94.9456		0.0932	0.1607	0.0003	0.2539	3.9628			39.7289782	51.5049759	0.02678133		
02:00:00	94.8124		0.0972	0.161	0.0034	0.2582	4.0458			39.7833119	51.5317572	0.00485849		
03:00:00	94.7943		0.1006	0.1644	0.0016	0.265	4.0228			39.7996848	51.5366157	-0.00796957		
04:00:00	94.8545		0.1014	0.166	0.005	0.2674	3.9491			39.7877871	51.5286461	0.00766032		
05:00:00	94.8389		0.102	0.171	0.0072	0.273	3.9215			39.8070998	51.5363064	0.01333478		
06:00:00	94.7717		0.1037	0.1782	0.004	0.2819	3.9368			39.8400183	51.5496412	0.0117513		
07:00:00	94.7157		0.1045	0.1822	-0.0004	0.2867	3.9603			39.8659988	51.5613925	5.9613E-05		
08:00:00	94.7188		0.1034	0.1818	0.0004	0.2852	3.9616			39.8643168	51.5614521	0.0054211		
09:00:00	94.6788		0.1042	0.1822	-0.0015	0.2864	4.0001			39.8754148	51.5668732	0.01279453		
10:00:00	94.6129		0.1014	0.1807	-0.0043	0.2821	4.0774			39.8936987	51.5796677	-0.0170867		
11:00:00	94.6911		0.0965	0.1764	-0.0065	0.2729	4.0634			39.8522502	51.562581	-0.02820087		
12:00:00	94.8419		0.0927	0.1699	0.0007	0.2626	3.9797			39.790205	51.5343802	-0.03003026		
13:00:00	94.9768		0.0892	0.1706	-0.0013	0.2598	3.9018			39.7314486	51.5043499	0.01399798		
14:00:00	94.9008		0.0877	0.1693	0.0035	0.257	3.982			39.7537385	51.5183479	0.04599921		
15:00:00	94.6906		0.091	0.1728	0.0048	0.2638	4.0939			39.8450755	51.5643471	0.02614794		
16:00:00	94.563		0.094	0.1776	0.0002	0.2716	4.1592			39.900911	51.590495	-0.01278335		
17:00:00	94.6241		0.0952	0.1778	-0.0005	0.273	4.1088			39.8794433	51.5777117	0.00486967		
18:00:00	94.5951		0.0967	0.1773	0.0068	0.274	4.131			39.889828	51.5825814	0.01058511		
19:00:00	94.5384		0.1005	0.1841	0.004	0.2846	4.1252			39.919972	51.5931665	0.01859566		
20:00:00	94.4562		0.1023	0.1881	0	0.2904	4.1555			39.9599451	51.6117621	-0.00078243		
21:00:00	94.4644		0.1023	0.1881	0.0039	0.2904	4.1454			39.9584321	51.6109797	0.00053652		
22:00:00	94.4596		0.1011	0.192	0.0051	0.2931	4.1457			39.961293	51.6115162	0.01859939		
23:00:00	94.3739		0.1033	0.1971	0.0051	0.3004	4.1733			40.002704	51.6301156	0.01859939		
Mínimo	94.3739	0	0.0876	0.1602	-0.0065	0.2478	3.8904	271.654	1.76154207	39.6586057	51.4706832	-0.03003026	0.10705885	0
Promedio	94.7090917	#¡DIV/0!	0.0979875	0.17622917	0.00175	0.27421667	4.03722917	271.654	1.76154207	39.8479234	51.5591811	0.00741799	0.10705885	#¡DIV/0!
Máximo	95.0987	0	0.1045	0.1971	0.0072	0.3004	4.1733	271.654	1.76154207	40.002704	51.6301156	0.04599921	0.10705885	0
Desv. Est.	0.18341367	#¡DIV/0!	0.00547479	0.00998536	0.00339014	0.01395286	0.09192505	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.08428656	0.03936402	0.0181177	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
07/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhídrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ - 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ - .5	6,00	150,00
00:00:00	94.2489		0.1087	0.2034	-0.033	0.3121	4.2261	272.238	2.45641123	40.057338	51.6532195	-0.07288486	0.00764706	
01:00:00	94.5495		0.1035	0.1704	-0.0002	0.2739	4.2106			39.8882248	51.5803347	-0.00277948		
02:00:00	94.4995		0.096	0.1702	0.0005	0.2662	4.349			39.872569	51.5775552	0.01383777		
03:00:00	94.4514		0.0993	0.1707	-0.0132	0.27	4.3511			39.902837	51.591393	-0.01248901		
04:00:00	94.5803		0.1025	0.1575	0.0302	0.26	4.2319			39.8731096	51.5789039	0.08620473		
05:00:00	94.154		0.1134	0.1877	0.0222	0.3011	4.3896			40.0713119	51.6651087	-0.01570069		
06:00:00	94.1324		0.1001	0.2099	-0.0058	0.31	4.4487			40.0437433	51.649408	0.02883054		
07:00:00	94.0763		0.1101	0.2041	-0.0092	0.3142	4.3783			40.1050902	51.6782385	-0.05197173		
08:00:00	94.184		0.1455	0.1949	-0.0158	0.3404	4.2696			40.0479933	51.6262668	-0.09861178		
09:00:00	94.2646		0.2248	0.1791	-0.0141	0.4039	4.1989			39.9565211	51.527655	0.00012295		
10:00:00	94.479		0.1914	0.165	-0.0017	0.3564	4.0992			39.9018533	51.527778	0.06924472		
11:00:00	94.48		0.1224	0.1633	-0.0086	0.2857	4.1976			39.9376252	51.5970227	-0.06046291		
12:00:00	94.7204		0.1129	0.1547	0.0026	0.2676	4.1433			39.8069008	51.5365598	0.08123447		
13:00:00	94.2958		0.1115	0.1573	0.0174	0.2688	4.5025			39.9551733	51.6177943	0.07285133		
14:00:00	93.7004		0.1615	0.1747	0.0048	0.3362	4.8331			40.1677024	51.6906456	0.06541455		
15:00:00	93.4607		0.1664	0.1795	-0.0006	0.3459	4.9115			40.2982616	51.7560601	-0.06564928		
16:00:00	93.8785		0.1468	0.1789	0.0086	0.3257	4.5986			40.1527974	51.6904109	0.00116246		
17:00:00	93.7691		0.1635	0.1875	-0.0157	0.351	4.6309			40.1836511	51.6915733	0.00239571		
18:00:00	93.825		0.1664	0.1718	-0.0176	0.3382	4.588			40.1785789	51.693969	-0.14163777		
19:00:00	94.6298		0.1239	0.1542	-0.0056	0.2781	4.1603			39.8496972	51.5523313	-0.03068228		
20:00:00	94.7971		0.1244	0.1486	-0.0061	0.273	4.0371			39.7897169	51.521649	-0.20270054		
21:00:00	94.7546		0.308	0.1425	-0.003	0.4505	3.9645			39.6516601	51.3189484	-0.01598757		
22:00:00	95.0578		0.263	0.1395	0.0008	0.4025	3.7805			39.5623767	51.3029609	0.16791983		
23:00:00	94.8806		0.137	0.1403	0.0008	0.2773	4.0518			39.7056108	51.4708807	0.16791983		
Mínimo	93.4607	0	0.096	0.1395	-0.033	0.26	3.7805	272.238	2.45641123	39.5623767	51.3029609	-0.20270054	0.00764706	0
Promedio	94.3279042	#¡DIV/0!	0.14595833	0.17107083	-0.00259583	0.31702917	4.31469583	272.238	2.45641123	39.956681	51.5873611	-0.00060079	0.00764706	#¡DIV/0!
Máximo	95.0578	0	0.308	0.2099	0.0302	0.4505	4.9115	272.238	2.45641123	40.2982616	51.7560601	0.16791983	0.00764706	0
Desv. Est.	0.40463603	#¡DIV/0!	0.05425027	0.02006339	0.0135008	0.05050505	0.26817489	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.18177395	0.11013158	0.08704968	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
08/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.5802		0.1277	0.151	0.0119	0.2787	4.2545	271.666	3.46877573	39.8374053	51.5446635	0.10610817	0	
01:00:00	94.0698		0.1473	0.1629	0.0017	0.3102	4.5115			40.0670957	51.6507717	-0.02065605		
02:00:00	94.012		0.1801	0.1646	0.0042	0.3447	4.5149			40.0730314	51.6301156	0.03463912		
03:00:00	93.8885		0.1728	0.1688	0.006	0.3416	4.5944			40.1307065	51.6647547	0.04688968		
04:00:00	93.7288		0.165	0.1748	-0.0016	0.3398	4.6834			40.21155	51.7116444	-0.03383807		
05:00:00	93.788		0.1946	0.1732	-0.009	0.3678	4.5753			40.1866884	51.6778063	0.05922966		
06:00:00	93.6379		0.1919	0.1642	0.0037	0.3561	4.6501			40.2843478	51.737036	-0.01060001		
07:00:00	93.5043		0.2258	0.1679	-0.0027	0.3937	4.7191			40.3113983	51.726436	-0.01082356		
08:00:00	93.6187		0.2035	0.1652	-0.0027	0.3687	4.7032			40.2604886	51.7156124	-0.03568236		
09:00:00	93.9299		0.1683	0.1625	-0.0048	0.3308	4.5337			40.1478078	51.6799301	-0.02683349		
10:00:00	94.0897		0.1625	0.1577	-0.0095	0.3202	4.4287			40.0870541	51.6530966	-0.04944561		
11:00:00	94.354		0.1484	0.1482	-0.0153	0.2966	4.3161			39.9701684	51.603651	-0.03813396		
12:00:00	94.6081		0.1183	0.1329	-0.006	0.2512	4.2774			39.8478538	51.565517	-0.05970657		
13:00:00	94.9174		0.1071	0.1269	-0.0048	0.234	4.0966			39.7190854	51.5058104	-0.01514181		
14:00:00	94.9628		0.1056	0.1221	-0.0029	0.2277	4.1119			39.6850142	51.4906686	0.00162819		
15:00:00	94.9174		0.1086	0.1192	0.0008	0.2278	4.1676			39.689144	51.4922968	-0.02735511		
16:00:00	94.929		0.136	0.12	0.0024	0.256	4.1072			39.6756507	51.4649417	-0.00736971		
17:00:00	94.7423		0.1838	0.1224	0.0042	0.3062	4.1687			39.7262863	51.457572	0.10323927		
18:00:00	94.4249		0.1426	0.1266	0.0068	0.2692	4.476			39.8644032	51.5608113	0.02700488		
19:00:00	94.2849		0.1616	0.1334	0.0118	0.295	4.4676			39.9448524	51.5878162	0.08743426		
20:00:00	94.0327		0.1526	0.1452	0.0119	0.2978	4.5433			40.1039339	51.6752504	0.03984785		
21:00:00	94.0064		0.138	0.1571	0.0147	0.2951	4.469			40.1688888	51.7150983	0.04518325		
22:00:00	93.7045		0.1428	0.1718	-0.0015	0.3146	4.6836			40.2700398	51.7602815	-0.01288023		
23:00:00	93.7569		0.1446	0.1703	-0.0015	0.3149	4.6355			40.2474195	51.7474013	-0.01288023		
Mínimo	93.5043	0	0.1056	0.1192	-0.0153	0.2277	4.0966	271.666	3.46877573	39.6756507	51.457572	-0.05970657	0	0
Promedio	94.1870458	#¡DIV/0!	0.15539583	0.15037083	0.00074167	0.30576667	4.4453875	271.666	3.46877573	40.0212631	51.625791	0.00791073	0	#¡DIV/0!
Máximo	94.9628	0	0.2258	0.1748	0.0147	0.3937	4.7191	271.666	3.46877573	40.3113983	51.7602815	0.10610817	0	0
Desv. Est.	0.47073986	#¡DIV/0!	0.03134185	0.01962096	0.0074697	0.04581326	0.20674503	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.21579239	0.0957349	0.04752582	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
09/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.0492		0.1379	0.1595	0.0024	0.2974	4.4973	271.712	3.00088787	40.1104215	51.6824152	0.02934843	0	
01:00:00	93.9128		0.1421	0.1619	-0.0014	0.304	4.5692			40.1716332	51.7117636	0.04471752		
02:00:00	93.7329		0.1424	0.1605	0.01	0.3029	4.6854			40.2527132	51.7564812	0.05368934		
03:00:00	93.5076		0.1392	0.1705	0.0099	0.3097	4.807			40.3556138	51.8101705	-0.00038004		
04:00:00	93.4756		0.141	0.1804	0.0209	0.3214	4.8207			40.3657207	51.8097905	0.00769386		
05:00:00	93.3619		0.1438	0.2013	0.0048	0.3451	4.8417			40.4011022	51.8174843	-0.00361406		
06:00:00	93.3406		0.1565	0.2061	0.0008	0.3626	4.7966			40.4152262	51.8138703	-0.02416207		
07:00:00	93.457		0.1566	0.2069	-0.0025	0.3635	4.7147			40.371938	51.7897082	-0.01575657		
08:00:00	93.5346		0.1578	0.2044	-0.0008	0.3622	4.6627			40.3425373	51.7739516	-0.00352837		
09:00:00	93.5693		0.1506	0.2036	-0.0014	0.3542	4.6672			40.3260705	51.7704232	-0.01426624		
10:00:00	93.5823		0.1605	0.2022	-0.0026	0.3627	4.6682			40.311417	51.756157	-0.01814484		
11:00:00	93.7102		0.1457	0.1996	-0.0038	0.3453	4.6198			40.2567305	51.7380122	-0.01794737		
12:00:00	93.8161		0.1365	0.1958	-0.0031	0.3323	4.5807			40.2086291	51.7200648	-0.01608072		
13:00:00	93.923		0.1368	0.1927	-0.0032	0.3295	4.4946			40.1771897	51.7039841	-0.03089838		
14:00:00	94.0789		0.1344	0.1895	-0.0142	0.3239	4.3952			40.1148855	51.6730857	-0.03652067		
15:00:00	94.275		0.1253	0.1753	-0.022	0.3006	4.3238			40.024044	51.636565	-0.05697925		
16:00:00	94.5429		0.1276	0.1533	-0.0022	0.2809	4.2073			39.9038356	51.5795858	-0.01673274		
17:00:00	94.6826		0.1243	0.1511	-0.0042	0.2754	4.0876			39.8673954	51.562853	-0.05093222		
18:00:00	94.8086		0.1417	0.1469	0.0091	0.2886	4.0042			39.7933286	51.5119208	0.0358463		
19:00:00	94.7524		0.1272	0.156	0.0134	0.2832	3.9785			39.8481804	51.5477671	0.00609175		
20:00:00	94.6938		0.1347	0.1694	-0.0028	0.3041	3.9414			39.880701	51.5538589	0.00393076		
21:00:00	94.7446		0.1231	0.1666	-0.0003	0.2897	3.9213			39.8705566	51.5577896	-0.01950477		
22:00:00	94.854		0.1139	0.1663	-0.002	0.2802	3.8665			39.8226204	51.5382849	-0.01882666		
23:00:00	94.945		0.1099	0.1643	-0.002	0.2742	3.8186			39.7812845	51.5194582	-0.01882666		
Mínimo	93.3406	0	0.1099	0.1469	-0.022	0.2742	3.8186	271.712	3.00088787	39.7812845	51.5119208	-0.05697925	0	0
Promedio	94.0562875	#¡DIV/0!	0.13789583	0.17850417	0.00011667	0.3164	4.415425	271.712	3.00088787	40.1239073	51.6806436	-0.00757432	0	#¡DIV/0!
Máximo	94.945	0	0.1605	0.2069	0.0209	0.3635	4.8417	271.712	3.00088787	40.4152262	51.8174843	0.05368934	0	0
Desv. Est.	0.55484103	#¡DIV/0!	0.01333839	0.0203467	0.00860286	0.03089317	0.34560263	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.22331635	0.10754837	0.02737267	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
10/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.0862		0.1111	0.1651	0.001	0.2762	3.7324	271.639	3.97286919	39.7135213	51.4811454	-0.0086514	0.08411767	
01:00:00	95.1389		0.109	0.165	0.0033	0.274	3.6965			39.6949371	51.472494	-0.00523108		
02:00:00	95.1487		0.108	0.1683	0.0125	0.2763	3.6835			39.687004	51.4672629	0.01038764		
03:00:00	95.0815		0.1119	0.1808	-0.0027	0.2927	3.6715			39.7218861	51.4776506	-0.0136701		
04:00:00	95.136		0.1085	0.1781	-0.0054	0.2866	3.6673			39.690015	51.4639804	-0.04257516		
05:00:00	95.2633		0.117	0.1727	-0.0011	0.2897	3.608			39.6187115	51.4214053	0.00148661		
06:00:00	95.2938		0.108	0.1716	-0.0029	0.2796	3.6091			39.6087323	51.4228919	-0.01008212		
07:00:00	95.3028		0.1126	0.1687	-0.0003	0.2813	3.622			39.5936096	51.4128098	-0.00340542		
08:00:00	95.3175		0.1072	0.1684	-0.0011	0.2756	3.6399			39.5800599	51.4094044	0.00897555		
09:00:00	95.2879		0.1	0.1673	-0.0007	0.2673	3.6963			39.5857891	51.4183799	-0.00068555		
10:00:00	95.302		0.0996	0.1666	0.0013	0.2662	3.6835			39.5834727	51.4176944	0.00769386		
11:00:00	95.2918		0.0969	0.1679	-0.0044	0.2648	3.6911			39.5952239	51.4253882	-0.02900566		
12:00:00	95.4303		0.0937	0.1635	1E-04	0.2572	3.6205			39.5343238	51.3963826	0.00470201		
13:00:00	95.4054		0.0933	0.1636	0.001	0.2569	3.6392			39.5425535	51.4010846	0.00406116		
14:00:00	95.3869		0.0963	0.1646	-0.0006	0.2609	3.6354			39.5547515	51.4051457	-0.00069673		
15:00:00	95.4313		0.0981	0.164	0.0008	0.2621	3.565			39.5557089	51.404449	-0.00539874		
16:00:00	95.4818		0.1027	0.1648	-0.0179	0.2675	3.4826			39.5528893	51.3990503	-0.03009733		
17:00:00	95.6432		0.1035	0.1469	-0.0179	0.2504	3.4262			39.4836544	51.3689529	-0.01878195		
18:00:00	95.6902		0.1136	0.129	0.0121	0.2426	3.4659			39.4468613	51.350171	0.05457981		
19:00:00	95.4774		0.1181	0.1411	-0.0048	0.2592	3.5423			39.563075	51.4047508	0.02809283		
20:00:00	95.3746		0.1164	0.1363	0.04	0.2527	3.6271			39.6077862	51.4328436	0.07837302		
21:00:00	94.9943		0.1185	0.1763	-0.0169	0.2948	3.73			39.7882001	51.5112166	-0.04921088		
22:00:00	95.2373		0.1117	0.1594	-0.0269	0.2711	3.6344			39.674851	51.4620058	-0.0705264		
23:00:00	95.5547		0.1099	0.1325	-0.0269	0.2424	3.5252			39.5204063	51.3914793	-0.0705264		
Mínimo	94.9943	0	0.0933	0.129	-0.0269	0.2424	3.4262	271.639	3.97286919	39.4468613	51.350171	-0.0705264	0.08411767	0
Promedio	95.3232417	#¡DIV/0!	0.1069	0.16177083	-0.00243333	0.26867083	3.62062083	271.639	3.97286919	39.6040843	51.4257516	-0.00667469	0.08411767	#¡DIV/0!
Máximo	95.6902	0	0.1185	0.1808	0.04	0.2948	3.7324	271.639	3.97286919	39.7882001	51.5112166	0.07837302	0.08411767	0
Desv. Est.	0.17611882	#¡DIV/0!	0.00778209	0.01408896	0.01357756	0.014665	0.0818715	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.08156142	0.03844708	0.03352118	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
11/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.5855		0.1121	0.1347	-0.0053	0.2468	3.5038	271.677	3.812729	39.4994492	51.3773286	-0.03029107	0.13000003	
01:00:00	95.6981		0.1109	0.1294	0.0074	0.2403	3.4722			39.4378658	51.3470375	-0.00727284		
02:00:00	95.7121		0.1071	0.1368	0.03	0.2439	3.4625			39.4259381	51.3397647	0.0868493		
03:00:00	95.2578		0.1112	0.1668	0.0013	0.278	3.6735			39.6153513	51.426614	0.01575285		
04:00:00	95.1914		0.1161	0.1681	-0.0045	0.2842	3.6804			39.6517277	51.4423669	-0.02941177		
05:00:00	95.3291		0.1112	0.1636	-0.0041	0.2748	3.6252			39.5877039	51.4129551	-0.03825319		
06:00:00	95.4836		0.1052	0.1595	-0.0001	0.2647	3.5867			39.5063911	51.3747019	-0.00158348		
07:00:00	95.4936		0.105	0.1594	-0.0004	0.2644	3.5865			39.5032975	51.3731184	0.00679966		
08:00:00	95.4753		0.1032	0.159	0.0009	0.2622	3.5879			39.5129012	51.3799181	0.00598742		
09:00:00	95.3816		0.1118	0.1599	-0.0032	0.2717	3.6658			39.5355252	51.3859055	-0.01506729		
10:00:00	95.4806		0.1026	0.1567	0.0051	0.2593	3.6403			39.4933934	51.3708382	0.00980641		
11:00:00	95.3788		0.108	0.1618	0.0056	0.2698	3.6989			39.5223923	51.3806446	0.00027571		
12:00:00	95.3444		0.1166	0.1674	-0.0145	0.284	3.6881			39.5390957	51.3809203	-0.0463159		
13:00:00	95.5673		0.1223	0.1529	-0.011	0.2752	3.5566			39.4498986	51.3346044	-0.01992579		
14:00:00	95.7117		0.1145	0.1419	0.002	0.2564	3.5018			39.3939018	51.3146786	0.00539874		
15:00:00	95.6938		0.1202	0.1439	-0.0009	0.2641	3.4755			39.4131355	51.3200774	0.00045455		
16:00:00	95.6863		0.1204	0.143	0.0021	0.2634	3.4888			39.4134659	51.3205319	0.02334611		
17:00:00	95.5831		0.1213	0.1451	-0.0009	0.2664	3.5403			39.4588754	51.343878	-0.00696359		
18:00:00	95.6379		0.1231	0.1442	-0.0028	0.2673	3.4754			39.4479501	51.3369144	-0.00374447		
19:00:00	95.6726		0.121	0.1414	-0.0034	0.2624	3.4453			39.4360299	51.33317	0.01416564		
20:00:00	95.6068		0.117	0.138	-0.0013	0.255	3.5262			39.4534128	51.3473356	0.00782054		
21:00:00	95.5833		0.1158	0.1367	-0.0073	0.2525	3.5514			39.4649688	51.3551561	-0.00939284		
22:00:00	95.6543		0.1088	0.1294	-0.0115	0.2382	3.5316			39.4323205	51.3457633	0.00600605		
23:00:00	95.6824		0.107	0.1179	-0.0115	0.2249	3.5275			39.4310365	51.3517694	0.00600605		
Mínimo	95.1914	0	0.1026	0.1179	-0.0145	0.2249	3.4453	271.677	3.812729	39.3939018	51.3146786	-0.0463159	0.13000003	0
Promedio	95.5371417	#¡DIV/0!	0.11301667	0.14822917	-0.00117917	0.26124583	3.562175	271.677	3.812729	39.4844178	51.362333	-0.00081472	0.13000003	#¡DIV/0!
Máximo	95.7121	0	0.1231	0.1681	0.03	0.2842	3.6989	271.677	3.812729	39.6517277	51.4423669	0.0868493	0.13000003	0
Desv. Est.	0.15442713	#¡DIV/0!	0.0063666	0.0139319	0.00869027	0.01463997	0.07989574	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.06630593	0.03298747	0.02560824	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
12/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.5336		0.1254	0.1337	0.0012	0.2591	3.5745	271.628	3.961729	39.4784621	51.3571644	-0.06423346	0.03058824	
01:00:00	95.5056		0.1897	0.1349	0.0007	0.3246	3.5289			39.4461668	51.2929309	0.04448279		
02:00:00	95.3794		0.1749	0.1356	0.0036	0.3105	3.6392			39.5084447	51.3374137	0.07022461		
03:00:00	95.2808		0.1236	0.1392	0.003	0.2628	3.7697			39.5725436	51.4076383	0.02599518		
04:00:00	95.1864		0.1185	0.1422	-0.0009	0.2607	3.8319			39.6159295	51.4336335	0.00568563		
05:00:00	95.1707		0.1165	0.1413	0.0031	0.2578	3.8495			39.6228901	51.4393191	0.03182612		
06:00:00	94.9925		0.1201	0.1444	-0.0003	0.2645	3.9777			39.6881453	51.4711452	-0.02345788		
07:00:00	95.0921		0.1288	0.1441	0.0036	0.2729	3.8636			39.6566722	51.4476874	-0.00216844		
08:00:00	95.1804		0.1204	0.1477	0.0007	0.2681	3.7581			39.6452701	51.4455189	-0.00336443		
09:00:00	95.195		0.1235	0.1484	-0.0032	0.2719	3.7265			39.6438772	51.4421545	-0.01915826		
10:00:00	95.2786		0.1206	0.1452	-0.0023	0.2658	3.6949			39.602331	51.4229962	-0.02099883		
11:00:00	95.3731		0.1157	0.1429	-0.0044	0.2586	3.6596			39.5555812	51.4019974	-0.00705674		
12:00:00	95.3872		0.1139	0.1385	0.0002	0.2524	3.6962			39.5363249	51.3949407	0.01355833		
13:00:00	95.3208		0.1173	0.1387	-1E-04	0.256	3.7406			39.5656243	51.408499	-0.0025671		
14:00:00	95.3595		0.1153	0.1386	0.0019	0.2539	3.6995			39.5584834	51.4059319	0.0167551		
15:00:00	95.2994		0.1172	0.1405	-0.0003	0.2577	3.7187			39.5932679	51.422687	-0.00202313		
16:00:00	95.2995		0.1189	0.1402	-0.0119	0.2591	3.7223			39.5914433	51.4206638	-0.08599609		
17:00:00	95.7043		0.1027	0.1283	-0.0009	0.231	3.5322			39.4030925	51.3346678	0.00390095		
18:00:00	95.673		0.104	0.1274	0.0164	0.2314	3.5623			39.4109129	51.3385687	0.04155428		
19:00:00	95.4818		0.1075	0.1438	0.01	0.2513	3.6083			39.5056327	51.380123	0.02413226		
20:00:00	95.3554		0.1056	0.1538	-0.002	0.2594	3.6804			39.5557502	51.4042553	-0.06525062		
21:00:00	95.4165		0.1541	0.1518	-0.0016	0.3059	3.5939			39.4982103	51.3390046	-0.07088036		
22:00:00	95.5477		0.1928	0.1502	-0.0006	0.343	3.4593			39.4182603	51.2681243	-0.00428844		
23:00:00	95.6241		0.1819	0.1496	-0.0006	0.3315	3.4106			39.395809	51.2638358	-0.00428844		
Mínimo	94.9925	0	0.1027	0.1274	-0.0119	0.231	3.4106	271.628	3.961729	39.395809	51.2638358	-0.08599609	0.03058824	0
Promedio	95.3598917	#¡DIV/0!	0.1295375	0.14170833	0.0006375	0.27124583	3.6791	271.628	3.961729	39.5445469	51.3867042	-0.00406737	0.03058824	#¡DIV/0!
Máximo	95.7043	0	0.1928	0.1538	0.0164	0.343	3.9777	271.628	3.961729	39.6881453	51.4711452	0.07022461	0.03058824	0
Desv. Est.	0.18012212	#¡DIV/0!	0.02730114	0.00680734	0.00508791	0.02955596	0.13250597	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.08572855	0.05771311	0.0380489	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
13/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.4585		0.1804	0.1556	0.0095	0.336	3.4773	271.557	4.17757012	39.4835418	51.3101853	0.0882912	0.04588236	
01:00:00	95.1447		0.1666	0.1651	0.014	0.3317	3.6625			39.6345588	51.3984765	0.13239768		
02:00:00	94.6959		0.1374	0.1791	0.0049	0.3165	3.9598			39.8501477	51.5308742	0.09654766		
03:00:00	94.2192		0.135	0.184	0.0002	0.319	4.3429			40.0270588	51.6274218	-0.02637894		
04:00:00	94.3867		0.1291	0.1842	-0.004	0.3133	4.2017			39.9716176	51.6010429	-0.04093952		
05:00:00	94.6045		0.1255	0.1802	0.0021	0.3057	4.0466			39.8888819	51.5601034	-0.00192253		
06:00:00	94.6195		0.1257	0.1823	-0.0014	0.308	4.0163			39.8875978	51.5581808	0.18841195		
07:00:00	93.9342		0.1398	0.1809	-0.0011	0.3207	4.2887			40.2504831	51.7465928	-0.08243419		
08:00:00	94.414		0.1214	0.1798	-0.0024	0.3012	4.0227			40.0750888	51.6641586	-0.10999794		
09:00:00	94.7058		0.1174	0.1774	0.0005	0.2948	3.9788			39.8653192	51.5541607	-0.02968003		
10:00:00	94.8117		0.1148	0.1779	0.0027	0.2927	3.927			39.8081285	51.5244806	-0.01603601		
11:00:00	94.863		0.1119	0.1806	-0.006	0.2925	3.9115			39.777256	51.5084446	-0.04181882		
12:00:00	95.0662		0.1047	0.1746	-0.0059	0.2793	3.8145			39.6862043	51.4666258	-0.02480291		
13:00:00	95.1921		0.1017	0.1687	-0.0056	0.2704	3.75			39.631972	51.4418229	-0.01583854		
14:00:00	95.2747		0.1027	0.1631	-0.0035	0.2658	3.701			39.5996279	51.4259843	-0.00723558		
15:00:00	95.3065		0.1042	0.1596	0.0013	0.2638	3.6871			39.5855001	51.4187488	0.0324297		
16:00:00	95.1295		0.1041	0.1609	0.0008	0.265	3.8394			39.6452438	51.4511785	0.04664005		
17:00:00	94.8657		0.1066	0.1617	-0.0065	0.2683	4.0639			39.7338289	51.4978185	-0.06089511		
18:00:00	95.2129		0.1103	0.1552	-0.0012	0.2655	3.754			39.6226536	51.4369234	-0.02038779		
19:00:00	95.3108		0.1117	0.154	-0.0008	0.2657	3.6658			39.5864537	51.4165356	0.0020045		
20:00:00	95.3043		0.1087	0.1532	-0.0009	0.2619	3.6879			39.5853649	51.4185401	-0.05702396		
21:00:00	95.3528		0.1543	0.1523	-0.0009	0.3066	3.5977			39.5401244	51.3615162	-0.01468353		
22:00:00	95.3675		0.1665	0.1514	-0.0005	0.3179	3.5672			39.5284444	51.3468326	0.02105844		
23:00:00	95.2892		0.1604	0.1509	-0.0005	0.3113	3.6469			39.5582994	51.3678911	0.02105844		
Mínimo	93.9342	0	0.1017	0.1509	-0.0065	0.2619	3.4773	271.557	4.17757012	39.4835418	51.3101853	-0.10999794	0.04588236	0
Promedio	94.9387458	#¡DIV/0!	0.12670417	0.16802917	-0.00021667	0.29473333	3.8588	271.557	4.17757012	39.7426416	51.4847725	0.00328184	0.04588236	#¡DIV/0!
Máximo	95.4585	0	0.1804	0.1842	0.014	0.336	4.3429	271.557	4.17757012	40.2504831	51.7465928	0.18841195	0.04588236	0
Desv. Est.	0.41514035	#¡DIV/0!	0.0235165	0.01221184	0.00470547	0.02416695	0.23087351	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.19886649	0.10696739	0.06810204	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
14/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.1781		0.1464	0.1536	0.0036	0.3	3.7053	271.721	4.43100938	39.6239676	51.4125862	0.03439694	0	
01:00:00	95.1426		0.1189	0.1572	0.0042	0.2761	3.7557			39.6539503	51.4469832	0.03501543		
02:00:00	95.0383		0.1092	0.1614	-0.0005	0.2706	3.8148			39.7089522	51.4819986	-0.02548474		
03:00:00	95.1486		0.1079	0.1609	-0.0062	0.2688	3.7489			39.6603403	51.4565139	-0.02078646		
04:00:00	95.2373		0.1055	0.1547	0.0023	0.2602	3.7289			39.6138345	51.4357274	0.00302911		
05:00:00	95.2157		0.1096	0.157	0.0023	0.2666	3.7339			39.6267421	51.4387565	0.02487743		
06:00:00	95.1303		0.1103	0.1593	-0.0022	0.2696	3.7632			39.6751927	51.4636339	0.00924753		
07:00:00	95.1404		0.0932	0.1571	0.0054	0.2503	3.7882			39.6677852	51.4728815	0.0036774		
08:00:00	95.0235		0.1157	0.1625	0.0048	0.2782	3.8359			39.7084491	51.4765589	0.03022401		
09:00:00	94.9421		0.1234	0.1673	-0.0011	0.2907	3.8261			39.7782059	51.5067829	0.0261852		
10:00:00	94.9093		0.1208	0.1662	-0.0042	0.287	3.8276			39.8221136	51.5329681	-0.04649102		
11:00:00	95.0959		0.1146	0.162	-0.0045	0.2766	3.746			39.7254078	51.4864771	-0.04726599		
12:00:00	95.2625		0.107	0.1575	-0.0014	0.2645	3.6987			39.6248612	51.4392111	-0.00933323		
13:00:00	95.2881		0.1044	0.1561	-0.0019	0.2605	3.7001			39.6031307	51.4298778	0.00541737		
14:00:00	95.2681		0.1022	0.1542	1E-04	0.2564	3.7272			39.6083794	51.4352952	-0.0109018		
15:00:00	95.3549		0.0979	0.1543	0.0011	0.2522	3.6454			39.5831723	51.4243934	0.01242567		
16:00:00	95.3088		0.0987	0.1554	-0.0001	0.2541	3.6595			39.6078838	51.4368191	0.00821175		
17:00:00	95.2651		0.1002	0.1553	-0.0023	0.2555	3.6901			39.6247636	51.4450308	-0.02029092		
18:00:00	95.3573		0.0996	0.153	-0.0016	0.2526	3.6347			39.5850533	51.4247399	-0.01709787		
19:00:00	95.4268		0.0953	0.1514	-0.0026	0.2467	3.6173			39.5466495	51.407642	0.00378918		
20:00:00	95.3889		0.0938	0.1488	-0.0004	0.2426	3.6805			39.5490336	51.4114312	-0.04081656		
21:00:00	95.4054		0.124	0.1484	-0.0004	0.2724	3.6573			39.5135958	51.3706147	0.00186665		
22:00:00	95.3999		0.1305	0.148	-0.0003	0.2785	3.618			39.5252607	51.3724813	0.02974337		
23:00:00	95.2977		0.128	0.1477	-0.0003	0.2757	3.6732			39.5760089	51.4022247	0.02974337		
Mínimo	94.9093	0	0.0932	0.1477	-0.0062	0.2426	3.6173	271.721	4.43100938	39.5135958	51.3706147	-0.04726599	0	0
Promedio	95.2177333	#¡DIV/0!	0.1107125	0.15622083	-0.00025833	0.26693333	3.71985417	271.721	4.43100938	39.6338639	51.4421512	0.00080758	0	#¡DIV/0!
Máximo	95.4268	0	0.1464	0.1673	0.0054	0.3	3.8359	271.721	4.43100938	39.8221136	51.5329681	0.03501543	0	0
Desv. Est.	0.14566281	#¡DIV/0!	0.01326635	0.00538056	0.00292157	0.01449095	0.06658637	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.07580318	0.0386092	0.0253765	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
15/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ - 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ - .5	6,00	150,00
00:00:00	95.1883		0.1247	0.1502	0.0058	0.2749	3.7364	271.597	4.38644863	39.634525	51.4354368	0.03011596	0.06882355	
01:00:00	95.1282		0.1131	0.156	0.0038	0.2691	3.7587			39.6795741	51.4655528	0.103705		
02:00:00	94.5638		0.1122	0.1598	0.0061	0.272	4.2436			39.8699334	51.5692578	0.10952103		
03:00:00	93.9316		0.1146	0.1659	0.0023	0.2805	4.7887			40.0774053	51.6787788	0.00859178		
04:00:00	93.8787		0.1166	0.1682	-0.0018	0.2848	4.8182			40.0977091	51.6873706	-0.0009091		
05:00:00	93.8812		0.1167	0.1664	-0.0021	0.2831	4.8236			40.0945967	51.6864615	-0.14776304		
06:00:00	94.7794		0.1131	0.1643	0.0002	0.2774	3.9816			39.8200262	51.5386984	-0.00153877		
07:00:00	94.752		0.1166	0.1645	0.0045	0.2811	4.0081			39.8218208	51.5371596	0.0015574		
08:00:00	94.7589		0.1152	0.169	-0.0047	0.2842	3.9642			39.8269042	51.538717	0.0098623		
09:00:00	94.7236		0.1118	0.1643	-0.0048	0.2761	4.0153			39.8362001	51.5485793	-0.03497072		
10:00:00	94.8775		0.1092	0.1595	-0.0072	0.2687	3.944			39.7647238	51.5136086	-0.02662857		
11:00:00	95.0097		0.1026	0.1523	-0.0003	0.2549	3.9043			39.7012069	51.4869801	-0.01920297		
12:00:00	95.0929		0.1018	0.152	0.0009	0.2538	3.8499			39.6648681	51.4677771	0.00413941		
13:00:00	95.0969		0.0976	0.1529	0.0007	0.2505	3.839			39.6677852	51.4719165	0.02226189		
14:00:00	94.9791		0.0986	0.1536	-0.0006	0.2522	3.9349			39.7101536	51.4941784	0.18080378		
15:00:00	93.8505		0.1038	0.153	-0.0004	0.2568	5.0232			40.04407	51.6749822	0.01601738		
16:00:00	93.7422		0.1097	0.1526	0.0031	0.2623	5.1053			40.0806153	51.6909995	0.02712038		
17:00:00	93.6259		0.1078	0.1557	0.0092	0.2635	5.1826			40.1304324	51.7181199	-0.14386954		
18:00:00	94.5861		0.1073	0.1649	0.0008	0.2722	4.1644			39.8774497	51.5742504	-0.03345058		
19:00:00	94.7699		0.1109	0.1657	-0.0043	0.2766	3.9777			39.8221098	51.5407998	-0.01061119		
20:00:00	94.784		0.1179	0.1614	0.0033	0.2793	3.9605			39.8081322	51.5301886	0.06022819		
21:00:00	94.4757		0.1318	0.1647	0.0077	0.2965	4.1215			39.9390594	51.5904168	0.0815996		
22:00:00	93.969		0.1433	0.1724	0.0022	0.3157	4.5258			40.1089047	51.6720164	0.01299573		
23:00:00	93.9111		0.141	0.1746	0.0022	0.3156	4.5655			40.1314874	51.6850121	0.01299573		
Mínimo	93.6259	0	0.0976	0.1502	-0.0072	0.2505	3.7364	271.597	4.38644863	39.634525	51.4354368	-0.14776304	0.06882355	0
Promedio	94.5148417	#¡DIV/0!	0.11407917	0.16099583	0.00110833	0.275075	4.259875	271.597	4.38644863	39.8837372	51.5748858	0.01094046	0.06882355	#¡DIV/0!
Máximo	95.1883	0	0.1433	0.1746	0.0092	0.3157	5.1826	271.597	4.38644863	40.1314874	51.7181199	0.18080378	0.06882355	0
Desv. Est.	0.51532451	#¡DIV/0!	0.01159014	0.00708381	0.00407088	0.01719252	0.46204661	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.17033061	0.08873807	0.0697336	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
16/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variación máxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m ³	Índice Wobbe Variación Máxima diaria %	Acido Sulfhídrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	93.7413		0.1341	0.1776	0.0153	0.3117	4.7029	271.571	3.6818318	40.2011578	51.7266297	-0.00520127	0.09176473	
01:00:00	93.8513		0.1187	0.1929	0.0044	0.3116	4.5573			40.1853518	51.7214285	0.06619698		
02:00:00	93.5845		0.1214	0.1973	-0.0017	0.3187	4.6772			40.3140752	51.7876254	-0.02644228		
03:00:00	93.7607		0.1306	0.1956	0.0034	0.3262	4.4537			40.2768691	51.7611832	-0.01094279		
04:00:00	93.8066		0.1313	0.199	0.0167	0.3303	4.4117			40.260635	51.7502404	-0.00093519		
05:00:00	93.7569		0.1256	0.2157	-0.0128	0.3413	4.4566			40.2656171	51.7493052	-0.00443747		
06:00:00	93.8035		0.1264	0.2029	-0.0119	0.3293	4.4464			40.2475284	51.7448677	-0.02317099		
07:00:00	93.9291		0.1274	0.191	-0.0052	0.3184	4.3814			40.1962959	51.7216967	-0.03027617		
08:00:00	94.0723		0.1239	0.1858	-0.0074	0.3097	4.3176			40.131754	51.6914206	-0.02727687		
09:00:00	94.2151		0.1181	0.1784	-0.0278	0.2965	4.259			40.0679329	51.6641437	-0.02878211		
10:00:00	94.2388		0.1211	0.1506	-0.0045	0.2717	4.4488			39.9941515	51.6353616	0.04404687		
11:00:00	93.9601		0.1229	0.1461	-0.0029	0.269	4.7246			40.0725246	51.6794085	-0.04967661		
12:00:00	94.229		0.1158	0.1432	0.0032	0.259	4.5385			39.9700595	51.6297318	0.0660852		
13:00:00	93.8822		0.1113	0.1464	0.0116	0.2577	4.8505			40.0874258	51.695817	-0.03429262		
14:00:00	94.1425		0.1158	0.158	-0.0108	0.2738	4.4881			40.0416446	51.6615244	-0.02060389		
15:00:00	94.2922		0.1201	0.1472	0	0.2673	4.3586			40.0006241	51.6409205	-0.02635658		
16:00:00	94.4362		0.1211	0.1472	0.0038	0.2683	4.2239			39.9540845	51.614564	0.00333835		
17:00:00	94.4229		0.1194	0.151	0.0199	0.2704	4.2254			39.9611916	51.6179023	0.04143133		
18:00:00	94.2003		0.1194	0.1709	0.0039	0.2903	4.3269			40.0540079	51.6593336	0.01935201		
19:00:00	94.1249		0.1182	0.1748	-0.002	0.293	4.3517			40.0913041	51.6786856	-0.00083459		
20:00:00	94.1264		0.1212	0.1728	0.0022	0.294	4.3453			40.0919911	51.6778511	0.02338709		
21:00:00	94.0062		0.1224	0.175	-0.0012	0.2974	4.4319			40.1380952	51.7012381	0.00419529		
22:00:00	93.9435		0.1362	0.1738	-0.006	0.31	4.4518			40.1626677	51.7054334	-0.0684064		
23:00:00	94.252		0.1384	0.1678	-0.006	0.3062	4.2459			40.0354123	51.637027	-0.0684064		
Mínimo	93.5845	0	0.1113	0.1432	-0.0278	0.2577	4.2239	271.571	3.6818318	39.9540845	51.614564	-0.0684064	0.09176473	0
Promedio	94.0324375	#¡DIV/0!	0.12336667	0.173375	-0.00065833	0.29674167	4.44482083	271.571	3.6818318	40.1167667	51.6897225	-0.00658371	0.09176473	#¡DIV/0!
Máximo	94.4362	0	0.1384	0.2157	0.0199	0.3413	4.8505	271.571	3.6818318	40.3140752	51.7876254	0.06619698	0.09176473	0
Desv. Est.	0.23064126	#¡DIV/0!	0.00675778	0.02118856	0.01041428	0.0248239	0.1641154	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.10811328	0.04846143	0.03631441	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
17/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.203		0.1406	0.1669	0.0036	0.3075	4.3861	271.624	3.86285984	40.0110538	51.6229843	0.06269469	0.0382353	
01:00:00	93.8219		0.1348	0.1705	0.0018	0.3053	4.7791			40.1203143	51.685679	0.13345955		
02:00:00	93.3039		0.1306	0.1723	0.003	0.3029	5.0572			40.3609901	51.8191386	0.12438713		
03:00:00	92.7318		0.1302	0.1753	-0.003	0.3055	5.4495			40.591071	51.9435257	-0.06953533		
04:00:00	93.0984		0.1262	0.1723	-0.0003	0.2985	5.1815			40.4561642	51.8739904	-0.03517564		
05:00:00	93.2531		0.12	0.172	0.0001	0.292	5.1177			40.3831524	51.8388147	-0.1776778		
06:00:00	94.2139		0.1204	0.1721	0.0008	0.2925	4.2929			40.0599624	51.6611369	-0.03491111		
07:00:00	94.4224		0.1246	0.1729	-0.0003	0.2975	4.069			40.0028241	51.6262258	-0.029993		
08:00:00	94.48		0.1355	0.1726	-0.0003	0.3081	4.0457			39.9616234	51.5962328	-0.01396444		
09:00:00	94.6196		0.1292	0.1723	-0.0221	0.3015	3.9059			39.9281153	51.5822684	-0.09052298		
10:00:00	95.1058		0.1176	0.1502	-0.0043	0.2678	3.6598			39.7289594	51.4917454	0.06270959		
11:00:00	94.6567		0.1182	0.1459	-0.0058	0.2641	4.1637			39.8390009	51.554455	0.05164385		
12:00:00	94.3285		0.1114	0.1401	-0.0111	0.2515	4.5583			39.918215	51.6060988	-0.04736659		
13:00:00	94.5471		0.1014	0.129	-0.0037	0.2304	4.4972			39.8087517	51.5587323	-0.03912876		
14:00:00	94.7136		0.0937	0.1253	0.0252	0.219	4.4407			39.7238572	51.5196035	0.02819715		
15:00:00	94.5739		0.0955	0.1505	0.0034	0.246	4.4189			39.7997036	51.5478006	0.03539174		
16:00:00	94.4129		0.0965	0.1539	-0.0021	0.2504	4.5157			39.8686832	51.5831924	-0.03475463		
17:00:00	94.144		0.1735	0.1518	0.0005	0.3253	4.6979			39.9023601	51.5484378	-0.04796272		
18:00:00	94.1601		0.2168	0.1523	-0.0012	0.3691	4.6337			39.8713601	51.500475	-0.0048883		
19:00:00	94.0623		0.2345	0.1511	0.0002	0.3856	4.7288			39.8838284	51.4955867	0.01684079		
20:00:00	93.9911		0.2192	0.1513	0.0017	0.3705	4.8702			39.8944609	51.5124275	0.06876408		
21:00:00	93.5494		0.2199	0.153	-0.001	0.3729	5.3008			40.0211794	51.5811916	0.00683319		
22:00:00	93.4504		0.223	0.152	-0.0231	0.375	5.4331			40.0363171	51.5880248	0.01467981		
23:00:00	93.3804		0.2268	0.1289	-0.0231	0.3557	5.5521			40.0478769	51.6027046	0.01467981		
Mínimo	92.7318	0	0.0937	0.1253	-0.0231	0.219	3.6598	271.624	3.86285984	39.7238572	51.4917454	-0.1776778	0.0382353	0
Promedio	94.0510083	#¡DIV/0!	0.14750417	0.1564375	-0.00254583	0.30394167	4.65647917	271.624	3.86285984	40.0091594	51.6225197	-0.00023333	0.0382353	#¡DIV/0!
Máximo	95.1058	0	0.2345	0.1753	0.0252	0.3856	5.5521	271.624	3.86285984	40.591071	51.9435257	0.13345955	0.0382353	0
Desv. Est.	0.60152982	#¡DIV/0!	0.04779517	0.01546645	0.0099583	0.04807619	0.51276377	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.22731324	0.12427718	0.06814514	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
18/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	93.1077		0.2248	0.131	0.007	0.3558	5.605	271.487	4.04249536	40.2064328	51.6895763	0.06126397	0	
01:00:00	92.491		0.2796	0.138	0.0268	0.4176	6.0273			40.3938036	51.7508402	-0.05366698		
02:00:00	92.3975		0.3491	0.1648	-0.0043	0.5139	5.9047			40.4074208	51.6971733	0.10366402		
03:00:00	92.4479		0.243	0.1605	0.0014	0.4035	5.991			40.4581578	51.8008373	0.00125188		
04:00:00	92.5309		0.23	0.1619	-0.0005	0.3919	5.9143			40.4452126	51.8020891	0.00442257		
05:00:00	92.5722		0.2247	0.1614	0.0003	0.3861	5.8546			40.4463952	51.8065117	-0.13894026		
06:00:00	93.3386		0.2236	0.1617	0.0017	0.3853	5.1949			40.1924439	51.6675715	-0.13051241		
07:00:00	94.1078		0.2249	0.1634	0.0006	0.3883	4.4624			39.9591342	51.5370591	0.0236479		
08:00:00	93.9046		0.2359	0.164	0.0032	0.3999	4.6482			40.0165089	51.560707	0.01922533		
09:00:00	93.7312		0.2457	0.1672	0.0022	0.4129	4.7896			40.0665363	51.5799323	-0.05700533		
10:00:00	94.0576		0.241	0.1694	-0.0009	0.4104	4.5156			39.9590103	51.5229269	-0.05115577		
11:00:00	93.9062		0.3053	0.1685	-0.005	0.4738	4.6448			39.946846	51.4717712	0.0746062		
12:00:00	93.4893		0.2849	0.1635	-0.0036	0.4484	5.1541			40.0507791	51.5463774	-0.01220585		
13:00:00	93.5147		0.2851	0.1599	-0.0119	0.445	5.1807			40.0254031	51.5341715	0.17199217		
14:00:00	93.5872		0.1309	0.148	0.0233	0.2789	5.274			40.1318291	51.7061637	0.00818567		
15:00:00	93.6267		0.1275	0.1713	-0.0019	0.2988	5.0932			40.1632497	51.7143494	-0.02350259		
16:00:00	93.6702		0.1251	0.1694	-0.0032	0.2945	5.0938			40.1148367	51.6908468	0.00625196		
17:00:00	93.306		0.1983	0.1662	-0.0008	0.3645	5.2974			40.2175983	51.6970987	0.00116991		
18:00:00	93.0802		0.2439	0.1654	0.0017	0.4093	5.4175			40.2773947	51.6982686	0.04007885		
19:00:00	92.9057		0.237	0.1671	0.0011	0.4041	5.5697			40.3430741	51.7383475	-0.0078727		
20:00:00	92.9595		0.2295	0.1682	0.0005	0.3977	5.5531			40.3199846	51.7304748	-0.01317829		
21:00:00	92.9903		0.2333	0.1687	0.0026	0.402	5.5327			40.30116	51.7172965	-0.0806048		
22:00:00	92.903		0.3276	0.1713	0.0003	0.4989	5.4957			40.2763547	51.6366917	0.07237815		
23:00:00	92.9589		0.2482	0.1716	0.0003	0.4198	5.5308			40.3076401	51.7090699	0.07237815		
Mínimo	92.3975	0	0.1251	0.131	-0.0119	0.2789	4.4624	271.487	4.04249536	39.946846	51.4717712	-0.13894026	0	0
Promedio	93.2327042	#¡DIV/0!	0.23745417	0.1626	0.00170417	0.40005417	5.3227125	271.487	4.04249536	40.2094669	51.666923	0.00382799	0	#¡DIV/0!
Máximo	94.1078	0	0.3491	0.1716	0.0268	0.5139	6.0273	271.487	4.04249536	40.4581578	51.8065117	0.17199217	0	0
Desv. Est.	0.53117299	#¡DIV/0!	0.05523517	0.01006505	0.00803717	0.05654247	0.46616134	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.16583051	0.09588682	0.07069679	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
19/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	93.112		0.2364	0.1715	-0.0007	0.4079	5.3932	271.721	4.21238321	40.2706443	51.6969162	-0.0159764	0.03058824	
01:00:00	93.2881		0.2341	0.1708	-0.0012	0.4049	5.1829			40.2386155	51.6809398	0.04128975		
02:00:00	93.0641		0.2257	0.1696	0.0005	0.3953	5.4325			40.3015392	51.7222295	0.02016424		
03:00:00	92.9238		0.2245	0.1701	0.0006	0.3946	5.582			40.3369845	51.7423938	-0.01398307		
04:00:00	92.9142		0.2422	0.1707	0.0026	0.4129	5.5583			40.3346005	51.7284107	-0.06933041		
05:00:00	92.9995		0.301	0.1733	0.0028	0.4743	5.3777			40.2857407	51.6590803	0.00660591		
06:00:00	93.0595		0.2961	0.1761	1E-04	0.4722	5.2661			40.2944209	51.6656862	0.12010987		
07:00:00	93.0635		0.1825	0.1762	-0.0005	0.3587	5.3706			40.3688331	51.7857961	-0.00038376		
08:00:00	93.3936		0.1387	0.1757	0.0014	0.3144	5.0713			40.3123782	51.7854123	-0.01236233		
09:00:00	93.4747		0.1356	0.1771	-0.0001	0.3127	4.9973			40.2870998	51.77305	0.00704556		
10:00:00	93.4705		0.1311	0.177	-0.0032	0.3081	5.0039			40.2942031	51.7800955	-0.02140494		
11:00:00	93.5637		0.1265	0.1738	-0.0043	0.3003	4.9743			40.2461656	51.7586906	-0.02092431		
12:00:00	93.6853		0.1199	0.1695	-0.0022	0.2894	4.9169			40.1954737	51.7377663	-0.01147931		
13:00:00	93.7254		0.1199	0.1673	0.0007	0.2872	4.908			40.1725868	51.726287	-0.01748164		
14:00:00	93.8316		0.1205	0.168	-0.0016	0.2885	4.7994			40.1421837	51.7088053	-0.00578995		
15:00:00	93.8483		0.1198	0.1664	-0.0082	0.2862	4.8034			40.129201	51.7030154	-0.03509368		
16:00:00	94.006		0.1204	0.1582	-0.0155	0.2786	4.7163			40.0586934	51.6679217	-0.03149079		
17:00:00	94.1468		0.1195	0.1427	0.0192	0.2622	4.6953			39.9863799	51.6364309	0.02856973		
18:00:00	93.9919		0.1213	0.1619	0.0061	0.2832	4.7117			40.0576046	51.6650006	-0.01227291		
19:00:00	94.0566		0.1223	0.168	0.0039	0.2903	4.6158			40.0419713	51.6527277	-0.04479949		
20:00:00	94.3329		0.1265	0.1719	0.0038	0.2984	4.3062			39.969639	51.6079282	-0.00433688		
21:00:00	94.3226		0.1286	0.1757	0.0011	0.3043	4.3135			39.9677055	51.6035914	0.01375207		
22:00:00	94.2695		0.1368	0.1768	0.0002	0.3136	4.2972			40.0046525	51.6173434	-0.01453077		
23:00:00	94.3418		0.1436	0.177	0.0002	0.3206	4.2012			39.9873973	51.6028127	-0.01453077		
Mínimo	92.9142	0	0.1195	0.1427	-0.0155	0.2622	4.2012	271.721	4.21238321	39.9677055	51.6028127	-0.06933041	0.03058824	0
Promedio	93.6202458	#¡DIV/0!	0.1655625	0.17022083	0.0002375	0.33578333	4.93729167	271.721	4.21238321	40.1785297	51.6961805	-0.00452643	0.03058824	#¡DIV/0!
Máximo	94.3418	0	0.301	0.1771	0.0192	0.4743	5.582	271.721	4.21238321	40.3688331	51.7857961	0.12010987	0.03058824	0
Desv. Est.	0.49252171	#¡DIV/0!	0.06013421	0.00764779	0.00589368	0.06258876	0.4102335	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.13656789	0.05920062	0.03535167	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
20/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.3653		0.1433	0.1758	0.0033	0.3191	4.1858	271.845	4.02160751	39.9786195	51.5987366	0.03929642	0.06882355	
01:00:00	94.2191		0.1429	0.1791	-0.001	0.322	4.2504			40.0528891	51.638033	0.02073429		
02:00:00	94.1457		0.1456	0.1781	0.0094	0.3237	4.277			40.0935079	51.6587673	0.04080539		
03:00:00	93.9808		0.1507	0.1875	0.0014	0.3382	4.3123			40.1831893	51.6995727	0.05613349		
04:00:00	93.7592		0.1534	0.1889	-0.0053	0.3423	4.421			40.2908091	51.7557062	-0.06594362		
05:00:00	94.0694		0.1495	0.1836	0.0146	0.3331	4.2492			40.1605653	51.6897626	-0.02520157		
06:00:00	94.0892		0.1356	0.1982	0.0146	0.3338	4.3144			40.1083716	51.664561	0.01060374		
07:00:00	94.0112		0.1337	0.2128	-0.0078	0.3465	4.3392			40.1376935	51.6751647	0.03734408		
08:00:00	93.8944		0.1357	0.205	0.0086	0.3407	4.3948			40.2021603	51.7125088	-0.0090128		
09:00:00	93.9633		0.138	0.2136	-0.0167	0.3516	4.2599			40.1964911	51.703496	0.04796272		
10:00:00	93.8244		0.1439	0.1969	-0.0019	0.3408	4.3294			40.277849	51.7514587	-0.01582736		
11:00:00	93.8887		0.1465	0.195	-0.0045	0.3415	4.289			40.2506446	51.7356314	-0.01596522		
12:00:00	93.915		0.1486	0.1905	0.0009	0.3391	4.3318			40.2200312	51.7196661	-0.0135546		
13:00:00	93.9838		0.1467	0.1914	-0.0183	0.3381	4.2884			40.1935139	51.7061115	-0.01868136		
14:00:00	94.0926		0.1459	0.1731	0.0076	0.319	4.286			40.1424953	51.6874302	0.0046424		
15:00:00	94.1094		0.1465	0.1807	0.0105	0.3272	4.2332			40.1588683	51.6920726	-0.00856198		
16:00:00	94.0974		0.1462	0.1912	-0.0224	0.3374	4.2177			40.1514946	51.6835106	-0.12091838		
17:00:00	94.6766		0.1351	0.1688	-0.0094	0.3039	3.919			39.8968337	51.5625922	-0.05026902		
18:00:00	94.8622		0.1348	0.1594	-0.0213	0.2942	3.8533			39.7962308	51.5123232	-0.03787688		
19:00:00	95.085		0.1344	0.1381	-0.0005	0.2725	3.7414			39.7082952	51.4744463	0.00809997		
20:00:00	95.0451		0.1334	0.1376	0.0075	0.271	3.7811			39.7213793	51.4825463	0.0110881		
21:00:00	95.0166		0.1307	0.1451	-0.009	0.2758	3.764			39.7447617	51.4936344	-0.03756391		
22:00:00	95.1399		0.1362	0.1361	0.0043	0.2723	3.7382			39.6752903	51.4560705	-0.00527951		
23:00:00	95.1375		0.1421	0.1404	0.0043	0.2825	3.7136			39.6771675	51.450791	-0.00527951		
Mínimo	93.7592	0	0.1307	0.1361	-0.0224	0.271	3.7136	271.845	4.02160751	39.6752903	51.450791	-0.12091838	0.06882355	0
Promedio	94.3071583	#¡DIV/0!	0.14164167	0.1777875	-0.00129583	0.31942917	4.14542083	271.845	4.02160751	40.0424647	51.6335247	-0.00638438	0.06882355	#¡DIV/0!
Máximo	95.1399	0	0.1534	0.2136	0.0146	0.3516	4.421	271.845	4.02160751	40.2908091	51.7557062	0.05613349	0.06882355	0
Desv. Est.	0.47549732	#¡DIV/0!	0.00651065	0.02373307	0.0107862	0.02677665	0.2430428	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.20923047	0.10135621	0.0395933	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
21/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.7268		0.1502	0.1513	0.034	0.3015	3.9	271.645	4.31682246	39.8829311	51.5523946	0.13323972	0.15294121	
01:00:00	94.1167		0.1545	0.1853	0.0185	0.3398	4.1771			40.1615001	51.6856343	0.06597343		
02:00:00	93.8028		0.1611	0.2038	0.0099	0.3649	4.3028			40.3067128	51.7516078	0.06922609		
03:00:00	93.4645		0.1681	0.2137	0.001	0.3818	4.4942			40.4509268	51.8208338	0.03945291		
04:00:00	93.2827		0.1745	0.2147	0.0059	0.3892	4.5837			40.532416	51.8602868	0.04946424		
05:00:00	93.0598		0.1673	0.2206	0.0019	0.3879	4.7544			40.6187335	51.909751	0.0187447		
06:00:00	92.9379		0.1789	0.2225	-0.0005	0.4014	4.8069			40.6696769	51.9284957	-0.03987765		
07:00:00	93.0854		0.1799	0.222	-0.0045	0.4019	4.7192			40.5972658	51.888618	-0.01831622		
08:00:00	93.1327		0.1857	0.2175	-0.0018	0.4032	4.705			40.5670128	51.8703018	-0.01375207		
09:00:00	93.1721		0.1845	0.2157	0.0004	0.4002	4.7105			40.5386408	51.8565497	-0.0244117		
10:00:00	93.313		0.1745	0.2161	-0.0058	0.3906	4.6259			40.4813149	51.832138	-7.4517E-06		
11:00:00	93.2636		0.1791	0.2103	-0.0108	0.3894	4.7063			40.4820395	51.8321306	-0.07106665		
12:00:00	93.5993		0.1757	0.1995	-0.0083	0.3752	4.5181			40.3382986	51.7610639	-0.05351422		
13:00:00	93.8955		0.1641	0.1912	-0.0052	0.3553	4.354			40.2183267	51.7075497	-0.03149452		
14:00:00	94.0811		0.1577	0.186	-0.0042	0.3437	4.2389			40.1482546	51.6760552	-0.02787673		
15:00:00	94.2545		0.1537	0.1818	-0.0023	0.3355	4.124			40.0885821	51.6481785	-0.00827509		
16:00:00	94.2999		0.1505	0.1795	-0.0158	0.33	4.1066			40.067306	51.6399034	-0.12629849		
17:00:00	94.8977		0.1298	0.1637	-0.0069	0.2935	3.8172			39.7960881	51.5136049	-0.08969957		
18:00:00	95.2843		0.1221	0.1568	0.0026	0.2789	3.6203			39.6161735	51.4239053	0.00658728		
19:00:00	95.2519		0.1267	0.1594	-0.0014	0.2861	3.6192			39.6366049	51.4304926	0.01171404		
20:00:00	95.19		0.1243	0.158	0.0011	0.2823	3.6768			39.6534922	51.4422066	0.01021252		
21:00:00	95.1287		0.1229	0.1591	0.0012	0.282	3.734			39.671014	51.4524192	-0.00208274		
22:00:00	95.1376		0.1264	0.1603	0.0017	0.2867	3.708			39.67288	51.4503364	-0.00378173		
23:00:00	95.1561		0.1232	0.162	0.0017	0.2852	3.6971			39.6633363	51.4465547	-0.00378173		
Mínimo	92.9379	0	0.1221	0.1513	-0.0158	0.2789	3.6192	271.645	4.31682246	39.6161735	51.4239053	-0.12629849	0.15294121	0
Promedio	94.0639417	#¡DIV/0!	0.15564167	0.18961667	0.00051667	0.34525833	4.23750833	271.645	4.31682246	40.1608137	51.6825422	-0.00456757	0.15294121	#¡DIV/0!
Máximo	95.2843	0	0.1857	0.2225	0.034	0.4032	4.8069	271.645	4.31682246	40.6696769	51.9284957	0.13323972	0.15294121	0
Desv. Est.	0.84081702	#¡DIV/0!	0.02243809	0.02559339	0.00986146	0.04711988	0.42459329	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.37473251	0.17771853	0.05418532	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
22/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.2958		0.1538	0.1631	0.0056	0.3169	4.1122	271.676	3.45624302	40.08357	51.6539833	0.04571977	0.2141177	
01:00:00	94.0252		0.161	0.1687	0.0096	0.3297	4.2864			40.1810005	51.6997031	-0.00136738		
02:00:00	93.9819		0.1577	0.1783	0.0062	0.336	4.3333			40.1820292	51.6983357	0.02796242		
03:00:00	93.7498		0.1701	0.1845	0.0015	0.3546	4.5187			40.2540761	51.7262981	0.066387		
04:00:00	93.3178		0.1688	0.186	0.0053	0.3548	4.9615			40.3741794	51.7926851	0.00497772		
05:00:00	92.9927		0.2206	0.1913	0.0022	0.4119	5.1802			40.45369	51.7976629	0.00051789		
06:00:00	92.8383		0.2413	0.1935	0.001	0.4348	5.3053			40.4824975	51.7981807	-0.00486595		
07:00:00	92.754		0.2671	0.1945	-0.0015	0.4616	5.3184			40.5074643	51.7933148	-0.0397398		
08:00:00	93.0657		0.2519	0.193	-0.0052	0.4449	5.0554			40.4147043	51.753575	-0.12913012		
09:00:00	93.1481		0.3451	0.1878	-0.0051	0.5329	4.9694			40.2926338	51.6244449	0.00736598		
10:00:00	93.4879		0.2843	0.1827	-0.0057	0.467	4.725			40.2249645	51.6318109	-0.02825676		
11:00:00	93.7617		0.2488	0.177	-0.0046	0.4258	4.6024			40.1231639	51.6035541	-0.01646076		
12:00:00	93.8939		0.2337	0.1724	-0.0052	0.4061	4.5534			40.0697726	51.5870933	-0.05257904		
13:00:00	94.5213		0.1626	0.1672	-0.0087	0.3298	4.147			39.8784146	51.5345143	-0.08499384		
14:00:00	95.0409		0.1352	0.1585	0.002	0.2937	3.8314			39.6808393	51.4495205	-0.02384164		
15:00:00	95.0944		0.1452	0.1605	-0.0014	0.3057	3.7786			39.6520318	51.4256788	-0.00173624		
16:00:00	95.1748		0.135	0.1591	-0.002	0.2941	3.7139			39.6346752	51.4239426	-0.05814917		
17:00:00	95.3616		0.1618	0.1571	0.0035	0.3189	3.5085			39.5621665	51.3657934	-0.05202389		
18:00:00	95.2735		0.2234	0.1606	-0.0012	0.384	3.515			39.550051	51.3137695	0.07544079		
19:00:00	95.3327		0.1388	0.1594	-0.0008	0.2982	3.5628			39.5769325	51.3892103	0.01858076		
20:00:00	95.2706		0.1288	0.1586	0	0.2874	3.6418			39.5968046	51.4077911	0.00411705		
21:00:00	95.2459		0.1262	0.1586	0.0003	0.2848	3.6789			39.6007241	51.4119081	-0.11732667		
22:00:00	94.964		0.2745	0.1589	0.0004	0.4334	3.8193			39.5784305	51.2945815	0.23067414		
23:00:00	94.1742		0.1946	0.1593	0.0004	0.3539	4.6053			39.8941831	51.5252556	0.23067414		
Mínimo	92.754	0	0.1262	0.1571	-0.0087	0.2848	3.5085	271.676	3.45624302	39.550051	51.2945815	-0.12913012	0.2141177	0
Promedio	94.1986125	#¡DIV/0!	0.19709583	0.17210833	-0.00014167	0.36920417	4.3218375	271.676	3.45624302	39.9937083	51.570942	0.00424777	0.2141177	#¡DIV/0!
Máximo	95.3616	0	0.3451	0.1945	0.0096	0.5329	5.3184	271.676	3.45624302	40.5074643	51.7981807	0.23067414	0.2141177	0
Desv. Est.	0.90473776	#¡DIV/0!	0.05999523	0.01376786	0.0043441	0.06916465	0.60705477	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.34616839	0.16643958	0.08576064	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
23/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	92.8366		0.285	0.1654	0.0109	0.4504	5.2414	271.641	3.47713087	40.5047686	51.792361	0.20294644	0.13000003	
01:00:00	91.7623		0.3252	0.1763	0.0264	0.5015	5.8367			40.9364458	51.9953074	-0.08578371		
02:00:00	91.971		0.3444	0.2027	0.0159	0.5471	5.6497			40.8257473	51.9095237	-0.02476193		
03:00:00	92.209		0.3244	0.2186	-0.0034	0.543	5.4245			40.7691197	51.8847618	-0.11109706		
04:00:00	92.2208		0.4184	0.2152	-0.0032	0.6336	5.3716			40.681263	51.7736647	-0.01149794		
05:00:00	92.4324		0.3851	0.212	-0.0002	0.5971	5.2582			40.61576	51.7621668	0.00458651		
06:00:00	92.598		0.3554	0.2118	0.0014	0.5672	5.1242			40.586791	51.7667533	0.0052348		
07:00:00	92.7323		0.3274	0.2132	0.0104	0.5406	5.0322			40.5624362	51.7719881	0.0344044		
08:00:00	92.6255		0.3049	0.2236	0.0027	0.5285	5.1408			40.6052326	51.8063925	-0.00365877		
09:00:00	92.4715		0.3508	0.2263	-0.0004	0.5771	5.1456			40.6592247	51.8027337	-0.06311198		
10:00:00	92.8854		0.3201	0.2259	-0.0017	0.546	4.8927			40.5048475	51.7396217	-0.005667		
11:00:00	93.3399		0.2312	0.2242	-0.0211	0.4554	4.6417			40.3800963	51.7339547	0.00015276		
12:00:00	93.6259		0.186	0.2031	-0.0047	0.3891	4.5129			40.3050421	51.7341075	-0.03950134		
13:00:00	93.7867		0.1897	0.1984	-0.005	0.3881	4.4303			40.2335245	51.6946061	-0.0358761		
14:00:00	93.9361		0.1919	0.1934	0.0025	0.3853	4.3431			40.1664146	51.65873	-0.02090941		
15:00:00	94.115		0.1829	0.1959	-0.0057	0.3788	4.1657			40.1192969	51.6378206	-0.01616269		
16:00:00	94.209		0.1878	0.1902	-0.0057	0.378	4.0796			40.0914505	51.6216579	-0.08500129		
17:00:00	94.2027		0.2674	0.1845	-0.053	0.4519	4.039			40.0334638	51.5366567	-0.15989065		
18:00:00	95.2822		0.1812	0.1315	0.0285	0.3127	3.6246			39.5851997	51.376766	0.06681919		
19:00:00	95.1024		0.1532	0.16	0.0038	0.3132	3.6685			39.6955678	51.4435852	0.02473957		
20:00:00	95.0266		0.1488	0.1638	-0.035	0.3126	3.6984			39.7381953	51.4683248	-0.07834694		
21:00:00	95.3855		0.1447	0.1288	0.0169	0.2735	3.6097			39.5595534	51.3899778	-0.00401645		
22:00:00	95.1866		0.1813	0.1457	-0.0162	0.327	3.671			39.6140335	51.3859614	-0.09032924		
23:00:00	95.2404		0.2488	0.1295	-0.0162	0.3783	3.6598			39.5227978	51.2956321	-0.09032924		
Mínimo	91.7623	0	0.1447	0.1288	-0.053	0.2735	3.6097	271.641	3.47713087	39.5227978	51.2956321	-0.15989065	0.13000003	0
Promedio	93.549325	#¡DIV/0!	0.25983333	0.18916667	-0.00217083	0.449	4.59424583	271.641	3.47713087	40.2623447	51.6659607	-0.02446075	0.13000003	#¡DIV/0!
Máximo	95.3855	0	0.4184	0.2263	0.0285	0.6336	5.8367	271.641	3.47713087	40.9364458	51.9953074	0.20294644	0.13000003	0
Desv. Est.	1.19740527	#¡DIV/0!	0.08369061	0.031957	0.01785508	0.10620104	0.72608707	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.44528721	0.18780444	0.0711462	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
24/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.8444		0.17	0.1654	0.0059	0.3354	3.9133	272.315	2.40906544	39.7411462	51.4546323	-0.0097766	0	
01:00:00	95.0112		0.1568	0.1713	-0.0019	0.3281	3.7183			39.7117943	51.4448557	0.00597997		
02:00:00	95.0005		0.1521	0.1694	-0.0021	0.3215	3.7436			39.7149067	51.4508357	-0.00424746		
03:00:00	94.9825		0.1567	0.1673	0.0025	0.324	3.774			39.7112387	51.4465882	-0.00098362		
04:00:00	94.9648		0.159	0.1698	0.0032	0.3288	3.7849			39.714505	51.4456046	-0.00231002		
05:00:00	94.8375		0.1859	0.173	-0.0012	0.3589	3.8449			39.747784	51.4432946	0.03788806		
06:00:00	94.7287		0.1726	0.1718	0.0013	0.3444	3.9461			39.7985022	51.4811826	-0.0326607		
07:00:00	94.7075		0.205	0.1731	1E-04	0.3781	3.934			39.7817726	51.4485219	-0.0398702		
08:00:00	94.7656		0.2304	0.1732	-0.0016	0.4036	3.8628			39.742051	51.4086517	-0.09518773		
09:00:00	94.7897		0.3134	0.1716	0.0025	0.485	3.7713			39.6742165	51.313464	0.00087185		
10:00:00	94.8919		0.2957	0.1741	-0.0013	0.4698	3.684			39.6553995	51.3143359	0.17303168		
11:00:00	94.6635		0.1651	0.1728	-0.0007	0.3379	4.0621			39.8003456	51.4873675	-0.00295086		
12:00:00	94.796		0.1464	0.1721	0.0032	0.3185	3.9558			39.7705732	51.4844167	-0.05396878		
13:00:00	94.8787		0.1735	0.1753	-0.001	0.3488	3.8743			39.7097519	51.4304479	0.00206411		
14:00:00	94.9032		0.1616	0.1743	-0.0013	0.3359	3.8899			39.6971559	51.432512	0.03821593		
15:00:00	94.863		0.1372	0.173	-0.0019	0.3102	3.9413			39.7342606	51.4707279	-0.0154138		
16:00:00	94.8792		0.1596	0.1711	-0.0012	0.3307	3.8706			39.7337463	51.4553141	-0.00037631		
17:00:00	94.9127		0.1671	0.1699	0.0029	0.337	3.7903			39.7421824	51.4549378	0.02412853		
18:00:00	94.8064		0.1775	0.1728	-0.001	0.3503	3.809			39.8024743	51.4790664	-0.00775347		
19:00:00	94.8732		0.1755	0.1718	-0.0053	0.3473	3.7539			39.7850051	51.4713129	0.00530187		
20:00:00	94.9591		0.1597	0.1665	0.0022	0.3262	3.7051			39.7700326	51.4766148	0.01922533		
21:00:00	94.9109		0.1545	0.1687	0.0041	0.3232	3.7318			39.8003043	51.4958401	0.01639742		
22:00:00	94.8252		0.1594	0.1728	-0.0134	0.3322	3.7654			39.8400897	51.5122375	-0.0150114		
23:00:00	94.9195		0.1558	0.1594	-0.0134	0.3152	3.7566			39.7964035	51.4972261	-0.0150114		
Mínimo	94.6635	0	0.1372	0.1594	-0.0134	0.3102	3.684	272.315	2.40906544	39.6553995	51.313464	-0.09518773	0	0
Promedio	94.8631208	#¡DIV/0!	0.17877083	0.17085417	-0.00080833	0.349625	3.82847083	272.315	2.40906544	39.7489851	51.4499995	0.00114927	0	#¡DIV/0!
Máximo	95.0112	0	0.3134	0.1753	0.0059	0.485	4.0621	272.315	2.40906544	39.8400897	51.5122375	0.17303168	0	0
Desv. Est.	0.09154782	#¡DIV/0!	0.04326164	0.00348138	0.00463455	0.04436099	0.09651408	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.04604025	0.04837327	0.04643866	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
25/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Eetano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.8405		0.1568	0.1742	0.0017	0.331	3.7746	272.414	4.09958882	39.8250158	51.5052516	0.00686672	0	
01:00:00	94.7468		0.1715	0.1759	-0.0002	0.3474	3.8143			39.858047	51.5121183	-0.0071238		
02:00:00	94.7561		0.1743	0.1757	-0.0013	0.35	3.8117			39.8484507	51.5049945	-0.02780594		
03:00:00	94.8049		0.1849	0.1744	0.0036	0.3593	3.7908			39.8101371	51.4771885	-0.00190018		
04:00:00	94.8022		0.181	0.178	-0.0003	0.359	3.7984			39.8045806	51.4752884	-0.00516029		
05:00:00	94.7927		0.1848	0.1777	0.0023	0.3625	3.808			39.7997374	51.4701281	-0.01399798		
06:00:00	94.8005		0.1943	0.18	0.0015	0.3743	3.7856			39.7884592	51.4561301	0.0057676		
07:00:00	94.7863		0.1892	0.1815	-0.0025	0.3707	3.8026			39.7935464	51.4618977	-0.00278693		
08:00:00	94.7591		0.1976	0.179	0.0077	0.3766	3.8304			39.7970793	51.4591108	0.04315639		
09:00:00	94.4983		0.2134	0.1867	-0.0017	0.4001	3.9588			39.9026417	51.5022672	-0.01199348		
10:00:00	94.5963		0.2004	0.185	-0.0081	0.3854	3.9202			39.8626048	51.4902737	-0.0425081		
11:00:00	94.837		0.1867	0.1769	-0.0037	0.3636	3.8175			39.7604251	51.4477656	0.00185174		
12:00:00	94.8416		0.184	0.1732	-0.0005	0.3572	3.8337			39.7571324	51.4496173	-0.01441154		
13:00:00	94.6691		0.2196	0.1727	-0.0018	0.3923	3.9879			39.7757618	51.4352058	0.06142045		
14:00:00	94.5314		0.1753	0.1709	0.0005	0.3462	4.2086			39.828436	51.4966262	0.02139004		
15:00:00	94.557		0.1441	0.1714	-0.0053	0.3155	4.2451			39.8273397	51.5180163	-0.01909865		
16:00:00	94.7264		0.1385	0.1661	0.0108	0.3046	4.0948			39.7811118	51.4989176	0.05303359		
17:00:00	94.5006		0.1404	0.1769	0.0054	0.3173	4.1767			39.8897829	51.5519512	0.02719862		
18:00:00	94.3981		0.1479	0.1823	-0.0008	0.3302	4.1719			39.9541972	51.5791499	0.01639742		
19:00:00	94.384		0.146	0.1815	-0.0006	0.3275	4.1506			39.9813077	51.5955473	-0.00774229		
20:00:00	94.4889		0.1364	0.1809	-0.001	0.3173	4.0687			39.9545275	51.587805	-0.01485865		
21:00:00	94.5872		0.1378	0.1799	0.0012	0.3177	3.9717			39.9286785	51.5729463	-0.00736971		
22:00:00	94.6408		0.1361	0.1811	-0.0031	0.3172	3.9222			39.9141264	51.5655766	-0.00961639		
23:00:00	94.6802		0.134	0.178	-0.0031	0.312	3.9162			39.8910857	51.5559602	-0.00961639		
Mínimo	94.384	0	0.134	0.1661	-0.0081	0.3046	3.7746	272.414	4.09958882	39.7571324	51.4352058	-0.0425081	0	0
Promedio	94.66775	#¡DIV/0!	0.16979167	0.17749583	2.9167E-05	0.3472875	3.94420833	272.414	4.09958882	39.8472589	51.5070723	0.00171218	0	#¡DIV/0!
Máximo	94.8416	0	0.2196	0.1867	0.0108	0.4001	4.2451	272.414	4.09958882	39.9813077	51.5955473	0.06142045	0	0
Desv. Est.	0.14505256	#¡DIV/0!	0.02675361	0.00472978	0.00402821	0.02789465	0.15670639	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.06589705	0.0486908	0.02469664	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
26/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.6221		0.0888	0.1647	0.0037	0.2535	3.467	272.413	3.58435517	39.4522902	51.3542694	0.02476565	0.16823533	
01:00:00	95.4776		0.1	0.1684	0.0127	0.2684	3.5145			39.5152702	51.379035	0.16607554		
02:00:00	94.6928		0.1453	0.1811	-0.0019	0.3264	3.8532			39.8886941	51.5451106	-0.04840237		
03:00:00	94.7247		0.1813	0.1792	0.0004	0.3605	3.8103			39.8451281	51.4967082	0.01742575		
04:00:00	94.7761		0.1543	0.1796	-0.0036	0.3339	3.8003			39.8425113	51.514134	-0.03271659		
05:00:00	94.9266		0.1489	0.176	0.0021	0.3249	3.7317			39.7725668	51.4814174	0.01202701		
06:00:00	94.885		0.1503	0.1781	0.0027	0.3284	3.7359			39.7983032	51.4934444	0.00033533		
07:00:00	94.8078		0.1692	0.1808	-0.001	0.35	3.7548			39.8257328	51.4937797	0.00092028		
08:00:00	94.8409		0.1682	0.1798	-1E-04	0.348	3.7127			39.8256127	51.4947	-0.01448234		
09:00:00	94.8315		0.1769	0.1797	-0.0016	0.3566	3.7337			39.8100244	51.4802177	-0.02943785		
10:00:00	94.9711		0.1714	0.1781	0.0022	0.3495	3.6455			39.747799	51.4507798	-0.02074175		
11:00:00	94.8977		0.2089	0.1803	-0.0015	0.3892	3.6478			39.76035	51.4300381	-0.02072312		
12:00:00	94.9666		0.212	0.1788	-0.0011	0.3908	3.6029			39.7252951	51.4093149	-0.00295086		
13:00:00	95.016		0.2022	0.1777	0.0037	0.3799	3.5796			39.7063392	51.4063641	0.04859612		
14:00:00	94.8646		0.1977	0.1814	-0.0211	0.3791	3.6145			39.7924726	51.4549602	-0.0110024		
15:00:00	95.1359		0.1494	0.1603	-0.006	0.3097	3.5886			39.6916745	51.4439578	0.02334983		
16:00:00	95.031		0.151	0.1543	0.0165	0.3053	3.6882			39.7310056	51.4673076	0.0408501		
17:00:00	94.7992		0.1573	0.1708	0.0381	0.3281	3.8009			39.8278729	51.5081577	0.06137947		
18:00:00	94.4501		0.1659	0.2089	-0.0003	0.3748	3.9181			39.9838644	51.5695372	-0.09652158		
19:00:00	94.4698		0.251	0.2086	-0.0043	0.4596	3.8375			39.9168747	51.4730156	-0.17672399		
20:00:00	94.7729		0.3503	0.2043	-0.0025	0.5546	3.5558			39.7191304	51.2962916	0.10701727		
21:00:00	95.0389		0.1995	0.2018	0.0101	0.4013	3.5161			39.7182932	51.4033089	0.01319692		
22:00:00	94.9938		0.1819	0.2119	0.0016	0.3938	3.5868			39.728156	51.4165058	-0.00059986		
23:00:00	94.9643		0.1863	0.2135	0.0016	0.3998	3.6055			39.733964	51.4159059	-0.00059986		
Mínimo	94.4501	0	0.0888	0.1543	-0.0211	0.2535	3.467	272.413	3.58435517	39.4522902	51.2962916	-0.17672399	0.16823533	0
Promedio	94.914875	#¡DIV/0!	0.17783333	0.18325417	0.0021	0.3610875	3.67924583	272.413	3.58435517	39.7649677	51.4532609	0.0025432	0.16823533	#¡DIV/0!
Máximo	95.6221	0	0.3503	0.2135	0.0381	0.5546	3.9181	272.413	3.58435517	39.9838644	51.5695372	0.16607554	0.16823533	0
Desv. Est.	0.2553267	#¡DIV/0!	0.05033938	0.01634048	0.01034231	0.06102517	0.12035145	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.11278797	0.06171436	0.06409426	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
27/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variación máxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variación Máxima diaria %	Acido Sulfhídrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.961		0.2025	0.219	0.0139	0.4215	3.5575	272.221	3.7472804	39.735417	51.4025712	-0.06885723	0.02294118	
01:00:00	94.9878		0.2556	0.2329	-0.0075	0.4885	3.4534			39.6905557	51.3337139	0.04187843		
02:00:00	94.9543		0.2305	0.2254	0.0271	0.4559	3.5097			39.7280584	51.3755924	0.041327		
03:00:00	94.5733		0.251	0.2525	-0.0145	0.5035	3.7486			39.8520512	51.4169194	0.02288783		
04:00:00	94.6173		0.243	0.238	-0.0056	0.481	3.6935			39.8715478	51.4398072	-0.02227306		
05:00:00	94.6035		0.274	0.2324	-0.0141	0.5064	3.6594			39.8660626	51.4175341	-0.02194519		
06:00:00	94.4955		0.3153	0.2183	-0.0091	0.5336	3.7574			39.8666295	51.3955889	-0.00959031		
07:00:00	94.3851		0.3547	0.2092	-0.0122	0.5639	3.8087			39.8917202	51.3859986	0.13494243		
08:00:00	94.4231		0.2218	0.197	-0.0057	0.4188	3.9368			39.9567239	51.5209411	0.01764557		
09:00:00	94.4794		0.1907	0.1913	1E-04	0.382	3.9464			39.9439739	51.5385866	-0.03970999		
10:00:00	94.415		0.2381	0.1914	-0.0003	0.4295	3.9518			39.9324479	51.4988767	0.06031015		
11:00:00	94.4875		0.1697	0.1911	-0.0007	0.3608	3.953			39.9544187	51.5591868	0.00696732		
12:00:00	94.4802		0.1658	0.1904	-0.0022	0.3562	3.9604			39.9614657	51.5661541	-0.01998167		
13:00:00	94.5589		0.1669	0.1882	-0.0067	0.3551	3.9152			39.9245712	51.5461725	-0.04269066		
14:00:00	94.7594		0.1644	0.1815	-0.0062	0.3459	3.8068			39.8376531	51.5034818	-0.01197485		
15:00:00	94.7228		0.1675	0.1753	0.0004	0.3428	3.9284			39.8138765	51.4915069	-0.00737344		
16:00:00	94.7697		0.1614	0.1757	-0.0097	0.3371	3.9151			39.7928105	51.4841335	-0.07257934		
17:00:00	95.1796		0.1473	0.166	-0.0062	0.3133	3.6553			39.6341984	51.4115542	-0.0840363		
18:00:00	95.543		0.1529	0.1598	0.0017	0.3127	3.3976			39.4833241	51.3275179	0.00696732		
19:00:00	95.5557		0.1438	0.1615	-0.002	0.3053	3.3895			39.485802	51.3344852	0.03136411		
20:00:00	95.5038		0.1225	0.1595	0.0003	0.282	3.4668			39.5132203	51.3658493	-0.10829896		
21:00:00	95.4658		0.2309	0.1598	0.002	0.3907	3.383			39.4570132	51.2575503	0.06129378		
22:00:00	95.5515		0.1609	0.1618	-1E-04	0.3227	3.3592			39.4797686	51.3188441	0.03447519		
23:00:00	95.5381		0.13	0.1617	-1E-04	0.2917	3.4089			39.5023326	51.3533193	0.03447519		
Mínimo	94.3851	0	0.1225	0.1595	-0.0145	0.282	3.3592	272.221	3.7472804	39.4570132	51.2575503	-0.10829896	0.02294118	0
Promedio	94.8754708	#¡DIV/0!	0.20255	0.19332083	-0.00239167	0.39587083	3.6901	272.221	3.7472804	39.7573184	51.4269119	-0.00061569	0.02294118	#¡DIV/0!
Máximo	95.5557	0	0.3547	0.2525	0.0271	0.5639	3.9604	272.221	3.7472804	39.9614657	51.5661541	0.13494243	0.02294118	0
Desv. Est.	0.43296687	#¡DIV/0!	0.05955569	0.02884459	0.00880612	0.082702	0.22340364	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.18059185	0.08697699	0.05405928	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
28/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variación máxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variación Máxima diaria %	Acido Sulfhídrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	95.6134		0.1817	0.1582	0.0009	0.3399	3.2946	271.718	3.76399068	39.4445298	51.2863175	-0.02295489	0.00764706	
01:00:00	95.6557		0.1954	0.1591	-0.0007	0.3545	3.238			39.4215116	51.2633627	0.02776123		
02:00:00	95.629		0.1807	0.1584	0.0032	0.3391	3.2589			39.4524216	51.2911239	0.05886453		
03:00:00	95.3771		0.1612	0.1616	0.0001	0.3228	3.5216			39.536355	51.3499884	0.02327159		
04:00:00	95.3443		0.143	0.1617	0.0002	0.3047	3.5769			39.5550556	51.37326	0.02513451		
05:00:00	95.3239		0.125	0.1619	0.0016	0.2869	3.609			39.5775482	51.3983945	-0.08558252		
06:00:00	95.2509		0.2122	0.1635	-0.0026	0.3757	3.5979			39.5359232	51.312812	-0.01350244		
07:00:00	95.1859		0.2375	0.1609	0.0125	0.3984	3.6314			39.5416449	51.2993095	0.18703339		
08:00:00	94.7525		0.1605	0.1734	0.0213	0.3339	3.9424			39.7937116	51.4863429	0.10127575		
09:00:00	94.0385		0.2264	0.1947	0.0103	0.4211	4.2511			40.0816966	51.5876187	0.07952803		
10:00:00	93.8192		0.2024	0.205	-0.0078	0.4074	4.3721			40.2050999	51.6671467	-0.02513078		
11:00:00	94.0368		0.1776	0.1972	-0.0068	0.3748	4.2883			40.1205959	51.6420159	-0.04688223		
12:00:00	94.2689		0.1682	0.1904	-0.004	0.3586	4.1789			40.0168618	51.5951337	-0.03089466		
13:00:00	94.4412		0.1612	0.1864	-0.0033	0.3476	4.078			39.9481075	51.564239	-0.01505984		
14:00:00	94.4406		0.1673	0.1831	-0.0018	0.3504	4.1208			39.9253146	51.5491792	-0.03694914		
15:00:00	94.6751		0.161	0.1813	-0.0014	0.3423	3.9289			39.8485859	51.5122301	-0.0147655		
16:00:00	94.6478		0.1793	0.1799	0.0006	0.3592	3.9412			39.8439229	51.4974646	0.01039136		
17:00:00	94.6164		0.1795	0.1805	0.0008	0.36	3.9431			39.8637874	51.5078559	-0.00072654		
18:00:00	94.5411		0.2013	0.1813	0.0017	0.3826	3.9589			39.8914198	51.5071294	0.04074205		
19:00:00	94.527		0.164	0.183	0.0013	0.347	3.9995			39.9190973	51.5478714	0.0244266		
20:00:00	94.4418		0.163	0.1843	0.0091	0.3473	4.0362			39.9636282	51.572298	0.00197469		
21:00:00	94.3204		0.1837	0.1934	-0.0031	0.3771	4.0762			40.0016227	51.5742727	0.01213133		
22:00:00	94.3987		0.1584	0.1903	-0.0045	0.3487	4.0474			39.9886813	51.5864041	-0.03304819		
23:00:00	94.274		0.2102	0.1858	-0.0045	0.396	4.1301			39.9908476	51.5533559	-0.03304819		
Mínimo	93.8192	0	0.125	0.1582	-0.0078	0.2869	3.238	271.718	3.76399068	39.4215116	51.2633627	-0.08558252	0.00764706	0
Promedio	94.734175	#¡DIV/0!	0.17919583	0.1781375	0.0009625	0.35733333	3.87589167	271.718	3.76399068	39.8111655	51.4802136	0.00974959	0.00764706	#¡DIV/0!
Máximo	95.6557	0	0.2375	0.205	0.0213	0.4211	4.3721	271.718	3.76399068	40.2050999	51.6671467	0.18703339	0.00764706	0
Desv. Est.	0.54810852	#¡DIV/0!	0.02617912	0.01417763	0.00656862	0.03107227	0.32945675	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.2381272	0.12428557	0.05634477	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
29/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.2448		0.2182	0.1895	0.0029	0.4077	4.1261	271.574	3.16799068	40.0008493	51.5514445	0.05398368	0.16823533	
01:00:00	94.0483		0.2128	0.1924	0.0022	0.4052	4.2463			40.0949046	51.6054282	-0.037549		
02:00:00	93.8998		0.281	0.1946	-0.002	0.4756	4.2868			40.1155387	51.5678792	0.10050823		
03:00:00	93.849		0.1949	0.1926	0.033	0.3875	4.4213			40.1870413	51.6683874	0.02105472		
04:00:00	93.7245		0.1695	0.2256	-0.0156	0.3951	4.5276			40.220478	51.6894421	0.02663602		
05:00:00	93.6849		0.1673	0.21	-0.0102	0.3773	4.5573			40.2532464	51.7160782	0.02010835		
06:00:00	93.5928		0.1802	0.1998	0.0006	0.38	4.6108			40.2980251	51.7361865	0.00651277		
07:00:00	93.5567		0.1805	0.2004	0.003	0.3809	4.6334			40.3108088	51.7426993	0.00224668		
08:00:00	93.5372		0.183	0.2034	-0.0058	0.3864	4.6322			40.3208781	51.744946	-0.01973949		
09:00:00	93.6836		0.1736	0.1976	-0.0038	0.3712	4.5672			40.2677046	51.7252065	-0.06045174		
10:00:00	93.8969		0.1783	0.1938	-0.0088	0.3721	4.4483			40.1597806	51.6647547	-0.05722889		
11:00:00	94.2163		0.1627	0.185	-0.0118	0.3477	4.2769			40.0276032	51.6075258	-0.08977781		
12:00:00	94.5398		0.172	0.1732	-0.0086	0.3452	4.1211			39.8652967	51.517748	-0.05811191		
13:00:00	94.732		0.1797	0.1646	-0.0044	0.3443	4.0349			39.761694	51.4596361	-0.05652843		
14:00:00	94.8564		0.1999	0.1602	-0.0052	0.3601	3.9696			39.6807304	51.4031077	0.03031343		
15:00:00	94.9975		0.146	0.155	-0.0011	0.301	3.9352			39.6618871	51.4334211	-0.01369991		
16:00:00	95.0309		0.1493	0.1539	-0.0006	0.3032	3.9205			39.6401942	51.4197212	-0.00116246		
17:00:00	95.0819		0.1431	0.1533	0.0001	0.2964	3.8778			39.6295917	51.4185587	-0.0369715		
18:00:00	95.0972		0.1767	0.1534	0.002	0.3301	3.8238			39.6060366	51.3815872	0.01323418		
19:00:00	95.0964		0.1717	0.1554	-0.0002	0.3271	3.7967			39.6256646	51.3948214	0.01416191		
20:00:00	95.0292		0.1684	0.1552	0.0083	0.3236	3.8603			39.6468244	51.4089833	-0.01127811		
21:00:00	94.7735		0.2273	0.1635	0.005	0.3908	3.9673			39.7091813	51.3977052	0.0882912		
22:00:00	94.7095		0.1655	0.1685	0.005	0.334	4.0232			39.7949167	51.4859964	0.0448442		
23:00:00	94.5406		0.1593	0.1735	0.005	0.3328	4.1265			39.8729594	51.5308406	0.0448442		
Mínimo	93.5372	0	0.1431	0.1533	-0.0156	0.2964	3.7967	271.574	3.16799068	39.6060366	51.3815872	-0.08977781	0.16823533	0
Promedio	94.3508208	#¡DIV/0!	0.18170417	0.17976667	-0.00045833	0.36147083	4.19962917	271.574	3.16799068	39.9479932	51.5530044	0.00101001	0.16823533	#¡DIV/0!
Máximo	95.0972	0	0.281	0.2256	0.033	0.4756	4.6334	271.574	3.16799068	40.3208781	51.744946	0.10050823	0.16823533	0
Desv. Est.	0.57854953	#¡DIV/0!	0.02987141	0.02141108	0.00930778	0.04105025	0.28695468	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.26475629	0.1318441	0.04789162	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
30/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhidrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.4567		0.1653	0.1754	0.004	0.3407	4.1626	272.311	2.79061684	39.907759	51.5447641	0.0230853	0	
01:00:00	94.3429		0.169	0.1794	0.0006	0.3484	4.2154			39.9581806	51.5678494	0.00776837		
02:00:00	94.3099		0.1676	0.18	-0.0013	0.3476	4.2475			39.9710582	51.5756178	-0.03264953		
03:00:00	94.3373		0.191	0.1787	0.0005	0.3697	4.2122			39.9404898	51.5429682	0.03849909		
04:00:00	94.175		0.1786	0.1792	0.0008	0.3578	4.3846			39.994786	51.5814673	0.01137871		
05:00:00	94.078		0.1824	0.18	0.0017	0.3624	4.474			40.0209692	51.592846	-0.00023845		
06:00:00	94.1762		0.1697	0.1817	-0.0023	0.3514	4.3742			40.0058314	51.5926076	-0.0904969		
07:00:00	94.0936		0.265	0.1794	0.0005	0.4444	4.3788			39.9609701	51.5021107	0.08256086		
08:00:00	94.1276		0.1824	0.1799	-0.0058	0.3623	4.4282			40.0059591	51.5846715	-0.00271986		
09:00:00	94.2047		0.1642	0.1741	-0.0075	0.3383	4.4392			39.9723835	51.5819517	-0.03380454		
10:00:00	94.3525		0.1657	0.1666	-0.0041	0.3323	4.3677			39.9061671	51.5481471	-0.05323479		
11:00:00	94.5663		0.1644	0.1625	-0.002	0.3269	4.2592			39.803702	51.4949124	0.00505224		
12:00:00	94.5891		0.157	0.1605	0.0008	0.3175	4.2481			39.8016183	51.4999646	-0.00554405		
13:00:00	94.5889		0.1636	0.1613	0.0014	0.3249	4.2324			39.8008487	51.4944206	0.00014531		
14:00:00	94.6047		0.1623	0.1627	0.0023	0.325	4.2077			39.8007623	51.4945659	-0.00249259		
15:00:00	94.6231		0.1625	0.165	-0.0022	0.3275	4.1797			39.7985397	51.4920733	0.01289513		
16:00:00	94.581		0.167	0.1628	-0.0008	0.3298	4.1906			39.8261759	51.5049684	-0.00626686		
17:00:00	94.5747		0.1746	0.162	-0.0002	0.3366	4.1891			39.823773	51.4987015	-0.01175502		
18:00:00	94.6161		0.1687	0.1618	-0.003	0.3305	4.1965			39.7943611	51.4869465	-0.0314349		
19:00:00	94.6876		0.1843	0.1588	-1E-04	0.3431	4.1344			39.7546545	51.4555116	0.01166933		
20:00:00	94.7252		0.1664	0.1587	1E-04	0.3251	4.1211			39.7526947	51.4671809	-0.00471691		
21:00:00	94.754		0.1636	0.1588	0.0014	0.3224	4.1061			39.7406619	51.462464	0.00406489		
22:00:00	94.7205		0.1652	0.1602	0.0007	0.3254	4.129			39.751208	51.4665289	0.01074905		
23:00:00	94.7062		0.1603	0.1609	0.0007	0.3212	4.131			39.7652082	51.477278	0.01074905		
Mínimo	94.078	0	0.157	0.1587	-0.0075	0.3175	4.1061	272.311	2.79061684	39.7406619	51.4555116	-0.0904969	0	0
Promedio	94.4579917	#¡DIV/0!	0.17336667	0.16876667	-0.000575	0.34213333	4.2503875	272.311	2.79061684	39.8691151	51.5212716	-0.00236404	0	#¡DIV/0!
Máximo	94.754	0	0.265	0.1817	0.004	0.4444	4.474	272.311	2.79061684	40.0209692	51.592846	0.08256086	0	0
Desv. Est.	0.22474193	#¡DIV/0!	0.02128561	0.00892956	0.00260021	0.02630095	0.11203598	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.09827809	0.04653263	0.03225398	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	C1	O2	CO2	N2		(CO2 y N2)	C2		H2O				H2S	S
31/12/2017	Metano (% vol)	Oxígeno* (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Nitrógeno variacion maxima diaria (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano Max (% vol)	Temperatura de Rocío Max (K)	Humedad (H2O) Max (mg/m ³)	Poder Calorífico Superior Min - Max. (MJ/m ³)	Índice Wobbe Min - Max MJ/m3	Índice Wobbe Variacion Maxima diaria %	Acido Sulfhídrico (H2S) (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)
FECHA: (dd/mm/aa)	84	0,20	3,00	4,00	+ 1.5	4,00	11,0	271,15 (-2)	110,00	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	+ .5	6,00	150,00
00:00:00	94.6679		0.1575	0.1616	0.0001	0.3191	4.1634	272.4212	2.57477572	39.7809091	51.4876209	-0.00835333	0.14529415	
01:00:00	94.6926		0.1585	0.1617	0.0014	0.3202	4.1484			39.7670929	51.4792676	0.00198215		
02:00:00	94.674		0.1578	0.1631	0.0013	0.3209	4.1665			39.7709186	51.4812497	0.01393836		
03:00:00	94.6165		0.157	0.1644	0.0053	0.3214	4.2001			39.7964673	51.4951881	0.02054055		
04:00:00	94.4482		0.1794	0.1697	0.0046	0.3491	4.2497			39.8675418	51.5157286	0.05034726		
05:00:00	94.2695		0.1792	0.1743	0.0111	0.3535	4.3198			39.9633466	51.5660759	0.04466536		
06:00:00	94.002		0.1953	0.1854	-0.0008	0.3807	4.4422			40.0752615	51.6107412	0.03025381		
07:00:00	93.9077		0.1835	0.1846	-0.0005	0.3681	4.5399			40.1144988	51.6409951	0.00080851		
08:00:00	93.934		0.1813	0.1841	-0.004	0.3654	4.5082			40.1129294	51.6418036	-0.024095		
09:00:00	93.9967		0.1792	0.1801	-0.0067	0.3593	4.5339			40.0623426	51.6177086	0.14179798		
10:00:00	93.0547		0.1767	0.1734	-0.0032	0.3501	5.5435			40.3099453	51.7595065	-0.03915484		
11:00:00	93.3026		0.1716	0.1702	-0.0004	0.3418	5.3352			40.229207	51.7203517	-0.14354912		
12:00:00	94.2004		0.1617	0.1698	0	0.3315	4.5063			39.9557064	51.5768026	-0.01441527		
13:00:00	94.3295		0.1555	0.1698	-0.0007	0.3253	4.3853			39.9217516	51.5623873	-0.00285027		
14:00:00	94.3554		0.1539	0.1691	0.0019	0.323	4.366			39.9137698	51.559537	0.00520127		
15:00:00	94.3291		0.1575	0.171	-0.0022	0.3285	4.3632			39.9297523	51.5647383	-0.17204061		
16:00:00	94.2992		0.3227	0.1688	-0.0003	0.4915	4.2377			39.8265288	51.3926977	0.14081808		
17:00:00	94.3579		0.1848	0.1685	-0.0018	0.3533	4.3086			39.9058893	51.5335158	0.02768671		
18:00:00	94.3207		0.1609	0.1667	-0.0015	0.3276	4.3902			39.923794	51.5612025	-0.03406162		
19:00:00	94.3916		0.1719	0.1652	-0.0023	0.3371	4.3544			39.8743523	51.5271409	0.0133385		
20:00:00	94.4106		0.1585	0.1629	0.0017	0.3214	4.3568			39.879661	51.5404794	-0.03046618		
21:00:00	94.4462		0.1776	0.1646	-0.0017	0.3422	4.3143			39.8500764	51.5100132	-0.03030597		
22:00:00	94.4753		0.1953	0.1629	0.0081	0.3582	4.2998			39.8159601	51.4797072	0.0850311		
23:00:00	94.3291		0.1575	0.171	0.0081	0.3285	4.3632			39.9297523	51.5647383	0.0850311		
Mínimo	93.0547	0	0.1539	0.1616	-0.0067	0.3191	4.1484	272.4212	2.57477572	39.7670929	51.3926977	-0.17204061	0.14529415	0
Promedio	94.2421417	#¡DIV/0!	0.17645	0.17012083	0.00072917	0.34657083	4.43319167	272.4212	2.57477572	39.9407273	51.5578832	0.00675619	0.14529415	#¡DIV/0!
Máximo	94.6926	0	0.3227	0.1854	0.0111	0.4915	5.5435	272.4212	2.57477572	40.3099453	51.7595065	0.14179798	0.14529415	0
Desv. Est.	0.39443829	#¡DIV/0!	0.03372955	0.00713192	0.00413022	0.03560206	0.3310739	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0.14317817	0.08025853	0.07100197	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!