



Anexo 2
REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN
Enero 2018.

Enero 2018

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de Rocío**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
22 y 23 de Enero 2018	Nuevo Madero, Tamaulipas / Resto del país

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
272.8849 K	22 de Enero 2018
271.5731 K	23 de Enero 2018

Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)	Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)
22/01/2018 09:00	276.1898	23/01/2018 09:00	271.422
22/01/2018 10:00	275.6642	23/01/2018 10:00	273.544
22/01/2018 11:00	276.0462	23/01/2018 11:00	273.8662
22/01/2018 12:00	275.8334	23/01/2018 12:00	273.1174
22/01/2018 13:00	275.3604	23/01/2018 13:00	271.7861
22/01/2018 14:00	274.9706	23/01/2018 14:00	271.5112
22/01/2018 15:00	272.6936	23/01/2018 15:00	272.3324
22/01/2018 16:00	272.4471	23/01/2018 16:00	273.0037
22/01/2018 17:00	272.1235	23/01/2018 17:00	273.2252
22/01/2018 18:00	271.9566	23/01/2018 18:00	273.2279
22/01/2018 19:00	271.9049	23/01/2018 19:00	273.0092
22/01/2018 20:00	272.2149	23/01/2018 20:00	272.3021
22/01/2018 21:00	272.2619	23/01/2018 21:00	271.9539
22/01/2018 22:00	272.5427	23/01/2018 22:00	271.8112
22/01/2018 23:00	272.1016	23/01/2018 23:00	271.2431
23/01/2018 00:00	272.3922	24/01/2018 00:00	270.6133
23/01/2018 01:00	272.176	24/01/2018 01:00	270.3556
23/01/2018 02:00	272.2346	24/01/2018 02:00	270.1749
23/01/2018 03:00	271.9517	24/01/2018 03:00	269.8859
23/01/2018 04:00	272.0654	24/01/2018 04:00	270.0957
23/01/2018 05:00	271.7039	24/01/2018 05:00	269.9542
23/01/2018 06:00	270.9234	24/01/2018 06:00	269.8789
23/01/2018 07:00	270.8661	24/01/2018 07:00	270.0982
23/01/2018 08:00	271.2109	24/01/2018 08:00	270.0643