



Anexo 1
REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN
ABRIL 2018.

Abril 2018

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de Rocío**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
12 de abril 2018	Nuevo Madero, Tamaulipas / Resto del país

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
273.1613 K	12 de Abril 2018

Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)
12/04/2018 09:00	269.1388
12/04/2018 10:00	279.4637
12/04/2018 11:00	276.2864
12/04/2018 12:00	275.4264
12/04/2018 13:00	274.8442
12/04/2018 14:00	275.0474
12/04/2018 15:00	274.9278
12/04/2018 16:00	274.7308
12/04/2018 17:00	274.2717
12/04/2018 18:00	274.1035
12/04/2018 19:00	273.9905
12/04/2018 20:00	273.5403
12/04/2018 21:00	273.0627
12/04/2018 22:00	273.8528
12/04/2018 23:00	273.4559
13/04/2018 00:00	271.1282
13/04/2018 01:00	262.7681
13/04/2018 02:00	253.9078
13/04/2018 03:00	274.8463
13/04/2018 04:00	275.6344
13/04/2018 05:00	275.894
13/04/2018 06:00	276.3599
13/04/2018 07:00	275.6526
13/04/2018 08:00	275.0772