



Anexo único
REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN
MARZO 2019.

Marzo 2019

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de Rocío**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
17 Marzo 2019	Nuevo Madero, Tamaulipas / Resto del país

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
275.8225 K	17 de Marzo 2019

Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)
17/03/2019 09:00	269.3947
17/03/2019 10:00	269.7542
17/03/2019 11:00	269.7484
17/03/2019 12:00	269.6055
17/03/2019 13:00	271.5878
17/03/2019 14:00	272.4235
17/03/2019 15:00	273.3831
17/03/2019 16:00	277.3896
17/03/2019 17:00	279.4582
17/03/2019 18:00	284.337
17/03/2019 19:00	288.5241
17/03/2019 20:00	288.8395
17/03/2019 21:00	283.5678
17/03/2019 22:00	283.6897
17/03/2019 23:00	281.9543
18/03/2019 00:00	277.3579
18/03/2019 01:00	275.2285
18/03/2019 02:00	273.4424
18/03/2019 03:00	272.7455
18/03/2019 04:00	272.0854
18/03/2019 05:00	271.8532
18/03/2019 06:00	271.9549
18/03/2019 07:00	271.0262
18/03/2019 08:00	270.8279