



**Anexo único**  
**REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN**  
**ABRIL 2019.**

Abril 2019

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de Rocío**

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
26 Abril 2019	Nuevo Madero, Tamaulipas / Resto del país

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
285.5022 K	26 de Abril 2019

Fecha y Hora	Temperatura de Rocío (K)
26/04/2019 09:00	289.3354
26/04/2019 10:00	287.0473
26/04/2019 11:00	284.5069
26/04/2019 12:00	284.4279
26/04/2019 13:00	283.8548
26/04/2019 14:00	283.4097
26/04/2019 15:00	284.1089
26/04/2019 16:00	286.6746
26/04/2019 17:00	284.8469
26/04/2019 18:00	283.7231
26/04/2019 19:00	283.2991
26/04/2019 20:00	282.7891
26/04/2019 21:00	284.3607
26/04/2019 22:00	285.1682
26/04/2019 23:00	283.1705
27/04/2019 00:00	282.8535
27/04/2019 01:00	285.8142
27/04/2019 02:00	286.694
27/04/2019 03:00	287.7981
27/04/2019 04:00	290.7536
27/04/2019 05:00	289.6544
27/04/2019 06:00	287.889
27/04/2019 07:00	285.0576
27/04/2019 08:00	284.1819