

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

| | |
|---------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | PLS1 |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| 01/10/2020 | 95.0562 | 0.6062 | 1.0469 | 1.6532 | 3.1356 | 215.9584 | 18.6119 | 38.1426 | 49.8179 | 0.4208 | Menor a 10.8 | N.D. |
| 02/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 05/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 06/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 07/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 08/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 09/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13/10/2020 | 95.9628 | 0.0829 | 1.0800 | 1.1629 | 2.3564 | 208.2750 | 18.9187 | 37.9002 | 49.9091 | 0.2977 | | |
| 14/10/2020 | 95.9623 | 0.1028 | 1.0983 | 1.2012 | 2.1005 | 219.6467 | 19.2462 | 37.7611 | 49.6743 | 0.2980 | | |
| 15/10/2020 | 95.8933 | 0.6856 | 1.1778 | 1.8634 | 2.1102 | 218.4681 | 17.6830 | 37.6758 | 49.5739 | 0.5280 | | |
| 16/10/2020 | 95.9123 | 0.6490 | 1.1323 | 1.7813 | 2.1809 | 220.8634 | 18.0421 | 37.7190 | 49.6239 | 0.4161 | | |
| 17/10/2020 | 95.8694 | 0.5900 | 1.1574 | 1.7474 | 2.2652 | 217.3891 | 17.1410 | 37.7506 | 49.6523 | 0.3631 | | |
| 18/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22/10/2020 | 95.4199 | 0.6580 | 0.7124 | 1.3704 | 2.1704 | 217.3432 | 19.0396 | 37.6384 | 49.6289 | 0.3196 | | |
| 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 27/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 29/10/2020 | 95.9758 | 0.8144 | 1.1216 | 1.9360 | 2.0765 | 225.1113 | 18.9985 | 37.7078 | 49.5577 | 0.4290 | | |
| 30/10/2020 | 95.9509 | 0.8422 | 1.0602 | 1.9024 | 2.0270 | 224.8934 | 17.2078 | 37.7030 | 49.5688 | 0.4237 | | |
| 31/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

**N. D. No Detectado

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mínimo | 95.0562 | 0.0829 | 0.7124 | 1.1629 | 2.0270 | 208.2750 | 17.1410 | 37.6384 | 49.5577 | 0.2977 |
| Promedio | 95.7781 | 0.5590 | 1.0652 | 1.6242 | 2.2692 | 218.6610 | 18.3210 | 37.7776 | 49.6674 | 0.3884 |
| Máximo | 95.9758 | 0.8422 | 1.1778 | 1.9360 | 3.1356 | 225.1113 | 19.2462 | 38.1426 | 49.9091 | 0.5280 |
| Desv. Est. | 47.91875014 | 0.361955354 | 0.547906951 | 0.898426998 | 1.071285561 | 110.3754468 | 9.033890435 | 18.84957767 | 24.80048036 | 0.213994048 |

Observaciones: PLS Otay únicamente tuvo operación los días 01, 13 al 17, 22 y del 29 al 30 de Octubre.

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | PLS1 | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulhídrico (mg/m ³) |
| 01/10/2020 | 222.7168 | 20.2452 | 49.9132 | 1.1098 |
| 02/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2020 | 229.6203 | 19.0180 | 50.1056 | 1.6636 |
| 14/10/2020 | 223.8391 | 18.7079 | 49.8767 | 0.9394 |
| 15/10/2020 | 223.8199 | 18.6304 | 49.7563 | 1.0833 |
| 16/10/2020 | 225.0351 | 18.9534 | 49.8167 | 1.1201 |
| 17/10/2020 | 221.1267 | 18.3979 | 49.6562 | 0.9328 |
| 18/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/10/2020 | 220.7633 | 19.3926 | 49.7474 | 0.7676 |
| 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/10/2020 | 227.4043 | 19.9998 | 49.6972 | 1.3059 |
| 30/10/2020 | 225.0009 | 18.5529 | 49.6360 | 1.4755 |
| 31/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Máximo | 229.6203 | 20.2452 | 50.1056 | 1.6636 |
| Observaciones: | PLS Otay únicamente tuvo operación los días 01, 13 al 17, 22 y del 29 al 30 de Octubre. | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | PLS1 | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
| 01/10/2020 | 208.6281 | 14.8067 | 49.8139 | 0.1837 |
| 02/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2020 | 193.3899 | 10.9054 | 49.9007 | 0.5905 |
| 14/10/2020 | 204.8992 | 11.0604 | 49.6654 | 0.2329 |
| 15/10/2020 | 215.5770 | 16.6281 | 49.5735 | 0.4173 |
| 16/10/2020 | 217.1103 | 16.6927 | 49.6191 | 0.3380 |
| 17/10/2020 | 213.9841 | 16.2406 | 49.6512 | 0.2880 |
| 18/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/10/2020 | 214.2848 | 18.9146 | 49.6210 | 0.2821 |
| 23/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/10/2020 | 222.7893 | 18.5529 | 49.5489 | 0.2285 |
| 30/10/2020 | 224.8840 | 17.2047 | 49.5668 | 0.1970 |
| 31/10/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mínimo | 193.3899 | 10.9054 | 49.5489 | 0.1837 |
| Observaciones: | PLS Otay únicamente tuvo operación los días 01, 13 al 17, 22 y del 29 al 30 de Octubre. | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| PERMISIONARIO: | | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | | | | | | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | | ROSARITO | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | | RESTO DEL PAÍS | | | | | | | | | | |
| PERMISO: | | G/051/TRA/1998 | | | | | | | | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfidrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol) |
| 01/10/2020 | 95.2839 | 0.5848 | 0.6722 | 1.2570 | 2.9205 | 215.96 | 18.6119 | 37.9723 | 49.8288 | 0.4208 | Menor a 10.8 | N.D. |
| 02/10/2020 | 95.9435 | 0.5859 | 0.6940 | 1.2799 | 2.3876 | 210.73 | 15.0128 | 37.8506 | 49.8485 | 0.3969 | | |
| 03/10/2020 | 95.8699 | 0.5818 | 0.5956 | 1.1774 | 2.4870 | 208.69 | 12.8874 | 37.8907 | 49.8961 | 0.4651 | | |
| 04/10/2020 | 95.4442 | 0.5787 | 0.4839 | 1.0626 | 2.8044 | 210.37 | 14.7374 | 37.9589 | 49.8733 | 0.5023 | | |
| 05/10/2020 | 95.6699 | 0.5774 | 0.4468 | 1.0242 | 2.6496 | 209.95 | 13.7528 | 37.9301 | 49.8963 | 0.5335 | | |
| 06/10/2020 | 95.7832 | 0.5779 | 0.4583 | 1.0362 | 2.5766 | 208.56 | 13.5387 | 37.9233 | 49.9201 | 0.4623 | | |
| 07/10/2020 | 95.7834 | 0.5750 | 0.3685 | 0.9435 | 2.5576 | 207.93 | 13.7171 | 37.9029 | 49.8924 | 0.4191 | | |
| 08/10/2020 | 96.1317 | 0.5763 | 0.5342 | 1.1105 | 2.2437 | 208.79 | 12.8319 | 37.8205 | 49.8660 | 0.3633 | | |
| 09/10/2020 | 96.2625 | 0.5762 | 0.6907 | 1.2669 | 1.9906 | 217.43 | 17.1563 | 37.7175 | 49.6986 | 0.2971 | | |
| 10/10/2020 | 96.1521 | 0.5757 | 0.6095 | 1.1852 | 2.1609 | 219.02 | 17.9138 | 37.7993 | 49.7754 | 0.2879 | | |
| 11/10/2020 | 96.3848 | 0.5757 | 0.6113 | 1.1870 | 2.0278 | 218.27 | 15.1772 | 37.7734 | 49.7986 | 0.3093 | | |
| 12/10/2020 | 96.3225 | 0.5748 | 0.4683 | 1.0431 | 2.0938 | 216.82 | 16.5768 | 37.8140 | 49.8484 | 0.3177 | | |
| 13/10/2020 | 96.2792 | 0.5751 | 0.4238 | 0.9989 | 2.2289 | 204.97 | 13.8160 | 37.8433 | 49.9420 | 0.6383 | | |
| 14/10/2020 | 95.9922 | 0.5776 | 0.6967 | 1.2743 | 2.0942 | 214.79 | 12.8969 | 37.7746 | 49.7048 | 0.6357 | | |
| 15/10/2020 | 95.9260 | 0.5575 | 0.6781 | 1.2356 | 2.1273 | 218.47 | 17.6830 | 37.6987 | 49.5964 | 0.5280 | | |
| 16/10/2020 | 95.9412 | 0.5232 | 0.6532 | 1.1764 | 2.1311 | 220.86 | 18.0421 | 37.7190 | 49.6277 | 0.4161 | | |
| 17/10/2020 | 95.9881 | 0.6065 | 0.6252 | 1.2317 | 2.1496 | 217.39 | 17.1410 | 37.7317 | 49.6644 | 0.3631 | | |
| 18/10/2020 | 96.1119 | 0.5733 | 0.5947 | 1.1680 | 2.0588 | 216.74 | 16.2736 | 37.7098 | 49.6749 | 0.3081 | | |
| 19/10/2020 | 95.9217 | 0.6447 | 0.7311 | 1.3758 | 2.1689 | 218.87 | 16.8949 | 37.7323 | 49.6450 | 0.3057 | | |
| 20/10/2020 | 95.9895 | 0.5888 | 0.8730 | 1.4618 | 2.0415 | 219.98 | 18.6730 | 37.6643 | 49.5305 | 0.3297 | | |
| 21/10/2020 | 95.9805 | 0.5869 | 0.8715 | 1.4584 | 1.9864 | 220.44 | 16.8479 | 37.6242 | 49.4664 | 0.3528 | | |
| 22/10/2020 | 95.8517 | 0.7057 | 1.1057 | 1.8114 | 2.1563 | 217.34 | 19.0396 | 37.7098 | 49.5828 | 0.3196 | | |
| 23/10/2020 | 96.0317 | 0.8629 | 0.8930 | 1.7559 | 1.9111 | 216.96 | 18.6435 | 37.7118 | 49.6278 | 0.3501 | | |
| 24/10/2020 | 96.1819 | 0.8688 | 1.0662 | 1.9350 | 2.0542 | 220.77 | 20.3631 | 37.6265 | 49.4979 | 0.3372 | | |
| 25/10/2020 | 95.7571 | 0.9264 | 1.0714 | 1.9978 | 2.0236 | 219.68 | 20.6251 | 37.6212 | 49.4133 | 0.3509 | | |
| 26/10/2020 | 95.9271 | 0.9584 | 1.0186 | 1.9770 | 2.0356 | 217.29 | 21.6254 | 37.6038 | 49.4167 | 0.3590 | | |
| 27/10/2020 | 95.7637 | 0.8969 | 1.0682 | 1.9651 | 2.1759 | 220.97 | 24.6120 | 37.6513 | 49.4324 | 0.3628 | | |
| 28/10/2020 | 95.7067 | 0.8766 | 1.1272 | 2.0038 | 2.0631 | 220.93 | 21.9800 | 37.6738 | 49.4707 | 0.3161 | | |
| 29/10/2020 | 95.8075 | 0.8468 | 1.1407 | 1.9875 | 2.0525 | 225.11 | 18.9985 | 37.7094 | 49.5388 | 0.4290 | | |
| 30/10/2020 | 95.9686 | 0.8174 | 1.0452 | 1.8626 | 2.0501 | 224.89 | 17.2078 | 37.7329 | 49.6190 | 0.4237 | | |
| 31/10/2020 | 96.2163 | 0.9421 | 0.8566 | 1.7987 | 1.8634 | 222.27 | 15.7248 | 37.7066 | 49.6032 | 0.4202 | | |

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

**N. D. No Detectado

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mínimo | 95.2839 | 0.5232 | 0.3685 | 0.9435 | 1.8634 | 204.9718 | 12.8319 | 37.6038 | 49.4133 | 0.2879 |
| Promedio | 95.9476 | 0.6734 | 0.7475 | 1.4209 | 2.2023 | 216.4927 | 17.0646 | 37.7612 | 49.6838 | 0.3975 |
| Máximo | 96.3848 | 0.9584 | 1.1407 | 2.0038 | 2.9205 | 225.1113 | 24.6120 | 37.9723 | 49.9420 | 0.6383 |
| Desv. Est. | 0.243195988 | 0.144684366 | 0.238427836 | 0.365389286 | 0.25947813 | 5.233002022 | 2.924080227 | 0.105202125 | 0.167241356 | 0.092836608 |

Observaciones:

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | ROSARITO | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulhídrico (mg/m ³) |
| 01/10/2020 | 222.7168 | 20.2452 | 49.9140 | 1.1098 |
| 02/10/2020 | 216.4828 | 16.0339 | 49.8838 | 1.3389 |
| 03/10/2020 | 215.3971 | 13.1273 | 49.9557 | 0.7867 |
| 04/10/2020 | 217.8228 | 15.6463 | 49.9622 | 1.6452 |
| 05/10/2020 | 219.3556 | 14.8842 | 50.0975 | 1.3668 |
| 06/10/2020 | 218.3485 | 14.1866 | 50.0151 | 1.5871 |
| 07/10/2020 | 214.4018 | 15.1942 | 49.9990 | 1.2824 |
| 08/10/2020 | 219.5438 | 14.1974 | 49.9432 | 1.1700 |
| 09/10/2020 | 222.0248 | 18.0233 | 49.7760 | 1.2559 |
| 10/10/2020 | 223.2155 | 18.6433 | 49.8811 | 1.3624 |
| 11/10/2020 | 222.4734 | 15.8143 | 50.0062 | 1.3727 |
| 12/10/2020 | 229.1339 | 20.3227 | 50.0768 | 1.5563 |
| 13/10/2020 | 229.6203 | 19.0180 | 50.2035 | 1.6636 |
| 14/10/2020 | 223.8391 | 18.7079 | 49.9795 | 0.9394 |
| 15/10/2020 | 223.8199 | 18.6304 | 49.6992 | 1.0833 |
| 16/10/2020 | 225.0351 | 18.9534 | 49.7905 | 1.1201 |
| 17/10/2020 | 221.1267 | 18.3979 | 49.7290 | 0.9328 |
| 18/10/2020 | 220.0260 | 16.7185 | 49.7175 | 0.9695 |
| 19/10/2020 | 221.7306 | 17.6357 | 49.7317 | 0.9078 |
| 20/10/2020 | 223.5441 | 19.4055 | 49.6913 | 0.4466 |
| 21/10/2020 | 222.5933 | 56.5710 | 49.6091 | 0.8483 |
| 22/10/2020 | 220.7633 | 19.3926 | 49.6274 | 0.7676 |
| 23/10/2020 | 220.0440 | 19.0826 | 49.6857 | 0.8931 |
| 24/10/2020 | 226.4557 | 21.4595 | 49.6156 | 0.8535 |
| 25/10/2020 | 222.3191 | 21.3045 | 49.4797 | 0.8410 |
| 26/10/2020 | 222.5482 | 33.7447 | 49.5171 | 1.1964 |
| 27/10/2020 | 224.6478 | 25.4512 | 49.5501 | 1.5556 |
| 28/10/2020 | 226.1297 | 23.9785 | 49.5933 | 1.2956 |
| 29/10/2020 | 227.4043 | 19.9998 | 49.6580 | 1.3059 |
| 30/10/2020 | 225.0009 | 18.5529 | 49.6566 | 1.4755 |
| 31/10/2020 | 222.2888 | 16.5635 | 49.7861 | 1.4806 |
| Máximo | 229.6203 | 56.5710 | 50.2035 | 1.6636 |
| Observaciones: | | | | |

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios) | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. | | | |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | ROSARITO | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | | |
| PERMISO: | G/051/TRA/1998 | | | |
| FECHA: (dd/mm/aa) | Temperatura de Rocío (K) | Humedad (mg/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) |
| 01/10/2020 | 208.6281 | 14.8067 | 49.7785 | 0.1837 |
| 02/10/2020 | 204.3348 | 12.6364 | 49.7986 | 0.1338 |
| 03/10/2020 | 200.1546 | 12.4168 | 49.8317 | 0.2601 |
| 04/10/2020 | 206.2087 | 12.8689 | 49.7692 | 0.2542 |
| 05/10/2020 | 199.9407 | 9.3810 | 49.7680 | 0.3563 |
| 06/10/2020 | 199.9953 | 12.5718 | 49.8140 | 0.2775 |
| 07/10/2020 | 199.8248 | 11.1250 | 49.8227 | 0.2689 |
| 08/10/2020 | 203.5627 | 11.2025 | 49.6941 | 0.1845 |
| 09/10/2020 | 212.5873 | 14.2641 | 49.6181 | 0.1248 |
| 10/10/2020 | 214.3894 | 15.6463 | 49.6851 | 0.1455 |
| 11/10/2020 | 206.4310 | 13.7344 | 49.6870 | 0.0905 |
| 12/10/2020 | 197.8638 | 13.5794 | 49.5885 | 0.1345 |
| 13/10/2020 | 193.3899 | 10.9054 | 49.6276 | 0.5905 |
| 14/10/2020 | 204.8992 | 11.0604 | 49.5092 | 0.2329 |
| 15/10/2020 | 215.5770 | 16.6281 | 49.4215 | 0.4173 |
| 16/10/2020 | 217.1103 | 16.6927 | 49.5398 | 0.3380 |
| 17/10/2020 | 213.9841 | 16.2406 | 49.5896 | 0.2880 |
| 18/10/2020 | 212.9425 | 15.2588 | 49.6318 | 0.2447 |
| 19/10/2020 | 214.7435 | 11.9776 | 49.6029 | 0.2418 |
| 20/10/2020 | 216.5520 | 17.6228 | 49.3689 | 0.2637 |
| 21/10/2020 | 217.2792 | 11.1329 | 49.4290 | 0.3056 |
| 22/10/2020 | 214.2848 | 18.9146 | 49.5366 | 0.2821 |
| 23/10/2020 | 212.5951 | 18.2041 | 49.5579 | 0.2836 |
| 24/10/2020 | 214.7759 | 18.2946 | 49.4114 | 0.2726 |
| 25/10/2020 | 217.1728 | 19.9093 | 49.3814 | 0.2954 |
| 26/10/2020 | 212.1573 | 20.2194 | 49.3583 | 0.2807 |
| 27/10/2020 | 218.2561 | 23.9785 | 49.3652 | 0.2550 |
| 28/10/2020 | 216.7305 | 19.9998 | 49.4318 | 0.2403 |
| 29/10/2020 | 222.7893 | 18.5529 | 49.4026 | 0.2285 |
| 30/10/2020 | 224.8840 | 17.2047 | 49.6150 | 0.1970 |
| 31/10/2020 | 222.2692 | 15.7223 | 49.5999 | 0.1683 |
| Mínimo | 193.3899 | 9.3810 | 49.3583 | 0.0905 |
| Observaciones: | | | | |