

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
12/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0000	0.0000
12/2/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/3/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/4/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/5/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/6/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/7/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/8/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/9/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/13/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/14/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/15/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/16/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/17/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/18/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/19/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/20/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/21/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/22/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/23/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/24/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/25/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/26/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/27/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/28/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/29/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/30/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/31/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: \* No se detecta concentración en la calidad química del gas derivado de cierre del ducto de envío de Manzanillo a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION MANZANILLO

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
12/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/2/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/3/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/4/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/5/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/6/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/7/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/8/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/9/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/13/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/14/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/15/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/16/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/17/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/18/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/19/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/20/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/21/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/22/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/23/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/24/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/25/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/26/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/27/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/28/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/29/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/30/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/31/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máximo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Observaciones:

\* No se detecta concentración en la calidad química del gas derivado de cierre del ducto de envío de Manzanillo a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION MANZANILLO

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
12/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/2/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/3/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/4/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/5/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/6/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/7/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/8/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/9/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/13/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/14/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/15/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/16/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/17/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/18/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/19/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/20/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/21/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/22/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/23/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/24/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/25/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/26/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/27/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/28/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/29/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/30/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/31/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínimo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Observaciones:

\* No se detecta concentración en la calidad química del gas derivado de cierre del ducto de envío de Manzanillo a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m³)	Poder Calorífico (MJ/m³)	Índice Wobbe (MJ/m³)	Acido Sulfhídrico (mg/m³)	Azufre total* (mg/m³)	Oxígeno* (% vol)
12/1/2020	95.8924	0.0000	0.0385	0.0385	3.7567	203.3026	7.0623	39.0413	51.4089	0.0000	0.0000	0.0000
12/2/2020	96.0086	0.0000	0.0441	0.0441	3.6487	202.7688	6.9165	39.0416	51.3837	0.0000		
12/3/2020	96.3169	0.0000	0.2357	0.2357	3.1702	201.0316	7.4870	38.7810	51.1639	0.0000		
12/4/2020	96.6574	0.0000	0.3369	0.3369	2.7449	199.6442	7.7044	38.6148	51.0769	0.0000		
12/5/2020	96.5979	0.0000	0.2934	0.2934	2.8384	200.0184	7.4756	38.6642	51.0767	0.0000		
12/6/2020	96.5973	0.0000	0.2753	0.2753	2.8561	200.1657	7.3175	38.6766	51.0941	0.0000		
12/7/2020	96.6700	0.0000	0.2775	0.2775	2.7883	199.8532	7.4840	38.6520	51.0773	0.0000		
12/8/2020	96.6683	0.0000	0.2653	0.2653	2.8006	199.9579	7.8180	38.6615	51.0899	0.0000		
12/9/2020	96.6083	0.0000	0.2763	0.2763	2.8452	200.1023	7.6826	38.6723	51.0901	0.0000		
12/10/2020	96.5982	0.0000	0.2492	0.2492	2.8785	200.3149	7.2979	38.6951	51.1168	0.0000		
12/11/2020	96.6058	0.0000	0.2465	0.2465	2.8752	200.2546	7.5856	38.6938	51.1176	0.0000		
12/12/2020	96.6022	0.0000	0.2288	0.2288	2.8938	200.3751	7.3859	38.7079	51.1334	0.0000		
12/13/2020	96.6782	0.0000	0.2334	0.2334	2.8163	200.0608	7.3855	38.6816	51.1153	0.0000		
12/14/2020	96.6722	0.0000	0.2091	0.2091	2.8488	200.1817	7.0994	38.6992	51.1385	0.0000		
12/15/2020	96.6722	0.0000	0.1954	0.1954	2.8609	200.2534	7.1887	38.7076	51.1501	0.0000		
12/16/2020	96.5885	0.0000	0.1714	0.1714	2.9562	200.6640	7.1162	38.7513	51.1861	0.0000		
12/17/2020	96.6578	0.0000	0.1901	0.1901	2.8793	200.2937	7.2071	38.7168	51.1561	0.0000		
12/18/2020	96.6068	0.0000	0.1659	0.1659	2.9573	200.6944	7.2465	38.7542	51.1889	0.0000		
12/19/2020	96.5916	0.0000	0.1590	0.1590	2.9662	200.7028	6.8284	38.7598	51.1944	0.0000		
12/20/2020	96.5733	0.0000	0.1506	0.1506	2.9805	200.7783	6.8320	38.7718	51.2037	0.0000		
12/21/2020	96.5812	0.0000	0.1460	0.1460	2.9890	200.8287	7.1654	38.7723	51.2089	0.0000		
12/22/2020	96.5714	0.0000	0.1415	0.1415	3.0021	200.4177	5.9031	38.7785	51.1803	0.0000		
12/23/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/24/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/25/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/26/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/27/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/28/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/29/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/30/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12/31/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.8924	0.0000	0.0385	0.0385	2.7449	199.6442	5.9031	38.6148	51.0767	0.0000
Promedio	96.5462	0.0000	0.2059	0.2059	2.9706	200.5757	7.2359	38.7407	51.1614	0.0000
Máximo	96.6782	0.0000	0.3369	0.3369	3.7567	203.3026	7.8180	39.0416	51.4089	0.0000
Desv. Est.	0.20725129	0	0.0753757	0.0753757	0.25459721	0.87044088	0.40217336	0.1076638	0.08760225	0

Observaciones: \* No se detecta concentración en la calidad química del gas a partir del día 23, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
12/1/2020	95.9463	0.0000	0.0467	0.0467	3.7876	204.1528	9.3087	39.0527	51.4171	0.0000
12/2/2020	96.0252	0.0000	0.0450	0.0450	3.7704	203.2938	8.8568	39.9944	51.4127	0.0000
12/3/2020	96.6372	0.0000	0.4000	0.4000	3.6471	202.9420	9.2315	38.9992	51.3836	0.0000
12/4/2020	96.6719	0.0000	0.3701	0.3701	2.8904	199.8389	9.7202	38.7087	51.9992	0.0000
12/5/2020	96.6029	0.0000	0.3095	0.3095	2.8676	200.2315	9.2113	38.6885	51.0990	0.0000
12/6/2020	96.6009	0.0000	0.2915	0.2915	2.8661	200.2123	8.7725	38.6837	51.1047	0.0000
12/7/2020	96.6774	0.0000	0.2853	0.2853	2.8601	200.1714	9.1315	38.6798	51.0936	0.0000
12/8/2020	96.6769	0.0000	0.2768	0.2768	2.8672	200.3121	9.5266	38.6861	51.1074	0.0000
12/9/2020	96.6124	0.0000	0.2790	0.2790	2.8664	200.2003	9.7526	38.6852	51.1006	0.0000
12/10/2020	96.6062	0.0000	0.2690	0.2690	2.8867	200.3490	8.9759	38.7004	51.1215	0.0000
12/11/2020	96.6092	0.0000	0.2577	0.2577	2.8966	200.3639	9.6937	38.7083	51.1368	0.0000
12/12/2020	96.6044	0.0000	0.2339	0.2339	2.8987	200.4393	9.7324	38.7113	51.1404	0.0000
12/13/2020	96.6868	0.0000	0.2427	0.2427	2.8974	200.4632	8.9449	38.7128	51.1389	0.0000
12/14/2020	96.6821	0.0000	0.2151	0.2151	2.9400	200.6201	8.9830	38.7385	51.1723	0.0000
12/15/2020	96.6795	0.0000	0.2110	0.2110	2.8780	200.3431	8.8817	38.7199	51.1649	0.0000
12/16/2020	96.6753	0.0000	0.1969	0.1969	2.9773	200.7853	9.0549	38.7628	51.2002	0.0000
12/17/2020	96.6942	0.0000	0.2024	0.2024	2.9713	200.7606	8.6902	38.7592	51.1946	0.0000
12/18/2020	96.8586	0.0000	0.1948	0.1948	2.9703	200.7861	8.8473	38.7615	51.1961	0.0000
12/19/2020	96.5945	0.0000	0.1645	0.1645	2.9818	200.7729	8.8380	38.7675	51.2069	0.0000
12/20/2020	96.5888	0.0000	0.1546	0.1546	2.9867	200.8192	8.7084	38.8682	51.2081	0.0000
12/21/2020	96.5858	0.0000	0.1498	0.1498	3.0162	200.9639	8.9949	38.7871	51.2241	0.0000
12/22/2020	96.5714	0.0000	0.1415	0.1415	3.0021	200.4177	5.9031	38.7785	51.1803	0.0000
12/23/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/24/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/25/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/26/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/27/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/28/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/29/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/30/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/31/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máximo	96.8586	0.0000	0.4000	0.4000	3.7876	204.1528	9.7526	39.9944	51.9992	0.0000

Observaciones:

\* No se detecta concentración en la calidad química del gas a partir del día 23, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
12/1/2020	95.8620	0.0000	0.0355	0.0355	3.7027	203.0087	5.2365	39.0215	51.3949	0.0000
12/2/2020	95.8798	0.0000	0.0369	0.0369	3.6331	202.6635	5.0475	38.9954	51.3784	0.0000
12/3/2020	95.9530	0.0000	0.0442	0.0442	2.7455	199.6681	5.1981	38.6010	51.0018	0.0000
12/4/2020	96.6108	0.0000	0.2235	0.2235	2.7152	199.3380	6.1086	38.5922	51.0027	0.0000
12/5/2020	96.5936	0.0000	0.2565	0.2565	2.8232	199.1519	5.3462	38.6525	51.0623	0.0000
12/6/2020	96.5946	0.0000	0.2651	0.2651	2.8396	200.0804	5.4985	38.6651	51.0784	0.0000
12/7/2020	96.5970	0.0000	0.2711	0.2711	2.7753	199.7733	5.3517	38.6447	51.0652	0.0000
12/8/2020	96.5943	0.0000	0.2604	0.2604	2.7825	199.8229	6.0696	38.6505	51.0746	0.0000
12/9/2020	96.5983	0.0000	0.2627	0.2627	2.8412	200.0667	5.5292	38.6701	51.0832	0.0000
12/10/2020	96.5968	0.0000	0.2415	0.2415	2.8534	200.2175	5.2124	38.6786	51.0976	0.0000
12/11/2020	96.5981	0.0000	0.2274	0.2274	2.8628	200.1928	5.3239	38.6853	51.1068	0.0000
12/12/2020	96.6010	0.0000	0.2246	0.2246	2.8871	200.3134	5.2278	38.7036	51.1264	0.0000
12/13/2020	96.5969	0.0000	0.2146	0.2146	2.8015	199.9962	5.2349	38.6733	51.1055	0.0000
12/14/2020	96.5903	0.0000	0.1903	0.1903	2.8345	200.0913	5.4263	38.6918	51.1289	0.0000
12/15/2020	96.6654	0.0000	0.1820	0.1820	2.8403	200.1536	5.4574	38.6665	51.1368	0.0000
12/16/2020	96.5230	0.0000	0.1603	0.1603	2.8565	200.1463	5.0592	38.7068	51.1429	0.0000
12/17/2020	96.5823	0.0000	0.1642	0.1642	2.8353	200.0661	5.4135	38.6965	51.1370	0.0000
12/18/2020	96.5871	0.0000	0.1596	0.1596	2.8484	200.1465	5.4784	38.7042	51.1458	0.0000
12/19/2020	96.5850	0.0000	0.1504	0.1504	2.9303	200.6494	5.3236	38.7550	51.1884	0.0000
12/20/2020	96.2867	0.0000	0.1471	0.1471	2.9744	200.7261	5.4247	38.7640	51.1966	0.0000
12/21/2020	96.5654	0.0000	0.1319	0.1319	2.9813	200.7573	5.7371	38.7682	51.2024	0.0000
12/22/2020	96.5714	0.0000	0.1415	0.1415	3.0021	200.4177	5.9031	38.7785	51.1803	0.0000
12/23/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/24/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/25/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/26/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/27/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/28/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/29/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/30/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/31/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínimo	95.8620	0.0000	0.0355	0.0355	2.7152	199.1519	5.0475	38.5922	51.0018	0.0000

Observaciones:

\* No se detecta concentración en la calidad química del gas a partir del día 23, derivado de Paro de Terminal a solicitud del cliente CFE-CFEnergía.