

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfidrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
4/1/2020	94.4623	0.0000	0.0315	0.0315	3.8524	226.1066	11.2596	39.8681	51.9296	0.0000	0.0000	0.0000
4/2/2020	96.4683	0.0000	0.0433	0.0433	2.7390	221.8579	11.1811	39.0270	51.3972	0.0000		
4/3/2020	96.4624	0.0000	0.0379	0.0379	2.7475	221.8587	11.2910	39.0258	51.3998	0.0000		
4/4/2020	96.3800	0.0000	0.0278	0.0278	2.8296	225.6678	11.4700	39.0681	51.4211	0.0000		
4/5/2020	96.3899	0.0000	0.0287	0.0287	2.8203	227.2684	10.8863	39.0641	51.4245	0.0000		
4/6/2020	96.4006	0.0000	0.0288	0.0288	2.8119	226.4287	11.0884	39.0600	51.4227	0.0000		
4/7/2020	96.3425	0.0000	0.0238	0.0238	2.8621	229.2543	10.7922	39.0850	51.4386	0.0000		
4/8/2020	96.2914	0.0000	0.0193	0.0193	2.9051	228.6837	11.0219	39.1069	51.4534	0.0000		
4/9/2020	96.2771	0.0000	0.0181	0.0181	2.9172	229.8779	10.9738	39.1133	51.4569	0.0000		
4/10/2020	96.3044	0.0000	0.0203	0.0203	2.8939	228.8354	11.2719	39.1018	51.4499	0.0000		
4/11/2020	96.3199	0.0000	0.0208	0.0208	2.8799	229.2304	11.2200	39.0963	51.4464	0.0000		
4/12/2020	96.3091	0.0000	0.0199	0.0199	2.8909	230.2358	11.6143	39.1003	51.4490	0.0000		
4/13/2020	96.9331	0.0000	0.0236	0.0236	2.4188	219.8274	12.2326	38.8621	51.3116	0.0000		
4/14/2020	97.5626	0.0000	0.0210	0.0210	1.9483	208.7382	12.5731	38.6262	51.1865	0.0000		
4/15/2020	97.5303	0.0000	0.0172	0.0172	1.9767	209.1756	65.9602	38.6407	51.1958	0.0000		
4/16/2020	97.5170	0.0000	0.0164	0.0164	1.9879	209.1519	171.4937	38.6460	51.1992	0.0000		
4/17/2020	97.5316	0.0000	0.0175	0.0175	1.9768	210.0357	41.9716	38.6396	51.1949	0.0000		
4/18/2020	97.4986	0.0000	0.0149	0.0149	2.0032	209.9085	12.8320	38.6538	51.2041	0.0000		
4/19/2020	97.5097	0.0000	0.0150	0.0150	1.9949	209.4762	12.5227	38.6495	51.2016	0.0000		
4/20/2020	97.5101	0.0000	0.0148	0.0148	1.9957	209.4614	12.7284	38.6492	51.2017	0.0000		
4/21/2020	97.5247	0.0000	0.0155	0.0155	1.9819	209.7979	13.1937	38.6430	51.1987	0.0000		
4/22/2020	97.6918	0.0000	0.0200	0.0200	1.8377	207.8265	12.1492	38.5835	51.1601	0.0000		
4/23/2020	97.8621	0.0000	0.0145	0.0145	1.6968	203.8824	13.1580	38.5297	51.1356	0.0000		
4/24/2020	97.8162	0.0000	0.0109	0.0109	1.7367	384.0402	3.9679	38.5486	51.1477	0.0000		
4/25/2020	97.8380	0.0000	0.0122	0.0122	1.7172	228.2060	12.3533	38.5401	51.1411	0.0000		
4/26/2020	97.8628	0.0000	0.0131	0.0131	1.6979	197.9698	12.9317	38.5297	51.1350	0.0000		
4/27/2020	97.8607	0.0000	0.0128	0.0128	1.6999	197.9617	12.7045	38.5306	51.1363	0.0000		
4/28/2020	97.8410	0.0000	0.0121	0.0121	1.7156	198.1108	12.3575	38.5384	51.1408	0.0000		
4/29/2020	97.8455	0.0000	0.0121	0.0121	1.7121	198.0814	13.1217	38.5368	51.1396	0.0000		
4/30/2020	97.8299	0.0000	0.0111	0.0111	1.7256	198.1568	13.0107	38.5429	51.1435	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.4623	0.0000	0.0109	0.0109	1.6968	197.9617	3.9679	38.5297	51.1350	0.0000		
<b>Promedio</b>	97.0658	0.0000	0.0198	0.0198	2.2991	221.1705	19.8444	38.8202	51.2954	0.0000		
<b>Máximo</b>	97.8628	0.0000	0.0433	0.0433	3.8524	384.0402	171.4937	39.8681	51.9296	0.0000		
<b>Desv. Est.</b>	0.81496583	0	0.00797972	0.00797972	0.57268048	32.8722511	30.7851775	0.30980288	0.17639736	0		

Observaciones: \* Los días 15, 16, 17, el parámetro de Humedad está fuera de especificación derivado de falla de comunicación con el conmutador de flujo.  
\* Los días 24 y 25 el parámetro de Temperatura de Rocío está fuera de especificación derivado del mantenimiento programado al Cromatógrafo de gases.

# INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION MANZANILLO

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
4/1/2020	96.3241	0.0000	0.0720	0.0720	4.8262	235.4997	12.6523	40.5913	52.9123	0.0000
4/2/2020	96.5433	0.0000	0.0473	0.0473	2.8308	229.4041	12.8072	39.0846	51.4333	0.0000
4/3/2020	96.5088	0.0000	0.0419	0.0419	2.8305	229.4712	12.6573	39.0687	51.4305	0.0000
4/4/2020	96.3971	0.0000	0.0294	0.0294	2.8409	230.5428	13.5737	39.0745	51.4323	0.0000
4/5/2020	96.4170	0.0000	0.0309	0.0309	2.8381	229.8509	12.8040	39.0745	51.4331	0.0000
4/6/2020	96.4200	0.0000	0.0306	0.0306	2.8478	230.0035	12.5488	39.0789	51.4380	0.0000
4/7/2020	96.3524	0.0000	0.0247	0.0247	2.8724	230.8069	12.3573	39.0899	51.4433	0.0000
4/8/2020	96.3286	0.0000	0.0225	0.0225	2.9122	230.4716	12.2759	39.1107	51.4554	0.0000
4/9/2020	96.2850	0.0000	0.0188	0.0188	2.9224	231.0276	12.6905	39.1162	51.4592	0.0000
4/10/2020	96.3265	0.0000	0.0222	0.0222	2.9138	235.7315	12.9969	39.1114	51.4577	0.0000
4/11/2020	96.3334	0.0000	0.0213	0.0213	2.9004	230.1513	12.2204	39.1051	51.4530	0.0000
4/12/2020	96.3284	0.0000	0.0210	0.0210	2.9048	230.9779	13.1247	39.1077	51.4541	0.0000
4/13/2020	97.5768	0.0000	0.0533	0.0533	2.9047	230.5064	13.4416	39.1086	51.4571	0.0000
4/14/2020	97.5840	0.0000	0.0251	0.0251	1.9684	210.7637	14.8547	38.6365	51.2019	0.0000
4/15/2020	97.5542	0.0000	0.0187	0.0187	1.9860	210.6292	194.4142	38.6456	51.1997	0.0000
4/16/2020	97.5504	0.0000	0.0186	0.0186	2.0074	210.1626	195.2181	38.6550	51.2042	0.0000
4/17/2020	97.5635	0.0000	0.0211	0.0211	2.0000	211.4521	187.8554	38.6518	51.2022	0.0000
4/18/2020	97.5294	0.0000	0.0171	0.0171	2.0445	211.0340	13.9607	38.6738	51.2177	0.0000
4/19/2020	97.5191	0.0000	0.0156	0.0156	2.0044	210.7871	14.1507	38.6539	51.2047	0.0000
4/20/2020	97.5356	0.0000	0.0163	0.0163	2.0265	210.6570	14.0544	38.6637	51.2109	0.0000
4/21/2020	97.5339	0.0000	0.0161	0.0161	1.9939	234.5326	15.5183	38.6494	51.2025	0.0000
4/22/2020	97.8790	0.0000	0.0769	0.0769	1.9954	232.3456	13.8237	38.6465	51.2034	0.0000
4/23/2020	97.8785	0.0000	0.0182	0.0182	1.7144	206.5526	15.3276	38.5379	51.1439	0.0000
4/24/2020	97.8330	0.0000	0.0121	0.0121	1.7373	502.8184	12.4858	38.5488	51.1477	0.0000
4/25/2020	97.8734	0.0000	0.0140	0.0140	1.7373	464.1640	14.0485	38.5488	51.1477	0.0000
4/26/2020	97.8757	0.0000	0.0138	0.0138	1.7098	198.0967	14.1228	38.5353	51.1398	0.0000
4/27/2020	97.8708	0.0000	0.0134	0.0134	1.7138	198.0905	14.3417	38.5369	51.1472	0.0000
4/28/2020	97.8469	0.0000	0.0124	0.0124	1.7258	198.2116	13.9540	38.5428	51.1455	0.0000
4/29/2020	97.8659	0.0000	0.0129	0.0129	1.7340	198.2295	14.2427	38.5473	51.1463	0.0000
4/30/2020	97.8460	0.0000	0.0118	0.0118	1.7390	198.2665	14.1451	38.5494	51.1486	0.0000
Máximo	97.8790	0.0000	0.0769	0.0769	4.8262	502.8184	195.2181	40.5913	52.9123	0.0000

Observaciones:

\* Los días 15, 16, 17, el parámetro de Humedad está fuera de especificación derivado de falla de comunicación con el conmutador de flujo.  
 \* Los días 24 y 25 el parámetro de Temperatura de Rocío está fuera de especificación derivado del mantenimiento programado al Cromatógrafo de gases.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION MANZANILLO**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
4/1/2020	92.1319	0.0000	0.0103	0.0103	2.8160	220.5326	9.5358	39.0810	51.4140	0.0000
4/2/2020	96.3324	0.0000	0.0357	0.0357	2.6867	219.3731	9.4772	38.9942	51.3746	0.0000
4/3/2020	96.1555	0.0000	0.0276	0.0276	2.7178	219.2316	9.4632	39.0103	51.3891	0.0000
4/4/2020	96.3662	0.0000	0.0264	0.0264	2.8157	220.0875	9.9764	39.0601	51.2740	0.0000
4/5/2020	96.3673	0.0000	0.0267	0.0267	2.7971	220.5615	9.4510	39.0530	51.4166	0.0000
4/6/2020	96.3579	0.0000	0.0251	0.0251	2.7950	220.0973	9.5044	39.0514	51.4161	0.0000
4/7/2020	96.3316	0.0000	0.0226	0.0226	2.8538	220.5942	9.3000	39.0805	51.4254	0.0000
4/8/2020	96.2831	0.0000	0.0186	0.0186	2.8741	220.4179	9.6726	39.0916	51.4430	0.0000
4/9/2020	96.2706	0.0000	0.0175	0.0175	2.9104	220.7890	9.3781	39.1099	51.4519	0.0000
4/10/2020	96.2807	0.0000	0.0183	0.0183	2.8753	220.4279	10.0608	39.0930	51.4445	0.0000
4/11/2020	96.2978	0.0000	0.0195	0.0195	2.8690	220.1871	9.9087	39.0910	51.4429	0.0000
4/12/2020	96.2914	0.0000	0.0189	0.0189	2.8739	229.5422	10.2621	39.0932	51.4446	0.0000
4/13/2020	96.2791	0.0000	0.0167	0.0167	1.9329	208.8381	10.4798	38.6177	51.1760	0.0000
4/14/2020	97.5392	0.0000	0.0186	0.0186	1.9278	207.2662	10.5511	38.6165	51.1815	0.0000
4/15/2020	97.5189	0.0000	0.0166	0.0166	1.9565	208.1504	10.9531	38.6313	51.1892	0.0000
4/16/2020	97.4941	0.0000	0.0152	0.0152	1.9598	207.7568	133.5656	38.6332	51.1915	0.0000
4/17/2020	97.5037	0.0000	0.0158	0.0158	1.9491	207.8664	11.4390	38.6266	51.1859	0.0000
4/18/2020	97.4497	0.0000	0.0117	0.0117	1.9777	208.6322	11.1058	38.6416	51.1946	0.0000
4/19/2020	97.4988	0.0000	0.0143	0.0143	1.9868	207.0531	10.8839	38.6455	51.1989	0.0000
4/20/2020	97.4732	0.0000	0.0129	0.0129	1.9745	206.5747	10.5415	38.6390	51.1946	0.0000
4/21/2020	97.5109	0.0000	0.0147	0.0147	1.9754	206.3151	10.9987	38.6149	51.1950	0.0000
4/22/2020	97.5003	0.0000	0.0140	0.0140	1.6817	204.2741	10.9382	38.5044	51.1083	0.0000
4/23/2020	97.8425	0.0000	0.0127	0.0127	1.6825	198.0796	10.5202	38.5228	51.1303	0.0000
4/24/2020	97.8154	0.0000	0.0108	0.0108	1.7220	206.0830	-0.2903	38.5427	51.1477	0.0000
4/25/2020	97.8154	0.0000	0.0108	0.0108	1.6864	197.9320	0.6743	38.5268	51.1312	0.0000
4/26/2020	97.8485	0.0000	0.0124	0.0124	1.6870	197.8798	11.4938	38.5245	51.1318	0.0000
4/27/2020	97.8441	0.0000	0.0121	0.0121	1.6910	197.2354	11.2910	38.5268	51.1333	0.0000
4/28/2020	97.8295	0.0000	0.0113	0.0113	1.7102	198.0602	11.1913	38.5363	51.1389	0.0000
4/29/2020	97.8189	0.0000	0.0108	0.0108	1.6949	197.9869	11.5237	38.5291	51.1355	0.0000
4/30/2020	97.8137	0.0000	0.0102	0.0102	1.7124	198.0595	10.9230	38.5367	51.1394	0.0000
Mínimo	92.1319	0.0000	0.0102	0.0102	1.6817	197.2354	-0.2903	38.5044	51.1083	0.0000

Observaciones:

\* Los días 15, 16, 17, el parámetro de Humedad está fuera de especificación derivado de falla de comunicación con el conmutador de flujo.  
 \* Los días 24 y 25 el parámetro de Temperatura de Rocío está fuera de especificación derivado del mantenimiento programado al Cromatógrafo de gases.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJAA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
9/1/2020	94.5613	0.0000	0.0327	0.0327	3.8829	222.8305	7.1519	39.8478	51.9192	0.0000	0.0000	0.0000
9/2/2020	96.4684	0.0000	0.0443	0.0443	2.7610	208.1311	7.6294	39.0184	51.3916	0.0000		
9/3/2020	96.4735	0.0000	0.0388	0.0388	2.7700	208.1253	7.1303	39.0178	51.3948	0.0000		
9/4/2020	96.3777	0.0000	0.0295	0.0295	2.8521	208.8096	7.6312	39.0593	51.4216	0.0000		
9/5/2020	96.3905	0.0000	0.0303	0.0303	2.8425	208.7101	6.9524	39.0539	51.4182	0.0000		
9/6/2020	96.4005	0.0000	0.0302	0.0302	2.8346	208.6835	7.0312	39.0503	51.4180	0.0000		
9/7/2020	96.3414	0.0000	0.0259	0.0259	2.8843	209.2101	6.6335	39.0750	51.4324	0.0000		
9/8/2020	96.2899	0.0000	0.0217	0.0217	2.9280	209.5219	6.9419	39.0967	51.4466	0.0000		
9/9/2020	96.2733	0.0000	0.0205	0.0205	2.9429	209.6476	7.1058	39.1038	51.4494	0.0000		
9/10/2020	96.3054	0.0000	0.0225	0.0225	2.9151	209.5148	6.9605	39.0906	51.4427	0.0000		
9/11/2020	96.3170	0.0000	0.0231	0.0231	2.9051	209.2683	6.8385	39.0860	51.4396	0.0000		
9/12/2020	96.3041	0.0000	0.0222	0.0222	2.9146	209.4518	7.3207	39.0921	51.4434	0.0000		
9/13/2020	96.9252	0.0000	0.0257	0.0257	2.4395	204.3233	7.2771	38.9820	51.3079	0.0000		
9/14/2020	97.5574	0.0000	0.0247	0.0247	1.9630	199.2419	7.8378	38.6204	51.1813	0.0000		
9/15/2020	97.5248	0.0000	0.0195	0.0195	1.9934	199.4429	8.1956	38.6358	51.1996	0.0000		
9/16/2020	97.5122	0.0000	0.0187	0.0187	2.0041	199.5058	7.7132	38.6408	51.1952	0.0000		
9/17/2020	97.5266	0.0000	0.0195	0.0195	1.9919	199.4180	7.9297	38.6351	51.1915	0.0000		
9/18/2020	97.4956	0.0000	0.0171	0.0171	2.0192	199.6052	8.0546	38.4811	51.1999	0.0000		
9/19/2020	97.5044	0.0000	0.0169	0.0169	2.0123	199.5606	8.2475	38.5539	51.1980	0.0000		
9/20/2020	97.5073	0.0000	0.0171	0.0171	2.0103	199.5218	8.2247	38.6439	51.1973	0.0000		
9/21/2020	97.5214	0.0000	0.0171	0.0171	1.9986	205.3139	8.7282	38.6386	51.1948	0.0000		
9/22/2020	97.5207	0.0000	0.0171	0.0171	1.9992	217.7719	8.7521	38.6389	51.1765	0.0000		
9/23/2020	97.7961	0.0000	0.0174	0.0174	1.7467	198.1403	9.0493	38.5436	51.1353	0.0000		
9/24/2020	97.8160	0.0000	0.0154	0.0154	1.7239	198.2779	8.9809	38.5458	51.1428	0.0000		
9/25/2020	97.8426	0.0000	0.0156	0.0156	1.7156	198.0859	8.7868	38.5348	51.1365	0.0000		
9/26/2020	97.8606	0.0000	0.0164	0.0164	1.6992	197.9883	8.5774	38.5272	51.1320	0.0000		
9/27/2020	97.8630	0.0000	0.0163	0.0163	1.6988	197.9747	8.3419	38.5268	51.1318	0.0000		
9/28/2020	97.8401	0.0000	0.0154	0.0154	1.7173	198.1144	7.5099	38.5357	51.1377	0.0000		
9/29/2020	97.8450	0.0000	0.0154	0.0154	1.7027	198.0301	6.5147	38.5295	51.1337	0.0000		
9/30/2020	97.8103	0.0000	0.0154	0.0154	1.7027	198.0301	6.5147	38.5295	51.1337	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.5613	0.0000	0.0154	0.0154	1.6988	197.9747	6.5147	38.4811	51.1318	0.0000		
Promedio	97.0591	0.0000	0.0221	0.0221	2.3190	204.3417	7.6854	38.8112	51.2914	0.0000		
Máximo	97.8630	0.0000	0.0443	0.0443	3.8829	222.8305	9.0493	39.8478	51.9192	0.0000		
Desv. Est.	0.79704064	0	0.00736006	0.00736006	0.57762527	6.55332892	0.76932988	0.31297331	0.17459947	0		

Observaciones: \* Los días 21, 22, 23, los parámetros de calidad del gas están en tabla fija derivado del mantenimiento programado al cromatógrafo de gases.  
\*El día 28 no se detecta la calidad química del gas derivado de ajustes en la nominación diaria por parte de CFE.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
9/1/2020	96.3319	0.0000	0.0639	0.0639	4.8637	276.1490	8.6067	40.5542	52.9075	0.0000
9/2/2020	96.5423	0.0000	0.0499	0.0499	2.8558	209.4210	8.8890	39.0749	51.4276	0.0000
9/3/2020	96.5048	0.0000	0.0423	0.0423	2.8523	208.9499	9.0959	39.0591	51.4245	0.0000
9/4/2020	96.3970	0.0000	0.0308	0.0308	2.8643	209.0200	9.1958	39.0657	51.4277	0.0000
9/5/2020	96.4180	0.0000	0.0321	0.0321	2.8624	209.1682	8.2821	39.0639	51.4265	0.0000
9/6/2020	96.4218	0.0000	0.0323	0.0323	2.8681	209.5160	8.9177	39.0666	51.4528	0.0000
9/7/2020	96.3509	0.0000	0.0266	0.0266	2.8949	209.7548	8.4195	39.0802	51.4365	0.0000
9/8/2020	96.3267	0.0000	0.0247	0.0247	2.9357	210.2042	8.8005	39.1008	51.4498	0.0000
9/9/2020	96.2821	0.0000	0.0212	0.0212	2.9701	210.1999	8.7104	39.1068	51.4535	0.0000
9/10/2020	96.3271	0.0000	0.0241	0.0241	2.9360	210.1195	8.8468	39.1006	51.4488	0.0000
9/11/2020	96.3300	0.0000	0.0236	0.0236	2.9229	209.4713	8.8241	39.0943	51.4444	0.0000
9/12/2020	96.3250	0.0000	0.0233	0.0233	2.9286	209.6183	8.9560	39.0994	51.4481	0.0000
9/13/2020	97.5717	0.0000	0.0572	0.0572	2.9282	210.0529	8.9218	39.8876	51.4516	0.0000
9/14/2020	97.5776	0.0000	0.0372	0.0372	1.9892	199.5074	9.7905	38.6337	51.1953	0.0000
9/15/2020	97.5486	0.0000	0.0210	0.0210	2.0036	199.6024	9.7638	38.6405	51.3750	0.0000
9/16/2020	97.5453	0.0000	0.0208	0.0208	2.0256	199.6769	9.4369	38.6506	51.2013	0.0000
9/17/2020	97.5581	0.0000	0.0230	0.0230	2.0182	199.5861	9.2084	38.6472	51.1984	0.0000
9/18/2020	97.5263	0.0000	0.0191	0.0191	2.0609	199.9794	9.8401	38.6665	51.2123	0.0000
9/19/2020	97.5139	0.0000	0.0174	0.0174	2.0229	199.6758	9.6468	38.6498	51.2017	0.0000
9/20/2020	97.5326	0.0000	0.0266	0.0266	2.0416	199.7567	10.3249	38.6578	51.2071	0.0000
9/21/2020	97.5319	0.0000	0.0178	0.0178	1.9992	208.2511	10.7991	38.6389	51.1949	0.0000
9/22/2020	97.5207	0.0000	0.0171	0.0171	1.9992	273.7577	12.2024	38.6389	51.4900	0.0000
9/23/2020	97.8564	0.0000	0.0188	0.0188	1.9992	198.3182	11.1695	38.6389	51.1487	0.0000
9/24/2020	97.8336	0.0000	0.0161	0.0161	1.7290	198.3405	10.7178	38.5482	51.1449	0.0000
9/25/2020	97.8752	0.0000	0.0172	0.0172	1.7520	198.2036	10.9179	38.5428	51.1419	0.0000
9/26/2020	97.8745	0.0000	0.0171	0.0171	1.7114	198.0680	10.5979	38.5327	51.1357	0.0000
9/27/2020	97.8689	0.0000	0.0166	0.0166	1.7157	198.0638	10.0792	38.5346	51.1361	0.0000
9/28/2020	97.8444	0.0000	0.0155	0.0155	1.7191	198.1329	7.8605	38.5366	51.1384	-
9/29/2020	97.8571	0.0000	0.0162	0.0162	1.7132	198.0903	9.6553	38.5340	51.1364	0.0000
9/30/2020	97.8421	0.0000	0.0152	0.0152	1.7419	198.2949	10.8367	38.5480	51.1454	0.0000
<b>Máximo</b>	97.8752	0.0000	0.0639	0.0639	4.8637	276.1490	12.2024	40.5542	52.9075	0.0000

Observaciones:

\* Los días 21, 22, 23, los parámetros de calidad del gas están en tabla fija derivado del mantenimiento programado al cromatógrafo de gases.  
\*El día 28 no se detecta la calidad química del gas derivado de ajustes en la nominación diaria por parte de CFE.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



**(Registros mínimos diarios)**

**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
9/1/2020	92.9359	0.0000	0.0136	0.0136	2.8281	209.3546	5.1210	39.0731	51.3936	0.0000
9/2/2020	96.3379	0.0000	0.0365	0.0365	2.7085	207.4518	5.8593	38.9865	51.3698	0.0000
9/3/2020	96.3784	0.0000	0.0294	0.0294	2.7426	207.7826	5.6315	39.0038	51.3826	0.0000
9/4/2020	96.3631	0.0000	0.0282	0.0282	2.8360	208.5702	5.8145	39.0513	51.4159	0.0000
9/5/2020	96.3665	0.0000	0.0285	0.0285	2.8190	208.4623	5.4852	39.0426	51.4111	0.0000
9/6/2020	96.3611	0.0000	0.0273	0.0273	2.8164	208.4698	5.0380	39.0416	51.4102	0.0000
9/7/2020	96.3294	0.0000	0.0248	0.0248	2.8764	208.9486	4.9974	39.0711	51.4293	0.0000
9/8/2020	96.2804	0.0000	0.0210	0.0210	2.8969	209.1946	5.2239	39.0812	51.4361	0.0000
9/9/2020	96.2668	0.0000	0.0199	0.0199	2.9345	209.2495	4.8938	39.0999	51.4213	0.0000
9/10/2020	96.2808	0.0000	0.0208	0.0208	2.8968	209.1726	5.0475	39.0817	51.4366	0.0000
9/11/2020	96.2962	0.0000	0.0219	0.0219	2.8942	209.0880	5.3594	39.0810	51.4363	0.0000
9/12/2020	96.2867	0.0000	0.0212	0.0212	2.8976	209.2393	5.5552	39.0835	51.4372	0.0000
9/13/2020	96.2764	0.0000	0.0189	0.0189	1.9470	199.1387	5.6721	38.6132	51.1740	0.0000
9/14/2020	97.5289	0.0000	0.0205	0.0205	1.9445	199.0765	6.0317	38.6094	51.1667	0.0000
9/15/2020	97.5122	0.0000	0.0189	0.0189	1.9730	199.3071	6.2714	38.6264	51.1863	0.0000
9/16/2020	97.4870	0.0000	0.0174	0.0174	1.9755	199.3156	6.3485	38.6277	51.1870	0.0000
9/17/2020	97.4957	0.0000	0.0179	0.0179	1.9649	199.2302	6.1352	38.6225	51.1831	0.0000
9/18/2020	97.4471	0.0000	0.0140	0.0140	1.9933	199.4224	6.4518	36.6388	51.1920	0.0000
9/19/2020	97.4918	0.0000	0.0161	0.0161	2.0042	199.4849	6.3774	36.6458	51.1952	0.0000
9/20/2020	97.4707	0.0000	0.0149	0.0149	1.9886	199.3585	6.2395	38.6340	51.1904	0.0000
9/21/2020	97.5207	0.0000	0.0171	0.0171	1.9897	199.4121	6.0869	38.6342	51.1925	0.0000
9/22/2020	97.5207	0.0000	0.0171	0.0171	1.9992	198.0721	6.7917	38.6389	51.0897	0.0000
9/23/2020	97.5207	0.0000	0.0157	0.0157	1.6913	198.0815	6.6820	38.3514	51.1304	0.0000
9/24/2020	97.7245	0.0000	0.0152	0.0152	1.7124	198.1876	7.5583	38.5404	51.1389	0.0000
9/25/2020	97.8220	0.0000	0.0146	0.0146	1.6876	197.8879	6.6403	38.5221	51.1274	0.0000
9/26/2020	97.8314	0.0000	0.0156	0.0156	1.6887	197.9134	6.8146	38.5223	51.1285	0.0000
9/27/2020	97.8428	0.0000	0.0154	0.0154	1.6940	197.9260	6.3609	38.5243	51.1300	0.0000
9/28/2020	97.8378	-	0.0153	0.0153	1.7138	198.0912	6.4582	38.5342	51.1372	0.0000
9/29/2020	97.8450	0.0000	0.0154	0.0154	1.7027	198.0301	6.5147	38.5295	51.1337	0.0000
9/30/2020	97.8103	0.0000	0.0136	0.0136	1.7151	198.1012	6.1813	38.5356	51.1371	0.0000
<b>Mínimo</b>	92.9359	0.0000	0.0136	0.0136	1.6876	197.8879	4.8938	36.6388	51.0897	0.0000

Observaciones:

\* Los días 21, 22, 23, los parámetros de calidad del gas están en tabla fija derivado del mantenimiento programado al cromatógrafo de gases.  
\*El día 28 no se detecta la calidad química del gas derivado de ajustes en la nominación diaria por parte de CFE.