


INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|---|
| PERMISIONARIO: | TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V. | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/03/2021 | 94.8761 | 0.6680 | 1.0083 | 1.6761 | 3.2290 | 239.4176 | 12.5200 | 38.1900 | 49.9800 | 0.9397 | | |
| 02/03/2021 | 94.8446 | 0.6708 | 1.0122 | 1.6830 | 3.2512 | 239.6193 | 12.3500 | 38.1900 | 49.9900 | 0.6171 | | |
| 03/03/2021 | 94.5481 | 0.7763 | 0.9209 | 1.6972 | 3.5678 | 238.9334 | 12.8700 | 38.2500 | 49.9900 | 0.5506 | | |
| 04/03/2021 | 94.7189 | 0.6965 | 1.0545 | 1.7511 | 3.3228 | 239.2642 | 12.0300 | 38.1800 | 49.9400 | 0.6225 | | |
| 05/03/2021 | 94.4971 | 0.6773 | 1.0264 | 1.7038 | 3.6087 | 237.3171 | 9.0500 | 38.2600 | 50.0100 | 0.5096 | | |
| 06/03/2021 | 94.5480 | 0.7171 | 0.9649 | 1.6819 | 3.5611 | 237.6228 | 9.5200 | 38.2800 | 50.0200 | 0.5691 | | |
| 07/03/2021 | 94.5667 | 0.6968 | 1.0171 | 1.7140 | 3.5140 | 238.4835 | 8.5000 | 38.2500 | 49.9900 | 0.6171 | | |
| 08/03/2021 | 94.6704 | 0.6936 | 1.0403 | 1.7339 | 3.4003 | 238.3636 | 9.6300 | 38.2000 | 49.9600 | 0.7203 | | |
| 09/03/2021 | 94.6190 | 0.7590 | 0.9252 | 1.6842 | 3.5033 | 239.5502 | 9.4300 | 38.2500 | 50.0000 | 0.6643 | | |
| 10/03/2021 | 94.6515 | 0.7215 | 0.9442 | 1.6656 | 3.4916 | 238.7007 | 10.3500 | 38.2500 | 50.0100 | 0.7198 | | |
| 11/03/2021 | 94.4390 | 0.7574 | 0.8999 | 1.6573 | 3.7145 | 237.9815 | 10.2600 | 38.3100 | 50.0400 | 0.6893 | | |
| 12/03/2021 | 94.5477 | 0.7564 | 0.9078 | 1.6642 | 3.5898 | 238.4841 | 10.3800 | 38.2800 | 50.0200 | 0.7200 | | |
| 13/03/2021 | 94.6112 | 0.7528 | 0.9265 | 1.6794 | 3.5207 | 238.3894 | 11.7500 | 38.2500 | 49.9900 | 0.7613 | | |
| 14/03/2021 | 94.6002 | 0.7872 | 0.8629 | 1.6500 | 3.5650 | 237.9784 | 12.0500 | 38.2700 | 50.0100 | 0.7613 | | |
| 15/03/2021 | 94.6677 | 0.8344 | 0.7583 | 1.5927 | 3.5565 | 238.2375 | 11.7900 | 38.2900 | 50.0300 | 0.7613 | | |
| 16/03/2021 | 94.5669 | 0.7333 | 0.7617 | 1.4950 | 3.7419 | 238.0663 | 11.2600 | 38.3900 | 50.1700 | 1.9433 | | |
| 17/03/2021 | 94.1224 | 0.6002 | 0.8684 | 1.4687 | 4.1744 | 237.6328 | 9.7900 | 38.5400 | 50.2900 | 0.6464 | | |
| 18/03/2021 | 94.1554 | 0.6947 | 0.9430 | 1.6378 | 4.0159 | 237.9029 | 10.9600 | 38.4100 | 50.1200 | 0.6730 | | |
| 19/03/2021 | 94.1603 | 0.7065 | 0.9715 | 1.6781 | 3.9583 | 238.1805 | 10.6600 | 38.3900 | 50.0900 | 0.6935 | | |
| 20/03/2021 | 93.8913 | 0.7160 | 0.9625 | 1.6785 | 3.8608 | 239.6476 | 18.3400 | 38.6200 | 50.2100 | 0.9161 | | |
| 21/03/2021 | 93.8584 | 0.7053 | 0.9629 | 1.6683 | 4.2185 | 239.8987 | 12.2100 | 38.5000 | 50.1600 | 0.7689 | | |
| 22/03/2021 | 93.8261 | 0.7278 | 0.9217 | 1.6495 | 4.3477 | 240.7581 | 9.9700 | 38.4900 | 50.1500 | 0.7150 | | |
| 23/03/2021 | 93.8076 | 0.7638 | 0.9025 | 1.6663 | 4.3613 | 239.2349 | 9.3200 | 38.4700 | 50.1300 | 0.6792 | | |
| 24/03/2021 | 93.6176 | 0.7396 | 0.9619 | 1.7013 | 4.4352 | 238.4021 | 10.5700 | 38.5400 | 50.1500 | 0.8797 | | |
| 25/03/2021 | 93.8373 | 0.6873 | 1.0065 | 1.6939 | 4.1200 | 241.2993 | 16.3600 | 38.5200 | 50.1600 | 0.8420 | | |
| 26/03/2021 | 93.8130 | 0.7049 | 0.9891 | 1.6940 | 4.3032 | 238.5656 | 10.9400 | 38.4600 | 50.1200 | 0.8195 | | |
| 27/03/2021 | 93.1433 | 0.7249 | 0.9367 | 1.6617 | 4.4070 | 241.0368 | 21.9200 | 38.9300 | 50.4000 | 0.9490 | | |
| 28/03/2021 | 93.9068 | 0.7138 | 0.9690 | 1.6828 | 3.8174 | 241.5706 | 48.9000 | 38.6400 | 50.2300 | 0.8154 | | |
| 29/03/2021 | 94.0827 | 0.7240 | 0.9850 | 1.7090 | 3.6191 | 242.9354 | 41.0600 | 38.5800 | 50.1800 | 0.9330 | | |
| 30/03/2021 | 94.1849 | 0.7553 | 1.0039 | 1.7591 | 3.5270 | 241.3643 | 16.1600 | 38.4800 | 50.0900 | 0.1389 | | |
| 31/03/2021 | 94.2919 | 0.7044 | 1.0312 | 1.7355 | 3.4136 | 240.9986 | 25.2800 | 38.4800 | 50.1100 | 0.9222 | | |


*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 93.1433 | 0.6002 | 0.7583 | 1.4687 | 3.2290 | 237.3171 | 8.5000 | 38.1800 | 49.9400 | 0.1389 | | |
| Promedio | 94.2797 | 0.7215 | 0.9499 | 1.6714 | 3.7651 | 239.2206 | 14.3929 | 38.3916 | 50.0884 | 0.7599 | | |
| Máximo | 94.8761 | 0.8344 | 1.0545 | 1.7591 | 4.4352 | 242.9354 | 48.9000 | 38.9300 | 50.4000 | 1.9433 | | |
| Desv. Est. | 0.41761 | 0.04304 | 0.07064 | 0.06069 | 0.36638 | 1.40082 | 9.04000 | 0.17176 | 0.10646 | 0.27187 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Máximos diarios)

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V. |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/03/2021 | 95.0842 | 0.7732 | 1.1358 | 1.7644 | 3.6241 | 244.5209 | 20.9200 | 38.3200 | 50.1500 | 1.7318 | | |
| 02/03/2021 | 95.0494 | 0.9174 | 1.1349 | 1.7993 | 3.7988 | 240.1277 | 14.9900 | 38.5600 | 50.2200 | 1.2722 | | |
| 03/03/2021 | 94.8050 | 0.9078 | 1.0354 | 1.8140 | 3.7543 | 239.9369 | 14.8900 | 38.3100 | 50.0500 | 0.9118 | | |
| 04/03/2021 | 94.9707 | 0.7811 | 1.2572 | 1.8411 | 3.6686 | 240.7942 | 13.4900 | 38.3800 | 50.0300 | 0.7316 | | |
| 05/03/2021 | 94.6431 | 0.8125 | 1.1273 | 1.7636 | 3.7991 | 238.9664 | 11.3800 | 38.3100 | 50.0500 | 0.7767 | | |
| 06/03/2021 | 94.7328 | 0.8129 | 1.0875 | 1.7817 | 3.8862 | 238.7580 | 11.4800 | 38.4100 | 50.1100 | 0.7767 | | |
| 07/03/2021 | 94.7747 | 0.7874 | 1.1158 | 1.7995 | 3.7079 | 239.2998 | 13.0800 | 38.3100 | 50.0600 | 0.7046 | | |
| 08/03/2021 | 94.7565 | 0.7745 | 1.0834 | 1.7810 | 3.4915 | 240.9238 | 12.0800 | 38.2400 | 50.0200 | 0.8577 | | |
| 09/03/2021 | 94.7856 | 0.8413 | 1.1108 | 1.8223 | 3.7504 | 240.5232 | 11.9800 | 38.3400 | 50.0800 | 0.7586 | | |
| 10/03/2021 | 94.7949 | 0.7833 | 1.0248 | 1.7131 | 3.8100 | 239.8506 | 12.9800 | 38.3400 | 50.0600 | 0.9749 | | |
| 11/03/2021 | 94.7300 | 0.8347 | 1.0853 | 1.7287 | 4.3562 | 239.7149 | 11.5800 | 38.5100 | 50.1700 | 0.8037 | | |
| 12/03/2021 | 94.8706 | 0.8260 | 1.0539 | 1.7617 | 3.9159 | 239.9346 | 13.6900 | 38.3800 | 50.0900 | 0.8668 | | |
| 13/03/2021 | 94.8128 | 0.8797 | 0.9878 | 1.7872 | 3.6801 | 239.8762 | 13.4900 | 38.3100 | 50.0700 | 0.8758 | | |
| 14/03/2021 | 94.6943 | 0.8896 | 0.9208 | 1.7404 | 3.7323 | 238.7771 | 14.1900 | 38.3200 | 50.0700 | 0.8758 | | |
| 15/03/2021 | 94.8045 | 0.8933 | 0.8351 | 1.6490 | 3.6870 | 239.9249 | 13.9900 | 38.3300 | 50.0800 | 0.8758 | | |
| 16/03/2021 | 95.3402 | 0.8761 | 0.9848 | 1.6624 | 5.0622 | 242.4139 | 13.9900 | 38.8900 | 50.5200 | 0.8758 | | |
| 17/03/2021 | 94.3622 | 0.7310 | 1.0097 | 1.7291 | 4.4739 | 240.3019 | 11.2800 | 38.6600 | 50.3900 | 0.7496 | | |
| 18/03/2021 | 94.5454 | 0.7922 | 1.0133 | 1.7460 | 4.2480 | 239.3585 | 13.6900 | 38.5200 | 50.3000 | 0.7676 | | |
| 19/03/2021 | 94.3988 | 0.8137 | 1.0603 | 1.7540 | 4.2156 | 238.6799 | 13.3900 | 38.5200 | 50.1800 | 0.9749 | | |
| 20/03/2021 | 94.3656 | 0.8004 | 1.0511 | 1.7619 | 4.2873 | 241.9249 | 22.5300 | 38.8400 | 50.3700 | 1.1281 | | |
| 21/03/2021 | 94.2910 | 0.7619 | 0.9883 | 1.7220 | 4.8707 | 242.0634 | 17.9100 | 38.6600 | 50.2600 | 1.0650 | | |
| 22/03/2021 | 94.1254 | 0.7946 | 0.9648 | 1.7030 | 4.6987 | 242.0234 | 12.6800 | 38.6300 | 50.2500 | 0.8217 | | |
| 23/03/2021 | 94.1616 | 0.8448 | 0.9721 | 1.7358 | 4.5551 | 240.8094 | 10.5700 | 38.6000 | 50.2200 | 0.8037 | | |
| 24/03/2021 | 93.9990 | 0.8636 | 1.0851 | 1.7910 | 5.0858 | 240.1503 | 14.6900 | 39.0400 | 50.4500 | 1.3984 | | |
| 25/03/2021 | 94.7681 | 0.7457 | 1.0739 | 1.7515 | 5.0858 | 244.5219 | 22.9300 | 39.0800 | 50.4700 | 1.2001 | | |
| 26/03/2021 | 94.5749 | 0.7516 | 1.0868 | 1.7702 | 4.7663 | 239.2354 | 14.7900 | 38.5700 | 50.2000 | 0.9569 | | |
| 27/03/2021 | 93.8375 | 0.8284 | 1.0178 | 1.7280 | 4.9014 | 245.2375 | 51.0700 | 39.2100 | 50.5600 | 1.1010 | | |
| 28/03/2021 | 94.2264 | 0.7871 | 1.0504 | 1.7497 | 4.3436 | 245.0543 | 52.0800 | 39.0700 | 50.4700 | 0.9659 | | |
| 29/03/2021 | 94.2491 | 0.7767 | 1.0683 | 1.7638 | 3.9486 | 243.8665 | 50.4700 | 38.7200 | 50.2800 | 1.0650 | | |
| 30/03/2021 | 94.3583 | 1.1284 | 1.1354 | 1.8557 | 4.0314 | 243.6688 | 50.4700 | 39.1500 | 50.4800 | 1.8489 | | |
| 31/03/2021 | 94.8015 | 0.8433 | 1.1418 | 1.8217 | 3.8238 | 246.5579 | 30.1700 | 38.8900 | 50.4400 | 1.2902 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 93.8375 | 0.7310 | 0.8351 | 1.6490 | 3.4915 | 238.6799 | 10.5700 | 38.2400 | 50.0200 | 0.7046 | | |
| Promedio | 94.6037 | 0.8276 | 1.0548 | 1.7611 | 4.1632 | 241.2193 | 19.5781 | 38.5942 | 50.2306 | 0.9938 | | |
| Máximo | 95.3402 | 1.1284 | 1.2572 | 1.8557 | 5.0858 | 246.5579 | 52.0800 | 39.2100 | 50.5600 | 1.8489 | | |
| Desv. Est. | 0.34144 | 0.07436 | 0.07892 | 0.04664 | 0.49785 | 2.21427 | 12.97511 | 0.29177 | 0.17006 | 0.27699 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO: TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Nuevo Madero
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/03/2021 | 94.4252 | 0.5554 | 0.9317 | 1.5095 | 3.0372 | 238.0360 | 10.0700 | 38.1000 | 49.9000 | 0.4703 | | |
| 02/03/2021 | 94.1283 | 0.6139 | 0.5435 | 1.4610 | 3.0990 | 238.8682 | 10.0700 | 38.1200 | 49.9000 | 0.4703 | | |
| 03/03/2021 | 94.3174 | 0.6845 | 0.8470 | 1.6035 | 3.3017 | 237.9324 | 11.3800 | 38.1800 | 49.9000 | 0.3712 | | |
| 04/03/2021 | 94.3143 | 0.5838 | 0.9399 | 1.6758 | 2.9640 | 238.2515 | 10.3700 | 38.0600 | 49.8500 | 0.5153 | | |
| 05/03/2021 | 94.3256 | 0.5911 | 0.8895 | 1.6341 | 3.5138 | 236.0771 | 7.5600 | 38.2200 | 49.9700 | 0.3171 | | |
| 06/03/2021 | 94.2352 | 0.6556 | 0.8663 | 1.6211 | 3.4058 | 236.7339 | 8.0600 | 38.2200 | 49.9400 | 0.3802 | | |
| 07/03/2021 | 94.3245 | 0.6339 | 0.9711 | 1.6465 | 3.3333 | 237.9897 | 6.9500 | 38.1700 | 49.9000 | 0.5334 | | |
| 08/03/2021 | 94.5438 | 0.6236 | 0.9990 | 1.6750 | 3.3251 | 237.5795 | 8.2600 | 38.1700 | 49.9100 | 0.5604 | | |
| 09/03/2021 | 94.3609 | 0.6650 | 0.8370 | 1.5978 | 3.3213 | 238.0493 | 7.6600 | 38.1700 | 49.8900 | 0.5694 | | |
| 10/03/2021 | 94.3200 | 0.6713 | 0.8856 | 1.6236 | 3.2911 | 238.0993 | 8.6600 | 38.1900 | 49.9600 | 0.6145 | | |
| 11/03/2021 | 93.7593 | 0.6434 | 0.8105 | 1.5840 | 3.2968 | 237.2826 | 9.1700 | 38.2000 | 49.9700 | 0.5153 | | |
| 12/03/2021 | 94.2412 | 0.6824 | 0.7797 | 1.5623 | 3.2184 | 237.4911 | 9.0600 | 38.1600 | 49.9100 | 0.4973 | | |
| 13/03/2021 | 94.4224 | 0.6986 | 0.7539 | 1.5922 | 3.3438 | 237.4449 | 10.2700 | 38.1900 | 49.9100 | 0.6595 | | |
| 14/03/2021 | 94.4091 | 0.7291 | 0.8067 | 1.5873 | 3.4280 | 237.1919 | 9.9700 | 38.2100 | 49.9300 | 0.7226 | | |
| 15/03/2021 | 94.4991 | 0.7413 | 0.7311 | 1.5383 | 3.4229 | 237.1284 | 9.9700 | 38.2400 | 49.9800 | 0.7226 | | |
| 16/03/2021 | 93.1763 | 0.6060 | 0.6588 | 1.3208 | 2.8545 | 236.9337 | 8.8600 | 38.0300 | 49.9000 | 0.7226 | | |
| 17/03/2021 | 93.7187 | 0.5504 | 0.7824 | 1.4046 | 3.9157 | 236.5823 | 8.4600 | 38.3900 | 50.0900 | 0.5514 | | |
| 18/03/2021 | 93.9123 | 0.5693 | 0.8686 | 1.4421 | 3.6014 | 237.3859 | 9.7700 | 38.2800 | 50.0000 | 0.5874 | | |
| 19/03/2021 | 93.9700 | 0.6355 | 0.9212 | 1.6216 | 3.7070 | 237.3821 | 9.0600 | 38.2900 | 50.0000 | 0.5424 | | |
| 20/03/2021 | 93.3802 | 0.6337 | 0.9243 | 1.6055 | 3.6051 | 237.3215 | 12.7800 | 38.3300 | 50.0000 | 0.6956 | | |
| 21/03/2021 | 93.2645 | 0.6652 | 0.9208 | 1.6335 | 3.8354 | 237.7438 | 10.1700 | 38.3600 | 50.0800 | 0.6235 | | |
| 22/03/2021 | 93.4363 | 0.6876 | 0.8937 | 1.6133 | 4.0831 | 239.1886 | 8.4600 | 38.4200 | 50.0900 | 0.6145 | | |
| 23/03/2021 | 93.5384 | 0.6987 | 0.8465 | 1.6115 | 4.0022 | 238.3236 | 7.5600 | 38.3500 | 50.0500 | 0.5514 | | |
| 24/03/2021 | 92.4386 | 0.6111 | 0.8390 | 1.6194 | 4.1003 | 237.5137 | 6.9500 | 38.3900 | 50.0400 | 0.5874 | | |
| 25/03/2021 | 92.4097 | 0.6445 | 0.9453 | 1.6379 | 3.3240 | 238.1354 | 12.6800 | 38.1900 | 49.9700 | 0.0108 | | |
| 26/03/2021 | 93.3253 | 0.6560 | 0.9270 | 1.6451 | 3.4901 | 237.8935 | 8.4600 | 38.2400 | 49.9700 | 0.7226 | | |
| 27/03/2021 | 92.5212 | 0.6555 | 0.8787 | 1.6208 | 3.9835 | 236.1903 | 8.9600 | 38.5100 | 50.1500 | 0.7406 | | |
| 28/03/2021 | 92.9462 | 0.6463 | 0.9088 | 1.6270 | 3.5730 | 239.6746 | 44.4400 | 38.4700 | 50.0900 | 0.6775 | | |
| 29/03/2021 | 93.6511 | 0.6431 | 0.9606 | 1.6345 | 3.4793 | 241.0964 | 30.7700 | 38.4800 | 50.1000 | 0.7767 | | |
| 30/03/2021 | 93.2705 | 0.6527 | 0.4494 | 1.5443 | 3.3110 | 239.9987 | 30.7700 | 38.4100 | 50.0100 | 0.7767 | | |
| 31/03/2021 | 93.8458 | 0.6245 | 0.6384 | 1.4576 | 2.9901 | 239.0523 | 21.1200 | 38.3700 | 50.0300 | 0.5964 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 92.4097 | 0.5504 | 0.4494 | 1.3208 | 2.8545 | 236.0771 | 6.9500 | 38.0300 | 49.8500 | 0.0108 | | |
| Promedio | 93.7881 | 0.6436 | 0.8373 | 1.5791 | 3.4567 | 237.8894 | 12.1532 | 38.2616 | 49.9803 | 0.5709 | | |
| Máximo | 94.5438 | 0.7413 | 0.9990 | 1.6758 | 4.1003 | 241.0964 | 44.4400 | 38.5100 | 50.1500 | 0.7767 | | |
| Desv. Est. | 0.63588 | 0.04581 | 0.12536 | 0.08325 | 0.32801 | 1.08647 | 8.37152 | 0.12607 | 0.07731 | 0.15678 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.