

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/03/2021	93.3738	0.1562	1.2107	1.3669	5.1570	203.3208	1.8589	38.8104	50.6361	0.0117	< 10.8	0.0050
02/03/2021	94.5596	0.2951	1.0912	1.3863	3.9650	200.7871	3.3800	38.4571	50.3924	0.0931		
03/03/2021	94.4206	0.2329	1.1530	1.3860	4.1002	201.9982	2.8108	38.4974	50.4305	0.0698		
04/03/2021	93.9391	0.0795	1.2649	1.3445	4.6160	210.5877	1.8351	38.6621	50.5793	0.0314		
05/03/2021	91.9290	0.0824	1.4450	1.5273	6.3261	207.0178	1.8603	39.1501	50.7741	0.0180		
06/03/2021	90.7642	0.2388	1.2921	1.5309	7.2909	211.8674	0.9107	39.5447	50.9590	0.0152		
07/03/2021	90.0170	0.1059	1.4308	1.5367	8.0089	213.4553	0.0841	39.7600	51.1091	0.0132		
08/03/2021	92.4872	0.2498	1.2432	1.4930	5.7708	215.0511	0.6039	39.0324	50.6819	0.2800		
09/03/2021	92.2465	0.0959	1.3490	1.4449	6.0946	206.6567	2.8108	39.1152	50.7880	0.0262		
10/03/2021	92.9298	0.1458	1.3482	1.4940	5.4187	204.5015	2.1717	38.8705	50.6147	0.0318		
11/03/2021	94.7423	0.0150	1.4552	1.4702	3.7265	204.4980	0.6181	37.7677	50.3681	0.0265		
12/03/2021	92.6905	0.2409	1.1969	1.4378	5.7827	204.9660	0.6525	38.1568	50.5645	0.0164		
13/03/2021	92.2866	0.2276	1.3146	1.5422	6.0768	205.4610	0.6349	38.4020	50.6491	0.0188		
14/03/2021	91.8304	0.1517	1.4533	1.6050	6.4375	206.5370	0.6256	38.4980	50.6949	0.0222		
15/03/2021	91.2158	0.1183	1.5134	1.6316	7.0265	207.8617	0.5872	39.2564	50.7780	0.0275		
16/03/2021	90.6320	0.1535	1.3086	1.4621	7.7177	210.2278	0.5871	39.5567	51.0161	0.0259		
17/03/2021	90.7227	0.1738	1.3235	1.4974	7.5439	210.3699	0.6060	39.5224	50.9762	0.0265		
18/03/2021	90.5818	0.1805	1.2544	1.4349	7.7797	210.4608	0.6162	39.5925	51.0421	0.0256		
19/03/2021	90.5997	0.1822	1.3423	1.5244	7.6901	210.0552	0.5988	39.5221	50.9620	0.0250		
20/03/2021	90.4484	0.1827	1.3402	1.5230	7.8187	210.5749	0.5888	39.5738	50.9915	0.0214		
21/03/2021	90.3620	0.1994	1.2243	1.4237	8.0318	210.8259	0.5888	39.6558	51.0790	0.0264		
22/03/2021	90.8675	0.1541	1.3534	1.5074	7.4401	209.4442	0.6142	39.4565	50.9389	0.0159		
23/03/2021	90.6726	0.1707	1.3419	1.5126	7.6188	209.9653	0.5946	39.5120	50.9643	0.0274		
24/03/2021	90.3238	0.2151	1.3028	1.5179	7.9430	210.9257	0.5997	39.6141	51.0094	0.0302		
25/03/2021	91.3458	0.1725	1.3659	1.5384	6.9535	208.1113	0.6301	39.2925	50.8275	0.0549		
26/03/2021	90.6130	0.1620	1.3752	1.5372	7.6528	210.0414	0.5871	39.5131	50.9557	0.0431		
27/03/2021	90.4462	0.1417	1.4224	1.5641	7.7897	210.3753	0.6370	39.5440	50.9661	0.0493		
28/03/2021	91.3821	0.1510	1.3726	1.5236	6.9272	208.1359	0.6869	39.2933	50.8398	0.0235		
29/03/2021	92.6590	0.1505	1.2779	1.4284	5.7495	205.2345	0.6370	38.9904	50.7105	0.0208		
30/03/2021	93.3458	0.1571	1.3187	1.4758	5.0877	202.9469	0.6370	38.7407	50.5455	0.0281		
31/03/2021	93.2338	0.1692	1.3021	1.4713	5.2259	203.1076	0.6319	38.7691	50.5608	0.0218		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	90.0170	0.0150	1.0912	1.3445	3.7265	200.7871	0.0841	37.7677	50.3681	0.0117		
<b>Promedio</b>	91.8603	0.1662	1.3222	1.4884	6.4764	207.9152	1.0092	39.1010	50.7873	0.0377		
<b>Máximo</b>	94.7423	0.2951	1.5134	1.6316	8.0318	215.0511	3.3800	39.7600	51.1091	0.2800		
<b>Desv. Est.</b>	1.415838731	0.057023644	0.09252334	0.066322755	1.322579978	3.525496025	0.81371211	0.512487885	0.213768401	0.048090813		

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Los valores de Azufre total y Oxígeno son de acuerdo al analisis de gas realizado el 20 de Abril del 2021 del muestreo obtenido el 16 de Abril del 2021

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** **VALTIERRILLA (No. 75)**  
**ZONA DE MEDICIÓN:** **SUR**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	94.3759	0.3460	1.2686	1.6146	5.8002	206.1612	2.1488	39.0117	50.7843	0.0163
02/03/2021	94.8167	0.6901	1.2003	1.8904	4.5877	232.5347	3.5979	38.6454	50.5437	0.0305
03/03/2021	94.8731	0.8792	1.3121	2.1913	4.5928	239.8199	2.4486	38.6624	50.5916	0.0407
04/03/2021	96.3619	0.5075	1.4821	1.9896	7.9467	255.3722	4.4974	39.7653	51.3163	0.0448
05/03/2021	93.7865	0.2765	1.9559	2.2323	8.7467	217.1433	1.8603	39.9262	51.1168	0.0180
06/03/2021	92.4007	0.5682	1.9881	2.5564	9.1804	221.3555	0.9107	40.1436	51.2393	0.0152
07/03/2021	91.1850	0.2601	1.6433	1.9034	8.6410	217.1214	0.0841	39.9689	51.2985	0.0132
08/03/2021	94.0451	0.6470	1.4534	2.1004	7.6511	233.5249	0.6869	39.6086	51.0709	0.2096
09/03/2021	93.9117	0.2679	1.5532	1.8211	7.2267	213.7255	2.8108	39.5799	51.0862	0.1160
10/03/2021	93.7259	0.2607	1.5006	1.7613	6.7179	208.8528	2.1717	39.3086	50.8933	0.0549
11/03/2021	94.7423	0.0150	1.4552	1.4702	3.7265	204.4980	0.6869	37.7677	50.3681	0.0387
12/03/2021	93.1680	0.3267	1.3350	1.6617	6.3825	204.9660	0.6370	38.2971	50.6085	0.0122
13/03/2021	93.5203	0.3897	1.5194	1.9092	7.0857	205.4610	0.6370	38.4498	50.6845	0.0387
14/03/2021	92.4510	0.1956	1.5679	1.7635	6.9485	206.5370	0.5871	38.5847	50.7601	0.0427
15/03/2021	91.7096	0.1759	1.6587	1.8346	7.5075	209.3112	0.5871	39.4192	50.8737	0.0651
16/03/2021	91.1812	0.2004	1.5411	1.7415	8.1830	211.7080	0.5871	39.7296	51.1342	0.0488
17/03/2021	90.9366	0.2471	1.4443	1.6914	8.1210	211.2524	0.6370	39.7039	51.1636	0.0183
18/03/2021	90.8369	0.2672	1.3517	1.6190	8.3563	212.6206	0.5871	39.8551	51.2627	0.0407
19/03/2021	90.9818	0.2827	1.5244	1.8071	8.1438	211.5358	0.5988	39.7221	51.1271	0.0509
20/03/2021	90.8473	0.3262	1.5631	1.8893	8.5655	215.6331	0.5888	40.0109	51.2694	0.0244
21/03/2021	90.8678	0.2511	1.2994	1.5504	8.2888	211.5526	0.5888	39.7594	51.1632	0.0488
22/03/2021	92.1517	0.2307	1.4524	1.6831	8.0305	210.7208	0.6869	39.6342	51.0537	0.0732
23/03/2021	91.9139	0.2310	1.4605	1.6915	8.2551	213.5932	0.5871	39.7765	51.2020	0.0610
24/03/2021	90.9782	0.2959	1.3727	1.6686	8.2661	212.5808	0.6370	39.7486	51.0846	0.0610
25/03/2021	92.1339	0.2047	1.4732	1.6778	7.8805	210.3831	0.5871	39.5806	51.0205	0.0549
26/03/2021	91.6748	0.2611	1.4769	1.7380	8.2967	213.5146	0.5871	39.8183	51.1573	0.0956
27/03/2021	90.8656	0.1867	1.5399	1.7266	8.4302	215.1909	0.6370	39.9081	51.1696	0.0814
28/03/2021	91.8123	0.1939	1.5836	1.7774	7.7478	210.1918	0.6869	39.5299	50.9769	0.0081
29/03/2021	93.4593	0.2117	1.4427	1.6544	6.6326	207.3774	0.6370	39.2657	50.9050	0.0387
30/03/2021	93.9551	0.2268	1.4889	1.7157	5.6828	204.2789	0.6370	38.9166	50.6625	0.0549
31/03/2021	93.6650	0.2343	1.3843	1.6186	5.6010	204.0507	0.6869	38.8790	50.6330	0.0203
<b>Máximo</b>	96.3619	0.8792	1.9881	2.5564	9.1804	255.3722	4.4974	40.1436	51.3163	0.2096

**Observaciones:**

**Poder Calorífico reportado en condiciones estandar**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/03/2021	92.7490	0.0932	1.0707	1.1639	4.1704	200.6976	0.6996	38.5099	50.4046	0.0000
02/03/2021	93.9745	0.1857	0.8849	1.0706	3.4659	199.5231	1.8489	38.3248	50.1355	0.0102
03/03/2021	93.9619	0.0535	0.7543	0.8079	3.4336	199.3294	0.9494	38.3218	50.0441	0.0183
04/03/2021	90.8088	0.0463	0.9152	0.9615	2.1644	198.4828	2.7984	37.9043	50.0071	0.0203
05/03/2021	88.8093	0.0494	1.2307	1.2801	4.6587	202.2888	0.1499	38.6872	50.5722	0.0081
06/03/2021	88.1044	0.0490	1.1343	1.1833	5.8999	206.8536	0.1499	39.0637	50.6940	0.0041
07/03/2021	89.2614	0.0533	1.1592	1.2125	7.0998	209.7367	0.0000	39.4335	50.9617	0.0061
08/03/2021	90.6083	0.0714	0.9865	1.0579	4.1115	204.4146	0.5371	38.4904	50.2117	0.0875
09/03/2021	91.0126	0.0258	1.2594	1.2852	4.5020	202.2021	0.4373	38.6357	50.4938	0.0590
10/03/2021	91.5526	0.0556	1.1507	1.2063	4.6046	201.9522	0.4872	38.6024	50.4495	0.0244
11/03/2021	94.7423	0.0150	1.4552	1.4702	3.7265	204.4980	0.5371	37.7677	50.3681	0.0224
12/03/2021	92.0651	0.1099	1.0826	1.1925	5.2972	204.9660	0.4872	38.2176	50.5477	0.0000
13/03/2021	91.3007	0.1191	1.0736	1.1926	4.8490	205.4610	0.4872	38.4044	50.6349	0.0163
14/03/2021	91.2886	0.0972	1.3579	1.4551	5.8269	206.5370	0.5871	38.5358	50.7269	0.0163
15/03/2021	90.7247	0.0382	1.4318	1.4701	6.5743	206.6253	0.4373	39.1267	50.7135	0.0326
16/03/2021	90.1647	0.0601	1.1937	1.2538	7.0495	208.1302	0.5871	39.2773	50.7866	0.0183
17/03/2021	90.3355	0.0550	1.2437	1.2987	7.2573	209.8396	0.4872	39.4624	50.9143	0.0000
18/03/2021	90.0417	0.0871	1.1204	1.2075	7.4389	209.4273	0.5871	39.4501	50.9021	0.0163
19/03/2021	90.2101	0.1131	1.2058	1.3188	7.2560	208.8279	0.5871	39.3559	50.8260	0.0142
20/03/2021	89.4457	0.1103	1.1450	1.2554	7.3132	208.8294	0.5871	39.3246	50.7687	0.0081
21/03/2021	90.0863	0.1481	1.1468	1.2949	7.5232	209.8733	0.5871	39.5247	50.9993	0.0203
22/03/2021	90.3275	0.1024	1.2518	1.3542	6.1473	205.9357	0.5371	39.0436	50.6904	0.0264
23/03/2021	89.9219	0.1305	1.0565	1.1869	6.3545	206.9003	0.5871	39.1252	50.7191	0.0142
24/03/2021	89.8921	0.1628	1.1947	1.3575	7.3354	209.0283	0.4872	39.4088	50.9017	0.0305
25/03/2021	90.4416	0.1226	1.2360	1.3586	6.1062	205.8837	0.4373	38.9993	50.6092	0.0264
26/03/2021	89.9236	0.1272	1.3052	1.4324	6.5149	207.6954	0.5871	39.1595	50.6975	0.0590
27/03/2021	89.5263	0.0758	1.3291	1.4048	7.3590	209.0120	0.6370	39.3775	50.8357	0.0509
28/03/2021	90.5576	0.1023	1.2685	1.3708	6.4977	206.9940	0.6869	39.1618	50.7448	0.0000
29/03/2021	91.7958	0.0824	1.1531	1.2354	4.9325	202.6606	0.4872	38.7046	50.5351	0.0224
30/03/2021	92.7980	0.0797	1.1797	1.2593	4.4425	201.4036	0.6370	38.5563	50.4374	0.0285
31/03/2021	92.8453	0.1364	1.1911	1.3276	4.8387	202.2304	0.4872	38.6670	50.4948	0.0020

<b>Mínimo</b>	88.1044	0.0150	0.7543	0.8079	2.1644	198.4828	0.0000	37.7677	50.0071	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Poder Calorífico reportado en condiciones estandar