

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2021	95.5794	0.6672	0.9307	1.5979	2.6440	255.3708	9.8441	38.1470	50.0020	0.5611		
02/05/2021	95.5795	0.6475	0.9290	1.5765	2.6621	255.3722	8.8277	38.1620	49.9110	0.4983		
03/05/2021	96.1732	0.6690	0.8701	1.5392	2.1244	255.3722	7.3009	38.0127	49.8503	0.4211		
04/05/2021	95.9585	0.5878	1.1065	1.6944	2.1983	255.3722	8.2504	37.9624	49.8902	0.3992		
05/05/2021	95.9899	0.6210	1.0320	1.6530	2.2007	255.3722	7.8841	37.9851	49.9236	0.3909		
06/05/2021	95.9410	0.5667	1.0452	1.6120	2.2905	255.3722	7.8982	38.0248	49.9159	0.4598		
07/05/2021	95.9613	0.5782	1.0703	1.6485	2.2422	255.3722	8.6786	37.9906	49.9410	0.4850		
08/05/2021	95.5624	0.6003	1.3591	1.9594	2.3272	255.3722	7.6595	37.8979	49.9131	0.4978		
09/05/2021	95.8677	0.6009	1.0233	1.6243	2.3536	255.2935	6.6418	38.0348	49.8804	0.4737		
10/05/2021	95.8943	0.5540	1.1265	1.6805	2.2789	255.3722	6.5838	37.9865	49.9303	0.4484		
11/05/2021	95.8423	0.5403	1.1020	1.6422	2.3710	255.3722	6.4838	38.0249	49.9440	0.4331		
12/05/2021	95.9308	0.5431	1.0650	1.6081	2.3107	255.3722	7.6370	38.0265	49.8755	0.4692		
13/05/2021	96.0029	0.5849	1.0543	1.6392	2.2143	255.3722	6.5198	37.9820	49.8702	0.4700		
14/05/2021	96.0313	0.5459	1.1098	1.6556	2.1859	255.3722	6.8026	37.9532	49.8788	0.5621		
15/05/2021	96.0008	0.5909	1.0780	1.6689	2.2021	255.3722	6.2774	37.9539	49.9299	0.4725		
16/05/2021	95.9099	0.5806	1.0222	1.6028	2.3536	255.3722	7.4472	38.0251	49.9304	0.4914		
17/05/2021	95.8056	0.6071	1.0081	1.6152	2.4295	255.3722	6.8969	38.0550	49.9730	0.4936		
18/05/2021	95.7473	0.5487	1.0395	1.5882	2.5103	255.3722	6.5939	38.0916	49.9759	0.5977		
19/05/2021	95.5570	0.5696	1.0687	1.6383	2.6471	255.3722	7.2642	38.1148	49.9643	0.6088		
20/05/2021	95.7460	0.5727	1.0456	1.6183	2.4804	255.3722	7.3151	38.0731	49.9708	0.6357		
21/05/2021	95.6553	0.5657	1.0473	1.6130	2.5866	255.3722	5.9024	38.0956	49.9539	0.6230		
22/05/2021	95.6845	0.5896	1.0240	1.6136	2.5541	255.3715	5.6442	38.0897	49.9468	0.5870		
23/05/2021	95.7406	0.5712	1.0543	1.6254	2.4483	255.3722	6.2354	38.0850	49.9340	0.5474		
24/05/2021	95.6931	0.5096	1.1550	1.6646	2.4963	255.3722	5.6231	38.0522	49.9210	0.5408		
25/05/2021	95.6674	0.5011	1.1745	1.6756	2.5062	255.3722	6.4483	38.0547	49.9124	0.5536		
26/05/2021	95.7666	0.5177	1.1547	1.6725	2.4011	255.3722	7.7238	38.0309	49.9292	0.4965		
27/05/2021	95.6789	0.5416	1.1349	1.6765	2.4924	255.3722	7.9328	38.0501	49.9381	0.5295		
28/05/2021	95.5335	0.5499	1.1368	1.6867	2.6169	255.3722	7.8182	38.0894	49.8903	0.5075		
29/05/2021	95.5787	0.5372	1.1780	1.7152	2.5418	255.3722	8.8160	38.0583	49.9454	0.5457		
30/05/2021	95.6873	0.5870	1.0678	1.6548	2.5099	255.3722	8.9780	38.0608	49.9345	0.6046		
31/05/2021	95.6302	0.5693	1.1012	1.6706	2.5492	255.3722	8.9997	38.0669	49.9548	0.7097		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.5335	0.5011	0.8701	1.5392	2.1244	255.2935	5.6231	37.8979	49.8503	0.3909		
Promedio	95.8036	0.5747	1.0747	1.6494	2.4106	255.3696	7.3848	38.0399	49.9268	0.5135		
Máximo	96.1732	0.6690	1.3591	1.9594	2.6621	255.3722	9.8441	38.1620	50.0020	0.6357		
Desv. Est.	0.1716	0.0402	0.0878	0.0691	0.1573	0.0141	1.0762	0.0584	0.0347	0.0659		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2021	95.7611	0.7205	0.9610	1.6814	2.8814	255.3722	10.6703	38.2426	50.1439	0.6892
02/05/2021	96.1604	0.7209	0.9823	1.7032	3.0644	255.3722	9.5564	38.3899	50.4564	0.6328
03/05/2021	96.3110	0.7662	1.1908	1.9570	2.3125	255.3722	8.6865	38.0785	49.8918	0.5963
04/05/2021	96.1619	0.7062	1.2031	1.9093	2.3395	255.3722	9.2372	38.0100	49.9835	0.6673
05/05/2021	96.2770	0.8769	1.0970	1.9739	2.3812	255.3722	9.1809	38.1441	50.4492	0.5280
06/05/2021	96.0956	0.6331	1.1977	1.8308	2.4747	255.3722	8.6865	38.0678	50.4490	0.5864
07/05/2021	96.0624	0.6248	1.1408	1.7656	2.3607	255.3722	9.7629	38.0506	50.4520	0.6153
08/05/2021	96.1718	0.6749	1.1693	1.8442	2.8829	255.3722	8.9681	38.1496	50.4499	0.6856
09/05/2021	96.0225	0.6498	1.1708	1.8206	2.5300	255.3722	8.1733	38.0798	50.4479	0.6481
10/05/2021	95.9798	0.5973	1.1697	1.7670	2.3899	255.3722	7.2596	38.0435	50.4476	0.6451
11/05/2021	95.9006	0.5893	1.1377	1.7269	2.4258	255.3722	7.3222	38.0563	49.9893	0.6241
12/05/2021	96.0974	0.5728	1.1283	1.7011	2.4943	255.3722	8.3673	38.0715	49.9128	0.6677
13/05/2021	96.1658	0.6279	1.1402	1.7680	2.4321	255.3722	7.4223	38.0585	49.9445	0.9299
14/05/2021	96.1480	0.6275	1.3072	1.9347	2.4162	255.3722	7.5913	38.0250	49.9448	1.3664
15/05/2021	96.2019	0.7415	1.1453	1.8867	2.4244	255.3722	7.1845	38.0501	49.9736	0.7286
16/05/2021	96.0539	0.6113	1.0496	1.6609	2.5555	255.3722	8.1733	38.0923	49.9706	0.8038
17/05/2021	95.9257	0.6365	1.0877	1.7243	2.5591	255.3722	7.6789	38.0989	50.0089	0.6254
18/05/2021	95.8428	0.5759	1.0728	1.6487	2.6257	255.3722	7.8416	38.1320	50.0329	0.7250
19/05/2021	95.8930	0.6415	1.1200	1.7616	3.1443	255.3722	8.1357	38.2472	50.0540	0.7743
20/05/2021	96.0700	0.6581	1.3457	2.0038	2.7275	255.3722	8.5801	38.2088	50.0319	0.7842
21/05/2021	95.9839	0.6197	1.3185	1.9382	3.2359	255.3722	7.4160	38.2477	50.4478	0.7268
22/05/2021	95.9443	0.6390	1.1292	1.7682	2.7285	255.3722	6.4210	38.1705	50.4538	0.7388
23/05/2021	96.0107	0.6459	1.1535	1.7994	2.5976	255.3722	7.3159	38.1941	50.4456	0.6959
24/05/2021	95.8356	0.5309	1.2452	1.7760	2.6869	255.3722	6.5962	38.1384	49.9766	0.7326
25/05/2021	95.7909	0.5398	1.2517	1.7915	2.6651	255.3722	7.2658	38.1374	50.4493	0.7516
26/05/2021	95.9133	0.6039	1.2261	1.8300	2.6523	255.3722	8.5425	38.1327	50.4505	0.6744
27/05/2021	95.8865	0.6368	1.1913	1.8281	2.7363	255.3722	8.8930	38.1372	49.9871	0.7512
28/05/2021	95.7427	0.6258	1.2423	1.8681	2.8390	255.3722	8.7115	38.1353	50.4553	0.6691
29/05/2021	95.9264	0.6323	1.4042	2.0365	2.8662	255.3722	9.6064	38.1187	50.4493	0.7661
30/05/2021	95.9049	0.6385	1.1373	1.7757	2.7517	255.3722	9.5251	38.1521	49.9629	0.8991
31/05/2021	95.7382	0.6179	1.1439	1.7618	2.7002	255.3722	10.0007	38.1138	49.9914	0.9224
Máximo	96.3110	0.8769	1.4042	2.0365	3.2359	255.3722	10.6703	38.3899	50.4564	1.3664

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2021	95.4040	0.6131	0.8972	1.5102	2.4466	255.3722	9.0933	38.0811	49.8949	0.4371
02/05/2021	94.9593	0.5974	0.7173	1.3146	2.1781	255.3722	8.3360	38.0380	49.7588	0.3813
03/05/2021	95.8501	0.5877	0.7698	1.3575	2.0215	255.3722	6.2833	37.9245	49.7842	0.3053
04/05/2021	95.7459	0.5201	0.9951	1.5152	2.0363	255.3722	7.1282	37.9130	49.8473	0.2904
05/05/2021	95.7979	0.5719	0.6157	1.1876	2.0776	255.3722	7.0218	37.9433	49.8766	0.3002
06/05/2021	95.6293	0.5258	0.9556	1.4814	2.2070	255.3722	7.2596	38.0031	49.8684	0.2950
07/05/2021	95.8723	0.5345	0.9899	1.5244	2.1331	255.3722	7.8792	37.9487	49.8876	0.3109
08/05/2021	95.7581	0.4775	0.9086	1.3862	1.9097	255.3722	6.3772	37.9759	49.8756	0.2105
09/05/2021	95.6145	0.4995	0.9535	1.4530	2.1801	232.6981	5.3758	37.9554	49.8338	0.2650
10/05/2021	95.7545	0.5013	1.0108	1.5121	2.2002	255.3722	5.7263	37.9599	49.8792	0.2782
11/05/2021	95.7670	0.5125	1.0385	1.5509	2.3228	255.3722	5.2820	37.9910	49.9128	0.2229
12/05/2021	95.6971	0.5230	0.9923	1.5152	2.1766	255.3722	6.9717	37.9911	49.8401	0.2101
13/05/2021	95.6976	0.5339	0.9925	1.5265	2.0640	255.3722	5.8890	37.9380	49.7623	0.2483
14/05/2021	95.7147	0.4750	0.9701	1.4450	2.0619	255.3722	6.1832	37.8986	49.6861	0.2054
15/05/2021	95.6970	0.5305	1.0037	1.5342	1.9378	255.3722	4.9315	37.8203	49.8915	0.2984
16/05/2021	95.7075	0.5453	0.9732	1.5185	2.2067	255.3722	6.3897	37.9828	49.9061	0.2973
17/05/2021	95.6301	0.5477	0.9677	1.5154	2.3480	255.3722	4.5247	38.0295	49.9389	0.0000
18/05/2021	95.6367	0.5267	1.0095	1.5363	2.4167	255.3722	5.5448	38.0509	49.9323	0.5067
19/05/2021	94.9940	0.5134	0.9473	1.4608	2.3625	255.3722	6.0267	38.0434	49.8620	0.5257
20/05/2021	95.3169	0.4885	0.8242	1.3127	2.2932	255.3722	6.3959	38.0188	49.9130	0.4277
21/05/2021	94.8077	0.4755	0.9780	1.4535	2.2706	255.3722	4.7625	38.0120	49.8972	0.4923
22/05/2021	95.4404	0.5396	0.9715	1.5111	2.3297	255.3722	4.8063	38.0181	49.8926	0.4611
23/05/2021	95.5024	0.5327	0.8674	1.4001	2.2594	255.3722	5.2882	37.9977	49.8870	0.4157
24/05/2021	95.4394	0.4691	1.1080	1.5772	2.3615	255.3722	4.2306	37.9972	49.8679	0.3691
25/05/2021	95.5147	0.4718	1.0968	1.5686	2.3882	255.3722	5.5699	37.9886	49.8731	0.3799
26/05/2021	95.5690	0.4646	1.0332	1.4978	2.3310	255.3722	6.7965	37.9904	49.8839	0.2639
27/05/2021	95.4386	0.5098	1.0388	1.5486	2.3185	255.3722	6.8716	37.9908	49.8868	0.3478
28/05/2021	95.2530	0.4954	0.9540	1.4494	2.4920	255.3722	6.6588	38.0326	49.7887	0.3262
29/05/2021	95.1114	0.4500	1.0870	1.5370	2.2279	255.3722	7.7415	37.9426	49.8029	0.3013
30/05/2021	95.4589	0.5402	0.9704	1.5106	2.2218	255.3722	8.3047	37.9290	49.8991	0.3964
31/05/2021	95.4839	0.5392	1.0689	1.6081	2.4539	255.3722	8.3110	38.0279	49.9225	0.4578
Mínimo	94.8077	0.4500	0.6157	1.1876	1.9097	232.6981	4.2306	37.8203	49.6861	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.