

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.											
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1											
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS											
PERMISO:	G/051/TRA/1998											
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menor a 10.8	N.D.
02/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15/07/2021	95.0210	0.7331	0.9356	1.6687	2.9926	227.7707	16.3884	38.1951	49.9848	0.1227		
16/07/2021	94.8956	0.8601	1.0148	1.8749	3.0710	227.4869	16.4515	38.0305	49.7648	0.3183		
17/07/2021	95.1349	0.7520	0.9520	1.7040	3.0278	225.7006	17.0660	38.0674	49.8896	0.3934		
18/07/2021	95.3964	0.5521	1.0488	1.6009	2.9006	223.9558	15.1265	38.0491	49.9742	0.3793		
19/07/2021	95.4341	0.5793	1.0338	1.6131	2.8439	226.2607	14.0184	38.0323	49.9522	0.3821		
20/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.8956	0.5521	0.9356	1.6009	2.8439	223.9558	14.0184	38.0305	49.7648	0.1227		
Promedio	95.1764	0.6953	0.9970	1.6923	2.9672	226.2349	15.8102	38.0749	49.9131	0.3192		
Máximo	95.4341	0.8601	1.0488	1.8749	3.0710	227.7707	17.0660	38.1951	49.9848	0.3934		
Desv. Est.	0.2342698	0.1282234	0.0503718	0.1102987	0.0931805	1.5335086	1.2248094	0.0688355	0.0907637	0.1137066		
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación del 15 al 19 de Julio de 2021											

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2021	227.9668	16.7122	50.0459	1.6423
16/07/2021	227.6845	17.5582	49.8223	0.7742
17/07/2021	225.7560	17.7778	50.0723	0.6780
18/07/2021	224.0973	17.2611	50.1094	0.7947
19/07/2021	226.4490	35.1140	50.0278	0.7294
20/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	227.9668	35.1140	50.1094	1.6423
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación del 15 al 19 de Julio de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2021	227.7656	13.0239	49.8039	0.1211
16/07/2021	227.4866	14.0316	49.8021	0.2998
17/07/2021	225.6952	16.5635	49.8642	0.3203
18/07/2021	223.9503	13.6440	49.9569	0.3064
19/07/2021	226.2577	9.5231	49.9474	0.2932
20/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	223.9503	9.5231	49.8021	0.1211
Observaciones:	PLS Otay únicamente tuvo operación del 15 al 19 de Julio de 2021			

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)												
PERMISIONARIO:		GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		ROSARITO										
ZONA DE MEDICIÓN:		RESTO DEL PAÍS										
PERMISO:		G/051/TRA/1998										
FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2021	95.4300	0.7624	1.1713	1.9337	2.5006	215.50	18.3650	37.8441	49.6631	0.4144	Menor a 10,8	N.D.
02/07/2021	95.2782	0.7547	1.2015	1.9562	2.5825	229.49	17.6236	37.8861	49.6792	0.4053		
03/07/2021	95.6550	0.7405	1.1189	1.8594	2.3567	215.85	15.8974	37.8257	49.6899	0.4904		
04/07/2021	95.2750	0.8486	1.0658	1.9144	2.6632	216.68	15.7098	37.9057	49.6879	0.3515		
05/07/2021	95.1339	0.7956	1.0057	1.8013	2.9130	212.88	16.2228	38.0231	49.8182	0.4381		
06/07/2021	95.1898	0.7091	1.0434	1.7525	2.9143	225.84	15.7396	38.0362	49.8701	0.4839		
07/07/2021	95.2477	0.7432	1.0349	1.7781	2.8372	228.37	15.9850	38.0014	49.8309	0.4627		
08/07/2021	95.6811	0.5442	0.7325	1.2767	2.6986	225.49	16.3527	38.2922	50.2736	0.4687		
09/07/2021	94.8743	0.3339	0.6225	0.9564	3.3572	218.71	13.0126	38.9194	50.8253	0.3005		
10/07/2021	94.4856	0.3694	0.6854	1.0548	3.5897	213.70	13.6863	38.9858	50.8078	0.4433		
11/07/2021	94.9331	0.7900	0.9496	1.7396	3.0594	221.92	14.5610	38.1669	49.9317	0.4976		
12/07/2021	95.0335	0.7487	1.0099	1.7586	2.9907	213.24	15.0112	38.1058	49.8971	0.2957		
13/07/2021	95.0595	0.7107	0.9692	1.6799	3.0164	220.41	13.6046	38.1601	49.9733	0.3704		
14/07/2021	95.2621	0.6270	1.0237	1.6507	2.8300	222.67	16.7973	38.1270	49.9883	0.3060		
15/07/2021	95.0381	0.7703	1.0121	1.7824	2.9610	227.77	16.3884	38.0892	49.8744	0.1227		
16/07/2021	94.8780	0.8387	1.0217	1.8604	3.0936	227.49	16.4515	38.0620	49.8043	0.3183		
17/07/2021	95.1704	0.7972	0.9068	1.7040	2.9929	225.70	17.0660	38.0705	49.8906	0.3934		
18/07/2021	95.4281	0.5539	1.0556	1.6095	2.8586	223.96	15.1265	38.0477	49.9781	0.3793		
19/07/2021	95.4357	0.5802	1.0326	1.6128	2.8422	226.26	14.0184	38.0452	49.9688	0.3821		
20/07/2021	95.1998	0.5922	0.9759	1.5681	2.9982	223.07	14.7505	38.1901	50.0715	0.3906		
21/07/2021	95.3189	0.4610	0.7101	1.1711	3.0803	213.80	14.0922	38.4936	50.4533	0.3829		
22/07/2021	95.7230	0.6287	0.6843	1.3130	2.7124	213.73	12.4524	38.2118	50.1906	0.3566		
23/07/2021	95.2788	0.6500	0.9404	1.5904	2.9308	215.74	13.1138	38.1358	50.0157	0.3284		
24/07/2021	95.1746	0.6711	1.0964	1.7675	2.9139	214.09	14.4008	38.0269	49.8657	0.4200		
25/07/2021	95.3185	0.5554	1.0956	1.6510	2.8922	227.61	15.2064	38.0609	49.9673	0.4173		
26/07/2021	95.3245	0.5953	1.1175	1.7128	2.8301	226.01	14.5490	38.0174	49.9042	0.4582		
27/07/2021	95.3938	0.6378	1.0722	1.7100	2.7674	220.93	14.7542	37.9985	49.8837	0.4333		
28/07/2021	95.6562	0.4138	0.8004	1.2142	2.7786	214.07	14.6959	38.3408	50.3609	0.4253		
29/07/2021	96.3760	0.2736	0.5394	0.8130	2.4500	214.32	9.1328	38.4026	50.6144	0.2632		
30/07/2021	96.4976	0.4072	0.4852	0.8924	2.2970	227.98	6.8911	38.2950	50.4835	0.1934		
31/07/2021	95.6842	0.4933	0.8318	1.3251	2.7477	219.35	6.6493	38.2140	50.2207	0.1175		
* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.												
**N. D. No Detectado												
Mínimo	94.4856	0.2736	0.4852	0.8130	2.2970	212.8775	6.6493	37.8257	49.6631	0.1175		
Promedio	95.3366	0.6257	0.9359	1.5616	2.8534	220.7291	14.4616	38.1607	50.0479	0.3713		
Máximo	96.4976	0.8486	1.2015	1.9562	3.5897	229.4915	18.3650	38.9858	50.8253	0.4976		
Desv. Est.	0.399149313	0.155845443	0.188444007	0.321626686	0.26369032	5.703340522	2.691359259	0.260839979	0.315633494	0.097153898		
Observaciones:												

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	215.6150	18.7854	49.7056	0.7242
02/07/2021	229.6877	18.4754	49.7441	0.9438
03/07/2021	215.9584	16.3439	49.8638	1.0973
04/07/2021	216.7784	16.4025	49.8334	1.0422
05/07/2021	213.0023	16.3214	49.9766	1.0466
06/07/2021	225.9270	16.4214	49.8920	1.0202
07/07/2021	228.4034	16.9511	50.0259	1.0980
08/07/2021	225.5936	18.0104	50.4290	0.8880
09/07/2021	218.7482	17.9458	50.9643	0.8520
10/07/2021	213.7570	14.9001	50.9634	0.9636
11/07/2021	221.9417	18.7209	50.0563	0.8094
12/07/2021	213.3614	15.2433	49.9747	0.8307
13/07/2021	220.4421	18.0749	49.9870	0.7088
14/07/2021	222.7538	16.9381	50.1399	1.6481
15/07/2021	227.9668	16.7122	50.0747	1.6423
16/07/2021	227.6845	17.5582	49.8811	0.7742
17/07/2021	225.7560	17.7778	49.9161	0.6780
18/07/2021	224.0973	17.2611	50.1745	0.7947
19/07/2021	226.4490	35.1140	50.1005	0.7294
20/07/2021	223.1913	15.8014	50.1217	0.8036
21/07/2021	213.7972	19.5476	50.6528	0.8506
22/07/2021	213.9002	17.7003	50.3068	0.7896
23/07/2021	215.9279	14.1424	50.2107	0.7808
24/07/2021	214.1169	15.6593	49.9642	0.7140
25/07/2021	227.6757	15.5947	50.1365	0.6376
26/07/2021	226.0361	15.4681	50.0395	0.5774
27/07/2021	220.9481	16.2793	50.0582	0.7859
28/07/2021	214.0855	16.2535	50.3810	0.8116
29/07/2021	214.3264	13.2583	50.6405	1.6599
30/07/2021	228.0933	12.2747	50.6335	1.4887
31/07/2021	219.4452	13.2694	50.3664	0.1472
Máximo	229.6877	35.1140	50.9643	1.6599
Observaciones:				

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)				
PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V.			
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO			
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS			
PERMISO:	G/051/TRA/1998			
FECHA: (dd/mm/aa)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	215.4968	17.4678	49.6557	0.4111
02/07/2021	229.4874	16.3439	49.6766	0.4037
03/07/2021	215.8452	15.7109	49.6841	0.2917
04/07/2021	216.6713	15.1813	49.6823	0.2630
05/07/2021	212.8714	11.2283	49.8096	0.3725
06/07/2021	225.8380	15.4138	49.8622	0.3938
07/07/2021	228.3669	15.4913	49.8239	0.3739
08/07/2021	225.4860	15.8659	50.2730	0.3783
09/07/2021	218.7104	9.2906	50.8174	0.0985
10/07/2021	213.6929	4.4075	50.8050	0.0567
11/07/2021	221.9169	7.9342	49.9235	0.1588
12/07/2021	213.2361	10.8279	49.8895	0.2503
13/07/2021	220.3992	12.4966	49.9711	0.3174
14/07/2021	222.6686	13.8636	49.9789	0.2424
15/07/2021	227.7656	13.0239	49.8739	0.1211
16/07/2021	227.4866	14.0316	49.8011	0.2998
17/07/2021	225.6952	16.5635	49.8842	0.3203
18/07/2021	223.9503	13.6440	49.9769	0.3064
19/07/2021	226.2577	9.5231	49.9674	0.2932
20/07/2021	223.0651	14.1737	50.0700	0.3108
21/07/2021	213.7950	0.0024	50.4462	0.2050
22/07/2021	213.7182	9.4456	50.1872	0.2036
23/07/2021	215.7352	10.0657	50.0143	0.1786
24/07/2021	214.0862	12.8818	49.8636	0.3335
25/07/2021	227.6068	14.7937	49.9587	0.3093
26/07/2021	225.9971	14.0962	49.8966	0.4026
27/07/2021	220.9229	14.2512	49.8786	0.3710
28/07/2021	214.0617	13.2694	50.3530	0.3615
29/07/2021	214.3170	6.5649	50.6069	0.1176
30/07/2021	227.9709	4.3300	50.4797	0.0545
31/07/2021	219.3424	5.9577	50.2203	0.0640
Mínimo	212.8714	0.0024	49.6557	0.0545
Observaciones:				