

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2021	95.7048	0.6004	1.0901	1.6905	2.4483	255.3722	7.0601	38.0353	49.9450	0.7645		
02/07/2021	95.4636	0.6059	1.0852	1.6911	2.6710	255.3722	6.7105	38.1061	49.8909	0.6743		
03/07/2021	95.4899	0.5872	1.1429	1.7301	2.6140	255.3722	4.6218	38.0686	49.9204	0.6939		
04/07/2021	95.6018	0.5813	1.1075	1.6888	2.5753	255.3700	5.7955	38.0560	49.9269	0.6602		
05/07/2021	95.4234	0.5750	1.1347	1.7096	2.7308	255.3722	5.7078	38.0934	49.9366	0.6332		
06/07/2021	95.4745	0.5851	1.1148	1.6999	2.6878	255.3722	7.0064	38.0841	49.9873	0.6521		
07/07/2021	95.4854	0.5542	1.0891	1.6433	2.7442	255.3722	7.4394	38.1140	50.0439	0.4554		
08/07/2021	95.4545	0.5202	1.0594	1.5795	2.8364	255.3722	6.8333	38.1666	49.9796	0.5093		
09/07/2021	95.5129	0.5541	1.0824	1.6365	2.7259	255.3722	5.7062	38.1111	49.9141	0.4244		
10/07/2021	95.4329	0.5087	1.2236	1.7323	2.7104	255.3722	5.7464	38.0703	49.8970	0.4821		
11/07/2021	95.2678	0.5005	1.3065	1.8070	2.7895	255.3722	6.1975	38.0711	49.9654	0.4787		
12/07/2021	95.2472	0.4883	1.2425	1.7308	2.8726	255.3722	7.3120	38.1330	49.9617	0.0887		
13/07/2021	95.1949	0.4722	1.2835	1.7557	2.8967	255.3722	9.8415	38.1327	49.9835	0.0277		
14/07/2021	95.1942	0.4838	1.2750	1.7588	2.8960	255.3722	7.6431	38.1314	49.9382	0.0278		
15/07/2021	95.3162	0.5312	1.2364	1.7676	2.7567	255.3722	5.9273	38.0946	49.8772	0.0283		
16/07/2021	95.1667	0.4913	1.3400	1.8313	2.8525	255.3722	4.0369	38.0903	49.8731	0.0281		
17/07/2021	94.8630	0.4305	1.4846	1.9151	3.0682	255.3722	4.6738	38.1208	49.9343	0.0286		
18/07/2021	94.9788	0.4658	1.3488	1.8146	3.0516	255.3722	6.2394	38.1552	49.9425	0.0280		
19/07/2021	95.0491	0.5031	1.2514	1.7545	3.0457	255.3722	5.3472	38.1743	49.9141	0.4175		
20/07/2021	95.0600	0.5062	1.2857	1.7919	3.0052	255.3722	6.2812	38.1435	49.9317	0.5916		
21/07/2021	95.1309	0.5275	1.2157	1.7432	2.9829	255.3722	9.4159	38.1557	49.8780	0.5553		
22/07/2021	95.3658	0.5339	1.2318	1.7657	2.7284	255.3722	5.3972	38.0742	49.8667	0.5927		
23/07/2021	95.4643	0.5262	1.2132	1.7395	2.6679	255.3722	6.5516	38.0586	49.8697	0.7323		
24/07/2021	95.4320	0.5324	1.2260	1.7584	2.6816	255.3715	5.0751	38.0556	49.9175	0.8508		
25/07/2021	95.2984	0.5458	1.1913	1.7371	2.8054	255.3722	4.0993	38.1209	49.8944	0.8031		
26/07/2021	95.2162	0.4815	1.2940	1.7755	2.8456	255.3722	4.3947	38.1218	49.8993	0.9194		
27/07/2021	95.2422	0.4979	1.2496	1.7475	2.8749	255.3722	5.5858	38.1200	49.9424	0.8233		
28/07/2021	95.1628	0.4434	1.2353	1.6787	3.0251	255.3722	8.1021	38.1854	49.9542	0.7085		
29/07/2021	94.9826	0.5102	1.2583	1.7685	3.1097	255.3715	9.8227	38.1794	49.9379	0.7191		
30/07/2021	95.1576	0.5279	1.2512	1.7791	2.9180	255.3722	8.2055	38.1263	49.9387	0.9280		
31/07/2021	95.2018	0.4852	1.2655	1.7507	2.9033	255.3722	5.2192	38.1319	49.9491	1.0795		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.8630	0.4305	1.0594	1.5795	2.4483	255.3700	4.0369	38.0353	49.8667	0.0277		
Promedio	95.3105	0.5212	1.2199	1.7411	2.8233	255.3721	6.3870	38.1123	49.9294	0.5109		
Máximo	95.7048	0.6059	1.4846	1.9151	3.1097	255.3722	9.8415	38.1854	50.0439	0.9280		
Dev. Est.	0.1982	0.0445	0.0945	0.0627	0.1591	0.0004	1.5535	0.0398	0.0398	0.2974		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	96.0028	0.6363	1.1829	1.8192	2.6514	255.3722	8.2234	38.0942	50.0123	1.0541
02/07/2021	95.6575	0.6374	1.2428	1.8801	3.0137	255.3722	11.7718	38.2086	50.4542	0.9990
03/07/2021	95.8337	0.6648	1.8600	2.5248	3.7461	255.3722	5.9954	38.2786	49.9777	0.8628
04/07/2021	95.9431	0.6460	1.8191	2.4652	3.3236	255.3722	11.3212	38.1320	50.4520	0.8780
05/07/2021	96.0247	0.6101	1.3164	1.9265	3.4984	255.3722	6.7965	38.2865	50.4419	0.8651
06/07/2021	95.7490	0.6461	1.2785	1.9246	2.8783	255.3722	7.6914	38.1495	50.0805	1.0278
07/07/2021	95.8406	0.6189	1.1524	1.7712	3.0717	255.3722	8.2484	38.2408	50.4479	0.8207
08/07/2021	95.8386	0.5745	1.1938	1.7683	3.0717	255.3722	7.8541	38.2159	50.0350	0.7285
09/07/2021	95.8113	0.6313	1.2951	1.9265	2.9265	255.3722	6.5086	38.1593	49.9807	0.7240
10/07/2021	95.6521	0.5768	1.4621	2.0390	3.0562	255.3722	6.7151	38.1570	50.4503	0.6539
11/07/2021	95.6054	0.5530	1.4620	2.0150	3.0461	255.3722	7.0844	38.1382	50.4557	0.7217
12/07/2021	95.3382	0.5092	1.2921	1.8013	2.9738	255.3722	7.9542	38.1694	50.4454	0.5189
13/07/2021	95.3605	0.5183	1.3195	1.8378	3.0153	255.3722	14.9760	38.1771	50.0182	0.0449
14/07/2021	95.4315	0.5490	1.3577	1.9068	3.0554	255.3722	8.5550	38.1787	49.9719	0.0397
15/07/2021	95.4078	0.5682	1.3451	1.9133	2.8490	255.3722	7.2345	38.1373	49.9478	0.0440
16/07/2021	95.4394	0.5614	1.5272	2.0886	3.0812	255.3722	4.5998	38.1322	49.9702	0.0402
17/07/2021	95.3820	0.4759	1.5975	2.0734	3.3302	255.3722	5.6575	38.1546	50.0417	0.0428
18/07/2021	95.1913	0.5080	1.4481	1.9561	3.3444	255.3722	7.7164	38.2293	50.4505	0.0427
19/07/2021	95.2013	0.5569	1.4287	1.9856	3.4002	255.3722	14.0623	38.2675	50.4463	0.6300
20/07/2021	95.1819	0.5235	1.3742	1.8977	3.1748	255.3722	10.9207	38.1835	50.4481	0.8408
21/07/2021	96.4992	0.8644	1.4950	2.3594	3.3120	255.3722	15.2889	38.2835	49.9205	0.6634
22/07/2021	95.7288	0.6178	1.3089	1.9267	2.8648	255.3722	9.8004	38.1099	49.9250	0.7994
23/07/2021	95.6062	0.6149	1.2956	1.9105	2.9242	255.3722	11.5653	38.1281	49.9559	0.8991
24/07/2021	95.6175	0.5748	1.2953	1.8701	2.8612	255.3722	6.4773	38.1232	50.4502	1.0684
25/07/2021	95.5332	0.6149	1.3144	1.9293	2.9502	255.3722	8.5801	38.2431	49.9357	1.0175
26/07/2021	95.4836	0.5654	1.4297	1.9951	3.0425	255.3722	9.6565	38.2104	49.9519	1.1467
27/07/2021	95.5418	0.5513	1.4332	1.9845	3.0739	255.3722	11.0208	38.2528	49.9837	1.1751
28/07/2021	95.3796	0.5116	1.3945	1.9061	3.3094	255.3722	18.3868	38.2318	50.4479	1.0144
29/07/2021	95.2036	0.5841	1.4219	2.0061	3.5221	255.3722	16.5719	38.2717	50.4498	0.9830
30/07/2021	95.4269	0.5781	1.5476	2.1257	3.2709	255.3722	14.5630	38.2138	50.4508	1.3354
31/07/2021	95.6096	0.5588	1.3554	1.9142	3.1169	255.3722	10.9958	38.1887	50.1533	1.5037
Máximo	96.4992	0.8644	1.8600	2.5248	3.7461	255.3722	18.3868	38.2865	50.4557	1.5037

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2021	95.4398	0.5660	1.0120	1.5779	2.2266	255.3722	5.9453	37.9889	49.8869	0.5200
02/07/2021	95.1189	0.5182	1.0184	1.5365	2.5386	255.3722	4.1430	38.0491	49.8183	0.4015
03/07/2021	93.8555	0.2777	0.9334	1.2111	2.3351	255.3722	3.4295	37.9935	49.8473	0.5244
04/07/2021	94.4375	0.2928	0.9879	1.2808	2.2495	255.3722	4.4809	37.9711	49.8421	0.3728
05/07/2021	94.5331	0.4935	0.9690	1.4624	2.3175	255.3722	4.9065	38.0301	49.8870	0.4024
06/07/2021	95.1358	0.4950	1.0463	1.5413	2.4577	255.3722	6.1206	38.0168	49.8665	0.3799
07/07/2021	95.1557	0.5164	1.0440	1.5604	2.3753	255.3722	5.4697	37.9881	49.9988	0.2783
08/07/2021	95.0994	0.4924	0.8923	1.3847	2.5604	255.3722	5.5824	38.0911	49.9322	0.2909
09/07/2021	95.2358	0.4735	0.9681	1.4416	2.4852	255.3722	5.0880	38.0562	49.8277	0.2311
10/07/2021	94.9688	0.4154	1.1401	1.5555	2.4965	255.3722	5.0129	37.9916	49.8093	0.3011
11/07/2021	94.9028	0.4375	1.2185	1.6561	2.4945	255.3722	5.4197	37.9958	49.9204	0.2211
12/07/2021	95.1292	0.4589	1.2045	1.6634	2.8017	255.3722	6.4398	38.0975	49.9048	0.0227
13/07/2021	95.0608	0.4522	1.2505	1.7027	2.7647	255.3722	5.9203	38.0890	49.9239	0.0231
14/07/2021	95.0048	0.4500	1.1286	1.5786	2.7322	255.3722	6.6275	38.0790	49.9094	0.0235
15/07/2021	95.2435	0.4558	1.1976	1.6534	2.6876	255.3722	3.8926	38.0509	49.8215	0.0239
16/07/2021	94.8071	0.3866	1.2019	1.5885	2.6724	255.3722	3.4984	38.0472	49.8210	0.0238
17/07/2021	94.5128	0.3935	1.2920	1.6854	2.7750	255.3722	3.8613	38.0881	49.8661	0.0242
18/07/2021	94.6054	0.4059	1.2392	1.6451	2.8708	255.3722	5.3007	38.0859	49.8463	0.0234
19/07/2021	94.4505	0.4228	1.1822	1.6050	2.9318	255.3722	4.4183	38.1398	49.8701	0.0000
20/07/2021	94.8764	0.4546	1.2439	1.6984	2.8871	255.3722	4.3432	38.1101	49.8524	0.4217
21/07/2021	94.6339	0.4160	0.4042	0.8202	2.1040	255.3722	5.3884	38.0164	49.8393	0.4727
22/07/2021	95.1535	0.4922	1.0310	1.5233	2.5004	255.3722	4.0616	38.0387	49.8372	0.4545
23/07/2021	95.1349	0.4774	1.0456	1.5230	2.5553	255.3722	4.9253	38.0227	49.7969	0.5038
24/07/2021	95.2320	0.4598	1.1585	1.6183	2.5170	255.3722	4.1555	37.9821	49.8580	0.6388
25/07/2021	95.0697	0.4799	1.1403	1.6202	2.6069	255.3722	2.6285	38.0415	49.8129	0.5636
26/07/2021	94.9736	0.4183	1.1979	1.6162	2.6432	255.3722	3.6548	38.0689	49.7938	0.7474
27/07/2021	94.9183	0.4692	1.1849	1.6541	2.6188	255.3722	3.7925	38.0546	49.8697	0.4935
28/07/2021	94.6895	0.4010	1.0907	1.4918	2.8641	255.3722	6.4085	38.1249	49.8773	0.4615
29/07/2021	94.4529	0.4381	1.1766	1.6147	2.8678	255.3722	6.7026	38.0990	49.8952	0.4275
30/07/2021	94.6520	0.3913	1.1566	1.5479	2.7025	255.3722	4.4747	38.0774	49.8132	0.6564
31/07/2021	94.9396	0.4487	1.1584	1.6071	2.5888	255.3722	3.4108	38.0189	49.8444	0.7718
Mínimo	93.8555	0.2777	0.4042	0.8202	2.1040	255.3722	2.6285	37.9711	49.7938	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.