

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2022	96.4847	0.0665	1.2513	1.3178	2.1476	255.3722	3.0774	37.9356	50.1792	0.0296		
02/02/2022	96.5777	0.0815	1.2534	1.3349	2.0511	255.3722	3.0773	37.8935	50.1435	0.0244		
03/02/2022	96.2598	0.0858	1.2959	1.3818	2.3229	254.4601	3.0775	37.9535	50.1550	0.0293		
04/02/2022	96.4834	0.0789	1.2651	1.3440	2.1298	243.6047	3.0774	37.9177	50.1535	0.0232		
05/02/2022	96.4566	0.0860	1.2569	1.3429	2.1620	252.4558	3.0773	37.9240	50.1561	0.0218		
06/02/2022	96.4006	0.0897	1.2120	1.3016	2.2448	254.1813	3.0774	37.9713	50.2016	0.0282		
07/02/2022	96.5012	0.0864	1.2151	1.3014	2.1405	245.1014	3.0774	37.9453	50.1874	0.0174		
08/02/2022	96.4034	0.0930	1.2375	1.3306	2.2077	236.0695	3.0773	37.9549	50.1777	0.0177		
09/02/2022	96.2715	0.1133	1.2458	1.3591	2.3335	255.3722	3.0772	37.9650	50.1654	0.0169		
10/02/2022	96.5922	0.0825	1.2469	1.3294	2.0381	255.3722	3.0774	37.8946	50.1461	0.0173		
11/02/2022	96.5794	0.0787	1.2605	1.3392	2.0463	255.3722	1.1127	37.8897	50.1397	0.0305		
12/02/2022	96.5784	0.0663	1.2878	1.3540	2.0350	255.3722	3.2602	37.8797	50.1300	0.0155		
13/02/2022	95.7426	0.0733	1.3215	1.3948	2.8140	254.3728	3.2592	38.0962	50.2340	0.0125		
14/02/2022	94.6361	0.0808	1.3047	1.3855	3.8107	207.2504	4.9081	38.4568	50.4423	0.0106		
15/02/2022	95.1245	0.0728	1.3090	1.3818	3.3706	207.6961	1.5799	38.3063	50.3599	0.0094		
16/02/2022	95.6918	0.0661	1.2783	1.3444	2.9097	250.7888	0.5624	38.1465	50.2877	0.0097		
17/02/2022	96.4483	0.0826	1.2381	1.3208	2.1921	255.3722	0.5669	37.9408	50.1766	0.0092		
18/02/2022	96.0536	0.0952	1.2115	1.3067	2.5855	254.7835	0.9212	38.0678	50.2530	0.0172		
19/02/2022	96.2973	0.0882	1.2429	1.3311	2.3306	255.3722	0.6946	37.9777	50.1919	0.0181		
20/02/2022	96.1797	0.0915	1.2628	1.3543	2.4204	255.3722	0.5572	37.9974	50.1915	0.0151		
21/02/2022	96.3005	0.0954	1.2542	1.3496	2.3091	255.3722	0.5479	37.9646	50.1740	0.0109		
22/02/2022	96.6747	0.0911	1.2588	1.3499	1.9419	255.3722	0.5520	37.8551	50.1122	0.0038		
23/02/2022	96.7623	0.0987	1.2460	1.3448	1.8596	255.3722	0.5371	37.8339	50.1002	0.0082		
24/02/2022	96.6371	0.0797	1.2324	1.3121	2.0148	255.3722	0.5706	37.8916	50.1535	0.0448		
25/02/2022	96.6039	0.0853	1.2485	1.3338	2.0308	255.3722	1.7334	37.8856	50.1382	0.0229		
26/02/2022	96.7162	0.0908	1.2481	1.3389	1.9123	255.3722	0.5638	37.8506	50.1144	0.0220		
27/02/2022	96.4749	0.0878	1.2160	1.3037	2.1864	255.3722	0.6174	37.9434	50.1848	0.0221		
28/02/2022	96.5946	0.1084	1.2048	1.3132	2.0532	253.0408	0.6463	37.9050	50.1535	0.0480		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.6361	0.0661	1.2048	1.3014	1.8596	207.2504	0.5371	37.8339	50.1002	0.0038		
Promedio	96.3045	0.0856	1.2538	1.3394	2.3072	249.9915	1.9273	37.9730	50.1858	0.0199		
Máximo	96.7623	0.1133	1.3215	1.3948	3.8107	255.3722	4.9081	38.4568	50.4423	0.0480		
Desv. Est.	0.481215799	0.011299153	0.029960489	0.025577951	0.440813587	12.81370433	1.324823535	0.136850871	0.074047972	0.010276137		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar. El dato de temperatura de rocío, no es un dato fijo se trata de un valor en 0, derivado de la presión de entrega del día D.

