

Título: Registro fallos o desvíos en la operación y medición

F2GP5-02

Emisión: 2022-06-25

FECHA DE AVISO: 03 DE AGOSTO 2022

Origen del TNC	Queja: __ Auditoría interna: __ Auditoría externa: __ Seguimiento del sistema de gestión: __ Detección del personal: __ Otro: GAS FUERA DE ESPECIFICACION
Fuente	Operación __ Medición: X

**Por medio de la presente notifico la siguiente situación relacionada con la calidad del gas:
Datos del permisionario:**

**Razón Social: Arguelles Pipeline, S. de R.L. de C.V.
Permiso No. G/352/TRA/2015**

Descripción desvío o fallo

Fuera de especificación la Temperatura de Rocío en el Reporte Mensual de la CRE:

***El día 29 de Julio del 2022 con un valor promedio de 283.48859°K; siendo el máximo permitido por la NOM-001-SECRE-2010 de 271.15 °K.**

***El día 30 de Julio del 2022 con un valor promedio de 272.11443 °K; siendo el máximo permitido por la NOM-001-SECRE-2010 de 271.15 °K.**

La Estación es monitoreada 24/7, conectada vía SCADA al cuarto de control del cliente transportista CENAGAS.

Acción inmediata o de contención

Dar aviso vía correo electrónico a los involucrados.

Causas u origen del desvío o falla

-


EVALUACION DE LA IMPORTANCIA (AFECTACIÓN)

Afectación del desvío o fallo

-

Corrección(es):

Aviso vía correo electrónico

	Título: Registro fallos o desvíos en la operación y medición	F2GP5-02
Emisión: 2022-06-25		

Seguimiento de la solución	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
-----------------------------------	---

¿Requiere acciones correctivas?	Si	<input checked="" type="radio"/> No
---------------------------------	----	-------------------------------------

PERSONAL INVOLUCRADO FIRMAS:

Firma y fecha Ingeniero Operación Arguelles:



Ing. Pablo Eduardo Uranga Castillo

Firma y fecha de enterado representante legal Arguelles Pipeline S de R.L. de C.V.:

(o acuse de recibido de escrito enviado por vía correo u otro medio escrito)

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Blvrd. Adolfo López Mateos 172

Merced Gómez, Benito Juárez

Ciudad de México, C. P. 03930

At'n.: Secretaría Ejecutiva

Asunto: Se presenta reporte mensual de especificaciones de gas natural correspondiente al mes de julio de 2022.

Permiso: G/352/TRA/2015.

HORACIO MARÍA DE URIARTE FLORES, en mi carácter de apoderado de la sociedad **Argüelles Pipeline, S. de R.L. de C.V.** ("Argüelles"), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa Autoridad según consta en el expediente que esa Autoridad guarda del permiso citado al rubro; con el debido respeto comparezco y expongo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Con fecha 5 de marzo de 2015, esa Comisión emitió la resolución número RES/107/2015, por virtud de la cual otorgó el permiso de transporte de gas natural número G/352/TRA/2015 en favor de Argüelles para el transporte de gas natural (el "Permiso de Transporte"), bajo el sistema por ductos desarrollado y construido por Argüelles al amparo del Permiso de Transporte (el "Sistema").
2. Conforme a la Condición 10.1 fracción XIII del Permiso de Transporte, Argüelles está obligada a cumplir con las obligaciones que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas.
3. Conforme a la disposición 6.8.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 "*Especificaciones del gas natural*" ("NOM-001-SECRE"), Argüelles está obligada a enviar de manera electrónica a esa Comisión un informe mensual para cada punto de transferencia y cada punto de mezcla del Sistema.

DESAHOGO

Por lo anteriormente expuesto, comparezco ante esa Comisión a presentar el reporte de especificaciones de gas natural del Sistema correspondiente al mes de julio de 2022, a efecto de dar cumplimiento a la disposición 6.8.1 de la NOM-001-SECRE (el "Reporte Mensual").

Para mejor referencia de esa Comisión, el Reporte Mensual contiene la siguiente información:

1. Los valores promedio, mínimo y máximo diarios de humedad, ácido sulfhídrico, índice Wobbe, temperatura de rocío del gas natural, el valor promedio mensual y la desviación estándar mensual de dichas propiedades para los principales puntos de transferencia de custodia y de mezcla del Sistema.
2. Los valores promedio diarios y los valores promedios mensuales de metano, etano, bióxido de carbono y nitrógeno, poder calorífico superior, así como el valor promedio mensual y la desviación estándar mensual de dichas propiedades para todos los puntos de medición del Sistema.

Por todo lo anteriormente expuesto, a esa H. Comisión Reguladora de Energía atentamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos del presente escrito.

SEGUNDO.- Tener por reconocida la personalidad con la que me ostento para los efectos legales señalados en el presente escrito.

TERCERO.- Tener por presentado el reporte de especificaciones de gas natural correspondiente al sistema de transporte de gas natural operado al amparo del permiso de transporte de gas natural número G/352/TRA/2015 otorgado en favor de Argüelles Pipeline, S. de R.L. de C.V., del mes de julio de 2022, de conformidad con la disposición 6.8.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 "*Especificaciones del gas natural*".

PROTESTO LO NECESARIO,

Ciudad de México, a los 9 días del mes de agosto de 2022.

Argüelles Pipeline, S. de R.L. de C.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Uriarte Flores', written over a horizontal line.

Horacio María de Uriarte Flores
Apoderado

Gas fuera de especificacion EM-28142 Arguelles Pipeline

SEIN S. de R.L. de C.V. <servicios_sein@hotmail.com>

Mié 03/08/2022 19:21

Para: transporte_comercial@cenagas.gob.mx

<transporte_comercial@cenagas.gob.mx>;jlinares@cenagas.gob.mx

<jlinares@cenagas.gob.mx>;cbogosian@cenagas.gob.mx

<cbogosian@cenagas.gob.mx>;gramos@cenagas.gob.mx <gramos@cenagas.gob.mx>

CC: medicionrrreynosa@cenagas.gob.mx <medicionrrreynosa@cenagas.gob.mx>;jmoya@cenagas.gob.mx

<jmoya@cenagas.gob.mx>;zonanorte@cenagas.gob.mx

<zonanorte@cenagas.gob.mx>;MA_PABLOURANGA_10_HOTMAIL.COM

<pablouranga_10@hotmail.com>;arguellesreportes@hotmail.com

<arguellesreportes@hotmail.com>;Servicios Especializados <SEIN_GESTION@hotmail.com>;Martha Melissa

Nunez Rodriguez <mnunez@cenagas.gob.mx>

 1 archivos adjuntos (32 KB)

F2GP5 Reporte 3 Agosto (29 Y 30 Julio).pdf;

Buenas tardes, por este medio les notifico gas fuera de especificación de la estación Arguelles Pipeline, el cual describo a continuación:

Fuera de especificación la Temperatura de Rocío en el Reporte Mensual de la CRE:

***El día 29 de Julio del 2022 con un valor promedio de 283.48859°K; siendo el máximo permitido por la NOM-001-SECRE-2010 de 271.15 °K.**

***El día 30 de Julio del 2022 con un valor promedio de 272.11443 °K; siendo el máximo permitido por la NOM-001-SECRE-2010 de 271.15 °K.**

Saludos.

A T E N T A M E N T E

Roxana Cruz Hernández.

Servicios Especializados e Instrumentación del Norte, S. de R.L. de C.V.

T Oficina: +52 (868) 810-1727.

T: +52 (899) 258-9039.

Correo: servicios_sein@hotmail.com