



Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
marzo 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6
Fecha		Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 17 y 30 de marzo 2022		Cruce II Estacion Importacion Phenix
Valor promedio diario		Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
8.5189		17 y 30 marzo 2022

datos rango normal

datos fuera de rango

	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
01/03/2022					9.05947		
02/03/2022					9.58877		
03/03/2022					9.64338		
04/03/2022					9.81905		
05/03/2022					7.36701		
06/03/2022					6.23418		
07/03/2022					7.02146		
08/03/2022					8.02826		
09/03/2022					8.63865		
10/03/2022					9.28873		
11/03/2022					9.1039		
12/03/2022					8.60634		
13/03/2022					7.68768		
14/03/2022					7.62482		
15/03/2022					8.25696		
16/03/2022					6.27212		
17/03/2022					11.149861		
18/03/2022					10.93945		
19/03/2022					7.52948		
20/03/2022					7.47392		
21/03/2022					8.47379		
22/03/2022					9.06877		
23/03/2022					9.44872		
24/03/2022					9.33044		
25/03/2022					8.76054		
26/03/2022					8.7835		
27/03/2022					8.92573		
28/03/2022					8.44214		
29/03/2022					8.82436		
30/03/2022					11.55701		
31/03/2022					9.98215		
promedio diario	0	0	0	0	8.518924789	0	#!DIV/0!

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
marzo 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 17 de marzo 2022	Cruce II Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
10.0005	14:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	17/03/2022							
00:00:00						8.81826		
01:00:00						9.28743		
02:00:00						9.67738		
03:00:00						10.02023		
04:00:00						10.12152		
05:00:00						10.11692		
06:00:00						10.1136614		
07:00:00						9.788677		
08:00:00						9.238744		
09:00:00						9.346923		
10:00:00						9.738861		
11:00:00						10.23361		
12:00:00						10.74473		
13:00:00						10.86935		
14:00:00						11.02268		
15:00:00						11.149861		
16:00:00						10.91112		
17:00:00						9.53559		
18:00:00						9.59255		
19:00:00						9.55647		
20:00:00						9.81585		
21:00:00						10.145507		
22:00:00						10.04429		
23:00:00						10.1233		
						10.0005631		

