



Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.7746 y 53.1692	1 - 19 abril 2022

datos rango normal

datos fuera de rango

	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
01/04/2022					11.60989583		53.1345814
02/04/2022					11.24815125		52.926032
03/04/2021					11.16013625		52.9438979
04/04/2021					11.45247542		53.0255187
05/04/2021					11.40754375		52.9921947
06/04/2021					11.84369333		53.2661286
07/04/2021					11.86379		53.277914
08/04/2021					11.69740375		53.1902884
09/04/2021					11.66608875		53.1585933
10/04/2021					11.5741725		53.1706728
11/04/2021					11.72205625		53.2698021
12/04/2021					11.85911625		53.2549067
13/04/2021					12.3624025		53.5025057
14/04/2021					12.10635708		53.1307484
15/04/2021					12.1695825		53.2027838
16/04/2021					12.25575958		53.2881049
17/04/2021					12.11626417		53.2703821
18/04/2021					12.24907458		53.277608
19/04/2021					11.35357667		52.9329118
promedio diario	0	0	0	0	11.77460739	0	53.1692408

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6098 y 53.1345	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
00:00:00	01/04/2022					10.8714		52.8441433
01:00:00						10.92337		52.8366432
02:00:00						11.00743		52.8750022
03:00:00						11.11156		52.9124655
04:00:00						11.19205		52.948314
05:00:00						11.35453		53.0569327
06:00:00						11.37255		53.0628135
07:00:00						11.14264		52.9585608
08:00:00						11.24671		52.9834711
09:00:00						11.40514		53.050993
10:00:00						11.31581		53.0169179
11:00:00						11.56059		53.1254959
12:00:00						11.76023		53.2331503
13:00:00						11.83852		53.153135
14:00:00						11.87571		53.1561823
15:00:00						12.2253		53.3751663
16:00:00						12.09144		53.3199244
17:00:00						12.01825		53.282166
18:00:00						12.02089		53.277113
19:00:00						12.09337		53.3194244
20:00:00						12.08263		53.347841
21:00:00						12.14874		53.3856497
22:00:00						12.15852		53.4318225
23:00:00						11.82012		53.276626
						11.60989583		53.1345814

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.2481	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
00:00:00	02/04/2022					11.47927		
01:00:00						11.34619		
02:00:00						11.34951		
03:00:00						11.19021		
04:00:00						11.1639		
05:00:00						11.34848		
06:00:00						11.28479		
07:00:00						11.22439		
08:00:00						11.23121		
09:00:00						11.19844		
10:00:00						11.20376		
11:00:00						11.22938		
12:00:00						11.2154		
13:00:00						11.325		
14:00:00						11.38132		
15:00:00						11.19213		
16:00:00						11.10494		
17:00:00						11.30595		
18:00:00						11.28784		
19:00:00						11.23789		
20:00:00						11.20882		
21:00:00						11.2283		
22:00:00						11.18749		
23:00:00						11.03102		
						11.24815125		

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.1601	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
00:00:00	03/04/2022					11.04549		
01:00:00						10.99683		
02:00:00						11.02245		
03:00:00						11.09441		
04:00:00						11.12257		
05:00:00						11.13134		
06:00:00						11.1072		
07:00:00						11.08368		
08:00:00						11.03834		
09:00:00						11.03719		
10:00:00						11.08733		
11:00:00						11.05826		
12:00:00						11.08558		
13:00:00						11.24699		
14:00:00						11.21157		
15:00:00						11.18669		
16:00:00						11.1722		
17:00:00						11.1843		
18:00:00						11.21862		
19:00:00						11.35625		
20:00:00						11.40759		
21:00:00						11.31314		
22:00:00						11.31418		
23:00:00						11.32107		
						11.16013625		

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.4524	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	04/04/2022							
00:00:00						11.33667		
01:00:00						11.34504		
02:00:00						11.44976		
03:00:00						11.52574		
04:00:00						11.50155		
05:00:00						11.48721		
06:00:00						11.54502		
07:00:00						11.49312		
08:00:00						11.41505		
09:00:00						11.42234		
10:00:00						11.42722		
11:00:00						11.46062		
12:00:00						11.3899		
13:00:00						11.32429		
14:00:00						11.35843		
15:00:00						11.44051		
16:00:00						11.55868		
17:00:00						11.5642		
18:00:00						11.6567		
19:00:00						11.68534		
20:00:00						11.38338		
21:00:00						11.34669		
22:00:00						11.39179		
23:00:00						11.35016		
						11.45247542		

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.4075	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	05/04/2022							
00:00:00						11.31425		
01:00:00						11.36159		
02:00:00						11.40443		
03:00:00						11.34564		
04:00:00						11.34507		
05:00:00						11.30553		
06:00:00						11.24419		
07:00:00						11.22716		
08:00:00						11.2332		
09:00:00						11.25474		
10:00:00						11.3255		
11:00:00						11.53017		
12:00:00						11.60937		
13:00:00						11.56832		
14:00:00						11.60587		
15:00:00						11.66666		
16:00:00						11.63726		
17:00:00						11.60962		
18:00:00						11.54825		
19:00:00						11.54552		
20:00:00						11.50249		
21:00:00						11.34733		
22:00:00						11.15308		
23:00:00						11.09581		
						11.40754375		

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6433 y 53.1379	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	06/04/2022							
00:00:00						11.16955		52.8963423
01:00:00						11.24534		52.9334189
02:00:00						11.29537		52.9575239
03:00:00						11.34169		52.9836074
04:00:00						11.40421		53.0240767
05:00:00						11.46521		53.0676299
06:00:00						11.49331		53.0857405
07:00:00						11.42919		53.0308444
08:00:00						11.40207		53.026433
09:00:00						11.5229		53.0733197
10:00:00						11.62485		53.0868776
11:00:00						11.65783		53.1167
12:00:00						11.84316		53.1589886
13:00:00						11.9408		53.214653
14:00:00						12.01075		53.2589022
15:00:00						12.11783		53.3469676
16:00:00						11.94113		53.2640778
17:00:00						11.7428		53.2112055
18:00:00						11.89291		53.2801466
19:00:00						11.88342		53.2891881
20:00:00						11.87669		53.2343012
21:00:00						11.73733		53.2312449
22:00:00						11.68584		53.2620539
23:00:00						11.71529		53.2759714
						11.64331125		53.1379256

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.8637 y 53.2779	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	07/04/2022							
00:00:00						11.81386		53.335925
01:00:00						11.84628		53.3381989
02:00:00						11.98184		53.4060617
03:00:00						11.98929		53.4221666
04:00:00						11.95415		53.4011998
05:00:00						11.8329		53.3229628
06:00:00						11.83141		53.3352882
07:00:00						11.87848		53.3291663
08:00:00						11.92558		53.3477955
09:00:00						11.89793		53.3280519
10:00:00						11.93825		53.3523254
11:00:00						11.95747		53.3604168
12:00:00						12.17313		53.4144303
13:00:00						11.99645		53.3279748
14:00:00						11.91067		53.2630908
15:00:00						11.85844		53.2034737
16:00:00						11.8271		53.1962332
17:00:00						11.99121		53.2625405
18:00:00						11.83035		53.1926993
19:00:00						11.68705		53.1147849
20:00:00						11.67		53.1019185
21:00:00						11.61138		53.0852766
22:00:00						11.66145		53.106148
23:00:00						11.66629		53.1218074
						11.86379		53.277914

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6974 y 53.1902	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	08/04/2022							
00:00:00						11.63448		53.1134205
01:00:00						11.62458		53.1079856
02:00:00						11.62424		53.1120106
03:00:00						11.64635		53.1091589
04:00:00						11.6967		53.1546041
05:00:00						11.7227		53.1513659
06:00:00						11.64802		53.127993
07:00:00						11.7823		53.1752709
08:00:00						11.82378		53.2048474
09:00:00						11.85637		53.2394131
10:00:00						11.82198		53.2215071
11:00:00						11.85541		53.2353426
12:00:00						11.82855		53.1737925
13:00:00						11.85797		53.2442161
14:00:00						11.69144		53.2575196
15:00:00						11.69274		53.2636914
16:00:00						11.65139		53.237321
17:00:00						11.67378		53.2401817
18:00:00						11.6338		53.2235403
19:00:00						11.63432		53.2174411
20:00:00						11.64361		53.2176915
21:00:00						11.59225		53.1889563
22:00:00						11.57244		53.1867092
23:00:00						11.52849		53.1629406
						11.69740375		53.1902884

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6660 y 53.1585	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	09/04/2022							
00:00:00						11.47828		53.1117923
01:00:00						11.48872		53.1129566
02:00:00						11.53599		53.1638322
03:00:00						11.54065		53.1639459
04:00:00						11.58776		53.1786
05:00:00						11.63532		53.1987165
06:00:00						11.58535		53.1068395
07:00:00						11.64165		53.1259144
08:00:00						11.74209		53.2355472
09:00:00						11.65911		53.1909846
10:00:00						11.65486		53.1750116
11:00:00						11.73936		53.1827617
12:00:00						11.70934		53.1203338
13:00:00						11.60478		53.0733379
14:00:00						11.66332		53.0749434
15:00:00						11.75978		53.1711136
16:00:00						11.8005		53.1982526
17:00:00						11.82415		53.2051428
18:00:00						11.8294		53.2176549
19:00:00						11.78509		53.1197697
20:00:00						11.76225		53.0795414
21:00:00						11.73822		53.1733923
22:00:00						11.7099		53.2137119
23:00:00						11.51026		53.2121426
						11.66608875		53.1585933

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.5741 y 53.1706	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	10/04/2022							
00:00:00						11.43924		53.1368299
01:00:00						11.4584		53.137685
02:00:00						11.47845		53.1520254
03:00:00						11.48048		53.1461036
04:00:00						11.52515		53.1110963
05:00:00						11.58826		53.1980708
06:00:00						11.5638		53.1855222
07:00:00						11.59528		53.1836395
08:00:00						11.57277		53.1798008
09:00:00						11.54785		53.1735242
10:00:00						11.51813		53.15872
11:00:00						11.4857		53.1416281
12:00:00						11.40469		53.1160722
13:00:00						11.36421		53.0865274
14:00:00						11.44637		53.0695901
15:00:00						11.51855		53.0916076
16:00:00						11.65546		53.1700585
17:00:00						11.68681		53.1930678
18:00:00						11.72131		53.2351016
19:00:00						11.7332		53.2090181
20:00:00						11.86713		53.2637823
21:00:00						11.80597		53.2477638
22:00:00						11.72928		53.2476092
23:00:00						11.59365		53.2613035
						11.5741725		53.1706728

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.7220 y 53.2698	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	11/04/2022							
00:00:00						11.57587		53.2548906
01:00:00						11.62277		53.2712321
02:00:00						11.67105		53.2780497
03:00:00						11.64105		53.2618449
04:00:00						11.64081		53.2731606
05:00:00						11.63314		53.2640185
06:00:00						11.62974		53.2648375
07:00:00						11.71579		53.2967791
08:00:00						11.66981		53.2740656
09:00:00						11.67074		53.2567919
10:00:00						11.67004		53.2327368
11:00:00						11.73411		53.196911
12:00:00						11.65765		53.2033418
13:00:00						11.6873		53.1657425
14:00:00						11.71909		53.1811108
15:00:00						11.83495		53.2505198
16:00:00						11.91389		53.345585
17:00:00						11.94048		53.3317997
18:00:00						11.93834		53.3493872
19:00:00						11.76429		53.3496968
20:00:00						11.80183		53.3585066
21:00:00						11.78895		53.3231811
22:00:00						11.76354		53.2468767
23:00:00						11.64412		53.2441844
						11.72205625		53.2698021

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.8591 y 53.2478	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	12/04/2022							
00:00:00						11.62701		53.1725373
01:00:00						11.57769		53.1501878
02:00:00						11.59101		53.1729922
03:00:00						11.60617		53.186232
04:00:00						11.59454		53.1972973
05:00:00						11.60542		53.1874052
06:00:00						11.54789		53.1570054
07:00:00						11.57423		53.176949
08:00:00						11.60935		53.176999
09:00:00						11.77553		53.2395498
10:00:00						11.78338		53.2462947
11:00:00						11.81076		53.2180007
12:00:00						11.89369		53.2113285
13:00:00						11.93589		53.2361794
14:00:00						11.94884		53.2422693
15:00:00						11.97116		53.2631091
16:00:00						11.9587		53.242206
17:00:00						11.88696		53.215722
18:00:00						12.20894		53.3519979
19:00:00						12.31152		53.4184736
20:00:00						12.28488		53.4170726
21:00:00						12.26213		53.4081586
22:00:00						12.15662		53.4163998
23:00:00						12.09648		53.2441844
						11.85911625		53.2478563

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.3624 y 53.5025	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	13/04/2022							
00:00:00						12.12058		53.4131706
01:00:00						12.14498		53.4269696
02:00:00						12.18188		53.4397589
03:00:00						12.21759		53.4579879
04:00:00						12.34103		53.5069987
05:00:00						12.6488		53.779137
06:00:00						12.70021		53.850229
07:00:00						12.50991		53.6943138
08:00:00						12.3043		53.4965653
09:00:00						12.30323		53.4719964
10:00:00						12.28615		53.4404504
11:00:00						12.24476		53.4257825
12:00:00						12.39232		53.4552364
13:00:00						12.36245		53.4091817
14:00:00						12.6174		53.5797782
15:00:00						13.04578		53.9919763
16:00:00						13.00145		53.9987256
17:00:00						12.48641		53.552562
18:00:00						12.33244		53.408245
19:00:00						12.27629		53.340605
20:00:00						12.1925		53.2910346
21:00:00						12.13766		53.2412961
22:00:00						12.00735		53.2271104
23:00:00						11.84219		53.1610259
						12.3624025		53.5025057

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.1063	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	14/04/2022							
00:00:00						11.76148		
01:00:00						11.77419		
02:00:00						11.83102		
03:00:00						11.8229		
04:00:00						11.87614		
05:00:00						11.9162		
06:00:00						11.98342		
07:00:00						12.03353		
08:00:00						12.13702		
09:00:00						12.16445		
10:00:00						12.0046		
11:00:00						12.1835		
12:00:00						12.25154		
13:00:00						12.21469		
14:00:00						12.27644		
15:00:00						12.38163		
16:00:00						12.35589		
17:00:00						12.39101		
18:00:00						12.58737		
19:00:00						12.543		
20:00:00						12.16295		
21:00:00						12.05207		
22:00:00						11.97823		
23:00:00						11.8693		
						12.10635708		#iDIV/0!

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.1695 y 53.2027	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	15/04/2022							
00:00:00						11.90499		53.0854722
01:00:00						11.90961		53.0987347
02:00:00						11.96546		53.1281748
03:00:00						12.11699		53.189238
04:00:00						12.51415		53.4417738
05:00:00						12.08184		53.1892335
06:00:00						12.04319		53.1569007
07:00:00						11.96966		53.116786
08:00:00						12.10831		53.1731058
09:00:00						12.12232		53.1790184
10:00:00						12.17866		53.204388
11:00:00						12.10211		53.1767352
12:00:00						12.11609		53.1857632
13:00:00						12.15377		53.2199653
14:00:00						12.12962		53.2135163
15:00:00						12.13589		53.2198655
16:00:00						12.35982		53.250879
17:00:00						12.39071		53.2476226
18:00:00						12.41413		53.2449348
19:00:00						12.31893		53.2126929
20:00:00						12.36958		53.2896974
21:00:00						12.31586		53.2449937
22:00:00						12.25557		53.2355881
23:00:00						12.09272		53.1617308
						12.1695825		53.2027838

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.2557 y 53.2881	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	16/04/2022							
00:00:00						12.24508		53.2114741
01:00:00						12.19624		53.1828388
02:00:00						12.15949		53.1647782
03:00:00						12.16259		53.1552136
04:00:00						12.41479		53.275471
05:00:00						12.55374		53.4069942
06:00:00						12.55219		53.4301623
07:00:00						12.55507		53.4626818
08:00:00						12.47505		53.3713503
09:00:00						12.38054		53.2635547
10:00:00						12.41713		53.2826842
11:00:00						12.42836		53.2950734
12:00:00						12.23995		53.2149805
13:00:00						12.2642		53.2171456
14:00:00						12.29115		53.2563958
15:00:00						11.96047		53.1910983
16:00:00						11.97457		53.2103825
17:00:00						11.96232		53.2120062
18:00:00						11.9797		53.2061253
19:00:00						12.06224		53.2500288
20:00:00						12.1022		53.2754073
21:00:00						12.19397		53.4086452
22:00:00						12.25247		53.456951
23:00:00						12.31472		53.5130752
						12.25575958		53.2881049

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.1162 y 53.2703	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	17/04/2022							
00:00:00						12.43265		53.520493
01:00:00						12.28292		53.4207433
02:00:00						12.11953		53.3419146
03:00:00						12.06231		53.3026734
04:00:00						12.08463		53.2497147
05:00:00						12.02815		53.2479728
06:00:00						12.18456		53.2806831
07:00:00						12.22658		53.325091
08:00:00						12.10651		53.2778041
09:00:00						12.10948		53.2961286
10:00:00						12.10085		53.2991394
11:00:00						12.09797		53.2770355
12:00:00						12.12299		53.2845945
13:00:00						12.10315		53.2646508
14:00:00						12.27171		53.2757892
15:00:00						12.24865		53.2663837
16:00:00						12.14939		53.1993987
17:00:00						12.07981		53.1768354
18:00:00						12.03876		53.2181415
19:00:00						11.98136		53.1738428
20:00:00						11.92555		53.1368117
21:00:00						11.91791		53.1556957
22:00:00						12.01707		53.2334916
23:00:00						12.09785		53.2641415
						12.11626417		53.2703821

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.2490 y 53.2776	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	18/04/2022							
00:00:00						12.05303		53.2719915
01:00:00						12.16412		53.2762579
02:00:00						12.16978		53.2265012
03:00:00						12.09969		53.1948096
04:00:00						12.19857		53.2451531
05:00:00						12.30625		53.2855677
06:00:00						12.24297		53.2533943
07:00:00						12.26624		53.2821112
08:00:00						12.36846		53.3207977
09:00:00						12.36494		53.3145942
10:00:00						12.46557		53.3851403
11:00:00						12.40301		53.3635867
12:00:00						12.26074		53.3061753
13:00:00						12.29001		53.3041104
14:00:00						12.17312		53.2398363
15:00:00						12.1943		53.2512613
16:00:00						12.1683		53.2442615
17:00:00						12.08222		53.2177552
18:00:00						12.30348		53.3242314
19:00:00						12.14437		53.2008585
20:00:00						12.0891		53.1630863
21:00:00						12.15596		53.2052293
22:00:00						12.65546		53.434615
23:00:00						12.3581		53.3512658
						12.24907458		53.277608

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Rio Bravo

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.3535 y 53.9329	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	19/04/2022							
00:00:00						12.24083		53.3055978
01:00:00						12.26717		53.2352107
02:00:00						12.27317		53.162868
03:00:00						12.28647		53.1975067
04:00:00						12.35741		53.2948323
05:00:00						12.32345		53.3251547
06:00:00						12.23354		53.2686896
07:00:00						12.28643		53.3261827
08:00:00						12.25907		53.2808012
09:00:00						12.23911		53.2716412
10:00:00						12.30437		53.3318951
11:00:00						12.50383		53.4049521
12:00:00						11.22319		52.8671206
13:00:00						10.83836		52.6067891
14:00:00						10.70214		52.4556453
15:00:00						10.79576		52.5872005
16:00:00						10.98641		52.8201064
17:00:00						11.21542		52.8742745
18:00:00						11.22539		52.8888333
19:00:00						10.95188		52.8404682
20:00:00						10.91974		52.712388
21:00:00						10.11089		52.4208474
22:00:00						8.04907		51.9479818
23:00:00						7.89274		51.9628949
						11.35357667		52.9329118



Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.5052	1-20 abril 2022

datos rango normal

datos fuera de rango

	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
01/04/2022					11.55496125		53.12803
02/04/2022					11.1757175		52.9106
03/04/2021					11.10527292		52.940894
04/04/2021					11.38588917		53.014652
05/04/2021					11.33785333		52.981951
06/04/2021					11.58829417		53.1289552
07/04/2021					11.80616		53.2670588
08/04/2021					11.63833417		53.1805673
09/04/2021					11.60456542		53.1489643
10/04/2021					11.51665042		53.1678042
11/04/2021					11.65809708		53.2627109
12/04/2021					11.804075		53.2526563
13/04/2021					12.28600708		53.49186
14/04/2021					12.03809292		53.1200778
15/04/2021					12.10398583		53.19234
16/04/2021					12.19427917		53.2903187
17/04/2021					12.02471792		53.2481749
18/04/2021					12.17366214		53.2679379
19/04/2021					11.25541583		52.9062441
20/04/2021					7.853216667		51.8502388
promedio diario	0	0	0	0	11.5052624	0	53.0876018

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
		271,15 (-2)
	Metano (min)	84
	Bioxido de Carbon (max)	3,00
	Nitrogeno (max)	4,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	11,0
	Poder Calorifico	37,30 - 43.6
	Indice Wobbe	48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.5549 y 53.1280	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	01/04/2022							
00:00:00						10.81277		52.8292027
01:00:00						10.91099		52.8456396
02:00:00						10.9694		52.8767899
03:00:00						11.09456		52.9156582
04:00:00						11.18939		52.972219
05:00:00						11.32566		53.0675297
06:00:00						11.33473		53.0489143
07:00:00						11.01033		52.9199925
08:00:00						11.29843		53.0111466
09:00:00						11.37416		53.0576287
10:00:00						11.26189		53.0043879
11:00:00						11.59771		53.1795735
12:00:00						11.69675		53.2055933
13:00:00						11.77593		53.13104
14:00:00						11.8932		53.1980753
15:00:00						12.13613		53.3644645
16:00:00						11.94815		53.2718644
17:00:00						11.95389		53.2682757
18:00:00						11.91845		53.2518116
19:00:00						12.08888		53.3523254
20:00:00						11.96942		53.3096094
21:00:00						12.14328		53.4166408
22:00:00						12.00345		53.3941137
23:00:00						11.61152		53.1802237
						11.55496125		53.12803

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.1757	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	02/04/2022							
00:00:00						11.32554		
01:00:00						11.29741		
02:00:00						11.24693		
03:00:00						11.07694		
04:00:00						11.17973		
05:00:00						11.28838		
06:00:00						11.20438		
07:00:00						11.16016		
08:00:00						11.17052		
09:00:00						11.14633		
10:00:00						11.14775		
11:00:00						11.16377		
12:00:00						11.15363		
13:00:00						11.2899		
14:00:00						11.27178		
15:00:00						11.05661		
16:00:00						11.08625		
17:00:00						11.25171		
18:00:00						11.2018		
19:00:00						11.14944		
20:00:00						11.15064		
21:00:00						11.16969		
22:00:00						11.04779		
23:00:00						10.98014		
						11.1757175		#iDIV/0!

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.1052	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	03/04/2022							
00:00:00						10.95275		
01:00:00						10.94587		
02:00:00						11.00294		
03:00:00						11.05795		
04:00:00						11.07763		
05:00:00						11.07066		
06:00:00						11.0366		
07:00:00						10.99329		
08:00:00						10.97439		
09:00:00						11.01658		
10:00:00						11.00214		
11:00:00						10.99535		
12:00:00						11.15091		
13:00:00						11.14764		
14:00:00						11.11919		
15:00:00						11.09511		
16:00:00						11.11248		
17:00:00						11.14807		
18:00:00						11.28682		
19:00:00						11.33378		
20:00:00						11.24293		
21:00:00						11.24073		
22:00:00						11.25372		
23:00:00						11.26902		
						11.10527292		#iDIV/0!

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.1052	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	04/04/2022							
00:00:00						11.27472		
01:00:00						11.32608		
02:00:00						11.43458		
03:00:00						11.46146		
04:00:00						11.421		
05:00:00						11.43535		
06:00:00						11.51036		
07:00:00						11.39305		
08:00:00						11.3548		
09:00:00						11.35681		
10:00:00						11.36952		
11:00:00						11.3811		
12:00:00						11.30416		
13:00:00						11.24511		
14:00:00						11.29939		
15:00:00						11.39249		
16:00:00						11.49229		
17:00:00						11.48866		
18:00:00						11.63765		
19:00:00						11.54001		
20:00:00						11.27075		
21:00:00						11.27917		
22:00:00						11.31717		
23:00:00						11.27566		
						11.38588917		#iDIV/0!

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.3378	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	05/04/2022							
00:00:00						11.24082		
01:00:00						11.33655		
02:00:00						11.31776		
03:00:00						11.28777		
04:00:00						11.27552		
05:00:00						11.2351		
06:00:00						11.17322		
07:00:00						11.16746		
08:00:00						11.16691		
09:00:00						11.20332		
10:00:00						11.26195		
11:00:00						11.50704		
12:00:00						11.45028		
13:00:00						11.48331		
14:00:00						11.54583		
15:00:00						11.6088		
16:00:00						11.57875		
17:00:00						11.52989		
18:00:00						11.47529		
19:00:00						11.49351		
20:00:00						11.3833		
21:00:00						11.25665		
22:00:00						11.06445		
23:00:00						11.065		
						11.33785333		#iDIV/0!

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.5882 y 53.1289	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	06/04/2022							
00:00:00						11.13869		52.8969336
01:00:00						11.21385		52.9269695
02:00:00						11.25344		52.9537534
03:00:00						11.31033		52.9806104
04:00:00						11.37156		53.0237902
05:00:00						11.45028		53.0786137
06:00:00						11.4315		53.0608485
07:00:00						11.3729		53.0156537
08:00:00						11.38651		53.0262508
09:00:00						11.48642		53.0667249
10:00:00						11.53485		53.0704817
11:00:00						11.64802		53.1224124
12:00:00						11.80163		53.1526439
13:00:00						11.89145		53.2111239
14:00:00						11.95037		53.2470451
15:00:00						12.00247		53.3113695
16:00:00						11.82642		53.2389995
17:00:00						11.67063		53.1977113
18:00:00						11.8488		53.2795005
19:00:00						11.84695		53.2782088
20:00:00						11.74113		53.1910074
21:00:00						11.64612		53.2365524
22:00:00						11.62118		53.2530713
23:00:00						11.67356		53.2746476
						11.58829417		53.1289552

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.8061 y 53.2670	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	07/04/2022							
00:00:00						11.77052		53.3356292
01:00:00						11.79958		53.3334823
02:00:00						11.96554		53.4234084
03:00:00						11.93137		53.410055
04:00:00						11.88401		53.3768492
05:00:00						11.78779		53.312884
06:00:00						11.79138		53.3320591
07:00:00						11.86254		53.3324454
08:00:00						11.86606		53.3319726
09:00:00						11.84649		53.3227672
10:00:00						11.8745		53.3463082
11:00:00						11.93451		53.357533
12:00:00						12.06846		53.3846765
13:00:00						11.91335		53.3071216
14:00:00						11.82063		53.2339145
15:00:00						11.78987		53.1952552
16:00:00						11.75347		53.182002
17:00:00						11.92634		53.2517158
18:00:00						11.74554		53.1649056
19:00:00						11.62984		53.1015727
20:00:00						11.61126		53.0906161
21:00:00						11.55108		53.0706907
22:00:00						11.62159		53.1015999
23:00:00						11.60212		53.1099458
						11.80616		53.2670588

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6383 y 53.1805	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	08/04/2022							
00:00:00						11.59194		53.1096548
01:00:00						11.57862		53.1003491
02:00:00						11.60664		53.1184098
03:00:00						11.60247		53.0987254
04:00:00						11.66327		53.1476863
05:00:00						11.64991		53.1333098
06:00:00						11.64666		53.1357655
07:00:00						11.73122		53.1671296
08:00:00						11.7932		53.2065803
09:00:00						11.78417		53.225537
10:00:00						11.77037		53.2112692
11:00:00						11.8001		53.2328914
12:00:00						11.78252		53.1651284
13:00:00						11.75244		53.2403546
14:00:00						11.5968		53.2401866
15:00:00						11.59672		53.233337
16:00:00						11.57917		53.2254777
17:00:00						11.59554		53.2270422
18:00:00						11.56372		53.2074581
19:00:00						11.55746		53.2008633
20:00:00						11.58897		53.2111694
21:00:00						11.52204		53.1780269
22:00:00						11.509		53.1790366
23:00:00						11.45707		53.138226
						11.63833417		53.1805673

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6045 y 53.1481	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	09/04/2022							
00:00:00						11.40721		53.0922127
01:00:00						11.45435		53.1215935
02:00:00						11.48667		53.1545038
03:00:00						11.5098		53.1626906
04:00:00						11.57692		53.1836939
05:00:00						11.58356		53.1800828
06:00:00						11.53417		53.0890107
07:00:00						11.61453		53.136093
08:00:00						11.69479		53.2261554
09:00:00						11.59251		53.1774721
10:00:00						11.61374		53.162204
11:00:00						11.67557		53.1678572
12:00:00						11.59763		53.0881329
13:00:00						11.55366		53.0671478
14:00:00						11.61454		53.0803965
15:00:00						11.71911		53.1755846
16:00:00						11.75636		53.1988257
17:00:00						11.75935		53.1927719
18:00:00						11.74625		53.1889924
19:00:00						11.70235		53.0850494
20:00:00						11.68168		53.0836257
21:00:00						11.68483		53.1953282
22:00:00						11.56468		53.2088862
23:00:00						11.38531		53.138226
						11.60456542		53.148189

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.5166 y 53.1678	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	10/04/2022							
00:00:00						11.39838		53.1354108
01:00:00						11.40734		53.1360568
02:00:00						11.4259		53.1520388
03:00:00						11.44379		53.0943368
04:00:00						11.52632		53.1796279
05:00:00						11.51337		53.181429
06:00:00						11.51807		53.1759211
07:00:00						11.55656		53.1799282
08:00:00						11.47883		53.1635319
09:00:00						11.46106		53.1535124
10:00:00						11.42414		53.136457
11:00:00						11.35677		53.1114693
12:00:00						11.29872		53.0834666
13:00:00						11.37318		53.0630863
14:00:00						11.44379		53.0676799
15:00:00						11.59432		53.176499
16:00:00						11.61588		53.1818973
17:00:00						11.65226		53.2230127
18:00:00						11.66262		53.1983391
19:00:00						11.79457		53.2499557
20:00:00						11.73353		53.2344693
21:00:00						11.68336		53.2415644
22:00:00						11.53102		53.2564596
23:00:00						11.50583		53.2511521
						11.51665042		53.1678042

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.6580 y 53.2627	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	11/04/2022							
00:00:00						11.56048		53.2680894
01:00:00						11.57583		53.2627361
02:00:00						11.6016		53.2730649
03:00:00						11.58032		53.2608851
04:00:00						11.57414		53.2670298
05:00:00						11.56097		53.2586883
06:00:00						11.62956		53.2745478
07:00:00						11.63987		53.2865956
08:00:00						11.60951		53.2645871
09:00:00						11.60507		53.244016
10:00:00						11.61909		53.2071533
11:00:00						11.65484		53.2042561
12:00:00						11.56781		53.1798097
13:00:00						11.61716		53.1464855
14:00:00						11.67724		53.1917533
15:00:00						11.79583		53.2640871
16:00:00						11.84999		53.3470768
17:00:00						11.87968		53.3192194
18:00:00						11.82709		53.341105
19:00:00						11.69424		53.3431792
20:00:00						11.73587		53.3541857
21:00:00						11.70186		53.2553772
22:00:00						11.67665		53.2710093
23:00:00						11.55963		53.2201244
						11.65809708		53.2627109

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.8040 y 53.2526	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	12/04/2022							
00:00:00						11.53087		53.143029
01:00:00						11.51912		53.1518797
02:00:00						11.53004		53.1645099
03:00:00						11.54043		53.1838851
04:00:00						11.53146		53.1906434
05:00:00						11.5344		53.1744658
06:00:00						11.48792		53.1513022
07:00:00						11.47386		53.1562639
08:00:00						11.62423		53.1974747
09:00:00						11.69568		53.2300668
10:00:00						11.72112		53.2340919
11:00:00						11.75486		53.1998626
12:00:00						11.81742		53.1978841
13:00:00						12.19744		53.409159
14:00:00						11.88992		53.2285523
15:00:00						11.86657		53.2269241
16:00:00						11.8985		53.2365707
17:00:00						11.83796		53.2093728
18:00:00						12.15943		53.3543858
19:00:00						12.23853		53.409159
20:00:00						12.20376		53.4053888
21:00:00						12.1762		53.3937545
22:00:00						12.04682		53.4145894
23:00:00						12.02126		53.4005359
						11.804075		53.2526563

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocio	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.2860 y 43.4118 y 53.4918	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	13/04/2022							
00:00:00						12.05011	43.27226	53.409564
01:00:00						12.07399	43.2904272	53.4220895
02:00:00						12.12298	43.3015778	53.4333914
03:00:00						12.13844	43.3476093	53.4527077
04:00:00						12.33127	43.5178316	53.5426699
05:00:00						12.58988	43.9921501	53.79068
06:00:00						12.62945	44.1120735	53.8555364
07:00:00						12.37261	43.6849831	53.6301672
08:00:00						12.23351	43.4104745	53.4863364
09:00:00						12.21921	43.3434435	53.452685
10:00:00						12.19744	43.2945657	53.4269834
11:00:00						12.17924	43.2850607	53.4221893
12:00:00						12.3301	43.3013946	53.4435566
13:00:00						12.27713	43.2129285	53.3971383
14:00:00						12.68291	43.7534209	53.6807149
15:00:00						12.97204	44.3469893	53.9918716
16:00:00						12.84722	44.2203151	53.9256236
17:00:00						12.33874	43.3757722	53.4797599
18:00:00						12.2626	43.2181944	53.3954464
19:00:00						12.20374	43.0750444	53.3193741
20:00:00						12.09111	42.9692041	53.2657335
21:00:00						12.07046	42.89336	53.2261189
22:00:00						11.88807	42.8967055	53.2110282
23:00:00						11.76192	42.7687755	53.1432745
						12.28600708	43.4118567	53.49186

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.0380 y 53.1200	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	14/04/2022							
00:00:00						11.70667		53.0644689
01:00:00						11.71376		53.0388855
02:00:00						11.77414		53.0795187
03:00:00						11.77058		53.0637912
04:00:00						11.83078		53.0787091
05:00:00						11.86561		53.0858634
06:00:00						11.93759		53.1223212
07:00:00						12.00152		53.1455898
08:00:00						12.10972		53.1821932
09:00:00						12.07703		53.1715779
10:00:00						11.92762		53.0563686
11:00:00						12.15406		53.1340784
12:00:00						12.16866		53.1175185
13:00:00						12.14657		53.119083
14:00:00						12.21629		53.1348515
15:00:00						12.29584		53.160071
16:00:00						12.27312		53.1691672
17:00:00						12.34583		53.184881
18:00:00						12.57113		53.3018503
19:00:00						12.32551		53.2208066
20:00:00						12.05753		53.0781271
21:00:00						11.96331		53.0451531
22:00:00						11.87588		53.0546085
23:00:00						11.80548		53.0723826
						12.03809292	#iDIV/0!	53.1200778

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.1039 y 53.1923	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	15/04/2022							
00:00:00						11.84435		53.0786409
01:00:00						11.84572		53.0916303
02:00:00						11.92689		53.1347651
03:00:00						12.14293		53.2259736
04:00:00						12.36626		53.3893338
05:00:00						11.98384		53.1623903
06:00:00						11.95932		53.1357427
07:00:00						11.95476		53.1240496
08:00:00						12.0525		53.170586
09:00:00						12.06302		53.1737016
10:00:00						12.09282		53.188656
11:00:00						12.02008		53.1586336
12:00:00						12.07991		53.1981479
13:00:00						12.04558		53.1923673
14:00:00						12.09347		53.2255824
15:00:00						12.15458		53.1995716
16:00:00						12.35909		53.2593705
17:00:00						12.29052		53.2147942
18:00:00						12.3155		53.227047
19:00:00						12.2518		53.2315359
20:00:00						12.29471		53.2734788
21:00:00						12.21081		53.2189422
22:00:00						12.06448		53.176499
23:00:00						12.08272		53.164719
						12.10398583	#iDIV/0!	53.19234

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.1942 y 53.2903	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	16/04/2022							
00:00:00						12.16331		53.1895018
01:00:00						12.10228		53.1623814
02:00:00						12.07336		53.1349059
03:00:00						12.25901		53.2255504
04:00:00						12.45489		53.3421833
05:00:00						12.4603		53.3994487
06:00:00						12.49744		53.4498466
07:00:00						12.39855		53.3517889
08:00:00						12.31129		53.2518887
09:00:00						12.34281		53.2669206
10:00:00						12.35991		53.2825568
11:00:00						12.17558		53.2073899
12:00:00						12.18342		53.2014364
13:00:00						12.21509		53.2426833
14:00:00						11.90108		53.1844898
15:00:00						11.93489		53.225746
16:00:00						11.87316		53.1899977
17:00:00						11.93799		53.2103188
18:00:00						11.97133		53.2260507
19:00:00						12.10164		53.3426516
20:00:00						12.13215		53.4139891
21:00:00						12.21425		53.4731696
22:00:00						12.26195		53.5072171
23:00:00						12.33702		53.485536
						12.19427917	#iDIV/0!	53.2903187

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.0247 y 53.2481	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	17/04/2022							
00:00:00						12.11044		53.3569827
01:00:00						11.99552		53.3045881
02:00:00						12.00643		53.2426106
03:00:00						11.95785		53.2438979
04:00:00						12.10556		53.2688714
05:00:00						12.14969		53.3127655
06:00:00						12.03468		53.2732195
07:00:00						12.04293		53.2957373
08:00:00						12.0242		53.2881012
09:00:00						12.01034		53.2644645
10:00:00						12.06267		53.2797915
11:00:00						12.02123		53.2547498
12:00:00						12.18915		53.26315
13:00:00						12.17182		53.2621631
14:00:00						12.06011		53.1825888
15:00:00						11.98921		53.1699087
16:00:00						11.95029		53.2003492
17:00:00						11.88661		53.1505109
18:00:00						11.85279		53.130667
19:00:00						11.90065		53.1963286
20:00:00						11.95655		53.2069622
21:00:00						12.02818		53.2691173
22:00:00						11.984		53.2619309
23:00:00						12.10233		53.27674
						12.02471792	#iDIV/0!	53.2481749

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
12.1825 y 53.2667	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	18/04/2022							
00:00:00						12.10941		53.2303899
01:00:00						12.05541		53.1916531
02:00:00						12.01942		53.1960421
03:00:00						12.21889		53.2713186
04:00:00						12.22425		53.2713186
05:00:00						12.18271		53.2474773
06:00:00						12.19963		53.2770582
07:00:00						12.25867		53.2935406
08:00:00						12.32685		53.3247091
09:00:00						12.35499		53.3471632
10:00:00						12.37906		53.3813653
11:00:00						12.21472		53.3056842
12:00:00						12.2006		53.2921989
13:00:00						12.15502		53.2583698
14:00:00						12.05979		53.2217072
15:00:00						12.11339		53.2390223
16:00:00						12.02572		53.203078
17:00:00						12.15992		53.2989121
18:00:00						12.12829		53.2209296
19:00:00						12.05572		53.1614946
20:00:00						12.04406		53.1725783
21:00:00						12.39349		53.3301987
22:00:00						12.53248		53.4498332
23:00:00						11.96901		53.2157585
						12.1825625	#¡DIV/0!	53.2667417

Compania Nacional de Gas SA de CV
 Permiso Distribucion G/011/DIS/97
 Zona de Medicion: RESTO DEL PAIS

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS NATURAL FUERA DE ESPECIFICACIONES
 Propiedad fuera de Especificación según NOM-001-SECRE-2010 apartado 5.1
abril 2022

Propiedad fuera de Especificaciones:	Temperatura de Rocío	Rango Permitido
	Metano (min)	271,15 (-2)
	Bioxido de Carbon (max)	84
	Nitrogeno (max)	3,00
	Total Inertes (max)	4,00
	Etano (max)	4,00
	Poder Calorifico	11,0
	Indice Wobbe	37,30 - 43.6
		48,20 - 53.6

Fecha	Lugar donde se registro el incumplimiento
Reporte 1 Abril 2022	Estacion Importacion Phenix

Valor promedio diario	Periodo durante el cual el gas natural se encontro fuera de
11.2554 y 52.9062	00:00 - 23:00 hrs

datos rango normal

datos fuera de rango

Hora	FECHA: (dd/mm/aa)	Metano	Bioxido de Carbon	Nitrogeno	Total Inertes	Etano	Poder Calorifico	Indice Wobbe
	19/04/2022							
00:00:00						12.23206		53.2922216
01:00:00						12.23012		53.1806693
02:00:00						12.18452		53.1520388
03:00:00						12.25581		53.2379395
04:00:00						12.28463		53.2634865
05:00:00						12.24944		53.3178006
06:00:00						12.17182		53.2766581
07:00:00						12.25871		53.3204929
08:00:00						12.1445		53.2425652
09:00:00						12.19122		53.2845673
10:00:00						12.42503		53.4085677
11:00:00						12.16752		53.240773
12:00:00						11.0618		52.8447707
13:00:00						10.72785		52.5292753
14:00:00						10.65819		52.4446481
15:00:00						10.75657		52.5602437
16:00:00						10.92217		52.8060433
17:00:00						11.20451		52.8890516
18:00:00						11.03577		52.8307489
19:00:00						10.8899		52.8449026
20:00:00						10.79116		52.6361838
21:00:00						9.5251		52.2693216
22:00:00						7.92883		51.9168998
23:00:00						7.83275		51.9599887
						11.25541583	#iDIV/0!	52.9062441