



Anexo 1 al oficio de fecha 22 de Mayo del 2017

REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN
MAYO 2017.

Mayo 2017

➤ Propiedad fuera de Especificación: Humedad

Fecha	Lugar donde se registró el incumplimiento
01 de Mayo 2017	Venta de Carpio, Estado de México / Zona Sur

Valor promedio del día	Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación
111.6259 mg/m3	01 de Mayo2017

Fecha y Hora	H ₂ O (mg/m3)
1/05/2017 09:00	96.7046
1/05/2017 10:00	95.0083
1/05/2017 11:00	94.7124
1/05/2017 12:00	98.6238
1/05/2017 13:00	103.642
1/05/2017 14:00	108.9682
1/05/2017 15:00	115.6664
1/05/2017 16:00	123.2453
1/05/2017 17:00	132.0488
1/05/2017 18:00	136.2768
1/05/2017 19:00	136.9557
1/05/2017 20:00	134.0582
1/05/2017 21:00	127.2135
1/05/2017 22:00	119.0427
1/05/2017 23:00	118.6238
2/05/2017 00:00	117.2909
2/05/2017 01:00	114.6248
2/05/2017 02:00	110.725
2/05/2017 03:00	106.3212
2/05/2017 04:00	103.0657
2/05/2017 05:00	101.1162
2/05/2017 06:00	99.0096
2/05/2017 07:00	95.637
2/05/2017 08:00	90.1595

CONSORCIO MEXIGAS, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36 Piso 16

Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.

Tel. + (5255) 5284 4000. www.engie.com