

**Forma para inspección postsísmica. Evaluación rápida.****Identificación del edificio**Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación ZONA II TRANSICIONDirección: BARRANCA DEL MUERTO No. 209Colonia: GUADALUPE INNNúmero de niveles sobre el terreno (incluyendo azoteas y mezanines) 6Sótanos Si  No  Núm 3 Desconocido Uso Casa habitación  Departamentos  Comercios  Oficinas públicas Oficinas privadas  Industrias  Estacionamientos  Bodegas Educación  Recreativo  Otro: \_\_\_\_\_

Información adicional \_\_\_\_\_

**Instrucciones**

Revisar la edificación para las condiciones señaladas abajo. Con un *Si* a cualesquiera de las preguntas 1,2,3,4,5, marcar la edificación como *Insegura*. Con un *Si* a las preguntas 6 o 7 marcar *Área Insegura* y colocar barreras alrededor de la zona en peligro. Si en esta evaluación existen dudas se debe marcar *Seguridad en duda*.

**Estado de la edificación**

	Si	No	Existen dudas
1.- Derrumbe total o parcial, edificación separada de su cimentación o falla de ésta. Hundimiento.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- Daño en miembros estructurales (columnas, vigas, muros, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- Daño severo en muros no estructurales, escaleras, etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- Grietas, movimiento del suelo o deslizamiento de talud	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- Pretilos, balcones ú otros elementos en peligro de caer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- Otros peligros (derrames tóxicos, líneas rotas, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fig. 5.1 Forma para evaluación rápida**