Casa de Moneda de México

Dirección Corporativa de Administración

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	**No. IA-006G2T002-E120-2018**
OBJETO DE LA INVITACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL	

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 13:00 horas del día 12 de marzo de 2018, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Casa de Moneda de México Planta S.L.P., ubicado en: Av. Comisión Federal de Electricidad No. 200, Manzana 50, Zona Industrial 1ª Sección, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria del procedimiento antes mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral XVII.1 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por Ricardo Ruiz Freyre, servidor público designado por la convocante, mismo que fue asistido por el representante del Órgano Interno de Control en la Entidad.

El Presidente del acto dio inicio al mismo señalando que se recibió únicamente una pregunta vía correo electrónico por parte de la empresa CONSTRUCTORES Y ASESORES EN TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES SAN LUIS S.A. DE C.V. misma que fue respondida por el representante de la Gerencia de Mantenimiento, quien funge como área usuaria, dicha pregunta fue respondida de la siguiente manera:

> **Pregunta**: Referente al tanque de combustible, se menciona que irá instalado en el patín de la planta, según NOM, lo correcto es que se instale a 5.00 metros mínimo de la planta de luz, ¿Me puede aclarar si esta correcto considerar la instalación de esta manera?
>
> **Respuesta:** Es correcta su apreciación, el tanque de diésel no puede ir en la misma estructura de la planta de emergencia, por lo que es correcto poner el tanque al menos a 5 metros de distancia de la planta.

No habiendo nada más que manifestar se cierra la presente acta misma que consta de 1 hoja, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento siendo las 13:15 horas del día 12 de marzo de 2018.

POR CASA DE MONEDA DE MÉXICO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
RICARDO RUIZ FREYRE	GERENTE DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
C.P. ÁLVARO ESCOBAR TORRES	

---------- **FIN DEL ACTA** ----------