



SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC
2017 2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA

GOBIERNO HONESTO
SOCIEDAD DE CAMBIO
#SomosTehuantepec



PROTECCIÓN CIVIL

NUM.OFICIO 003/2017

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ING. CIRILO LASCARES GUZMÁN
JEFE DE LA RESIDENCIA DE CARRETERAS
ALIMENTADORAS TEHUANTEPEC OAXACA.
P R E S E N T E.

LOS QUE SUSCRIBEN **C. AGUILAR MATIAS YASER ALAN**, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y **GERARDO REVUELTA VILLALOBOS**, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMAMOS LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO A LA INSPECCION REALIZADA AL INMUEBLE PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE (SCT) UBICADA **CARRETERA TRANSISTMICA BARRIO VICHXANA S/N, CAMPAMENTO SCT, DE ESTA CIUDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA, CON GEORREFERENCIA 16.340526,-95.222575** SE OBSERVO QUE A CAUSA DEL SISMO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE CON MAGNITUD DE 8.2 GRADOS, LOS EDIFICIOS NO QUEDARON EN CONDICIONES PARA SEGUIR LABORANDO YA QUE DICHS INMUEBLES SE ENCUENTRAN AGRIETADOS EN LA MAYORIA DE LAS PAREDES DE LA PLANTA BAJA Y ALTA EN SU TOTALIDAD POR TAL MOTIVO, ES INHABITABLE POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA, REPRESENTANDO UN PELIGRO EMINENTE Y DE ACUERDO A ESTA INSPECCION REALIZADA POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL ADSCRITOS A ESTE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA **SE DECLARA EN ALTO RIESGO** ESTAS INSTALACIONES, HACIENDO RESPONSABLE A QUIEN O QUIENES INGRESEN O AUTORIZEN SEGUIR LABORANDO EN ESE LUGAR.

POR EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y SIN NADA MAS QUE AGREGAR GRACIAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO ES LA PAZ"

AGUILAR MATIAS YASER ALAN
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

GERARDO REVUELTA VILLALOBOS
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL

TELÉFONO; 9711598010.

