


INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**(Valores promedio diarios)**

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
7/1/2020	96.4118	0.5623	0.7144	1.2766	2.1710	252.2055	24.6000	37.9800	50.0700	0.1336	<10.8	0.00
7/2/2020	96.4655	0.5874	0.6640	1.2514	2.1409	251.9913	24.2400	37.9900	50.0800	0.1200		
7/3/2020	96.2861	0.6594	0.6153	1.2747	2.2954	252.7912	23.8500	38.0200	50.0700	0.1489		
7/4/2020	96.2071	0.6176	0.7164	1.3339	2.3067	251.3068	23.5700	38.0000	50.0500	0.1227		
7/5/2020	96.4352	0.6099	0.7186	1.3285	2.1032	249.6437	23.4000	37.9400	50.0100	0.1064		
7/6/2020	96.0252	0.6230	0.6978	1.3207	2.4858	253.7771	23.1400	38.0700	50.0900	0.1394		
7/7/2020	96.0771	0.5267	0.8041	1.3308	2.4459	252.2182	22.4800	38.0400	50.0900	0.1231		
7/8/2020	96.3673	0.4825	0.8418	1.3242	2.1681	249.7853	22.4600	37.9600	50.0600	0.0915		
7/9/2020	96.1238	0.5160	0.8666	1.3826	2.3545	250.7607	22.1400	37.9900	50.0400	0.0881		
7/10/2020	96.0013	0.4632	0.9366	1.3998	2.4542	249.7379	22.9100	38.0200	50.0600	0.0692		
7/11/2020	96.1027	0.4429	0.9764	1.4193	2.3400	247.9068	23.5300	37.9700	50.0300	0.0738		
7/12/2020	96.2273	0.4154	0.9966	1.4121	2.2090	246.0240	23.7400	37.9400	50.0200	0.0675		
7/13/2020	96.3234	0.4880	0.8878	1.3758	2.1305	248.9748	23.7100	37.9500	50.0300	0.1021		
7/14/2020	96.2319	0.5079	0.8390	1.3468	2.2569	250.7283	24.4100	37.9900	50.0600	0.1194		
7/15/2020	96.0528	0.5031	0.8669	1.3700	2.4109	250.3975	24.5300	38.0300	50.0700	0.1275		
7/16/2020	96.0155	0.4657	0.8953	1.3610	2.4463	250.3558	24.7000	38.0500	50.0900	0.1163		
7/17/2020	96.0044	0.4782	0.8708	1.3489	2.4707	250.9595	24.2200	38.0600	50.1000	0.1191		
7/18/2020	95.9933	0.4378	0.8994	1.3371	2.4891	249.9479	24.3500	38.0700	50.1200	0.0829		
7/19/2020	96.2281	0.5035	0.8204	1.3239	2.2765	249.5523	23.5100	38.0100	50.0800	0.1410		
7/20/2020	96.2203	0.5459	0.7639	1.3099	2.2945	251.9515	24.6500	38.0300	50.0800	0.1704		
7/21/2020	96.0013	0.5216	0.8107	1.3323	2.4776	253.6394	25.6600	38.0800	50.1100	0.1308		
7/22/2020	95.9077	0.5046	0.8540	1.3586	2.5580	252.7036	25.5600	38.0800	50.1000	0.0927		
7/23/2020	95.9037	0.5413	0.8086	1.3499	2.5708	253.8458	24.6200	38.0900	50.1100	0.0962		
7/24/2020	96.0392	0.5313	0.8254	1.3567	2.4412	252.6691	25.6500	38.0400	50.0800	0.1067		
7/25/2020	96.1604	0.4754	0.8447	1.3201	2.3703	251.0604	24.8700	38.0300	50.1000	0.1128		
7/26/2020	96.3490	0.4403	0.8785	1.3188	2.1870	249.3947	25.0700	37.9700	50.0800	0.1118		
7/27/2020	96.1096	0.5175	0.7695	1.2870	2.4489	251.1674	24.8400	38.0600	50.1200	0.1018		
7/28/2020	96.1905	0.5268	0.7864	1.3132	2.3545	250.5654	24.7000	38.0200	50.0900	0.1033		
7/29/2020	96.0886	0.4713	0.8714	1.3427	2.4190	250.8154	23.9000	38.0300	50.0900	0.0837		
7/30/2020	95.9816	0.4875	0.8352	1.3227	2.5324	251.3442	24.5200	38.0800	50.1200	0.0863		
7/31/2020	96.1405	0.4437	0.8721	1.3158	2.3985	249.6214	23.1900	38.0300	50.1100	0.0612		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.9037	0.4154	0.6153	1.2514	2.1032	246.0240	22.1400	37.9400	50.0100	0.0612		
Promedio	96.1507	0.5128	0.8241	1.3370	2.3551	250.8982	24.0877	38.0200	50.0777	0.1081		
Máximo	96.4655	0.6594	0.9966	1.4193	2.5708	253.8458	25.6600	38.0900	50.1200	0.1704		
Desv. Est.	0.15496	0.05952	0.08651	0.03811	0.13395	1.71827	0.91816	0.04367	0.02974	0.02548		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**




FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
7/1/2020	96.5638	0.5892	0.7499	1.3069	2.3412	253.8407	27.4600	38.0400	50.1100	0.1820		
7/2/2020	96.6378	0.6833	0.7269	1.2967	2.3435	254.1031	28.6600	38.0700	50.1500	0.1730		
7/3/2020	96.5482	0.7513	0.7202	1.3277	2.6464	255.3842	28.1600	38.1200	50.1200	0.2090		
7/4/2020	96.3850	0.7210	0.8255	1.3772	2.4444	259.5948	27.5600	38.0700	50.0900	0.1910		
7/5/2020	96.5682	0.6612	0.7833	1.4002	2.3050	252.6959	26.0500	38.0000	50.0600	0.1730		
7/6/2020	96.4804	0.6698	0.7671	1.3588	3.2198	258.2045	26.0500	38.3400	50.2400	0.2000		
7/7/2020	96.2752	0.6163	0.8924	1.3846	2.6771	255.6680	24.7400	38.1100	50.1300	0.1910		
7/8/2020	96.5874	0.5872	0.9905	1.4158	2.3583	253.3630	24.4400	38.0200	50.1100	0.1549		
7/9/2020	96.4633	0.6199	1.0296	1.4794	2.5457	254.4902	25.2500	38.0600	50.0800	0.1730		
7/10/2020	96.2186	0.5166	0.9922	1.4415	2.6301	254.7575	28.3600	38.1100	50.1300	0.1279		
7/11/2020	96.2244	0.5250	1.0829	1.4692	2.4737	251.9922	26.9500	38.0200	50.0700	0.1369		
7/12/2020	96.5605	0.5042	1.1108	1.4778	2.4148	249.2243	28.3600	38.0200	50.0800	0.1189		
7/13/2020	96.5577	0.5652	0.9554	1.4100	2.2582	251.6618	27.7600	37.9900	50.0700	0.1639		
7/14/2020	96.4021	0.5590	0.8789	1.3803	2.3968	253.1329	28.6600	38.0300	50.0900	0.1820		
7/15/2020	96.3349	0.5441	0.9342	1.4081	2.5556	253.0121	28.5600	38.0800	50.1100	0.2000		
7/16/2020	96.2054	0.5059	0.9474	1.3986	2.8542	252.9238	28.9600	38.1900	50.1800	0.1730		
7/17/2020	96.1507	0.5448	0.9335	1.3746	2.6184	253.3244	27.8600	38.1100	50.1300	0.2000		
7/18/2020	96.3620	0.4890	0.9783	1.3888	2.7583	252.9204	28.5600	38.1800	50.1800	0.1279		
7/19/2020	96.4380	0.5684	0.8818	1.3555	2.4445	253.3415	27.8600	38.0700	50.1200	0.2180		
7/20/2020	96.4264	0.6604	0.8389	1.3554	2.5210	255.9566	28.7600	38.1200	50.1400	0.2540		
7/21/2020	96.3677	0.5595	0.8686	1.3593	2.6780	254.8341	29.0600	38.1300	50.1400	0.2360		
7/22/2020	96.1732	0.5677	0.9519	1.4266	2.8262	255.2012	28.8600	38.1600	50.1500	0.1549		
7/23/2020	96.0890	0.5914	0.9115	1.4685	2.8088	255.4722	27.5600	38.1400	50.1400	0.1730		
7/24/2020	96.2258	0.5772	0.8784	1.3985	2.6312	255.0560	29.0600	38.1000	50.1200	0.1639		
7/25/2020	96.3701	0.5246	0.9843	1.3739	2.5590	255.0341	27.3600	38.1000	50.1400	0.1639		
7/26/2020	96.4550	0.5103	0.9458	1.3428	2.2938	252.7293	27.3600	38.0000	50.1100	0.1910		
7/27/2020	96.4212	0.5866	0.9077	1.3765	2.8458	254.0566	28.7600	38.2000	50.2000	0.1730		
7/28/2020	96.3843	0.5763	0.8822	1.3839	2.4975	253.3899	27.2600	38.0700	50.1300	0.1730		
7/29/2020	96.1994	0.5287	0.9151	1.3980	2.5788	252.8293	26.9500	38.0900	50.1300	0.1369		
7/30/2020	96.1309	0.5227	0.8932	1.3748	2.7039	253.5417	27.8600	38.1500	50.1700	0.1549		
7/31/2020	96.2390	0.5090	0.9387	1.3451	2.5742	252.6193	26.0500	38.0900	50.1400	0.1189		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.0890	0.4890	0.7202	1.2967	2.2582	249.2243	24.4400	37.9900	50.0600	0.1189		
Promedio	96.3692	0.5786	0.9064	1.3889	2.5743	254.0115	27.5858	38.0961	50.1277	0.1738		
Máximo	96.6378	0.7513	1.1108	1.4794	3.2198	259.5948	29.0600	38.3400	50.2400	0.2540		
Desv. Est.	0.15390	0.06672	0.09411	0.04585	0.20728	1.91201	1.26711	0.07233	0.03956	0.03210		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
7/1/2020	96.2272	0.5336	0.6755	1.2429	2.0343	250.0157	21.4300	37.9300	50.0400	0.0738		
7/2/2020	96.2301	0.5220	0.5936	1.2077	2.0046	249.2107	20.8200	37.9500	50.0300	0.0648		
7/3/2020	95.9624	0.5619	0.5124	1.2449	2.0272	250.2615	20.4200	37.9300	50.0000	0.0828		
7/4/2020	96.0338	0.5242	0.5296	1.2455	2.1468	233.6381	20.9200	37.9300	49.9800	0.0648		
7/5/2020	96.2421	0.5771	0.6478	1.2756	1.9870	246.8857	21.1200	37.8800	49.9400	0.0558		
7/6/2020	95.2097	0.5386	0.6648	1.2855	2.0978	249.5123	20.7200	37.9500	50.0300	0.0738		
7/7/2020	95.8142	0.4280	0.7331	1.2975	2.2725	249.0585	20.5200	37.9900	50.0500	0.0468		
7/8/2020	96.0774	0.3868	0.6550	1.2273	1.9759	246.1192	20.6200	37.8800	50.0000	0.0288		
7/9/2020	95.8783	0.4159	0.7490	1.3350	2.0753	247.0832	19.0100	37.9200	50.0000	0.0108		
7/10/2020	95.7747	0.4144	0.8679	1.3510	2.2621	247.3474	18.4100	37.9600	50.0200	0.0108		
7/11/2020	95.9645	0.3601	0.8693	1.3764	2.2060	244.6404	19.8200	37.9100	49.9800	0.0198		
7/12/2020	96.0064	0.3668	0.8461	1.3447	1.9277	243.8931	20.7200	37.8800	49.9900	0.0198		
7/13/2020	96.1685	0.4265	0.8174	1.3405	1.9442	246.1966	20.4200	37.9000	49.9800	0.0378		
7/14/2020	96.0692	0.4776	0.7268	1.2811	2.1043	248.5308	21.4300	37.9500	50.0400	0.0648		
7/15/2020	95.8823	0.4650	0.7615	1.2721	2.2211	248.0580	21.5300	37.9800	50.0400	0.0828		
7/16/2020	95.5724	0.4387	0.8539	1.3417	2.2707	248.4661	20.9200	37.9900	50.0600	0.0738		
7/17/2020	95.8472	0.4150	0.8049	1.3287	2.3378	248.7567	21.6300	38.0200	50.0800	0.0378		
7/18/2020	95.7041	0.3702	0.8416	1.2934	2.1783	247.3875	21.2300	37.9600	50.0700	0.0378		
7/19/2020	96.0412	0.4376	0.7728	1.2937	2.0825	248.1409	20.4200	37.9300	50.0100	0.0738		
7/20/2020	95.9819	0.4731	0.6380	1.2841	2.1176	248.4483	20.2200	37.9600	50.0300	0.1009		
7/21/2020	95.7690	0.4570	0.7502	1.2938	2.1779	251.3688	22.8300	37.9800	50.0500	0.0558		
7/22/2020	95.5853	0.4313	0.7995	1.3320	2.3342	250.1501	22.6300	38.0100	50.0700	0.0108		
7/23/2020	95.5155	0.5032	0.7685	1.3068	2.4041	251.5645	22.2300	38.0400	50.0700	0.0198		
7/24/2020	95.8236	0.4824	0.7878	1.3027	2.2821	250.0597	22.3300	37.9900	50.0300	0.0378		
7/25/2020	95.9845	0.3767	0.7718	1.2843	2.1575	246.6838	22.6300	37.9400	50.0400	0.0648		
7/26/2020	96.2361	0.3769	0.7973	1.2939	2.0992	247.3410	22.7300	37.9400	50.0400	0.0468		
7/27/2020	95.7119	0.4367	0.6640	1.2147	2.1493	246.6479	22.3300	37.9600	50.0700	0.0378		
7/28/2020	96.0613	0.4547	0.6890	1.2399	2.1783	248.0383	22.3300	37.9600	50.0400	0.0288		
7/29/2020	95.9415	0.4481	0.7772	1.2934	2.3086	248.6464	22.0300	37.9900	50.0500	0.0288		
7/30/2020	95.8115	0.4549	0.7881	1.3047	2.4038	249.5328	21.7300	38.0400	50.1000	0.0378		
7/31/2020	95.9745	0.3943	0.8182	1.2969	2.2867	246.8229	21.3300	37.9800	50.0800	0.0018		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.2097	0.3601	0.5124	1.2077	1.9277	233.6381	18.4100	37.8800	49.9400	0.0018		
Promedio	95.9065	0.4500	0.7411	1.2914	2.1631	247.6938	21.2084	37.9558	50.0326	0.0462		
Máximo	96.2421	0.5771	0.8693	1.3764	2.4041	251.5645	22.8300	38.0400	50.1000	0.1009		
Desv. Est.	0.23404	0.05899	0.09351	0.04134	0.13213	3.14960	1.06773	0.04272	0.03614	0.02546		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.