



**ALMACENAMIENTO EN PRESAS DEL SI**

MARZO 2021	VILLA VICTORIA CAPACIDAD 185.731 Mm <sup>3</sup>		LLUVIA	VALLE DE BRAVO CAPACIDAD 394.390 Mm <sup>3</sup>		LLUVIA
	ALMAC. Mm <sup>3</sup>	%	mm	ALMAC. Mm <sup>3</sup>	%	mm
1	75.851	40.84	0.0	242.855	61.58	0.0
2	75.430	40.61	0.0	242.510	61.49	0.0
3	75.009	40.39	0.0	242.337	61.45	0.0
4	74.799	40.27	0.0	241.990	61.36	0.0
5	74.378	40.05	0.0	241.292	61.18	0.0
6	73.957	39.82	0.0	240.587	61.00	0.0
7	73.536	39.59	4.0	239.697	60.78	0.0
8	73.353	39.49	0.0	238.614	60.50	0.0
9	72.998	39.30	0.0	237.513	60.22	0.0
10	72.806	39.20	0.0	236.580	59.99	0.0
11	72.623	39.10	0.0	235.633	59.75	0.0
12	72.441	39.00	0.0	234.668	59.50	0.0
13	72.258	38.90	0.0	234.277	59.40	0.0
14	71.893	38.71	0.0	233.883	59.30	0.0
15	71.528	38.51	0.0	233.883	59.30	0.0
16	71.346	38.41	0.0	233.685	59.25	0.0
17	71.163	38.32	0.0	233.286	59.15	0.0
18	70.795	38.12	1.0	232.680	59.00	0.0
19	70.433	37.92	0.0	231.858	58.79	0.0
20	70.251	37.82	0.0	230.591	58.47	0.0
21	69.886	37.63	0.0	229.719	58.25	0.0
22	69.703	37.53	0.0	228.589	57.96	0.0
23	69.156	37.23	0.0	227.647	57.72	0.0
24	68.973	37.14	0.0	225.603	57.20	0.0
25	68.791	37.04	0.0	223.772	56.74	0.0
26	68.426	36.84	0.0	222.763	56.48	0.0
27	68.243	36.74	0.0	222.763	56.48	0.0
28	68.061	36.64	0.0	222.636	56.45	0.0
29	67.696	36.45	0.0	222.763	56.48	0.0
30	67.331	36.25	0.0	222.636	56.45	0.0
31	66.966	36.06	0.0	222.509	56.42	0.0
<b>PROM</b>	<b>71.293</b>		<b>5.0</b>	<b>232.575</b>		<b>0.0</b>

<b>NAMINO</b>	<b>30'000,000 m<sup>3</sup>.</b>	<b>NAMINO</b>	<b>50'000,000 m<sup>3</sup>.</b>
---------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------

LLUVIA MENOR DE 20.0 mm  
LLUVIA MENOR DE 70.0 mm



LIGERAS A MODERADAS  
FUERTES

**Mm<sup>3</sup> : Millones de metros cubicos**

<b>ALMACENAMIENTO ACTUAL</b>
<b>PRESAS m<sup>3</sup></b>
<b>365,792,000</b>

**REPORTE DIARIO DE CALIDAD DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA "LOS BERRO  
BASADO EN LA NORMA NOM 127 SSA1-1994 MODIFICADA 2000**

MARZO 2021	TURBIDEZ (UNT) LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA	COLOR (Upt-Co) LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA	ph LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA	CI RESIDUAL LIBRE mg/l LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA	DUREZA (mg/l como Ca CO3) LIMITE PERMISIBLE POR LA NORMA	SABOR  LIMITE PERMISIB AGRA
	5.0	20.0	6.5 - 8.5	0.2 - 1.5	500	
1	0.61	2.50	7.94	0.72	69.90	AGRADABLE
2	0.70	2.50	8.00	0.76	75.60	AGRADABLE
3	0.81	2.50	7.95	0.86	73.95	AGRADABLE
4	0.66	2.50	7.84	0.95	75.45	AGRADABLE
5	0.68	2.50	7.85	0.86	71.10	AGRADABLE
6	0.55	2.50	7.82	1.03	61.35	AGRADABLE
7	0.56	2.50	7.78	0.82	60.75	AGRADABLE
8	0.86	2.50	7.96	0.83	69.15	AGRADABLE
9	0.46	2.50	7.97	0.87	61.80	AGRADABLE
10	0.68	2.50	7.74	0.74	60.30	AGRADABLE
11	0.52	2.50	7.78	0.94	60.60	AGRADABLE
12	0.62	2.50	7.76	0.79	54.75	AGRADABLE
13	0.57	2.50	7.77	0.85	66.30	AGRADABLE
14	0.68	2.50	7.81	0.87	73.35	AGRADABLE
15	0.74	2.50	7.91	0.82	67.20	AGRADABLE
16	0.78	2.50	7.89	0.81	73.20	AGRADABLE
17	1.01	2.50	7.97	0.92	74.25	AGRADABLE
18	0.98	2.50	7.98	0.86	72.60	AGRADABLE
19	0.84	2.50	7.91	0.90	71.40	AGRADABLE
20	0.62	2.50	7.87	0.87	58.20	AGRADABLE
21	0.69	2.50	7.94	0.81	61.05	AGRADABLE
22	0.62	2.50	7.88	0.87	65.70	AGRADABLE
23	0.51	2.50	7.89	0.75	56.40	AGRADABLE
24	0.63	2.50	7.87	0.85	67.95	AGRADABLE
25	0.54	2.50	7.91	0.92	62.55	AGRADABLE
26	0.63	2.50	7.89	0.82	65.70	AGRADABLE
27	0.88	2.50	7.98	1.00	72.15	AGRADABLE
28	0.63	2.50	8.04	0.87	78.45	AGRADABLE
29	1.31	2.50	8.13	0.86	77.40	AGRADABLE
30	1.06	2.50	8.02	0.79	82.50	AGRADABLE
31	1.01	2.50	8.03	0.760	81.30	AGRADABLE

"Juntos Cuidamos el Agua"

**CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MEXICO  
 AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**

**ESTADÍSTICAS SISTEMA CUTZAMALA 2021**

EL BOSQUE CAPACIDAD 202,400 Mm <sup>3</sup>		LLUVIA	SUMA ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO
ALMAC. Mm <sup>3</sup>	%	mm	m <sup>3</sup>	%
94.521	46.70	0.0	413,227,000	52.81
93.645	46.27	0.0	411,585,000	52.60
93.061	45.98	0.0	410,407,000	52.45
92.112	45.51	0.0	408,901,000	52.25
91.966	45.44	0.0	407,636,000	52.09
91.893	45.40	0.0	406,437,000	51.94
91.820	45.37	0.0	405,053,000	51.76
91.747	45.33	0.0	403,714,000	51.59
91.674	45.29	0.0	402,185,000	51.40
91.601	45.26	0.0	400,987,000	51.24
91.236	45.08	0.0	399,492,000	51.05
90.360	44.64	0.0	397,469,000	50.79
89.338	44.14	0.0	395,873,000	50.59
88.382	43.67	0.0	394,158,000	50.37
87.568	43.26	0.0	392,979,000	50.22
86.532	42.75	0.0	391,563,000	50.04
85.496	42.24	0.0	389,945,000	49.83
84.682	41.84	0.0	388,157,000	49.60
84.682	41.84	0.0	386,973,000	49.45
84.534	41.77	0.0	385,376,000	49.25
84.386	41.69	0.0	383,991,000	49.07
84.312	41.66	0.0	382,604,000	48.89
84.312	41.66	0.0	381,115,000	48.70
84.164	41.58	0.0	378,740,000	48.40
83.794	41.40	0.0	376,357,000	48.10
81.796	40.41	0.0	372,985,000	47.66
80.770	39.91	0.0	371,776,000	47.51
79.602	39.33	0.0	370,299,000	47.32
78.653	38.86	0.0	369,112,000	47.17
77.631	38.36	0.0	367,598,000	46.98
76.317	37.71	0.0	365,792,000	46.75
<b>86.858</b>		<b>0.0</b>	<b>390,725,355</b>	

NAMINO 60'000,000 m<sup>3</sup>.

NAMINO SISTEMA = 140'000,000 m<sup>3</sup>.

ALMACENAMIENTO TOTAL	% DE ALMACENAMIENTO
PRESAS m <sup>3</sup>	46.75%
782,521,000	

