



ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura
SIS-IP 2021-02
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/1/2021	10:00:00	4.50
2/1/2021	11:00:00	4.74
2/1/2021	12:00:00	5.02
2/1/2021	13:00:00	5.41
2/1/2021	14:00:00	5.84
2/1/2021	15:00:00	6.18
2/1/2021	16:00:00	6.43
2/1/2021	17:00:00	6.69
2/1/2021	18:00:00	6.79
2/1/2021	19:00:00	6.93
2/1/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/1/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/1/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/1/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/2/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/2/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/2/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/2/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/2/2021	4:00:00	6.00
2/2/2021	5:00:00	5.92
2/2/2021	6:00:00	6.10
2/2/2021	7:00:00	6.11
2/2/2021	8:00:00	6.03
2/2/2021	9:00:00	5.76

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.90 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/2/2021	10:00:00	5.76
2/2/2021	11:00:00	5.72
2/2/2021	12:00:00	5.82
2/2/2021	13:00:00	6.78
2/2/2021	14:00:00	7.78
2/2/2021	15:00:00	8.24
2/2/2021	16:00:00	8.72
2/2/2021	17:00:00	9.27
2/2/2021	18:00:00	9.30
2/2/2021	19:00:00	9.04
2/2/2021	20:00:00	8.69
2/2/2021	21:00:00	8.29
2/2/2021	22:00:00	8.04
2/2/2021	23:00:00	7.88
2/3/2021	0:00:00	7.73
2/3/2021	1:00:00	7.50
2/3/2021	2:00:00	7.06
2/3/2021	3:00:00	6.58
2/3/2021	4:00:00	6.18
2/3/2021	5:00:00	6.06
2/3/2021	6:00:00	6.22
2/3/2021	7:00:00	6.16
2/3/2021	8:00:00	6.16
2/3/2021	9:00:00	6.04

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.29 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/3/2021	10:00:00	5.53
2/3/2021	11:00:00	5.27
2/3/2021	12:00:00	5.22
2/3/2021	13:00:00	5.38
2/3/2021	14:00:00	6.18
2/3/2021	15:00:00	6.97
2/3/2021	16:00:00	7.24
2/3/2021	17:00:00	7.63
2/3/2021	18:00:00	7.92
2/3/2021	19:00:00	10.21
2/3/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/3/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/3/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/3/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/4/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/4/2021	1:00:00	9.67
2/4/2021	2:00:00	6.34
2/4/2021	3:00:00	4.61
2/4/2021	4:00:00	3.91
2/4/2021	5:00:00	4.06
2/4/2021	6:00:00	4.25
2/4/2021	7:00:00	4.39
2/4/2021	8:00:00	4.44
2/4/2021	9:00:00	4.27

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.97 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/4/2021	10:00:00	4.27
2/4/2021	11:00:00	5.22
2/4/2021	12:00:00	6.33
2/4/2021	13:00:00	6.96
2/4/2021	14:00:00	7.37
2/4/2021	15:00:00	7.45
2/4/2021	16:00:00	7.23
2/4/2021	17:00:00	7.19
2/4/2021	18:00:00	7.28
2/4/2021	19:00:00	7.22
2/4/2021	20:00:00	6.47
2/4/2021	21:00:00	5.45
2/4/2021	22:00:00	5.05
2/4/2021	23:00:00	4.86
2/5/2021	0:00:00	4.33
2/5/2021	1:00:00	4.31
2/5/2021	2:00:00	4.28
2/5/2021	3:00:00	4.16
2/5/2021	4:00:00	3.84
2/5/2021	5:00:00	3.63
2/5/2021	6:00:00	3.16
2/5/2021	7:00:00	2.76
2/5/2021	8:00:00	2.40
2/5/2021	9:00:00	1.92

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.13 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/5/2021	10:00:00	1.91
2/5/2021	11:00:00	2.51
2/5/2021	12:00:00	3.35
2/5/2021	13:00:00	4.57
2/5/2021	14:00:00	5.69
2/5/2021	15:00:00	6.48
2/5/2021	16:00:00	6.99
2/5/2021	17:00:00	7.43
2/5/2021	18:00:00	7.39
2/5/2021	19:00:00	6.72
2/5/2021	20:00:00	5.77
2/5/2021	21:00:00	5.94
2/5/2021	22:00:00	5.62
2/5/2021	23:00:00	5.67
2/6/2021	0:00:00	5.94
2/6/2021	1:00:00	6.32
2/6/2021	2:00:00	6.52
2/6/2021	3:00:00	6.72
2/6/2021	4:00:00	6.77
2/6/2021	5:00:00	6.73
2/6/2021	6:00:00	6.42
2/6/2021	7:00:00	6.02
2/6/2021	8:00:00	5.50
2/6/2021	9:00:00	5.01

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.75 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/6/2021	10:00:00	5.32
2/6/2021	11:00:00	6.13
2/6/2021	12:00:00	6.95
2/6/2021	13:00:00	7.69
2/6/2021	14:00:00	8.27
2/6/2021	15:00:00	8.74
2/6/2021	16:00:00	9.09
2/6/2021	17:00:00	9.28
2/6/2021	18:00:00	9.06
2/6/2021	19:00:00	8.61
2/6/2021	20:00:00	8.01
2/6/2021	21:00:00	7.55
2/6/2021	22:00:00	7.07
2/6/2021	23:00:00	6.57
2/7/2021	0:00:00	6.05
2/7/2021	1:00:00	5.63
2/7/2021	2:00:00	5.22
2/7/2021	3:00:00	4.78
2/7/2021	4:00:00	4.35
2/7/2021	5:00:00	3.92
2/7/2021	6:00:00	3.31
2/7/2021	7:00:00	2.62
2/7/2021	8:00:00	1.99
2/7/2021	9:00:00	1.58

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario **6.16** Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/7/2021	10:00:00	1.85
2/7/2021	11:00:00	2.42
2/7/2021	12:00:00	3.14
2/7/2021	13:00:00	3.70
2/7/2021	14:00:00	4.11
2/7/2021	15:00:00	4.54
2/7/2021	16:00:00	4.45
2/7/2021	17:00:00	4.68
2/7/2021	18:00:00	5.22
2/7/2021	19:00:00	5.42
2/7/2021	20:00:00	5.55
2/7/2021	21:00:00	6.11
2/7/2021	22:00:00	5.91
2/7/2021	23:00:00	5.74
2/8/2021	0:00:00	5.71
2/8/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/8/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

4.57 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/8/2021	10:00:00	3.25
2/8/2021	11:00:00	3.91
2/8/2021	12:00:00	4.69
2/8/2021	13:00:00	5.37
2/8/2021	14:00:00	5.77
2/8/2021	15:00:00	6.33
2/8/2021	16:00:00	6.80
2/8/2021	17:00:00	7.01
2/8/2021	18:00:00	7.07
2/8/2021	19:00:00	6.50
2/8/2021	20:00:00	5.74
2/8/2021	21:00:00	5.49
2/8/2021	22:00:00	5.39
2/8/2021	23:00:00	5.22
2/9/2021	0:00:00	5.22
2/9/2021	1:00:00	5.27
2/9/2021	2:00:00	5.13
2/9/2021	3:00:00	5.36
2/9/2021	4:00:00	5.53
2/9/2021	5:00:00	5.52
2/9/2021	6:00:00	5.59
2/9/2021	7:00:00	5.57
2/9/2021	8:00:00	5.26
2/9/2021	9:00:00	4.88

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario **5.49** Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/9/2021	10:00:00	4.73
2/9/2021	11:00:00	4.54
2/9/2021	12:00:00	5.40
2/9/2021	13:00:00	6.81
2/9/2021	14:00:00	7.22
2/9/2021	15:00:00	7.39
2/9/2021	16:00:00	7.63
2/9/2021	17:00:00	7.77
2/9/2021	18:00:00	7.79
2/9/2021	19:00:00	6.86
2/9/2021	20:00:00	6.56
2/9/2021	21:00:00	6.70
2/9/2021	22:00:00	7.12
2/9/2021	23:00:00	7.44
2/10/2021	0:00:00	7.28
2/10/2021	1:00:00	7.32
2/10/2021	2:00:00	7.30
2/10/2021	3:00:00	7.03
2/10/2021	4:00:00	6.86
2/10/2021	5:00:00	6.58
2/10/2021	6:00:00	6.11
2/10/2021	7:00:00	5.75
2/10/2021	8:00:00	5.79
2/10/2021	9:00:00	5.33

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.64 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
2/10/2021	10:00:00		4.96
2/10/2021	11:00:00		5.34
2/10/2021	12:00:00		6.14
2/10/2021	13:00:00		7.08
2/10/2021	14:00:00		7.49
2/10/2021	15:00:00		8.04
2/10/2021	16:00:00		8.76
2/10/2021	17:00:00		9.61
2/10/2021	18:00:00		9.40
2/10/2021	19:00:00		8.81
2/10/2021	20:00:00		8.06
2/10/2021	21:00:00		7.89
2/10/2021	22:00:00		7.89
2/10/2021	23:00:00		7.65
2/11/2021	0:00:00		7.06
2/11/2021	1:00:00		6.62
2/11/2021	2:00:00		6.36
2/11/2021	3:00:00		6.07
2/11/2021	4:00:00		5.65
2/11/2021	5:00:00		5.45
2/11/2021	6:00:00		5.17
2/11/2021	7:00:00		4.54
2/11/2021	8:00:00		3.82
2/11/2021	9:00:00		3.22

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.71 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/11/2021	10:00:00	3.09
2/11/2021	11:00:00	3.45
2/11/2021	12:00:00	3.86
2/11/2021	13:00:00	4.54
2/11/2021	14:00:00	4.99
2/11/2021	15:00:00	5.48
2/11/2021	16:00:00	5.93
2/11/2021	17:00:00	6.13
2/11/2021	18:00:00	5.83
2/11/2021	19:00:00	4.94
2/11/2021	20:00:00	4.05
2/11/2021	21:00:00	3.55
2/11/2021	22:00:00	3.34
2/11/2021	23:00:00	3.00
2/12/2021	0:00:00	2.65
2/12/2021	1:00:00	2.44
2/12/2021	2:00:00	2.24
2/12/2021	3:00:00	2.10
2/12/2021	4:00:00	1.99
2/12/2021	5:00:00	1.87
2/12/2021	6:00:00	1.72
2/12/2021	7:00:00	1.03
2/12/2021	8:00:00	0.09
2/12/2021	9:00:00	(0.23)

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario **3.40** Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/12/2021	10:00:00	0.02
2/12/2021	11:00:00	0.42
2/12/2021	12:00:00	1.17
2/12/2021	13:00:00	1.95
2/12/2021	14:00:00	2.73
2/12/2021	15:00:00	3.45
2/12/2021	16:00:00	3.91
2/12/2021	17:00:00	4.01
2/12/2021	18:00:00	3.83
2/12/2021	19:00:00	3.11
2/12/2021	20:00:00	2.33
2/12/2021	21:00:00	2.11
2/12/2021	22:00:00	2.18
2/12/2021	23:00:00	2.12
2/13/2021	0:00:00	2.04
2/13/2021	1:00:00	1.57
2/13/2021	2:00:00	1.07
2/13/2021	3:00:00	0.80
2/13/2021	4:00:00	0.57
2/13/2021	5:00:00	(0.16)
2/13/2021	6:00:00	(1.08)
2/13/2021	7:00:00	(1.21)
2/13/2021	8:00:00	(1.13)
2/13/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.07 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/13/2021	10:00:00	(0.99)
2/13/2021	11:00:00	(0.72)
2/13/2021	12:00:00	0.07
2/13/2021	13:00:00	0.84
2/13/2021	14:00:00	1.52
2/13/2021	15:00:00	1.52
2/13/2021	16:00:00	2.13
2/13/2021	17:00:00	2.19
2/13/2021	18:00:00	2.82
2/13/2021	19:00:00	3.25
2/13/2021	20:00:00	2.29
2/13/2021	21:00:00	1.59
2/13/2021	22:00:00	1.44
2/13/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/14/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/14/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/14/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/14/2021	3:00:00	1.66
2/14/2021	4:00:00	1.30
2/14/2021	5:00:00	0.96
2/14/2021	6:00:00	0.72
2/14/2021	7:00:00	(0.05)
2/14/2021	8:00:00	(0.63)
2/14/2021	9:00:00	(0.59)

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

1.62 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/14/2021	10:00:00	(1.22)
2/14/2021	11:00:00	(1.20)
2/14/2021	12:00:00	(1.20)
2/14/2021	13:00:00	(1.20)
2/14/2021	14:00:00	(1.20)
2/14/2021	15:00:00	(1.20)
2/14/2021	16:00:00	(1.20)
2/14/2021	17:00:00	(1.20)
2/14/2021	18:00:00	(1.20)
2/14/2021	19:00:00	(1.20)
2/14/2021	20:00:00	(1.20)
2/14/2021	21:00:00	(1.20)
2/14/2021	22:00:00	(1.20)
2/14/2021	23:00:00	(1.20)
2/15/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario (1.20) Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/15/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/15/2021	23:00:00	(1.16)
2/16/2021	0:00:00	(1.20)
2/16/2021	1:00:00	(1.13)
2/16/2021	2:00:00	(0.89)
2/16/2021	3:00:00	(1.18)
2/16/2021	4:00:00	(1.20)
2/16/2021	5:00:00	(1.20)
2/16/2021	6:00:00	(1.20)
2/16/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/16/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/16/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

(1.15) Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/16/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/16/2021	11:00:00	(1.21)
2/16/2021	12:00:00	(1.21)
2/16/2021	13:00:00	(1.21)
2/16/2021	14:00:00	(1.15)
2/16/2021	15:00:00	(0.81)
2/16/2021	16:00:00	(0.32)
2/16/2021	17:00:00	(0.22)
2/16/2021	18:00:00	(0.54)
2/16/2021	19:00:00	(0.66)
2/16/2021	20:00:00	(0.57)
2/16/2021	21:00:00	0.71
2/16/2021	22:00:00	0.79
2/16/2021	23:00:00	0.60
2/17/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario **0.70** Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/17/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/17/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/18/2021	0:00:00	4.54
2/18/2021	1:00:00	6.89
2/18/2021	2:00:00	8.13
2/18/2021	3:00:00	8.85
2/18/2021	4:00:00	9.25
2/18/2021	5:00:00	9.53
2/18/2021	6:00:00	9.68
2/18/2021	7:00:00	9.79
2/18/2021	8:00:00	9.91
2/18/2021	9:00:00	9.87

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario **8.64** Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/18/2021	10:00:00	9.97
2/18/2021	11:00:00	10.10
2/18/2021	12:00:00	10.14
2/18/2021	13:00:00	9.94
2/18/2021	14:00:00	9.61
2/18/2021	15:00:00	10.05
2/18/2021	16:00:00	10.63
2/18/2021	17:00:00	10.58
2/18/2021	18:00:00	10.29
2/18/2021	19:00:00	9.51
2/18/2021	20:00:00	8.86
2/18/2021	21:00:00	8.16
2/18/2021	22:00:00	7.42
2/18/2021	23:00:00	7.05
2/19/2021	0:00:00	6.88
2/19/2021	1:00:00	6.65
2/19/2021	2:00:00	5.92
2/19/2021	3:00:00	5.53
2/19/2021	4:00:00	5.05
2/19/2021	5:00:00	4.61
2/19/2021	6:00:00	4.20
2/19/2021	7:00:00	3.70
2/19/2021	8:00:00	3.16
2/19/2021	9:00:00	2.80

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.53 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/19/2021	10:00:00	3.38
2/19/2021	11:00:00	4.25
2/19/2021	12:00:00	5.00
2/19/2021	13:00:00	5.53
2/19/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/19/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/19/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/19/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/19/2021	18:00:00	7.75
2/19/2021	19:00:00	7.07
2/19/2021	20:00:00	6.67
2/19/2021	21:00:00	6.37
2/19/2021	22:00:00	6.12
2/19/2021	23:00:00	5.81
2/20/2021	0:00:00	5.30
2/20/2021	1:00:00	5.14
2/20/2021	2:00:00	5.15
2/20/2021	3:00:00	5.18
2/20/2021	4:00:00	5.13
2/20/2021	5:00:00	5.06
2/20/2021	6:00:00	4.96
2/20/2021	7:00:00	4.76
2/20/2021	8:00:00	4.52
2/20/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.43 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/20/2021	10:00:00	3.14
2/20/2021	11:00:00	4.16
2/20/2021	12:00:00	4.94
2/20/2021	13:00:00	5.47
2/20/2021	14:00:00	6.10
2/20/2021	15:00:00	6.91
2/20/2021	16:00:00	7.81
2/20/2021	17:00:00	8.84
2/20/2021	18:00:00	9.50
2/20/2021	19:00:00	9.64
2/20/2021	20:00:00	9.54
2/20/2021	21:00:00	8.71
2/20/2021	22:00:00	8.28
2/20/2021	23:00:00	8.05
2/21/2021	0:00:00	8.03
2/21/2021	1:00:00	8.11
2/21/2021	2:00:00	8.09
2/21/2021	3:00:00	8.13
2/21/2021	4:00:00	8.06
2/21/2021	5:00:00	7.87
2/21/2021	6:00:00	7.61
2/21/2021	7:00:00	7.39
2/21/2021	8:00:00	6.91
2/21/2021	9:00:00	6.28

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.40 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/21/2021	10:00:00	7.11
2/21/2021	11:00:00	7.84
2/21/2021	12:00:00	8.36
2/21/2021	13:00:00	8.75
2/21/2021	14:00:00	8.99
2/21/2021	15:00:00	8.84
2/21/2021	16:00:00	9.06
2/21/2021	17:00:00	9.28
2/21/2021	18:00:00	9.24
2/21/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/21/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/21/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/21/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/21/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
2/22/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.61 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/23/2021	10:00:00	4.90
2/23/2021	11:00:00	5.46
2/23/2021	12:00:00	6.14
2/23/2021	13:00:00	6.89
2/23/2021	14:00:00	7.48
2/23/2021	15:00:00	7.84
2/23/2021	16:00:00	8.22
2/23/2021	17:00:00	8.76
2/23/2021	18:00:00	9.76
2/23/2021	19:00:00	9.02
2/23/2021	20:00:00	8.05
2/23/2021	21:00:00	7.46
2/23/2021	22:00:00	7.13
2/23/2021	23:00:00	6.96
2/24/2021	0:00:00	6.83
2/24/2021	1:00:00	6.72
2/24/2021	2:00:00	6.62
2/24/2021	3:00:00	6.47
2/24/2021	4:00:00	6.27
2/24/2021	5:00:00	6.06
2/24/2021	6:00:00	5.83
2/24/2021	7:00:00	5.33
2/24/2021	8:00:00	4.63
2/24/2021	9:00:00	4.14

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.79 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/24/2021	10:00:00	4.27
2/24/2021	11:00:00	4.56
2/24/2021	12:00:00	4.75
2/24/2021	13:00:00	5.29
2/24/2021	14:00:00	5.93
2/24/2021	15:00:00	6.62
2/24/2021	16:00:00	7.27
2/24/2021	17:00:00	7.60
2/24/2021	18:00:00	7.50
2/24/2021	19:00:00	6.90
2/24/2021	20:00:00	6.24
2/24/2021	21:00:00	5.67
2/24/2021	22:00:00	5.14
2/24/2021	23:00:00	4.74
2/25/2021	0:00:00	4.38
2/25/2021	1:00:00	4.20
2/25/2021	2:00:00	4.10
2/25/2021	3:00:00	3.97
2/25/2021	4:00:00	3.73
2/25/2021	5:00:00	3.25
2/25/2021	6:00:00	2.70
2/25/2021	7:00:00	1.94
2/25/2021	8:00:00	0.96
2/25/2021	9:00:00	0.16

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

4.66 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/25/2021	10:00:00	0.21
2/25/2021	11:00:00	1.51
2/25/2021	12:00:00	2.98
2/25/2021	13:00:00	4.17
2/25/2021	14:00:00	5.58
2/25/2021	15:00:00	6.58
2/25/2021	16:00:00	6.98
2/25/2021	17:00:00	7.27
2/25/2021	18:00:00	7.44
2/25/2021	19:00:00	7.24
2/25/2021	20:00:00	6.22
2/25/2021	21:00:00	5.19
2/25/2021	22:00:00	4.31
2/25/2021	23:00:00	3.54
2/26/2021	0:00:00	2.98
2/26/2021	1:00:00	2.58
2/26/2021	2:00:00	2.31
2/26/2021	3:00:00	2.00
2/26/2021	4:00:00	1.69
2/26/2021	5:00:00	1.40
2/26/2021	6:00:00	1.11
2/26/2021	7:00:00	1.57
2/26/2021	8:00:00	1.67
2/26/2021	9:00:00	1.63

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

3.67 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
2/26/2021	10:00:00		1.67
2/26/2021	11:00:00		1.95
2/26/2021	12:00:00		2.73
2/26/2021	13:00:00		3.39
2/26/2021	14:00:00		4.26
2/26/2021	15:00:00		5.18
2/26/2021	16:00:00		5.79
2/26/2021	17:00:00		6.05
2/26/2021	18:00:00		6.06
2/26/2021	19:00:00		5.76
2/26/2021	20:00:00		5.31
2/26/2021	21:00:00		4.96
2/26/2021	22:00:00		4.73
2/26/2021	23:00:00		4.52
2/27/2021	0:00:00		4.31
2/27/2021	1:00:00		4.17
2/27/2021	2:00:00		4.15
2/27/2021	3:00:00		4.12
2/27/2021	4:00:00		4.05
2/27/2021	5:00:00		4.00
2/27/2021	6:00:00		3.92
2/27/2021	7:00:00		3.80
2/27/2021	8:00:00		3.66
2/27/2021	9:00:00		3.43

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario **4.25** Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/27/2021	10:00:00	3.54
2/27/2021	11:00:00	4.47
2/27/2021	12:00:00	5.87
2/27/2021	13:00:00	6.78
2/27/2021	14:00:00	7.52
2/27/2021	15:00:00	7.96
2/27/2021	16:00:00	8.18
2/27/2021	17:00:00	8.58
2/27/2021	18:00:00	8.79
2/27/2021	19:00:00	8.82
2/27/2021	20:00:00	9.01
2/27/2021	21:00:00	9.27
2/27/2021	22:00:00	9.61
2/27/2021	23:00:00	9.84
2/28/2021	0:00:00	9.86
2/28/2021	1:00:00	10.02
2/28/2021	2:00:00	10.20
2/28/2021	3:00:00	10.39
2/28/2021	4:00:00	10.46
2/28/2021	5:00:00	10.39
2/28/2021	6:00:00	10.18
2/28/2021	7:00:00	9.80
2/28/2021	8:00:00	9.17
2/28/2021	9:00:00	9.23

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.66 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
2/28/2021	10:00:00	9.46
2/28/2021	11:00:00	9.61
2/28/2021	12:00:00	9.88
2/28/2021	13:00:00	9.86
2/28/2021	14:00:00	9.80
2/28/2021	15:00:00	9.76
2/28/2021	16:00:00	9.81
2/28/2021	17:00:00	9.81
2/28/2021	18:00:00	9.83
2/28/2021	19:00:00	9.79
2/28/2021	20:00:00	9.61
2/28/2021	21:00:00	9.45
2/28/2021	22:00:00	8.89
2/28/2021	23:00:00	8.39
3/1/2021	0:00:00	7.92
3/1/2021	1:00:00	7.52
3/1/2021	2:00:00	7.39
3/1/2021	3:00:00	7.22
3/1/2021	4:00:00	6.87
3/1/2021	5:00:00	6.45
3/1/2021	6:00:00	5.96
3/1/2021	7:00:00	5.42
3/1/2021	8:00:00	5.89
3/1/2021	9:00:00	6.24

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.37 Fuera de especificación

NOTA: Los valores que se encuentran entre paréntesis () son temperaturas por debajo de los 0°C.