

**ANEXO 1.**  
**Reportes Diarios de Valor de Temperatura**  
**SIS-IP 2021-11**  
**G/13491/TRA/2016**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/23/21	10:00:00	5.92
11/23/21	11:00:00	4.96
11/23/21	12:00:00	5.54
11/23/21	13:00:00	6.51
11/23/21	14:00:00	7.47
11/23/21	15:00:00	8.19
11/23/21	16:00:00	8.88
11/23/21	17:00:00	9.46
11/23/21	18:00:00	9.85
11/23/21	19:00:00	9.82
11/23/21	20:00:00	9.75
11/23/21	21:00:00	9.47
11/23/21	22:00:00	9.06
11/23/21	23:00:00	8.76
11/24/21	0:00:00	8.64
11/24/21	1:00:00	8.86
11/24/21	2:00:00	9.10
11/24/21	3:00:00	9.25
11/24/21	4:00:00	9.47
11/24/21	5:00:00	9.83
11/24/21	6:00:00	10.11
11/24/21	7:00:00	10.47
11/24/21	8:00:00	10.37
11/24/21	9:00:00	10.58

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.76** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/25/21	10:00:00	6.92
11/25/21	11:00:00	6.44
11/25/21	12:00:00	6.55
11/25/21	13:00:00	6.63
11/25/21	14:00:00	6.54
11/25/21	15:00:00	6.62
11/25/21	16:00:00	6.58
11/25/21	17:00:00	6.98
11/25/21	18:00:00	7.25
11/25/21	19:00:00	6.87
11/25/21	20:00:00	7.13
11/25/21	21:00:00	7.73
11/25/21	22:00:00	7.91
11/25/21	23:00:00	7.57
11/26/21	0:00:00	7.99
11/26/21	1:00:00	8.59
11/26/21	2:00:00	9.00
11/26/21	3:00:00	9.05
11/26/21	4:00:00	8.87
11/26/21	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/26/21	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/26/21	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/26/21	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/26/21	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.43** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/26/21	10:00:00	6.00
11/26/21	11:00:00	6.04
11/26/21	12:00:00	6.65
11/26/21	13:00:00	7.25
11/26/21	14:00:00	7.63
11/26/21	15:00:00	7.90
11/26/21	16:00:00	7.92
11/26/21	17:00:00	7.78
11/26/21	18:00:00	7.73
11/26/21	19:00:00	7.58
11/26/21	20:00:00	7.56
11/26/21	21:00:00	7.73
11/26/21	22:00:00	7.92
11/26/21	23:00:00	8.06
11/27/21	0:00:00	8.31
11/27/21	1:00:00	8.44
11/27/21	2:00:00	8.55
11/27/21	3:00:00	8.61
11/27/21	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/21	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/21	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/21	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/21	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/27/21	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.65** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/27/21	10:00:00	7.29
11/27/21	11:00:00	7.30
11/27/21	12:00:00	7.77
11/27/21	13:00:00	8.11
11/27/21	14:00:00	8.39
11/27/21	15:00:00	8.90
11/27/21	16:00:00	9.51
11/27/21	17:00:00	9.71
11/27/21	18:00:00	9.74
11/27/21	19:00:00	9.26
11/27/21	20:00:00	8.77
11/27/21	21:00:00	8.61
11/27/21	22:00:00	8.65
11/27/21	23:00:00	8.62
11/28/21	0:00:00	8.48
11/28/21	1:00:00	8.36
11/28/21	2:00:00	8.74
11/28/21	3:00:00	8.99
11/28/21	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/28/21	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/28/21	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/28/21	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/28/21	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/28/21	9:00:00	5.40

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.45** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/28/21	10:00:00	5.73
11/28/21	11:00:00	6.04
11/28/21	12:00:00	6.93
11/28/21	13:00:00	7.82
11/28/21	14:00:00	8.58
11/28/21	15:00:00	9.27
11/28/21	16:00:00	10.02
11/28/21	17:00:00	10.18
11/28/21	18:00:00	10.00
11/28/21	19:00:00	9.41
11/28/21	20:00:00	8.52
11/28/21	21:00:00	8.44
11/28/21	22:00:00	9.09
11/28/21	23:00:00	9.40
11/29/21	0:00:00	9.33
11/29/21	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
11/29/21	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.58** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
11/29/21	10:00:00	6.09
11/29/21	11:00:00	6.45
11/29/21	12:00:00	7.33
11/29/21	13:00:00	8.17
11/29/21	14:00:00	9.04
11/29/21	15:00:00	10.11
11/29/21	16:00:00	10.94
11/29/21	17:00:00	11.17
11/29/21	18:00:00	11.17
11/29/21	19:00:00	10.82
11/29/21	20:00:00	10.66
11/29/21	21:00:00	10.53
11/29/21	22:00:00	10.44
11/29/21	23:00:00	10.24
11/30/21	0:00:00	10.01
11/30/21	1:00:00	9.96
11/30/21	2:00:00	10.07
11/30/21	3:00:00	10.32
11/30/21	4:00:00	10.41
11/30/21	5:00:00	10.43
11/30/21	6:00:00	10.54
11/30/21	7:00:00	10.58
11/30/21	8:00:00	10.40
11/30/21	9:00:00	10.20

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**9.84 Fuera de especificación**