

ANEXO 1.
Reportes Diarios de Valor de Temperatura
SIS-IP 2021-12
G/13491/TRA/2016

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/1/2021	10:00:00	6.63
12/1/2021	11:00:00	6.74
12/1/2021	12:00:00	8.08
12/1/2021	13:00:00	8.97
12/1/2021	14:00:00	9.52
12/1/2021	15:00:00	9.87
12/1/2021	16:00:00	10.05
12/1/2021	17:00:00	10.13
12/1/2021	18:00:00	9.91
12/1/2021	19:00:00	9.38
12/1/2021	20:00:00	9.13
12/1/2021	21:00:00	8.91
12/1/2021	22:00:00	8.80
12/1/2021	23:00:00	8.59
12/2/2021	0:00:00	8.50
12/2/2021	1:00:00	8.52
12/2/2021	2:00:00	8.55
12/2/2021	3:00:00	8.67
12/2/2021	4:00:00	8.74
12/2/2021	5:00:00	8.72
12/2/2021	6:00:00	8.60
12/2/2021	7:00:00	8.38
12/2/2021	8:00:00	8.17
12/2/2021	9:00:00	8.04

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.73 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/2/2021	10:00:00	8.31
12/2/2021	11:00:00	8.56
12/2/2021	12:00:00	8.99
12/2/2021	13:00:00	9.77
12/2/2021	14:00:00	10.21
12/2/2021	15:00:00	10.66
12/2/2021	16:00:00	10.97
12/2/2021	17:00:00	11.15
12/2/2021	18:00:00	11.09
12/2/2021	19:00:00	10.59
12/2/2021	20:00:00	10.31
12/2/2021	21:00:00	10.03
12/2/2021	22:00:00	9.84
12/2/2021	23:00:00	9.61
12/3/2021	0:00:00	9.35
12/3/2021	1:00:00	9.23
12/3/2021	2:00:00	9.24
12/3/2021	3:00:00	9.12
12/3/2021	4:00:00	8.94
12/3/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/3/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/3/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/3/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/3/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.79 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/3/2021	10:00:00	6.85
12/3/2021	11:00:00	7.61
12/3/2021	12:00:00	8.79
12/3/2021	13:00:00	9.69
12/3/2021	14:00:00	10.48
12/3/2021	15:00:00	10.96
12/3/2021	16:00:00	12.86
12/3/2021	17:00:00	11.61
12/3/2021	18:00:00	11.38
12/3/2021	19:00:00	10.85
12/3/2021	20:00:00	10.40
12/3/2021	21:00:00	9.96
12/3/2021	22:00:00	9.53
12/3/2021	23:00:00	9.21
12/4/2021	0:00:00	8.81
12/4/2021	1:00:00	8.69
12/4/2021	2:00:00	8.69
12/4/2021	3:00:00	8.70
12/4/2021	4:00:00	8.67
12/4/2021	5:00:00	8.33
12/4/2021	6:00:00	8.01
12/4/2021	7:00:00	7.86
12/4/2021	8:00:00	7.76
12/4/2021	9:00:00	8.26

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

9.33 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/4/2021	10:00:00	8.37
12/4/2021	11:00:00	8.58
12/4/2021	12:00:00	9.13
12/4/2021	13:00:00	9.76
12/4/2021	14:00:00	10.50
12/4/2021	15:00:00	10.97
12/4/2021	16:00:00	11.05
12/4/2021	17:00:00	11.07
12/4/2021	18:00:00	10.94
12/4/2021	19:00:00	10.68
12/4/2021	20:00:00	10.28
12/4/2021	21:00:00	10.10
12/4/2021	22:00:00	9.94
12/4/2021	23:00:00	9.69
12/5/2021	0:00:00	9.42
12/5/2021	1:00:00	9.06
12/5/2021	2:00:00	9.20
12/5/2021	3:00:00	9.47
12/5/2021	4:00:00	9.53
12/5/2021	5:00:00	9.41
12/5/2021	6:00:00	9.08
12/5/2021	7:00:00	8.78
12/5/2021	8:00:00	8.50
12/5/2021	9:00:00	8.24

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.66 Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/5/2021	10:00:00	8.31
12/5/2021	11:00:00	8.74
12/5/2021	12:00:00	9.32
12/5/2021	13:00:00	9.58
12/5/2021	14:00:00	9.95
12/5/2021	15:00:00	10.30
12/5/2021	16:00:00	10.36
12/5/2021	17:00:00	10.64
12/5/2021	18:00:00	10.73
12/5/2021	19:00:00	10.19
12/5/2021	20:00:00	9.68
12/5/2021	21:00:00	9.21
12/5/2021	22:00:00	8.72
12/5/2021	23:00:00	8.53
12/6/2021	0:00:00	8.45
12/6/2021	1:00:00	8.42
12/6/2021	2:00:00	8.38
12/6/2021	3:00:00	8.51
12/6/2021	4:00:00	8.52
12/6/2021	5:00:00	8.43
12/6/2021	6:00:00	8.27
12/6/2021	7:00:00	7.91
12/6/2021	8:00:00	7.48
12/6/2021	9:00:00	7.17

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario
8.99 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/6/2021	10:00:00	6.46
12/6/2021	11:00:00	6.90
12/6/2021	12:00:00	7.13
12/6/2021	13:00:00	7.43
12/6/2021	14:00:00	8.31
12/6/2021	15:00:00	8.81
12/6/2021	16:00:00	8.98
12/6/2021	17:00:00	8.99
12/6/2021	18:00:00	8.26
12/6/2021	19:00:00	7.57
12/6/2021	20:00:00	6.83
12/6/2021	21:00:00	6.14
12/6/2021	22:00:00	5.46
12/6/2021	23:00:00	4.91
12/7/2021	0:00:00	4.50
12/7/2021	1:00:00	4.20
12/7/2021	2:00:00	4.34
12/7/2021	3:00:00	4.57
12/7/2021	4:00:00	4.47
12/7/2021	5:00:00	4.29
12/7/2021	6:00:00	4.05
12/7/2021	7:00:00	3.70
12/7/2021	8:00:00	3.22
12/7/2021	9:00:00	2.90

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.93 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/7/2021	10:00:00	2.67
12/7/2021	11:00:00	3.38
12/7/2021	12:00:00	4.30
12/7/2021	13:00:00	5.29
12/7/2021	14:00:00	6.57
12/7/2021	15:00:00	7.65
12/7/2021	16:00:00	7.74
12/7/2021	17:00:00	7.84
12/7/2021	18:00:00	6.61
12/7/2021	19:00:00	6.05
12/7/2021	20:00:00	5.88
12/7/2021	21:00:00	5.12
12/7/2021	22:00:00	4.64
12/7/2021	23:00:00	4.29
12/8/2021	0:00:00	4.06
12/8/2021	1:00:00	4.03
12/8/2021	2:00:00	4.13
12/8/2021	3:00:00	4.25
12/8/2021	4:00:00	4.32
12/8/2021	5:00:00	4.39
12/8/2021	6:00:00	4.38
12/8/2021	7:00:00	4.39
12/8/2021	8:00:00	4.10
12/8/2021	9:00:00	3.83

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.00 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/8/2021	10:00:00	4.35
12/8/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/8/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/8/2021	13:00:00	4.40
12/8/2021	14:00:00	4.53
12/8/2021	15:00:00	5.34
12/8/2021	16:00:00	6.26
12/8/2021	17:00:00	6.88
12/8/2021	18:00:00	6.71
12/8/2021	19:00:00	6.69
12/8/2021	20:00:00	6.59
12/8/2021	21:00:00	6.45
12/8/2021	22:00:00	6.42
12/8/2021	23:00:00	6.40
12/9/2021	0:00:00	6.55
12/9/2021	1:00:00	6.86
12/9/2021	2:00:00	6.99
12/9/2021	3:00:00	7.30
12/9/2021	4:00:00	7.55
12/9/2021	5:00:00	7.45
12/9/2021	6:00:00	7.32
12/9/2021	7:00:00	7.05
12/9/2021	8:00:00	6.63
12/9/2021	9:00:00	6.29

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.41 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/9/2021	10:00:00	5.55
12/9/2021	11:00:00	5.79
12/9/2021	12:00:00	6.98
12/9/2021	13:00:00	8.11
12/9/2021	14:00:00	8.97
12/9/2021	15:00:00	9.23
12/9/2021	16:00:00	7.59
12/9/2021	17:00:00	6.62
12/9/2021	18:00:00	7.20
12/9/2021	19:00:00	7.92
12/9/2021	20:00:00	9.04
12/9/2021	21:00:00	9.29
12/9/2021	22:00:00	9.40
12/9/2021	23:00:00	9.49
12/10/2021	0:00:00	9.68
12/10/2021	1:00:00	9.98
12/10/2021	2:00:00	10.19
12/10/2021	3:00:00	10.46
12/10/2021	4:00:00	10.66
12/10/2021	5:00:00	10.70
12/10/2021	6:00:00	10.74
12/10/2021	7:00:00	10.75
12/10/2021	8:00:00	10.56
12/10/2021	9:00:00	10.33

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.97 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/10/2021	10:00:00	10.14
12/10/2021	11:00:00	10.04
12/10/2021	12:00:00	10.42
12/10/2021	13:00:00	10.60
12/10/2021	14:00:00	10.53
12/10/2021	15:00:00	10.29
12/10/2021	16:00:00	9.34
12/10/2021	17:00:00	6.97
12/10/2021	18:00:00	7.69
12/10/2021	19:00:00	8.25
12/10/2021	20:00:00	8.12
12/10/2021	21:00:00	7.99
12/10/2021	22:00:00	7.48
12/10/2021	23:00:00	7.15
12/11/2021	0:00:00	7.04
12/11/2021	1:00:00	7.34
12/11/2021	2:00:00	7.50
12/11/2021	3:00:00	6.82
12/11/2021	4:00:00	6.43
12/11/2021	5:00:00	6.20
12/11/2021	6:00:00	5.95
12/11/2021	7:00:00	5.54
12/11/2021	8:00:00	5.02
12/11/2021	9:00:00	4.88

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.82 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
12/11/2021	10:00:00		5.47
12/11/2021	11:00:00		6.46
12/11/2021	12:00:00		6.71
12/11/2021	13:00:00		7.21
12/11/2021	14:00:00		7.70
12/11/2021	15:00:00		8.04
12/11/2021	16:00:00		8.29
12/11/2021	17:00:00		8.53
12/11/2021	18:00:00		8.71
12/11/2021	19:00:00		8.83
12/11/2021	20:00:00		8.75
12/11/2021	21:00:00		8.42
12/11/2021	22:00:00		8.19
12/11/2021	23:00:00		7.93
12/12/2021	0:00:00		7.71
12/12/2021	1:00:00		7.66
12/12/2021	2:00:00		7.68
12/12/2021	3:00:00		7.08
12/12/2021	4:00:00		7.26
12/12/2021	5:00:00		7.33
12/12/2021	6:00:00		7.26
12/12/2021	7:00:00		7.16
12/12/2021	8:00:00		7.02
12/12/2021	9:00:00		6.34

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

7.57 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
 Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/12/2021	10:00:00	5.85
12/12/2021	11:00:00	5.13
12/12/2021	12:00:00	5.32
12/12/2021	13:00:00	5.89
12/12/2021	14:00:00	6.31
12/12/2021	15:00:00	6.64
12/12/2021	16:00:00	7.01
12/12/2021	17:00:00	7.30
12/12/2021	18:00:00	7.33
12/12/2021	19:00:00	7.21
12/12/2021	20:00:00	7.10
12/12/2021	21:00:00	7.05
12/12/2021	22:00:00	6.92
12/12/2021	23:00:00	6.54
12/13/2021	0:00:00	6.37
12/13/2021	1:00:00	6.39
12/13/2021	2:00:00	6.30
12/13/2021	3:00:00	6.24
12/13/2021	4:00:00	6.25
12/13/2021	5:00:00	6.19
12/13/2021	6:00:00	6.02
12/13/2021	7:00:00	5.64
12/13/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/13/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.88 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/13/2021	10:00:00	4.25
12/13/2021	11:00:00	4.95
12/13/2021	12:00:00	5.53
12/13/2021	13:00:00	6.21
12/13/2021	14:00:00	6.92
12/13/2021	15:00:00	7.59
12/13/2021	16:00:00	7.64
12/13/2021	17:00:00	7.52
12/13/2021	18:00:00	7.17
12/13/2021	19:00:00	6.88
12/13/2021	20:00:00	6.84
12/13/2021	21:00:00	6.60
12/13/2021	22:00:00	6.43
12/13/2021	23:00:00	6.35
12/14/2021	0:00:00	6.43
12/14/2021	1:00:00	6.50
12/14/2021	2:00:00	6.58
12/14/2021	3:00:00	6.69
12/14/2021	4:00:00	6.72
12/14/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/14/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/14/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/14/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/14/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.52 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
12/14/2021	10:00:00		4.50
12/14/2021	11:00:00		4.33
12/14/2021	12:00:00		4.42
12/14/2021	13:00:00		5.16
12/14/2021	14:00:00		5.74
12/14/2021	15:00:00		6.35
12/14/2021	16:00:00		6.86
12/14/2021	17:00:00		6.89
12/14/2021	18:00:00		7.01
12/14/2021	19:00:00		6.86
12/14/2021	20:00:00		6.65
12/14/2021	21:00:00		6.25
12/14/2021	22:00:00		5.97
12/14/2021	23:00:00		5.85
12/15/2021	0:00:00		6.05
12/15/2021	1:00:00		6.29
12/15/2021	2:00:00		6.46
12/15/2021	3:00:00		6.55
12/15/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
12/15/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
12/15/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
12/15/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
12/15/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
12/15/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

6.01 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/15/2021	10:00:00	6.72
12/15/2021	11:00:00	7.36
12/15/2021	12:00:00	8.26
12/15/2021	13:00:00	8.58
12/15/2021	14:00:00	8.73
12/15/2021	15:00:00	9.14
12/15/2021	16:00:00	9.33
12/15/2021	17:00:00	9.40
12/15/2021	18:00:00	8.71
12/15/2021	19:00:00	8.16
12/15/2021	20:00:00	7.92
12/15/2021	21:00:00	7.84
12/15/2021	22:00:00	7.68
12/15/2021	23:00:00	7.44
12/16/2021	0:00:00	7.35
12/16/2021	1:00:00	7.37
12/16/2021	2:00:00	7.30
12/16/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/16/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/16/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/16/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/16/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/16/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/16/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

8.08 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/16/2021	10:00:00	4.04
12/16/2021	11:00:00	4.59
12/16/2021	12:00:00	5.23
12/16/2021	13:00:00	6.22
12/16/2021	14:00:00	6.98
12/16/2021	15:00:00	7.29
12/16/2021	16:00:00	7.61
12/16/2021	17:00:00	7.83
12/16/2021	18:00:00	7.78
12/16/2021	19:00:00	7.14
12/16/2021	20:00:00	6.66
12/16/2021	21:00:00	6.33
12/16/2021	22:00:00	6.10
12/16/2021	23:00:00	5.87
12/17/2021	0:00:00	5.69
12/17/2021	1:00:00	5.66
12/17/2021	2:00:00	5.76
12/17/2021	3:00:00	5.79
12/17/2021	4:00:00	5.71
12/17/2021	5:00:00	5.72
12/17/2021	6:00:00	5.64
12/17/2021	7:00:00	5.37
12/17/2021	8:00:00	5.00
12/17/2021	9:00:00	4.50

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.02 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/17/2021	10:00:00	4.19
12/17/2021	11:00:00	4.72
12/17/2021	12:00:00	5.36
12/17/2021	13:00:00	5.92
12/17/2021	14:00:00	6.25
12/17/2021	15:00:00	6.27
12/17/2021	16:00:00	6.75
12/17/2021	17:00:00	7.06
12/17/2021	18:00:00	7.09
12/17/2021	19:00:00	7.32
12/17/2021	20:00:00	7.59
12/17/2021	21:00:00	7.60
12/17/2021	22:00:00	7.46
12/17/2021	23:00:00	7.28
12/18/2021	0:00:00	7.06
12/18/2021	1:00:00	6.87
12/18/2021	2:00:00	6.78
12/18/2021	3:00:00	6.56
12/18/2021	4:00:00	6.06
12/18/2021	5:00:00	5.38
12/18/2021	6:00:00	4.91
12/18/2021	7:00:00	4.57
12/18/2021	8:00:00	4.21
12/18/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.23 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/18/2021	10:00:00	3.40
12/18/2021	11:00:00	3.98
12/18/2021	12:00:00	4.53
12/18/2021	13:00:00	5.11
12/18/2021	14:00:00	5.46
12/18/2021	15:00:00	5.74
12/18/2021	16:00:00	5.82
12/18/2021	17:00:00	5.64
12/18/2021	18:00:00	5.65
12/18/2021	19:00:00	5.77
12/18/2021	20:00:00	5.88
12/18/2021	21:00:00	5.86
12/18/2021	22:00:00	5.69
12/18/2021	23:00:00	5.59
12/19/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/19/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.29 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/19/2021	10:00:00	2.83
12/19/2021	11:00:00	4.04
12/19/2021	12:00:00	5.15
12/19/2021	13:00:00	5.84
12/19/2021	14:00:00	6.40
12/19/2021	15:00:00	6.92
12/19/2021	16:00:00	7.59
12/19/2021	17:00:00	7.33
12/19/2021	18:00:00	7.08
12/19/2021	19:00:00	6.77
12/19/2021	20:00:00	6.42
12/19/2021	21:00:00	5.97
12/19/2021	22:00:00	5.85
12/19/2021	23:00:00	5.77
12/20/2021	0:00:00	5.80
12/20/2021	1:00:00	5.71
12/20/2021	2:00:00	5.53
12/20/2021	3:00:00	5.37
12/20/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/20/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/20/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/20/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/20/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/20/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.91 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/20/2021	10:00:00	0.42
12/20/2021	11:00:00	0.04
12/20/2021	12:00:00	0.62
12/20/2021	13:00:00	1.59
12/20/2021	14:00:00	2.75
12/20/2021	15:00:00	3.84
12/20/2021	16:00:00	4.54
12/20/2021	17:00:00	5.06
12/20/2021	18:00:00	5.44
12/20/2021	19:00:00	5.08
12/20/2021	20:00:00	4.59
12/20/2021	21:00:00	3.72
12/20/2021	22:00:00	2.98
12/20/2021	23:00:00	2.48
12/21/2021	0:00:00	2.27
12/21/2021	1:00:00	2.14
12/21/2021	2:00:00	2.03
12/21/2021	3:00:00	2.08
12/21/2021	4:00:00	2.10
12/21/2021	5:00:00	2.05
12/21/2021	6:00:00	1.90
12/21/2021	7:00:00	1.67
12/21/2021	8:00:00	1.27
12/21/2021	9:00:00	1.04

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

2.57 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/21/2021	10:00:00	0.47
12/21/2021	11:00:00	0.94
12/21/2021	12:00:00	1.72
12/21/2021	13:00:00	2.44
12/21/2021	14:00:00	3.69
12/21/2021	15:00:00	4.71
12/21/2021	16:00:00	5.26
12/21/2021	17:00:00	5.64
12/21/2021	18:00:00	5.54
12/21/2021	19:00:00	5.46
12/21/2021	20:00:00	5.40
12/21/2021	21:00:00	5.37
12/21/2021	22:00:00	5.40
12/21/2021	23:00:00	5.51
12/22/2021	0:00:00	5.63
12/22/2021	1:00:00	5.55
12/22/2021	2:00:00	5.56
12/22/2021	3:00:00	5.40
12/22/2021	4:00:00	5.19
12/22/2021	5:00:00	5.07
12/22/2021	6:00:00	4.88
12/22/2021	7:00:00	4.56
12/22/2021	8:00:00	4.22
12/22/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

4.50 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/22/2021	10:00:00	3.51
12/22/2021	11:00:00	4.38
12/22/2021	12:00:00	5.42
12/22/2021	13:00:00	6.41
12/22/2021	14:00:00	7.50
12/22/2021	15:00:00	8.54
12/22/2021	16:00:00	8.44
12/22/2021	17:00:00	8.65
12/22/2021	18:00:00	8.79
12/22/2021	19:00:00	8.28
12/22/2021	20:00:00	7.86
12/22/2021	21:00:00	7.50
12/22/2021	22:00:00	7.20
12/22/2021	23:00:00	6.85
12/23/2021	0:00:00	6.62
12/23/2021	1:00:00	6.56
12/23/2021	2:00:00	6.56
12/23/2021	3:00:00	6.56
12/23/2021	4:00:00	6.52
12/23/2021	5:00:00	6.22
12/23/2021	6:00:00	5.98
12/23/2021	7:00:00	5.77
12/23/2021	8:00:00	5.48
12/23/2021	9:00:00	5.16

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.70 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/23/2021	10:00:00	4.92
12/23/2021	11:00:00	4.68
12/23/2021	12:00:00	4.97
12/23/2021	13:00:00	5.61
12/23/2021	14:00:00	6.71
12/23/2021	15:00:00	7.46
12/23/2021	16:00:00	8.00
12/23/2021	17:00:00	8.11
12/23/2021	18:00:00	7.83
12/23/2021	19:00:00	7.20
12/23/2021	20:00:00	6.61
12/23/2021	21:00:00	6.28
12/23/2021	22:00:00	6.22
12/23/2021	23:00:00	6.34
12/24/2021	0:00:00	6.15
12/24/2021	1:00:00	5.98
12/24/2021	2:00:00	5.95
12/24/2021	3:00:00	6.02
12/24/2021	4:00:00	6.09
12/24/2021	5:00:00	6.06
12/24/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/24/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/24/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/24/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

Promedio Diario

6.36 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/24/2021	10:00:00	5.08
12/24/2021	11:00:00	5.69
12/24/2021	12:00:00	7.48
12/24/2021	13:00:00	8.17
12/24/2021	14:00:00	8.38
12/24/2021	15:00:00	8.87
12/24/2021	16:00:00	9.17
12/24/2021	17:00:00	9.23
12/24/2021	18:00:00	9.09
12/24/2021	19:00:00	8.92
12/24/2021	20:00:00	8.89
12/24/2021	21:00:00	8.79
12/24/2021	22:00:00	8.59
12/24/2021	23:00:00	8.04
12/25/2021	0:00:00	7.60
12/25/2021	1:00:00	7.59
12/25/2021	2:00:00	7.64
12/25/2021	3:00:00	8.02
12/25/2021	4:00:00	8.30
12/25/2021	5:00:00	8.20
12/25/2021	6:00:00	7.70
12/25/2021	7:00:00	7.18
12/25/2021	8:00:00	7.41
12/25/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

8.00 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/25/2021	10:00:00	7.05
12/25/2021	11:00:00	7.41
12/25/2021	12:00:00	7.81
12/25/2021	13:00:00	8.31
12/25/2021	14:00:00	9.25
12/25/2021	15:00:00	10.32
12/25/2021	16:00:00	11.03
12/25/2021	17:00:00	11.31
12/25/2021	18:00:00	10.89
12/25/2021	19:00:00	10.14
12/25/2021	20:00:00	9.90
12/25/2021	21:00:00	9.81
12/25/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/25/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario
9.44 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/26/2021	10:00:00	8.75
12/26/2021	11:00:00	8.46
12/26/2021	12:00:00	8.44
12/26/2021	13:00:00	9.29
12/26/2021	14:00:00	9.88
12/26/2021	15:00:00	10.81
12/26/2021	16:00:00	10.75
12/26/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/26/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
12/27/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

9.48 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/27/2021	10:00:00	5.87
12/27/2021	11:00:00	5.85
12/27/2021	12:00:00	6.50
12/27/2021	13:00:00	6.94
12/27/2021	14:00:00	7.32
12/27/2021	15:00:00	7.60
12/27/2021	16:00:00	7.66
12/27/2021	17:00:00	7.36
12/27/2021	18:00:00	7.15
12/27/2021	19:00:00	6.97
12/27/2021	20:00:00	6.79
12/27/2021	21:00:00	6.50
12/27/2021	22:00:00	6.17
12/27/2021	23:00:00	6.08
12/28/2021	0:00:00	6.10
12/28/2021	1:00:00	6.15
12/28/2021	2:00:00	6.21
12/28/2021	3:00:00	6.30
12/28/2021	4:00:00	6.16
12/28/2021	5:00:00	6.12
12/28/2021	6:00:00	6.07
12/28/2021	7:00:00	6.13
12/28/2021	8:00:00	6.21
12/28/2021	9:00:00	6.15

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.52 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/28/2021	10:00:00	6.37
12/28/2021	11:00:00	6.66
12/28/2021	12:00:00	6.73
12/28/2021	13:00:00	7.49
12/28/2021	14:00:00	7.58
12/28/2021	15:00:00	7.74
12/28/2021	16:00:00	7.81
12/28/2021	17:00:00	7.67
12/28/2021	18:00:00	7.71
12/28/2021	19:00:00	7.57
12/28/2021	20:00:00	7.33
12/28/2021	21:00:00	7.23
12/28/2021	22:00:00	7.07
12/28/2021	23:00:00	6.88
12/29/2021	0:00:00	6.83
12/29/2021	1:00:00	6.87
12/29/2021	2:00:00	6.70
12/29/2021	3:00:00	6.38
12/29/2021	4:00:00	6.17
12/29/2021	5:00:00	5.96
12/29/2021	6:00:00	5.73
12/29/2021	7:00:00	5.39
12/29/2021	8:00:00	4.90
12/29/2021	9:00:00	4.42

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

6.72 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/29/2021	10:00:00	4.19
12/29/2021	11:00:00	4.34
12/29/2021	12:00:00	4.72
12/29/2021	13:00:00	4.48
12/29/2021	14:00:00	4.78
12/29/2021	15:00:00	4.80
12/29/2021	16:00:00	5.06
12/29/2021	17:00:00	5.30
12/29/2021	18:00:00	5.42
12/29/2021	19:00:00	6.29
12/29/2021	20:00:00	6.42
12/29/2021	21:00:00	5.81
12/29/2021	22:00:00	5.05
12/29/2021	23:00:00	4.51
12/30/2021	0:00:00	4.07
12/30/2021	1:00:00	3.81
12/30/2021	2:00:00	3.84
12/30/2021	3:00:00	3.84
12/30/2021	4:00:00	3.78
12/30/2021	5:00:00	3.50
12/30/2021	6:00:00	3.27
12/30/2021	7:00:00	3.04
12/30/2021	8:00:00	2.99
12/30/2021	9:00:00	2.69

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

4.42 Fuera de especificación

REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/30/2021	10:00:00	2.68
12/30/2021	11:00:00	3.01
12/30/2021	12:00:00	3.32
12/30/2021	13:00:00	3.76
12/30/2021	14:00:00	3.50
12/30/2021	15:00:00	3.51
12/30/2021	16:00:00	3.57
12/30/2021	17:00:00	3.71
12/30/2021	18:00:00	3.87
12/30/2021	19:00:00	3.88
12/30/2021	20:00:00	3.72
12/30/2021	21:00:00	3.70
12/30/2021	22:00:00	3.57
12/30/2021	23:00:00	3.51
12/31/2021	0:00:00	3.54
12/31/2021	1:00:00	3.68
12/31/2021	2:00:00	4.03
12/31/2021	3:00:00	4.44
12/31/2021	4:00:00	4.74
12/31/2021	5:00:00	4.96
12/31/2021	6:00:00	5.04
12/31/2021	7:00:00	5.04
12/31/2021	8:00:00	4.96
12/31/2021	9:00:00	4.78

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

3.94 Fuera de especificación



REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL
PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines
PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016
Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
12/31/2021	10:00:00	4.21
12/31/2021	11:00:00	4.16
12/31/2021	12:00:00	4.18
12/31/2021	13:00:00	4.24
12/31/2021	14:00:00	4.47
12/31/2021	15:00:00	4.98
12/31/2021	16:00:00	5.07
12/31/2021	17:00:00	5.20
12/31/2021	18:00:00	5.35
12/31/2021	19:00:00	5.52
12/31/2021	20:00:00	5.57
12/31/2021	21:00:00	5.68
12/31/2021	22:00:00	5.83
12/31/2021	23:00:00	6.33
1/1/2022	0:00:00	7.49
1/1/2022	1:00:00	7.31
1/1/2022	2:00:00	7.34
1/1/2022	3:00:00	7.26
1/1/2022	4:00:00	6.99
1/1/2022	5:00:00	6.38
1/1/2022	6:00:00	5.92
1/1/2022	7:00:00	5.78
1/1/2022	8:00:00	5.59
1/1/2022	9:00:00	5.22

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

Promedio Diario

5.67 Fuera de especificación